







附录 H 楼板撞击声隔声设计典型构造

表 H 楼板撞击声隔声设计典型构造

序号	名称	简 图	计权标准 化撞击 声压级 (dB)	构 造 做 法	面密度 (kg/m ²)
1	普通 钢筋混 凝土楼 板 1		80~85	1、100 厚钢筋混凝土楼板	240
2	普通 钢筋混 凝土楼 板 2		80~82	1、20 厚水泥砂浆 2、100 厚钢筋混凝土楼板	270
3	普通 钢筋混 凝土楼 板 3		82	1、通体砖 2、20 厚水泥砂浆结合层 3、20 厚水泥砂浆 4、100 厚钢筋混凝土楼板	300
4	铺地 毯钢 筋混 凝土 楼板		52	1、地毯 2、20 厚水泥砂浆 3、100 厚钢筋混凝土楼板	270
5	木地 板钢 筋混 凝土 楼板		63	1、16 厚柞木木地板 2、20 厚水泥砂浆 3、100 厚钢筋混凝土楼板	275
6	地 砖 楼 面		63~65	1、5~10 厚铺地砖，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、4 厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、40 厚 C20 细石混凝土随打随抹平，配筋：双向Φ4，中距 150 5、5 厚减振垫板 6、钢筋混凝土楼板，板面随浇随抹平	125