


日照模拟分析报告



日照分析结果：本项目对周边居住建筑的日照影响满足大寒日 2 小时的日照标准，本项目自身满足冬至日 3 小时的日照标准，符合国家及北京市的相关法规及规范的要求。