




图 例

	给水管
	消防管
	排水管
	室内消火栓
	灭火器箱
	水 嘴
	蹲式大便器
	挂式小便器
	洗涤盆
	检查口
	地漏
	自闭式冲洗阀
	给水立管
	排水立管

说 明

- 1: 工程设计标高以设计内地坪0.000为基准, 内外差为0.450米. 图注尺寸, 标高以米计, 其余均以毫米计.
- 2: 给水管采用给水聚丙烯管道(PP-R), 排水管采用塑料UPVC排水管, 零件粘接接口.
- 3: 穿管道基础标高: 给水管以管中心计, 预留孔洞尺寸为200X200. 排水管以管内底计, 预留孔洞尺寸为300X300.
- 4: 排水透气管一律高出屋面50公分. 底层和顶层距离地面或楼面须设置检查口, 检查口距离地面或楼面一米处.
- 5: 室内消火栓口径为65mm, 配置19mm水枪, 直径长度为25m麻质水带, 消防箱采用铝合金箱体.(650宽x800高x200厚)
- 6: 灭火器采用手提式磷酸盐干粉, 3A. 3Kg每层每组二具. 灭火箱采用铝合金体.(650宽x550高x240厚). 顶部离地面高度为1.5米.
- 7: 给排水管穿越楼面屋面板时均须设置刚性防水套管.
- 8: 排水立管底端转向处均以2个45度弯管与地下横管相接.
- 9: 男, 女厕所内蹲便器挂式小便器采用自闭式冲洗阀冲洗. 地漏采用带水封地漏.
- 10: 卫生设备安装详见国标图集S342及施工验收规范.
- 11: 管道安装与土建密切配合.