

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: JC2020FS1671



样品名称: LD-抗压集水管

Sample Name

委托单位: 北京建中新材科技有限公司

Applicant

检验类别: 委托检验

Test Type

北京建筑材料检验研究院有限公司

Beijing Building Materials Testing Academy Co., Ltd.



北京建筑材料检验研究院有限公司

检验报告 (TEST REPORT)



报告编号№: JC2020FS1671

第1页, 共2页

委托单位 Applicant	北京建中新材科技有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
受检单位 Inspected Entity	北京建中新材科技有限公司	委托日期 Consign Date	2020年08月27日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	---	来样日期 Accept Date	2020年08月27日
样品名称 Sample Name	LD-抗压集水管	样品数量 Sample Quantity	1根
型号/规格 Type/Specification	---	样品等级 Grade	---
生产单位 Manufacturer	北京建中新材科技有限公司	样品状态 Sample State	完好
生产日期/批号 Production Date/Lot №	---	商标 Trade Mark	老德
检验依据 Ref Documents	详见数据页		
判定依据 Decision Documents	---		
检验项目 Test Item	抗压强度(管所能承受的最大力)		
检验结论 Test Conclusion	该样品经检验, 其检验项目检验结果见数据页。		
附注 Remarks	1. 本检验结果仅对来样负责 2. 出实测值。 <div style="text-align: right;">  <p>2020年08月29日</p> </div>		

批准: 田靖康
Approved by:

审核: 张陆阳
Inspected by:

主检: 王立新
Tested by:

北京建筑材料检验研究院有限公司

检 验 报 告 (TEST REPORT)

报告编号№: JC2020FS1671

第2页, 共2页

序号	检验项目	检验依据	检验结果
1	抗压强度(管所能承受的最大力), N	GB/T 1041-2008	27000

检测地址: 北京市石景山区金顶北路69号;
联系电话: 4000330789、010-88724984。

(本页以下空白)

***** 结 束 *****

NOTICE

Test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department and perforated rider stamp on it.


Duplication of test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department re-stamped on it.

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

Test report is invalid if altered.

Any dissidence about the test report should be brought forward to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.



路线备注:沿阜石路高架向西行驶,见金顶西街出口进入辅路,金安桥下右转,第二个丁字路口(第一个红绿灯)右转,直行600米路北。



Add: No.69 JinDing North Road ,Shijingshan District, Beijing, China 100041

电话(Tel):010-88724984 88749821

客服热线：400-0330-789