

分析标准: 冬至1h(DWG1); 地区: 广州; 时间: 1987年12月22日(冬至)09:00~15:00; 计算间隔: 1分钟

| 別墅窗照分析 | | | | | | | | |
|--------|-----|---------|-------|------|------------------------|------------------|-------|--------|
| 层号 | 户号 | 房间编号 | 窗编号 | 窗台高 | 日照时间 | 总有效日照 | 居住空间数 | 朝向 |
| 1 | 1-B | 1004起居室 | 13 | 0.90 | 13:13~15:00 | 01:47 | 0 | 南偏西45度 |
| | | | 14 | 0.90 | ☀ | 02:00 | | 北偏西45度 |
| 2 | 1-G | 2002次卧室 | C1215 | 3.90 | ☀ | 02:00 | 1 | 北偏西45度 |
| | | | 6 | 3.90 | ☀ | 02:00 | | 北偏东45度 |
| | | | C1215 | 3.90 | 02:00~02:07 | 02:07 | | 北偏东45度 |
| 3 | 1-H | 4001主卧室 | 3 | 6.90 | 14:53~15:00 | 02:07 | 1 | 北偏西45度 |
| | | | C1215 | 6.90 | ☀ | 02:00 | | 南偏西45度 |

总户数: 3, 不满足要求户数: 2, 满足要求户数: 1, 满足要求户数比例: 33%

分析标准: 冬至1h(DWG1); 地区: 广州; 时间: 1987年6月22日(夏至)09:00~15:00; 计算间隔: 1分钟

| 別墅窗照分析 | | | | | | | | |
|--------|-----|---------|-------|------|-------------|------------------|-------|--------|
| 层号 | 户号 | 房间编号 | 窗编号 | 窗台高 | 日照时间 | 总有效日照 | 居住空间数 | 朝向 |
| 1 | 1-B | 1004起居室 | 13 | 0.90 | ☀ | 02:00 | 0 | 南偏西45度 |
| | | | 14 | 0.90 | 13:30~15:00 | 01:30 | | 北偏西45度 |
| 2 | 1-G | 2002次卧室 | C1215 | 3.90 | 11:59~14:15 | 02:16 | 1 | 北偏西45度 |
| | | | 6 | 3.90 | 10:05~11:46 | 01:41 | | 北偏东45度 |
| | | | C1215 | 3.90 | 09:00~12:02 | 03:02 | | 北偏东45度 |
| 3 | 1-H | 4001主卧室 | 3 | 6.90 | 12:48~15:00 | 02:12 | 1 | 北偏西45度 |
| | | | C1215 | 6.90 | ☀ | 02:00 | | 南偏西45度 |

总户数: 3, 不满足要求户数: 0, 满足要求户数: 3, 满足要求户数比例: 100%

分析标准: 冬至1h(DWG1); 地区: 广州; 时间: 1987年3月21日(春分)09:00~15:00; 计算间隔: 1分钟

| 別墅窗照分析 | | | | | | | | |
|--------|-----|---------|-------|------|------------------------|------------------|-------|--------|
| 层号 | 户号 | 房间编号 | 窗编号 | 窗台高 | 日照时间 | 总有效日照 | 居住空间数 | 朝向 |
| 1 | 1-B | 1004起居室 | 13 | 0.90 | ☀ | 02:00 | 0 | 南偏西45度 |
| | | | 14 | 0.90 | 14:03~15:00 | 02:57 | | 北偏西45度 |
| 2 | 1-G | 2002次卧室 | C1215 | 3.90 | ☀ | 02:00 | 1 | 北偏西45度 |
| | | | 6 | 3.90 | ☀ | 02:00 | | 北偏东45度 |
| | | | C1215 | 3.90 | 09:00~10:34 | 01:34 | | 北偏东45度 |
| 3 | 1-H | 4001主卧室 | 3 | 6.90 | 14:01~15:00 | 02:59 | 1 | 北偏西45度 |
| | | | C1215 | 6.90 | ☀ | 02:00 | | 南偏西45度 |

总户数: 3, 不满足要求户数: 1, 满足要求户数: 2, 满足要求户数比例: 67%