



16060106A069

检 验 报 告

辽建朋(2016)—ZS—(0003)

工程名称: 辽宁城市建设职业技术学院生态节能实验楼

委托单位: 辽宁城市建设职业技术学院

检验项目: 环境噪声检测

检验类别: 委托检验



辽宁建朋建筑工程技术咨询有限公司





环境噪声检测报告

辽建朋(2016)—ZS—(0003)

共 1 页 第 1 页

委托日期	2016 年 03 月 10 日	工程名称	辽宁城市建设职业技术学院生态节能实验楼
委托单位	辽宁城市建设职业技术学院	项目地址	沈阳市沈北新区虎石台开发区蒲硕璐 88 号
建设单位	辽宁城市建设职业技术学院	监理单位	辽宁省建筑设计研究院项目管理咨询公司
检测类型	委托检测	施工单位	辽宁中字建设(集团)有限责任公司
检验日期	2016 年 03 月 14 日	发出日期	2016 年 03 月 26 日
见证人	沈莉莉	委托人	刘健
检验项目	环境噪声	声环境功能区	1 类
检验仪器	TES-1350A 噪声计 设备编号: LCJXY-SB-ZN10		
检测环境条件	大气压 101.4kPa 风速 0.5m/s~3m/s		
检验依据	《声环境质量标准》GB 3096-2008		

环境噪声检验结果

监测点位置	测量值 db (A)		标准值 db (A)		评价
	昼间	夜间	昼间	夜间	
生态节能实验楼东测	45.6	20.7	55	45	符合
生态节能实验楼南测	45.2	22.5	55	45	符合
生态节能实验楼西测	40.1	22.8	55	45	符合
生态节能实验楼北测	36.3	19.9	55	45	符合

以下空白

检验结论:

依据《声环境质量标准》GB 3096-2008 监测, 环境噪声符合 1 类声环境功能区。

辽宁建朋建筑工程技术
咨询有限公司
2016 年 03 月 26 日

备注	
----	--

批准:

张华

审核:

邓富江

主检:

刘健