



2012060212K

检 验 报 告

辽建朋(2012)-04-hj(0034)

工程名称: 辽宁城市建设职业技术学院生态节能实验楼

委托单位: 辽宁城市建设职业技术学院

检验项目: 土壤氡浓度

检验类别: 委托检验

辽宁建朋建筑工程技术咨询有限公司



说 明

- 一、 本检测报告由封面、说明、报告单三部分组成。
- 二、 本检测报告无公司检测专用章和骑缝章无效，涂改无效。
- 三、 本检测报告不得部分复印，不得作为广告宣传。经同意复印的复印件未重新加盖本公司专用章和骑缝章无效。
- 四、 检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司提出。
- 五、 本检测报告最终解释权由本公司负责人负责。





土壤氡浓度检测报告

2012060212K

编号: 辽建朋(2012)-04-hj(0034)

共 2 页 第 1 页

工程名称	辽宁城市建设职业技术学院生态节能实验楼			
委托单位	辽宁城市建设职业技术学院	建筑类别	II类建筑工程	
建设单位	辽宁中字建设(集团)有限责任公司	委托方代表	张伟	
工程地址	沈阳市沈北新区虎石台开发区蒲硕路 88 号	监理工程师 (见证人)	沈莉莉	
委托日期	2012 年 12 月 20 日			
检测项目	土壤氡浓度			
检测依据	GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》			
检测仪器	测氡仪 RD7			
标准限量	土壤氡浓度 ≤ 20000 Bq/m ³			
检测过程描述	1、在检测区域内布设 10m×10m 的方格网覆盖工程地点,在网格点上作标记编号,该测区共布 42 个点。 2、用直径为 20mm 的专用打孔钢钎在测点上打孔,孔深为 700mm。 3、将取样器插入打好的孔中,取样器在靠近地表处进行密闭。 4、先将抽气筒抽 3 次,然后将气体排出,然后进行采样。 5、用 RD7 测氡仪逐点进行测试。			
检测结果	工程地点氡浓度最小值	1220 Bq/m ³	工程地点氡浓度最大值	4890 Bq/m ³
	工程地点氡浓度平均值	2980 Bq/m ³ 。		

检验结论:

经现场检测,拟建工程地点土壤氡浓度均低于 20000Bq/m³,所检项目符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 规定的 II 类民用建筑工程技术要求。

辽宁建朋建筑工程技术有限公司

2012 年 12 月 25 日

检测专用章

批准人:

许金涛

审核人:

李杨

检测人:

张华



土壤氡浓度检测报告（数据页）

2012060212K

编号: 辽建册(2012)-04-hj(0034)

共 2 页 第 2 页

检测结果

序号	检测点编号	土壤氡浓度 (q/m³)	序号	检测点编号	土壤氡浓度 (q/m³)
1	121221001	3760	2	121221002	2780
3	121221003	3350	4	121221004	2480
5	121221005	4520	6	121221006	4220
7	121221007	3240	8	121221008	2850
9	121221009	4310	10	121221010	2430
11	121221011	2250	12	121221012	3650
13	121221013	1350	14	121221014	1740
15	121221015	3170	16	121221016	1840
17	121221017	2150	18	121221018	2120
19	121221019	3610	20	121221020	4210
21	121221021	1470	22	121221022	3210
23	121221023	2780	24	121221024	3350
25	121221025	2170	26	121221026	3100
27	121221027	3520	28	121221028	2280
29	121221029	3310	30	121221030	1360
31	121221031	2890	32	121221032	2770
33	121221033	4130	34	121221034	2020
35	121221035	4560	36	121221036	2630
37	121221037	1880	38	121221038	4580
39	121221039	3910	40	121221040	1220
41	121221041	3110	42	121221042	4890

以下空白