

表 1 外窗可开启面积占外墙面积比值详细判定表

楼层名	房间名	空调房间编号	房间外墙面积(m ²)	外窗可开启面积(m ²)	外窗可开启面积占外墙面积最不利的比例	外窗可开启面积占外墙面积的比例限值
A-L01F	一般室内商业街	RM01002	40.30	10.08	0.25	0.10
A-L01F	服务大厅、营业厅	RM01005	91.20	15.68	0.17	0.10
A-L01F	一般室内商业街	RM01012	76.08	10.08	0.13	0.10
A-L02F	服务大厅、营业厅	RM02001	186.44	49.55	0.27	0.10
A-L02F	普通办公室	RM02003	18.17	2.68	0.15	0.10
A-L02F	普通办公室	RM02007	15.41	4.15	0.27	0.10
A-L02F	普通办公室	RM02009	18.17	2.68	0.15	0.10
A-L02F	普通办公室	RM02011	10.27	2.28	0.22	0.10
A-L02F	普通办公室	RM02014	10.27	2.28	0.22	0.10
A-L02F	普通办公室	RM02021	30.81	3.24	0.11	0.10
A-L03F	服务大厅、营业厅	RM03001	508.20	96.73	0.19	0.10
标准条目	《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第 4.2.25 条有效通风换气面积不应小于所在房间外墙面积的 10%，当不能满足时应设置机械通风装置。					
结论	满足					