

民用建筑日用水量、排水量参考指标表

建筑物名称	单位	最高日用水量 L	单位折合面积 m2
旅馆			
低档公共卫浴厕	每床	100-200	15-25
中档客房卫生间浴盆	每床	200-300	26-35
高档卫浴热水	每床	350-450	36-60
办公楼			
一般	每人	30-50	7-10
高级	每人	50-100	11-18
集体宿舍			
低档	每人	50-100	6-8
一般	每人	100-200	9-11
医疗休养院			
低档	每床	50-100	45-60
中档	每床	100-200	61-80
高档	每床	250-400	81-100

体育场

运动员 人*次 50

观众 人*次 3

高等学校 每人 200 25-35