

灯具进场验收依据及方法

1、名称： 灯具



- (1)、灯具：执行国家 GB7000. ①、GB1068②标准。
- (2)、产品是照明用具。
- (3)、灯具按防触电保护型式、防尘、防固体异物和防水等级以及支承面材料分类。

吸顶灯的规格尺寸 mm 表1.6

底盘（直径）	150	190	230	300	350	380	450	450
灯罩（直径）	180	240	290	370	430	470	540	580
功率 W	10	21	22	32	40	77	87	93

- (4)、验收方法：
- ①、外观检查：灯的玻管和荧光粉层不应有影响照明和使用的缺陷；灯头和玻管的连接应牢固；灯的绝缘部件良好，无破损；标志安装正确、牢固、清晰；每只灯应用瓦楞纸套包装。
 - ②、测量：采用通用量具或界限量规检查灯的外形尺寸，测直径量具

精度不应低于 0.1mm，测长度量具精度不应低于 0.2mm。

③、试验方法：抽样检测，现场测试灯具规格及亮度。

(4)、资料要求：合格证、3C 认证、检验报告齐全。