分析地点: 北京; 时间:1987年1月1日~1987年12月31日

集热板编号	集热板面积 m2	单位面积日均集热量 KJ/m2.day	辐照系数	日均集热量 KJ/day	单位面积总集热量 KJ/m2	总集热量 MJ
B1	1.50	15341	98%	23012	5599588	8399
B2	1.50	15341	98%	23012	5599588	8399
B3	1.50	15338	98%	23006	5598188	8397
B4	1.50	15339	98%	23008	5598655	8398
B5	1.50	15341	98%	23012	5599588	8399
B6	1.50	15327	97%	22991	5594529	8392
B7	1.50	15327	97%	22991	5594529	8392
B8	1.50	15331	98%	22997	5595821	8394
B9	1.50	15341	98%	23012	5599588	8399
B10	1.50	15341	98%	23012	5599588	8399
B11	1.50	15341	98%	23012	5599588	8399
B12	1.50	15341	98%	23012	5599588	8399

分析地点: 北京; 时间:1987年1月1日~1987年12月31日

逐月集热量表(MJ)

楼号	集热面面积m²	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计
	18.00	7373	8413	9772	9979	10002	9086	8823	9059	7773	7784	6675	6029	100768
总计	18.00	7373	8413	9772	9979	10002	9086	8823	9059	7773	7784	6675	6029	100768