

楼层	房间编号	房间类型	采光等级	采光类型	设计照度要求(Lx)	房间面积(m2)	达标面积比例(%)	结论
1	1002	实验室	Ⅲ	侧面	450	67.74	55	不满足
	1004	实验室	Ⅲ	侧面	450	33.18	100	满足
	1005	实验室	Ⅲ	侧面	450	33.18	97	满足
	1006	实验室	Ⅲ	侧面	450	33.18	97	满足
2	2001	实验室	Ⅲ	侧面	450	67.74	23	不满足
	2002	普通教室	Ⅲ	侧面	450	67.74	53	不满足
	2003	普通教室	Ⅲ	侧面	450	33.18	47	不满足
	2004	普通教室	Ⅲ	侧面	450	33.18	50	不满足
3	3002	普通教室	Ⅲ	侧面	450	102.3	100	满足
	3003	普通教室	Ⅲ	侧面	450	102.3	100	满足
	3004	实验室	Ⅲ	侧面	450	67.74	0	不满足
	3005	实验室	Ⅲ	侧面	450	33.18	30	不满足
	3006	普通教室	Ⅲ	侧面	450	33.18	100	满足
4	4002	实验室	Ⅲ	侧面	450	102.3	100	满足
	4003	普通教室	Ⅲ	侧面	450	67.74	100	满足
	4005	普通教室	Ⅲ	侧面	450	33.18	100	满足
	4006	普通教室	Ⅲ	侧面	450	33.18	100	满足
	4007	实验室	Ⅲ	侧面	450	33.18	100	满足
5	5002	实验室	Ⅲ	侧面	450	102.3	67	满足
	5003	实验室	Ⅲ	侧面	450	67.74	15	不满足
	5004	普通教室	Ⅲ	侧面	450	67.74	100	满足
	5005	普通教室	Ⅲ	侧面	450	33.18	100	满足
	5006	普通教室	Ⅲ	侧面	450	33.18	53	不满足
房间类型		采光类型	设计照度(Lx)			总面积(m2)	达标面积比例(%)	结论
实验室		侧面	450			641.43	58	不满足
普通教室		侧面	450			640.05	87	满足
多区域面积加权平均							73	3分