



八、油漆:木门油合成树脂调合漆,做法详 11ZJ001 涂 201 ;
清理金属面除锈,
防锈漆一遍,
调和漆二遍。

九、防腐:凡预埋和墙面接触的木制件,表面应满涂环保型防腐剂一道防腐。

十、防锈:外露铁件均先除锈后刷防锈漆 (红丹)一遍,再油深灰色调和漆,做法详 11ZJ001 涂 301-B 。
清理抹灰基层;
满刮腻子一遍,磨光;
底油一遍,
调和漆二遍。

十一、防毒:凡选用的油漆,胶合板及其它各种建筑材料均不得使用有害物质含量超过国家规定的标准的产品。

十二、防白蚁:本工程所使用的所有木料均应做防白蚁处理。

十三、变形缝:

- 1、外墙平接变形缝选用中南标 11ZJ111- 第 A-2 页 -32 ;
- 2、地面与墙体变形缝选用中南标 11ZJ111- 第 A-7 页 -8
- 3、坡屋面平接变形缝选用中南标 11ZJ111- 第 A-27 页 -1 ;
- 4、女儿墙平直变形缝选用中南标 11ZJ111- 第 A-15 页 -1 ;
- 5、女儿墙接外墙变形缝选用中南标 11ZJ111- 第 A-19 页 -a ;
- 6、楼面平接变形缝选用中南标 11ZJ111- 第 A-8 页 -2 ;
- 7、楼面与墙体交接变形缝选用中南标 11ZJ111- 第 A-9 页 -10 ;
- 8、地面平接变形缝选用中南标 11ZJ111- 第 A-7 页 -6 ;
- 9、平屋面平接变形缝选用中南标 11ZJ111- 第 A-11 页 -2 ;
- 10、平屋面与墙交接变形缝选用中南标 11ZJ111- 第 A-11 页 -5 ;
- 11、外墙交接变形缝选用中南标 11ZJ111- 第 A-2 页 -30 ;
- 12、金属盖缝板选用 1.5mm 厚铝合金板;
- 13、外墙变形缝喷漆,颜色详立面图。

十四、楼梯栏杆:栏杆选用必须牢固、安全、防止儿童攀爬构造,垂直杆件间净距 $\leq$ 110 ,栏杆净高不小于 1200 ,栏杆顶部水平荷载不小于 0.5kn/m ,并应满足相关规范要求。
楼梯栏杆选用中南标 11ZJ401 第 17 页大样 2w
靠墙扶手选用中南标 11ZJ401 第 36 页大样 1
楼梯扶手选用中南标 11ZJ401 第 37 页大样 16
楼梯扶手起步选用 11ZJ401 第 38 页大样 7
踏步防滑选用选用中南标 11ZJ401 第 39 页大样 1
楼梯挡水做法选用中南标 11ZJ401 第 42 页大样 1

十五、其它:

01. 所有屋面阴角泛水均在防水涂料下加设附加防水涂料一道,每边宽为 300 。
02. 所有安装百叶的通风、排烟管井及机房窗洞口内侧均安装镀锌钢丝网;网孔 10 $\times$ 10 ,钢丝直径 d=1.2 。
03. 屋面女儿墙出水口做法参见 11ZJ201 —12 页— ②;溢水口做法参见 11ZJ201 —12 页— ③。
04. 砌体墙中暗埋消火栓位置箱体背面衬钢板,面喷防火涂料,直至满足耐火极限的 2 小时防火要求的厚度为止。
05. 施工所用的建筑材料均不能采用有害物质超过国家规范的限量标准的产品。
06. 所有室外窗顶线、外窗台、窗套、阳台底、雨棚底及外形较大的墙面装饰线条底均要做滴水线,做法参照 11ZJ901-25 页 -A 。
07. 卫生间及清洗间完成面比同层楼地面低 20 ;无障碍卫生间完成面比同层楼地面低 15 ,并向地漏或便池方向找 0.5%坡;
08. 厕所和清洗间楼地面防水材料施工必须在设备管道安装好经带压试水不漏后方可进行。
09. 防水隔热材料必需严格按照厂家具体说明进行施工,后期施工应做好保护处理,防止造成人为破坏。
10. 各项做法在施工中,必须遵守现行国家有关验收规范的要求,未经设计同意不得随意改变图纸施工。
11. 预拌砂浆与传统砂浆的对应关系根据 15ZJ001 表 4.4.3 ,如下表附一所示:

项目负责人	专业负责人	设计	校对	审核	审定	日期	阶段	专业	图号	版本
						2020.7	建施	建筑	0-5	第一版

附一:

品种	预拌砂浆	传统砂浆
砌筑砂浆	WM M5 、 DM M5	M5 混合砂浆、 M5 水泥砂浆
	WM M7.5 、 DM M7.5	M7.5 混合砂浆、 M7.5 水泥砂浆
	WM M10 、 DM M10	M7.5 混合砂浆、 M10 水泥砂浆
	WM M15 、 DM M15	M15 水泥砂浆
	WM M20 、 DM M20	M20 水泥砂浆
抹灰砂浆	WP M5 、 DP M5	1:1.6 混合砂浆
	WP M10 、 DP M10	1:1.4 混合砂浆
	WP M15 、 DP M15	1:3 水泥砂浆
		1:3.5 水泥砂浆
		1:2 水泥砂浆
		1:2.5 水泥砂浆
		1:1.2 混合砂浆
		1:0.5:3 混合砂浆
地面砂浆	WS M10 、 DS M10	1:4 干硬性水泥砂浆
	WS M15 、 DS M15	1:3 水泥砂浆
	WS M20 、 DS M20	1:2.5 水泥砂浆
		1:2 水泥砂浆