

条文要求：

评分项 5.2.1 室内PM_{2.5}年均浓度不高于25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，且室内PM₁₀年均浓度不高于50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，得6分。
技术要求 3.2.8 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度降低比例，达到10 % 为一星级要求；达到20 % 为二星级和三星级要求。



颗粒物：评分项得【6】分

取消

条文要求：

控制项 5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氯等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。

评分项 5.2.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氯等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分；

技术要求 3.2.8 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氯、可吸入颗粒物等主要污染物浓度降低比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。



有机物：评分项计算得【6】分

取消