

结露检查

热桥部位	热桥类型	热惰性指标	室外计算温度(℃)	内表面最低温度(℃)	结论
外墙－屋顶	OW-R5	2.18	-1.33	14.86	不结露
外墙－窗左右口	OW-WR4	4.35	-0.46	13.53	不结露
外墙－窗上口	OW-WU 4	4.35	-0.46	13.53	不结露
外墙－窗下口	OW-WB8	4.35	-0.46	13.53	不结露
外墙－凸墙角	OW-C1	4.35	-0.46	16.17	不结露
外墙－凹墙角	OW-C2	4.35	-0.46	16.17	不结露
外墙－楼板	OW-F1	4.35	-0.46	17.20	不结露
外墙－内隔墙	OW-P1	4.35	-0.46	17.41	不结露