

楼层	房间编号	房间类型	采光等级	采光类型	采光系数要求(%)	内区面积(m2)	达标面积(m2)	达标率(%)
1	1003	综合大厅	IV	侧面	2.20	25.84	0	0
	1011	化验室	III	侧面	3.30	13.23	0	0
	1012	治疗室	III	侧面	3.30	2.09	0	0
	1013	化验室	III	侧面	3.30	9	0	0
	1016	化验室	III	侧面	3.30	29	0	0
	1017	治疗室	III	侧面	3.30	2.09	0	0
	1024	诊室	III	侧面	3.30	5.37	0	0
	1027	治疗室	III	侧面	3.30	4	0	0
	1029	专用教室	III	侧面	3.30	5.25	0	0
2	2002	一般病房	IV	侧面	2.20	10	0	0
	2021	办公室(护士室)	IV	侧面	2.20	10.64	0	0
	2023	起居室	IV	侧面	2.20	4.84	0	0
	2026	普通教室	III	侧面	3.30	116.72	116.72	100
	2029	诊室	III	侧面	3.30	11.2	0	0
	2031	办公室	III	侧面	3.30	6	0	0
	2039	起居室	IV	侧面	2.20	127.44	61.17	48
3	3011	报告厅	III	侧面	3.30	21.24	0	0
	3014	阅览室	III	侧面	3.30	6.8	6.8	100
房间类型	采光类型	标准值			面积(m2)		达标率(%)	
		平均采光系数(%)	室内天然光设计照度(Lx)	总面积	达标面积			
综合大厅	侧面	2.20	300	25.84	0	0		
化验室	侧面	3.30	450	51.23	0	0		
治疗室	侧面	3.30	450	8.18	0	0		
诊室	侧面	3.30	450	16.57	0	0		
专用教室	侧面	3.30	450	5.25	0	0		
一般病房	侧面	2.20	300	10	0	0		
医生办公室(护士室)	侧面	2.20	300	10.64	0	0		
起居室	侧面	2.20	300	132.28	61.17	46		
普通教室	侧面	3.30	450	116.72	116.72	100		
办公室	侧面	3.30	450	6	0	0		
报告厅	侧面	3.30	450	21.24	0	0		
阅览室	侧面	3.30	450	6.8	6.8	100		
总计达标面积比例(%)					45			