

河北省新乐市第四中学新建5#宿舍楼 热负荷计算书_工程信息及计算依据

一. 工程概况

工程名称	新乐市第四中学改扩建项目
工程编号	
建设单位	河北省新乐市第四中学
设计单位	北京清大原点建筑设计有限公司
工程地点	河北省-石家庄
工程总面积 (m ²)	4135.88
工程总热负荷 (KW)	412.35
工程热指标 (w/m ²)	99.7
编制人	
校对人	
日期	2022年5月25日

二. 室外参数

采暖计算温度 °C	空调计算温度 °C	冬季平均风速 m/s	相对湿度%	大气压 (Pa)
-6.2	-8.8	1.8	55%	101720

三. 建筑信息

楼号	总层数	总高度 (m)	总面积 (m ²)	热负荷 (KW)	新风热负荷	总热负荷 (KW)	热指标 (w/m ²)
新建5#宿舍	5	18.45	4135.88	412.35	0	412.35	99.7

四. 计算依据

1. 通过围护结构的基本耗热量计算公式	
$Q_j = aFK(t_n - t_{wn})$	
Q_j	—基本耗热量, W
K	—传热系数, W/(m ² ·°C)
F	—计算传热面积, m ²
t_n	—冬季室内设计温度, °C
t_{wn}	—采暖室外计算温度, °C
α	—温差修正系数
2. 附加耗热量计算公式	
$Q = Q_j(1 + \beta_{ch} + \beta_f + \beta_{lang}) \cdot (1 + \beta_{fg}) \cdot (1 + \beta_{jan})$	
Q	—考虑各项附加后, 某围护的耗热量, W
Q_j	—某围护的基本耗热量, W
β_{ch}	—朝向修正
β_f	—风力修正

β_{lang}	—两面外墙修正
β_{fg}	—房高附加
β_{jan}	—间歇附加率
3. 冷风渗透计算	
$Q = 0.28 \cdot C_p \cdot p_{wn} \cdot V \cdot (t_n - t_{wn})$	
Q	—通过门窗冷风渗透耗热量, W
C_p	—干空气的定压质量比热容=1.0056kJ/(kg·°C)
p_{wn}	—采暖室外计算温度下的空气密度, kg/m ³
V	—渗透冷空气量, m ³ /h
t_n	—冬季室内设计温度, °C
t_{wn}	—采暖室外计算温度, °C
(1) 通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量计算	
$V = L_0 \cdot l_1 \cdot m^b$	
L_0	—在基准高度单纯风压作用下, 不考虑朝向修正和内部隔断的情况时, 每米门窗缝隙的理论渗透冷空气量, m ³ /(m·h)
$L_0 = a_1 \cdot (p_{wn} \cdot v_0^2/2)^b$	
a_1	—外门窗缝隙渗风系数, m ³ /(m·h·Pa ^b) 当无实测数据时, 可根据建筑外窗空气渗透性能分级标准采用
v_0	—基准高度冬季室外最多方向的平均风速, m/s
l_1	—外门窗缝隙长度, 应分别按各朝向计算, m
b	—门窗缝隙渗风指数, $b = 0.56 \sim 0.78$ 。当无实测数据时, 可取 $b=0.67$
m	—风压与热压共同作用下, 考虑建筑体型、内部隔断和空气流通因素后, 不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数
$m = C_r \cdot C_f \cdot (n^{1/b} + C) \cdot c_h$	
C_r	—热压系数
C_f	—风压差系数, 当无实测数据时, 可取0.7
n	—渗透冷空气量的朝向修正系数
C_h	—高度修正系数
$c_h = 0.3 \cdot h^{0.4}$	
h	—计算门窗的中心线标高
C	—作用于门窗上的有效热压差与有效风压差之比, 按下式计算:
$C = 70 \cdot (h_z - h) / (c_f \cdot v_0^2 \cdot h^{0.4}) \cdot (t'_n - t_{wn}) / (273 + t'_n)$	
h_z	—单纯热压作用下, 建筑物中和界标高 (m), 可取建筑物总高度的二分之一
t'_n	—建筑物内形成热压作用的竖井计算温度 (楼梯间温度), °C
(2) 忽略热压及室外风速沿房高的递增, 只计入风压作用时的渗风量	
$V = \sum(l \cdot L \cdot n)$	

l	—房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度, m
L	—每米门窗缝隙的渗风量, $m^3/(m \cdot h)$, 见表5. 1-7 (详见实用供热空调设计手册)
n	—渗风量的朝向修正系数, 见表5. 1-8 (详见实用供热空调设计手册)
(3) 换气次数法	
$L = K \cdot Vf$	
L	—房间冷风渗透量, m^3/h
K	—换气次数, 1/h, 见表5. 1-13 (详见实用供热空调设计手册)
Vf	—房间净体积, m^3
(4) 百分比法计算冷风渗透耗热量	
$Q = Q_0 \cdot n$	
Q	—通过外门窗冷风渗透耗热量, W
Q_0	—围护结构总耗热量, W
n	—渗透耗热量占围护结构总耗热量的百分率, %
4. 外门开启冲入冷风耗热量计算公式	
$Q = Q_j \cdot \beta_{kq}$	
Q	—通过外门冷风侵入耗热量, W
Q_j	—某围护的基本耗热量, W
β_{kq}	—外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率

参考书籍

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 - 2012

《实用供热空调设计手册(第二版)》

《2003全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》

《2009全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》

设计软件:天正暖通软件(THvac)

鉴定情况:建设部科技计划项目验收证书 建科验字[2008]第053号

楼层	房间	房间面积	各项负荷值								新风量
			热负荷	风热负荷	户间传热	总热负荷	总湿负荷	热指标	湿指标		
		m ²	W	W	W	W	kg/h	W/m ²	kg/hm ²	m ³ /h	
	1001[电气间]	3.42	17.9	0	0	17.9	0	5.2	0	0	
	1002[走廊]	139.29	1366	0	0	1366	0	9.8	0	0	
	1003[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
	1004[宿舍]	9.28	48.6	0	0	48.6	0	5.2	0	0	
	1005[楼梯间]	18.83	482.6	0	0	482.6	0	25.6	0	0	
	1006[卫生间]	3.69	326.6	0	0	326.6	0	88.5	0	0	
	1007[防寒门]	17.94	840.7	0	0	840.7	0	46.9	0	0	
	1008[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
	1009[卫生间]	3.69	326.6	0	0	326.6	0	88.5	0	0	
	1010[卫生间]	3.49	308.5	0	0	308.5	0	88.4	0	0	
	1011[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
	1012[卫生间]	3.69	326.6	0	0	326.6	0	88.5	0	0	
	1013[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
	1014[卫生间]	4.07	339.5	0	0	339.5	0	83.4	0	0	
	1015[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
	1016[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	1017[宿舍]	13.22	69.3	0	0	69.3	0	5.2	0	0	
	1018[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	1019[宿舍]	14.52	76.1	0	0	76.1	0	5.2	0	0	
	1020[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	1021[卫生间]	3.69	326.6	0	0	326.6	0	88.5	0	0	
	1022[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
	1023[宿舍]	13.22	69.3	0	0	69.3	0	5.2	0	0	
	1024[卫生间]	3.49	308.5	0	0	308.5	0	88.4	0	0	
	1025[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
	1026[卫生间]	3.69	326.6	0	0	326.6	0	88.5	0	0	
	1027[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
	1028[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	1029[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
	1030[楼梯间]	18.83	482.6	0	0	482.6	0	25.6	0	0	
	1031[卫生间]	4.07	339.5	0	0	339.5	0	83.4	0	0	
	1032[宿舍]	14.52	76.1	0	0	76.1	0	5.2	0	0	
	1033[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
	1034[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	1035[卫生间]	3.69	326.6	0	0	326.6	0	88.5	0	0	
	1036[宿舍]	13.65	324.5	0	0	324.5	0	23.8	0	0	
	1037[卫生间]	3.69	326.6	0	0	326.6	0	88.5	0	0	
	1038[卫生间]	2.15	179.2	0	0	179.2	0	83.4	0	0	
	1039[宿舍]	13.65	324.5	0	0	324.5	0	23.8	0	0	
	1040[卫生间]	3.69	326.6	0	0	326.6	0	88.5	0	0	
	1041[卫生间]	2.15	179.2	0	0	179.2	0	83.4	0	0	
	1042[宿舍]	20.1	401.2	0	0	401.2	0	20	0	0	

1层	1043[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
	1044[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
	1045[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
	1046[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
	1047[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
	1048[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
	1049[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
	1050[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
	1051[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
	1052[卫生间]	2.15	165.4	0	0	165.4	0	76.9	0	0	
	1053[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	1054[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	1055[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	1056[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	1057[宿舍]	13.65	324.5	0	0	324.5	0	23.8	0	0	
	1058[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
	1059[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
	1060[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
	1061[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
	1062[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
	1063[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
	1064[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
	1065[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
	1066[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	1067[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	1068[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	1069[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	1070[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
	1071[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
	1072[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	1073[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
	1074[卫生间]	2.15	165.4	0	0	165.4	0	76.9	0	0	
	1075[宿舍]	13.65	324.5	0	0	324.5	0	23.8	0	0	
	1001[电气间]	3.42	17.9	0	0	17.9	0	5.2	0	0	
	1002[走廊]	139.29	1366	0	0	1366	0	9.8	0	0	
	1003[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
	1004[宿舍]	9.28	48.6	0	0	48.6	0	5.2	0	0	
	1005[楼梯间]	18.83	482.6	0	0	482.6	0	25.6	0	0	
	1006[卫生间]	3.69	326.6	0	0	326.6	0	88.5	0	0	
	1007[防寒门]	17.94	840.7	0	0	840.7	0	46.9	0	0	
	1008[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
	1009[卫生间]	3.69	326.6	0	0	326.6	0	88.5	0	0	
1010[卫生间]	3.49	308.5	0	0	308.5	0	88.4	0	0		
1011[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0		
1012[卫生间]	3.69	326.6	0	0	326.6	0	88.5	0	0		
1013[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0		
1014[卫生间]	4.07	339.5	0	0	339.5	0	83.4	0	0		
1015[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0		

1016[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
1017[宿舍]	13.22	69.3	0	0	69.3	0	5.2	0	0	
1018[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
1019[宿舍]	14.52	76.1	0	0	76.1	0	5.2	0	0	
1020[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
1021[卫生间]	3.69	326.6	0	0	326.6	0	88.5	0	0	
1022[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
1023[宿舍]	13.22	69.3	0	0	69.3	0	5.2	0	0	
1024[卫生间]	3.49	308.5	0	0	308.5	0	88.4	0	0	
1025[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
1026[卫生间]	3.69	326.6	0	0	326.6	0	88.5	0	0	
1027[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
1028[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
1029[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
1030[楼梯间]	18.83	482.6	0	0	482.6	0	25.6	0	0	
1031[卫生间]	4.07	339.5	0	0	339.5	0	83.4	0	0	
1032[宿舍]	14.52	76.1	0	0	76.1	0	5.2	0	0	
1033[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
1034[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
1035[卫生间]	3.69	326.6	0	0	326.6	0	88.5	0	0	
1036[宿舍]	13.65	324.5	0	0	324.5	0	23.8	0	0	
1037[卫生间]	3.69	326.6	0	0	326.6	0	88.5	0	0	
1038[卫生间]	2.15	179.2	0	0	179.2	0	83.4	0	0	
1039[宿舍]	13.65	324.5	0	0	324.5	0	23.8	0	0	
1040[卫生间]	3.69	326.6	0	0	326.6	0	88.5	0	0	
1041[卫生间]	2.15	179.2	0	0	179.2	0	83.4	0	0	
1042[宿舍]	20.1	401.2	0	0	401.2	0	20	0	0	
1043[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
1044[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
1045[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
1046[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
1047[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
1048[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
1049[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
1050[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
1051[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
1052[卫生间]	2.15	165.4	0	0	165.4	0	76.9	0	0	
1053[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
1054[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
1055[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
1056[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
1057[宿舍]	13.65	324.5	0	0	324.5	0	23.8	0	0	
1058[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
1059[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
1060[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
1061[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
1062[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
1063[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	

1064[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
1065[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
1066[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
1067[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
1068[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
1069[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
1070[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
1071[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
1072[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
1073[卫生间]	3.69	264.1	0	0	264.1	0	71.6	0	0	
1074[卫生间]	2.15	165.4	0	0	165.4	0	76.9	0	0	
1075[宿舍]	13.65	324.5	0	0	324.5	0	23.8	0	0	
2001[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
2002[宿舍]	11.37	59.6	0	0	59.6	0	5.2	0	0	
2003[楼梯间]	18.83	465.2	0	0	465.2	0	24.7	0	0	
2004[卫生间]	3.69	320.1	0	0	320.1	0	86.7	0	0	
2005[电气间]	1.59	8.3	0	0	8.3	0	5.2	0	0	
2006[走廊]	116.01	1228.3	0	0	1228.3	0	10.6	0	0	
2007[宿舍]	13.22	69.3	0	0	69.3	0	5.2	0	0	
2008[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
2009[卫生间]	3.49	242.1	0	0	242.1	0	69.4	0	0	
2010[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
2011[卫生间]	3.49	242.1	0	0	242.1	0	69.4	0	0	
2012[宿舍]	13.22	69.3	0	0	69.3	0	5.2	0	0	
2013[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
2014[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
2015[卫生间]	3.69	320.1	0	0	320.1	0	86.7	0	0	
2016[卫生间]	3.49	302.2	0	0	302.2	0	86.6	0	0	
2017[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
2018[卫生间]	3.69	320.1	0	0	320.1	0	86.7	0	0	
2019[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
2020[卫生间]	4.07	333	0	0	333	0	81.8	0	0	
2021[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
2022[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
2023[宿舍]	13.22	69.3	0	0	69.3	0	5.2	0	0	
2024[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
2025[宿舍]	14.52	76.1	0	0	76.1	0	5.2	0	0	
2026[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
2027[卫生间]	3.69	320.1	0	0	320.1	0	86.7	0	0	
2028[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
2029[宿舍]	13.22	69.3	0	0	69.3	0	5.2	0	0	
2030[卫生间]	3.49	302.2	0	0	302.2	0	86.6	0	0	
2031[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
2032[卫生间]	3.69	320.1	0	0	320.1	0	86.7	0	0	
2033[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
2034[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
2035[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
2036[楼梯间]	18.83	465.2	0	0	465.2	0	24.7	0	0	

2层	2037[卫生间]	4.07	333	0	0	333	0	81.8	0	0	
	2038[宿舍]	14.52	76.1	0	0	76.1	0	5.2	0	0	
	2039[卫生间]	2.15	80.5	0	0	80.5	0	37.4	0	0	
	2040[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	2041[卫生间]	3.69	320.1	0	0	320.1	0	86.7	0	0	
	2042[宿舍]	13.65	324.5	0	0	324.5	0	23.8	0	0	
	2043[卫生间]	3.69	320.1	0	0	320.1	0	86.7	0	0	
	2044[卫生间]	2.15	179.2	0	0	179.2	0	83.4	0	0	
	2045[宿舍]	13.65	324.5	0	0	324.5	0	23.8	0	0	
	2046[卫生间]	3.69	320.1	0	0	320.1	0	86.7	0	0	
	2047[卫生间]	2.15	179.2	0	0	179.2	0	83.4	0	0	
	2048[卫生间]	3.69	256.3	0	0	256.3	0	69.5	0	0	
	2049[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
	2050[卫生间]	3.69	256.3	0	0	256.3	0	69.5	0	0	
	2051[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
	2052[卫生间]	3.69	256.3	0	0	256.3	0	69.5	0	0	
	2053[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
	2054[卫生间]	3.69	256.3	0	0	256.3	0	69.5	0	0	
	2055[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
	2056[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
	2057[卫生间]	3.69	256.3	0	0	256.3	0	69.5	0	0	
	2058[卫生间]	3.69	256.3	0	0	256.3	0	69.5	0	0	
	2059[卫生间]	2.15	165.4	0	0	165.4	0	76.9	0	0	
	2060[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	2061[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	2062[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	2063[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0	
	2064[宿舍]	13.65	324.5	0	0	324.5	0	23.8	0	0	
	2065[卫生间]	3.69	256.3	0	0	256.3	0	69.5	0	0	
	2066[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0	
2067[卫生间]	3.69	256.3	0	0	256.3	0	69.5	0	0		
2068[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0		
2069[卫生间]	3.69	256.3	0	0	256.3	0	69.5	0	0		
2070[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0		
2071[卫生间]	3.69	256.3	0	0	256.3	0	69.5	0	0		
2072[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0		
2073[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0		
2074[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0		
2075[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0		
2076[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0		
2077[卫生间]	3.69	256.3	0	0	256.3	0	69.5	0	0		
2078[卫生间]	2.15	66.7	0	0	66.7	0	31	0	0		
2079[宿舍]	13.65	71.5	0	0	71.5	0	5.2	0	0		
2080[卫生间]	3.69	256.3	0	0	256.3	0	69.5	0	0		
2081[卫生间]	2.15	165.4	0	0	165.4	0	76.9	0	0		
2082[宿舍]	13.65	324.5	0	0	324.5	0	23.8	0	0		
2001[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0		
2002[宿舍]	11.37	0	0	0	0	0	0	0	0		

2003[楼梯间]	18.83	341.8	0	0	341.8	0	18.2	0	0	
2004[卫生间]	3.69	281.4	0	0	281.4	0	76.3	0	0	
2005[电气间]	1.59	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006[走廊]	116.01	620.4	0	0	620.4	0	5.3	0	0	
2007[宿舍]	13.22	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
2009[卫生间]	3.49	205.5	0	0	205.5	0	58.9	0	0	
2010[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011[卫生间]	3.49	205.5	0	0	205.5	0	58.9	0	0	
2012[宿舍]	13.22	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
2014[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
2015[卫生间]	3.69	281.4	0	0	281.4	0	76.3	0	0	
2016[卫生间]	3.49	265.6	0	0	265.6	0	76.1	0	0	
2017[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
2018[卫生间]	3.69	281.4	0	0	281.4	0	76.3	0	0	
2019[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
2020[卫生间]	4.07	290.3	0	0	290.3	0	71.3	0	0	
2021[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
2022[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023[宿舍]	13.22	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025[宿舍]	14.52	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027[卫生间]	3.69	281.4	0	0	281.4	0	76.3	0	0	
2028[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
2029[宿舍]	13.22	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030[卫生间]	3.49	265.6	0	0	265.6	0	76.1	0	0	
2031[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
2032[卫生间]	3.69	281.4	0	0	281.4	0	76.3	0	0	
2033[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
2034[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
2036[楼梯间]	18.83	341.8	0	0	341.8	0	18.2	0	0	
2037[卫生间]	4.07	290.3	0	0	290.3	0	71.3	0	0	
2038[宿舍]	14.52	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
2040[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041[卫生间]	3.69	281.4	0	0	281.4	0	76.3	0	0	
2042[宿舍]	13.65	181.4	0	0	181.4	0	13.3	0	0	
2043[卫生间]	3.69	281.4	0	0	281.4	0	76.3	0	0	
2044[卫生间]	2.15	142.6	0	0	142.6	0	66.3	0	0	
2045[宿舍]	13.65	181.4	0	0	181.4	0	13.3	0	0	
2046[卫生间]	3.69	281.4	0	0	281.4	0	76.3	0	0	
2047[卫生间]	2.15	142.6	0	0	142.6	0	66.3	0	0	
2048[卫生间]	3.69	217.6	0	0	217.6	0	59	0	0	
2049[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
2050[卫生间]	3.69	217.6	0	0	217.6	0	59	0	0	

2051[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
2052[卫生间]	3.69	217.6	0	0	217.6	0	59	0	0	
2053[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
2054[卫生间]	3.69	217.6	0	0	217.6	0	59	0	0	
2055[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
2056[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
2057[卫生间]	3.69	217.6	0	0	217.6	0	59	0	0	
2058[卫生间]	3.69	217.6	0	0	217.6	0	59	0	0	
2059[卫生间]	2.15	128.8	0	0	128.8	0	59.9	0	0	
2060[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
2061[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
2062[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
2063[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
2064[宿舍]	13.65	181.4	0	0	181.4	0	13.3	0	0	
2065[卫生间]	3.69	217.6	0	0	217.6	0	59	0	0	
2066[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
2067[卫生间]	3.69	217.6	0	0	217.6	0	59	0	0	
2068[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
2069[卫生间]	3.69	217.6	0	0	217.6	0	59	0	0	
2070[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
2071[卫生间]	3.69	217.6	0	0	217.6	0	59	0	0	
2072[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
2073[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
2074[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
2075[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
2076[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
2077[卫生间]	3.69	217.6	0	0	217.6	0	59	0	0	
2078[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
2079[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080[卫生间]	3.69	217.6	0	0	217.6	0	59	0	0	
2081[卫生间]	2.15	128.8	0	0	128.8	0	59.9	0	0	
2082[宿舍]	13.65	181.4	0	0	181.4	0	13.3	0	0	
3001[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
3002[宿舍]	11.37	0	0	0	0	0	0	0	0	
3003[楼梯间]	18.83	333.5	0	0	333.5	0	17.7	0	0	
3004[卫生间]	3.69	273.3	0	0	273.3	0	74.1	0	0	
3005[电气间]	1.59	0	0	0	0	0	0	0	0	
3006[走廊]	116.01	600.7	0	0	600.7	0	5.2	0	0	
3007[宿舍]	13.22	0	0	0	0	0	0	0	0	
3008[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
3009[卫生间]	3.49	195.9	0	0	195.9	0	56.1	0	0	
3010[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
3011[卫生间]	3.49	195.9	0	0	195.9	0	56.1	0	0	
3012[宿舍]	13.22	0	0	0	0	0	0	0	0	
3013[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
3014[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
3015[卫生间]	3.69	273.3	0	0	273.3	0	74.1	0	0	
3016[卫生间]	3.49	257.7	0	0	257.7	0	73.8	0	0	

3层	3017[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
	3018[卫生间]	3.69	273.3	0	0	273.3	0	74.1	0	0	
	3019[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
	3020[卫生间]	4.07	282.2	0	0	282.2	0	69.3	0	0	
	3021[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
	3022[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3023[宿舍]	13.22	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3024[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3025[宿舍]	14.52	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3026[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3027[卫生间]	3.69	273.3	0	0	273.3	0	74.1	0	0	
	3028[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
	3029[宿舍]	13.22	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030[卫生间]	3.49	257.7	0	0	257.7	0	73.8	0	0	
	3031[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
	3032[卫生间]	3.69	273.3	0	0	273.3	0	74.1	0	0	
	3033[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
	3034[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3035[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
	3036[楼梯间]	18.83	333.5	0	0	333.5	0	17.7	0	0	
	3037[卫生间]	4.07	282.2	0	0	282.2	0	69.3	0	0	
	3038[宿舍]	14.52	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3039[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
	3040[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3041[卫生间]	3.69	273.3	0	0	273.3	0	74.1	0	0	
	3042[宿舍]	13.65	181.4	0	0	181.4	0	13.3	0	0	
	3043[卫生间]	3.69	273.3	0	0	273.3	0	74.1	0	0	
	3044[卫生间]	2.15	142.6	0	0	142.6	0	66.3	0	0	
	3045[宿舍]	13.65	181.4	0	0	181.4	0	13.3	0	0	
	3046[卫生间]	3.69	273.3	0	0	273.3	0	74.1	0	0	
	3047[卫生间]	2.15	142.6	0	0	142.6	0	66.3	0	0	
	3048[卫生间]	3.69	207.9	0	0	207.9	0	56.3	0	0	
	3049[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
	3050[卫生间]	3.69	207.9	0	0	207.9	0	56.3	0	0	
	3051[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
	3052[卫生间]	3.69	207.9	0	0	207.9	0	56.3	0	0	
3053[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0		
3054[卫生间]	3.69	207.9	0	0	207.9	0	56.3	0	0		
3055[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0		
3056[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0		
3057[卫生间]	3.69	207.9	0	0	207.9	0	56.3	0	0		
3058[卫生间]	3.69	207.9	0	0	207.9	0	56.3	0	0		
3059[卫生间]	2.15	128.8	0	0	128.8	0	59.9	0	0		
3060[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0		
3061[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0		
3062[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0		
3063[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0		
3064[宿舍]	13.65	181.4	0	0	181.4	0	13.3	0	0		

3065[卫生间]	3.69	207.9	0	0	207.9	0	56.3	0	0	
3066[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
3067[卫生间]	3.69	207.9	0	0	207.9	0	56.3	0	0	
3068[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
3069[卫生间]	3.69	207.9	0	0	207.9	0	56.3	0	0	
3070[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
3071[卫生间]	3.69	207.9	0	0	207.9	0	56.3	0	0	
3072[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
3073[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
3074[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
3075[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
3076[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
3077[卫生间]	3.69	207.9	0	0	207.9	0	56.3	0	0	
3078[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
3079[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
3080[卫生间]	3.69	207.9	0	0	207.9	0	56.3	0	0	
3081[卫生间]	2.15	128.8	0	0	128.8	0	59.9	0	0	
3082[宿舍]	13.65	181.4	0	0	181.4	0	13.3	0	0	
4001[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
4002[宿舍]	11.37	0	0	0	0	0	0	0	0	
4003[楼梯间]	18.83	322.1	0	0	322.1	0	17.1	0	0	
4004[卫生间]	3.69	262.1	0	0	262.1	0	71	0	0	
4005[电气间]	1.59	0	0	0	0	0	0	0	0	
4006[走廊]	116.01	572.7	0	0	572.7	0	4.9	0	0	
4007[宿舍]	13.22	0	0	0	0	0	0	0	0	
4008[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
4009[卫生间]	3.49	182.8	0	0	182.8	0	52.4	0	0	
4010[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
4011[卫生间]	3.49	182.8	0	0	182.8	0	52.4	0	0	
4012[宿舍]	13.22	0	0	0	0	0	0	0	0	
4013[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
4014[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
4015[卫生间]	3.69	262.1	0	0	262.1	0	71	0	0	
4016[卫生间]	3.49	246.7	0	0	246.7	0	70.7	0	0	
4017[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
4018[卫生间]	3.69	262.1	0	0	262.1	0	71	0	0	
4019[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
4020[卫生间]	4.07	271	0	0	271	0	66.6	0	0	
4021[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
4022[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
4023[宿舍]	13.22	0	0	0	0	0	0	0	0	
4024[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
4025[宿舍]	14.52	0	0	0	0	0	0	0	0	
4026[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
4027[卫生间]	3.69	262.1	0	0	262.1	0	71	0	0	
4028[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
4029[宿舍]	13.22	0	0	0	0	0	0	0	0	
4030[卫生间]	3.49	246.7	0	0	246.7	0	70.7	0	0	

4层

4031[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
4032[卫生间]	3.69	262.1	0	0	262.1	0	71	0	0	
4033[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
4034[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
4035[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
4036[楼梯间]	18.83	322.1	0	0	322.1	0	17.1	0	0	
4037[卫生间]	4.07	271	0	0	271	0	66.6	0	0	
4038[宿舍]	14.52	0	0	0	0	0	0	0	0	
4039[卫生间]	2.15	57.9	0	0	57.9	0	26.9	0	0	
4040[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
4041[卫生间]	3.69	262.1	0	0	262.1	0	71	0	0	
4042[宿舍]	13.65	181.4	0	0	181.4	0	13.3	0	0	
4043[卫生间]	3.69	262.1	0	0	262.1	0	71	0	0	
4044[卫生间]	2.15	142.6	0	0	142.6	0	66.3	0	0	
4045[宿舍]	13.65	181.4	0	0	181.4	0	13.3	0	0	
4046[卫生间]	3.69	262.1	0	0	262.1	0	71	0	0	
4047[卫生间]	2.15	142.6	0	0	142.6	0	66.3	0	0	
4048[卫生间]	3.69	194.4	0	0	194.4	0	52.7	0	0	
4049[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
4050[卫生间]	3.69	194.4	0	0	194.4	0	52.7	0	0	
4051[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
4052[卫生间]	3.69	194.4	0	0	194.4	0	52.7	0	0	
4053[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
4054[卫生间]	3.69	194.4	0	0	194.4	0	52.7	0	0	
4055[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
4056[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
4057[卫生间]	3.69	194.4	0	0	194.4	0	52.7	0	0	
4058[卫生间]	3.69	194.4	0	0	194.4	0	52.7	0	0	
4059[卫生间]	2.15	128.8	0	0	128.8	0	59.9	0	0	
4060[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
4061[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
4062[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
4063[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
4064[宿舍]	13.65	181.4	0	0	181.4	0	13.3	0	0	
4065[卫生间]	3.69	194.4	0	0	194.4	0	52.7	0	0	
4066[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
4067[卫生间]	3.69	194.4	0	0	194.4	0	52.7	0	0	
4068[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
4069[卫生间]	3.69	194.4	0	0	194.4	0	52.7	0	0	
4070[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
4071[卫生间]	3.69	194.4	0	0	194.4	0	52.7	0	0	
4072[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	
4073[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
4074[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
4075[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
4076[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
4077[卫生间]	3.69	194.4	0	0	194.4	0	52.7	0	0	
4078[卫生间]	2.15	44.1	0	0	44.1	0	20.5	0	0	

	4079[宿舍]	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4080[卫生间]	3.69	194.4	0	0	194.4	0	52.7	0	0	
	4081[卫生间]	2.15	128.8	0	0	128.8	0	59.9	0	0	
	4082[宿舍]	13.65	181.4	0	0	181.4	0	13.3	0	0	
5层	5001[卫生间]	2.15	85.5	0	0	85.5	0	39.8	0	0	
	5002[宿舍]	11.37	146	0	0	146	0	12.8	0	0	
	5003[楼梯间]	18.83	556.6	0	0	556.6	0	29.6	0	0	
	5004[卫生间]	3.69	302.5	0	0	302.5	0	82	0	0	
	5005[电气间]	1.59	20.4	0	0	20.4	0	12.8	0	0	
	5006[走廊]	116.01	2057.8	0	0	2057.8	0	17.7	0	0	
	5007[宿舍]	13.22	169.7	0	0	169.7	0	12.8	0	0	
	5008[卫生间]	2.15	71.7	0	0	71.7	0	33.4	0	0	
	5009[卫生间]	3.49	227.6	0	0	227.6	0	65.2	0	0	
	5010[宿舍]	13.65	175.2	0	0	175.2	0	12.8	0	0	
	5011[卫生间]	3.49	227.6	0	0	227.6	0	65.2	0	0	
	5012[宿舍]	13.22	169.7	0	0	169.7	0	12.8	0	0	
	5013[卫生间]	2.15	71.7	0	0	71.7	0	33.4	0	0	
	5014[卫生间]	2.15	85.5	0	0	85.5	0	39.8	0	0	
	5015[卫生间]	3.69	302.5	0	0	302.5	0	82	0	0	
	5016[卫生间]	3.49	284.7	0	0	284.7	0	81.6	0	0	
	5017[卫生间]	2.15	85.5	0	0	85.5	0	39.8	0	0	
	5018[卫生间]	3.69	302.5	0	0	302.5	0	82	0	0	
	5019[卫生间]	2.15	85.5	0	0	85.5	0	39.8	0	0	
	5020[卫生间]	4.07	316.3	0	0	316.3	0	77.7	0	0	
	5021[卫生间]	2.15	85.5	0	0	85.5	0	39.8	0	0	
	5022[宿舍]	13.65	175.2	0	0	175.2	0	12.8	0	0	
	5023[宿舍]	13.22	169.7	0	0	169.7	0	12.8	0	0	
	5024[宿舍]	13.65	175.2	0	0	175.2	0	12.8	0	0	
	5025[宿舍]	14.52	186.4	0	0	186.4	0	12.8	0	0	
	5026[宿舍]	13.65	175.2	0	0	175.2	0	12.8	0	0	
	5027[卫生间]	3.69	302.5	0	0	302.5	0	82	0	0	
	5028[卫生间]	2.15	85.5	0	0	85.5	0	39.8	0	0	
	5029[宿舍]	13.22	169.7	0	0	169.7	0	12.8	0	0	
	5030[卫生间]	3.49	284.7	0	0	284.7	0	81.6	0	0	
	5031[卫生间]	2.15	85.5	0	0	85.5	0	39.8	0	0	
	5032[卫生间]	3.69	302.5	0	0	302.5	0	82	0	0	
	5033[卫生间]	2.15	85.5	0	0	85.5	0	39.8	0	0	
	5034[宿舍]	13.65	175.2	0	0	175.2	0	12.8	0	0	
	5035[卫生间]	2.15	85.5	0	0	85.5	0	39.8	0	0	
	5036[楼梯间]	18.83	556.6	0	0	556.6	0	29.6	0	0	
5037[卫生间]	4.07	316.3	0	0	316.3	0	77.7	0	0		
5038[宿舍]	14.52	186.4	0	0	186.4	0	12.8	0	0		
5039[卫生间]	2.15	85.5	0	0	85.5	0	39.8	0	0		
5040[宿舍]	13.65	175.2	0	0	175.2	0	12.8	0	0		
5041[卫生间]	3.69	302.5	0	0	302.5	0	82	0	0		
5042[宿舍]	13.65	356.7	0	0	356.7	0	26.1	0	0		
5043[卫生间]	3.69	302.5	0	0	302.5	0	82	0	0		
5044[卫生间]	2.15	170.2	0	0	170.2	0	79.2	0	0		

	5045[宿舍]	13.65	356.7	0	0	356.7	0	26.1	0	0	
	5046[卫生间]	3.69	302.5	0	0	302.5	0	82	0	0	
	5047[卫生间]	2.15	170.2	0	0	170.2	0	79.2	0	0	
	5048[卫生间]	3.69	241.7	0	0	241.7	0	65.5	0	0	
	5049[卫生间]	2.15	71.7	0	0	71.7	0	33.4	0	0	
	5050[卫生间]	3.69	241.7	0	0	241.7	0	65.5	0	0	
	5051[卫生间]	2.15	71.7	0	0	71.7	0	33.4	0	0	
	5052[卫生间]	3.69	241.7	0	0	241.7	0	65.5	0	0	
	5053[卫生间]	2.15	71.7	0	0	71.7	0	33.4	0	0	
	5054[卫生间]	3.69	241.7	0	0	241.7	0	65.5	0	0	
	5055[卫生间]	2.15	71.7	0	0	71.7	0	33.4	0	0	
	5056[卫生间]	2.15	71.7	0	0	71.7	0	33.4	0	0	
	5057[卫生间]	3.69	241.7	0	0	241.7	0	65.5	0	0	
	5058[卫生间]	3.69	241.7	0	0	241.7	0	65.5	0	0	
	5059[卫生间]	2.15	156.4	0	0	156.4	0	72.8	0	0	
	5060[宿舍]	13.65	175.2	0	0	175.2	0	12.8	0	0	
	5061[宿舍]	13.65	175.2	0	0	175.2	0	12.8	0	0	
	5062[宿舍]	13.65	175.2	0	0	175.2	0	12.8	0	0	
	5063[宿舍]	13.65	175.2	0	0	175.2	0	12.8	0	0	
	5064[宿舍]	13.65	356.7	0	0	356.7	0	26.1	0	0	
	5065[卫生间]	3.69	241.7	0	0	241.7	0	65.5	0	0	
	5066[卫生间]	2.15	71.7	0	0	71.7	0	33.4	0	0	
	5067[卫生间]	3.69	241.7	0	0	241.7	0	65.5	0	0	
	5068[卫生间]	2.15	71.7	0	0	71.7	0	33.4	0	0	
	5069[卫生间]	3.69	241.7	0	0	241.7	0	65.5	0	0	
	5070[卫生间]	2.15	71.7	0	0	71.7	0	33.4	0	0	
	5071[卫生间]	3.69	241.7	0	0	241.7	0	65.5	0	0	
	5072[卫生间]	2.15	71.7	0	0	71.7	0	33.4	0	0	
	5073[宿舍]	13.65	175.2	0	0	175.2	0	12.8	0	0	
	5074[宿舍]	13.65	175.2	0	0	175.2	0	12.8	0	0	
	5075[宿舍]	13.65	175.2	0	0	175.2	0	12.8	0	0	
	5076[宿舍]	13.65	175.2	0	0	175.2	0	12.8	0	0	
	5077[卫生间]	3.69	241.7	0	0	241.7	0	65.5	0	0	
	5078[卫生间]	2.15	71.7	0	0	71.7	0	33.4	0	0	
	5079[宿舍]	13.65	175.2	0	0	175.2	0	12.8	0	0	
	5080[卫生间]	3.69	241.7	0	0	241.7	0	65.5	0	0	
	5081[卫生间]	2.15	156.4	0	0	156.4	0	72.8	0	0	
	5082[宿舍]	13.65	356.7	0	0	356.7	0	26.1	0	0	
6层	6001[水箱间]	88.43	3509.4	0	0	3509.4	0	39.7	0	0	
	6002[宿舍]	26.24	336.9	0	0	336.9	0	12.8	0	0	
	6003[楼梯间]	18.83	241.7	0	0	241.7	0	12.8	0	0	
	6004[宿舍]	18.83	241.7	0	0	241.7	0	12.8	0	0	
	6005[楼梯间]	26.24	336.9	0	0	336.9	0	12.8	0	0	
	工程小计	4135.88	412347.2	0	0	412347.2	0	99.7	0	0	

新乐市第四中学 热负荷计算书_详尽表

楼层	房间	负荷源			传热系数	温差修正系数	耗热量修正			修正后热负荷	冷风渗透耗热量	外门冷风侵入耗热量	总热负荷	
		名称	面积计算				K	α	朝向					风力
			长m	高(宽)m	面积m²	W/m²·℃				Xch	Xf	Xjan	Q1	
				室内温度℃	室外温度℃	W	W	W	W	W	W	W	W	
	1001[地面	1.9	2.3	3.4	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	17.9			17.9
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	17.9
	1002[走廊]	东外墙	2.7	3.0	8.10-3.4	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	62.9			62.9
		东外窗_嵌	1.8	1.9	3.4	2.60	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####	33.2		254.5
		西外墙	2.7	3.0	8.10-3.4	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	62.9			62.9
		西外窗_嵌	1.8	1.9	3.4	2.60	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####	34.5		255.8
		地面	47.4	6.3	139.3	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			729.9
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	67.7	0.0	1366.0
	1003[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
		地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
	1004[地面	3.4	4.5	9.3	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	48.6			48.6
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	48.6
	1005[楼梯间]	北外墙	3.2	3.0	9.60-3.4	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	92.7			92.7
		北外门_嵌	1.6	2.1	3.4	2.50	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	35.5	0.0	266.6
		地面	3.2	6.6	18.8	平均:0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			123.3
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	35.5	0.0	482.6
	1006[卫生间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
		北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
		地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	326.6
	1007[防寒门]	南外墙	6.6	3.0	19.80-8.2	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####			131.9
		南外门_嵌	1.9	2.1	4.1	2.50	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	36.0	0.0	249.2
		南外门_嵌	1.0	2.1	2.0	2.50	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	28.9	0.0	135.8

斗]	南外门_嵌	1.0	2.1	2.0	2.50	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	28.9	0.0	135.8
	地面	6.6	3.0	17.9	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			188.0
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	93.8	0.0	840.7
1008[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
1009[卫生间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	326.6
1010[卫生间]	北外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	49.6			49.6
	北外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.1		222.3
	地面	2.0	2.1	3.5	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.1	0.0	308.5
1011[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
1012[卫生间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	326.6
1013[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
1014[卫生间]	北外墙	2.3	3.0	6.90-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	60.2			60.2
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
	地面	2.3	2.1	4.1	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	42.7			42.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	339.5
1015[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5

1016[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1017[地面	3.3	4.5	13.2	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	69.3			69.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	69.3
1018[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1019[地面	3.6	4.5	14.5	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	76.1			76.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	76.1
1020[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1021[卫生间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	326.6
1022[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
1023[地面	3.3	4.5	13.2	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	69.3			69.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	69.3
1024[卫生间]	北外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	49.6			49.6
	北外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.1		222.3
	地面	2.0	2.1	3.5	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.1	0.0	308.5
1025[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
1026[卫生间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	326.6
1027[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9

卫生间]	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
1028[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1029[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
卫生间]	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
1030[北外墙	3.2	3.0	9.60-3.4	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	92.7			92.7
楼梯间]	北外门_嵌	1.6	2.1	3.4	2.50	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	35.5	0.0	266.6
	地面	3.2	6.6	18.8	平均:0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			123.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	35.5	0.0	482.6
1031[北外墙	2.3	3.0	6.90-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	60.2			60.2
卫生间]	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
	地面	2.3	2.1	4.1	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	42.7			42.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	339.5
1032[地面	3.6	4.5	14.5	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	76.1			76.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	76.1
1033[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
卫生间]	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
1034[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1035[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生间]	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	326.6
1036[西外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
宿舍]	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			143.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	324.5
1037[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生间]	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7

间]	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	326.6
1038[卫生 间]	西外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	179.2
1039[宿舍]	东外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			143.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	324.5
1040[卫生 间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	326.6
1041[卫生 间]	东外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	179.2
1042[宿舍]	南外墙	3.4	3.0	10.20-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	83.2			83.2
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	3.4	6.6	20.1	平均:0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			131.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	401.2
1043[卫生 间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1044[卫生 间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1045[卫生 间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7

房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1046[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1047[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1048[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1049[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1050[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1051[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1052[卫生间]	西外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	165.4
1053[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1054[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1055[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5

	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1056[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1057[西外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
宿舍]	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			143.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	324.5
1058[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
间]	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1059[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
卫生	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
间]													
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1060[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
间]	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1061[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
卫生	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
间]													
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1062[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
间]	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1063[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
卫生	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
间]													
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1064[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
间]	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1

1065[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1066[]	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0
1067[]	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0
1068[]	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0
1069[]	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0
1070[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1071[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1072[]	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0
1073[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1074[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	东外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	165.4
1075[宿舍]	东外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			143.1
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	324.5

2号
楼1

14 层	1001[地面	1.9	2.3	3.4	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	17.9			17.9
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	17.9
	1002[走廊]	东外墙	2.7	3.0	8.10-3.4	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	62.9			62.9
		东外墙_嵌	1.8	1.9	3.4	2.60	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####	33.2		254.5
		西外墙	2.7	3.0	8.10-3.4	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	62.9			62.9
		西外墙_嵌	1.8	1.9	3.4	2.60	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####	34.5		255.8
		地面	47.4	6.3	139.3	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			729.9
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	67.7	0.0	1366.0
	1003[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
		地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
	1004[地面	3.4	4.5	9.3	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	48.6			48.6
			房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0
	1005[楼梯间]	北外墙	3.2	3.0	9.60-3.4	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	92.7			92.7
		北外墙_嵌	1.6	2.1	3.4	2.50	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	35.5	0.0	266.6
		地面	3.2	6.6	18.8	平均:0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			123.3
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	35.5	0.0	482.6
	1006[卫生间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
		北外墙_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
		地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	326.6
	1007[防寒门斗]	南外墙	6.6	3.0	19.80-8.2	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####			131.9
		南外墙_嵌	1.9	2.1	4.1	2.50	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	36.0	0.0	249.2
		南外墙_嵌	1.0	2.1	2.0	2.50	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	28.9	0.0	135.8
南外墙_嵌		1.0	2.1	2.0	2.50	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	28.9	0.0	135.8	
地面		6.6	3.0	17.9	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			188.0	
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	93.8	0.0	840.7	
1008[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9	
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5	
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5	
1009[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3	

卫生间]	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	326.6
1010[卫生间]	北外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	49.6			49.6
	北外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.1		222.3
	地面	2.0	2.1	3.5	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.1	0.0	308.5
1011[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
1012[卫生间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	326.6
1013[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
1014[卫生间]	北外墙	2.3	3.0	6.90-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	60.2			60.2
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
	地面	2.3	2.1	4.1	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	42.7			42.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	339.5
1015[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
1016[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1017[地面	3.3	4.5	13.2	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	69.3			69.3
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	69.3
1018[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1019[地面	3.6	4.5	14.5	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	76.1			76.1

	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	76.1
1020[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1021[卫生 间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	326.6
1022[卫生 间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
1023[地面	3.3	4.5	13.2	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	69.3			69.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	69.3
1024[卫生 间]	北外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	49.6			49.6
	北外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.1		222.3
	地面	2.0	2.1	3.5	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.1	0.0	308.5
1025[卫生 间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
1026[卫生 间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	326.6
1027[卫生 间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
1028[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1029[卫生 间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5

1030[楼梯 间]	北外墙	3.2	3.0	9.60-3.4	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	92.7			92.7
	北外门_嵌	1.6	2.1	3.4	2.50	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	35.5	0.0	266.6
	地面	3.2	6.6	18.8	平均:0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			123.3
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	35.5	0.0	482.6
1031[卫生 间]	北外墙	2.3	3.0	6.90-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	60.2			60.2
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
	地面	2.3	2.1	4.1	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	42.7			42.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	339.5
1032[地面	3.6	4.5	14.5	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	76.1			76.1
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	76.1
1033[卫生 间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0
1034[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1035[卫生 间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	326.6
1036[宿舍]	西外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			143.1
	房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0
1037[卫生 间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	326.6
1038[卫生 间]	西外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	179.2
1039[东外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5

宿舍]	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			143.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	324.5
1040[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	32.8		236.7
间]	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.8	0.0	326.6
1041[东外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
卫生	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
间]	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	179.2
1042[南外墙	3.4	3.0	10.20-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	83.2			83.2
宿舍]	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	3.4	6.6	20.1	平均:0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			131.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	401.2
1043[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
间]	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1044[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
卫生	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
间]	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1045[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
间]	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1046[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
卫生	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
间]	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1047[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
间]	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7

	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1048[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
卫生间]	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1049[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
卫生间]	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1050[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生间]	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1051[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生间]	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1052[西外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	165.4
1053[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1054[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1055[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1056[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1057[西外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
宿舍]	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			143.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	324.5
1058[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1

卫生间]	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1059[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1060[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1061[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1062[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1063[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1064[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1065[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1066[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1067[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5

1068[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1069[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1070[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1071[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
1072[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
1073[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	31.1		186.4
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	31.1	0.0	264.1
1074[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	东外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	165.4
1075[宿舍]	东外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			143.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	324.5
2001[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
2002[地面	3.4	4.5	11.4	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	59.6			59.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	59.6
2003[楼梯]	北外墙	3.2	3.0	9.60-3.0	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	97.5			97.5
	北外窗_嵌	1.6	1.9	3.0	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.9		244.4

间]	地面	3.2	6.6	18.8	平均:0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			123.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.9	0.0	465.2
2004[卫生 间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	320.1
2005[地面	1.9	1.2	1.6	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	8.3			8.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	8.3
2006[走廊]	东外墙	2.7	3.0	8.10-3.4	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	62.9			62.9
	东外窗_嵌	1.8	1.9	3.4	2.60	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####	24.9		246.2
	西外墙	2.7	3.0	8.10-3.4	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	62.9			62.9
	西外窗_嵌	1.8	1.9	3.4	2.60	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####	27.1		248.4
	地面	47.4	2.7	116.0	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			607.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	51.9	0.0	1228.3
2007[地面	3.3	4.5	13.2	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	69.3			69.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	69.3
2008[卫生 间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
2009[卫生 间]	南外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	37.8			37.8
	南外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	22.7		167.7
	地面	2.0	2.1	3.5	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	22.7	0.0	242.1
2010[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
2011[卫生 间]	南外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	37.8			37.8
	南外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	22.7		167.7
	地面	2.0	2.1	3.5	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	22.7	0.0	242.1
2012[地面	3.3	4.5	13.2	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	69.3			69.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	69.3

2013[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
2014[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
2015[卫生间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	320.1
2016[卫生间]	北外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	49.6			49.6
	北外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	25.7		216.0
	地面	2.0	2.1	3.5	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	25.7	0.0	302.2
2017[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
2018[卫生间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	320.1
2019[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
2020[卫生间]	北外墙	2.3	3.0	6.90-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	60.2			60.2
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
	地面	2.3	2.1	4.1	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	42.7			42.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	333.0
2021[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5

2022[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
2023[地面	3.3	4.5	13.2	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	69.3			69.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	69.3
2024[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
2025[地面	3.6	4.5	14.5	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	76.1			76.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	76.1
2026[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
2027[卫生 间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	320.1
2028[卫生 间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
2029[地面	3.3	4.5	13.2	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	69.3			69.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	69.3
2030[卫生 间]	北外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	49.6			49.6
	北外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	25.7		216.0
	地面	2.0	2.1	3.5	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	25.7	0.0	302.2
2031[卫生 间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
2032[卫生 间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	320.1
2033[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9

卫生间]	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
2034[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
2035[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
卫生间]	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
2036[北外墙	3.2	3.0	9.60-3.0	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	97.5			97.5
楼梯间]	北外窗_嵌	1.6	1.9	3.0	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.9		244.4
	地面	3.2	6.6	18.8	平均:0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			123.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.9	0.0	465.2
2037[北外墙	2.3	3.0	6.90-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	60.2			60.2
卫生间]	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
	地面	2.3	2.1	4.1	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	42.7			42.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	333.0
2038[地面	3.6	4.5	14.5	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	76.1			76.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	76.1
2039[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
卫生间]	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	80.5
2040[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
2041[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生间]	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	320.1
2042[西外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
宿舍]	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			143.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	324.5
2043[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生间]	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2

间]	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	320.1
2044[卫生 间]	西外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	179.2
2045[宿舍]	东外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			143.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	324.5
2046[卫生 间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	320.1
2047[卫生 间]	东外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	179.2
2048[卫生 间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	256.3
2049[卫生 间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
2050[卫生 间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	256.3
2051[卫生 间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7

2052[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	256.3
2053[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0
2054[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	256.3
2055[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0
2056[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0
2057[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	256.3
2058[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	256.3
2059[卫生间]	西外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	165.4
2060[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5

2061[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
2062[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
2063[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
2064[西外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
宿舍]	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			143.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	324.5
2065[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生间]	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	256.3
2066[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
卫生间]	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
2067[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生间]	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	256.3
2068[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
卫生间]	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
2069[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生间]	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	256.3
2070[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
卫生间]	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
2071[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1

2号 楼2 层	卫生间]	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
		地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	256.3
	2072[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	卫生间]	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7
	2073[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
	2074[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
	2075[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
	2076[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5
	2077[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	卫生间]	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
		地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	256.3
	2078[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	卫生间]	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	22.5			22.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	66.7	
2079[地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	71.5			71.5	
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.5	
2080[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1	
卫生间]	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6	
	地面	2.1	2.1	3.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	38.7			38.7	
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	256.3	
2081[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1	
卫生间]	东外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7	
	地面	1.3	2.1	2.2	平均:0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	36.6			36.6	
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	165.4	

2082[宿舍]	东外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
	地面	3.4	4.5	13.7	平均:0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			143.1
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	324.5
2001[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
2002[
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
2003[楼梯间]	北外墙	3.2	3.0	9.60-3.0	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	97.5			97.5
	北外窗_嵌	1.6	1.9	3.0	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.9		244.4
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.9	0.0	341.8
2004[卫生间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	281.4
2005[
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
2006[走廊]	东外墙	2.7	3.0	8.10-3.4	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	62.9			62.9
	东外窗_嵌	1.8	1.9	3.4	2.60	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####	24.9		246.2
	西外墙	2.7	3.0	8.10-3.4	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	62.9			62.9
	西外窗_嵌	1.8	1.9	3.4	2.60	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####	27.1		248.4
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	51.9	0.0	620.4
2007[
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
2008[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
2009[卫生间]	南外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	37.8			37.8
	南外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	22.7		167.7
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	22.7	0.0	205.5
2010[
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
2011[卫生间]	南外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	37.8			37.8
	南外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	22.7		167.7

	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	22.7	0.0	205.5
2012[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
2013[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
2014[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
2015[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	281.4
2016[北外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	49.6			49.6
卫生	北外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	25.7		216.0
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	25.7	0.0	265.6
2017[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
2018[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	281.4
2019[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
2020[北外墙	2.3	3.0	6.90-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	60.2			60.2
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	290.3
2021[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
2022[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
2023[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
2024[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0

2025[
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	0.0
2026[
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	0.0
2027[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	26.3	0.0	281.4
2028[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	57.9
2029[
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	0.0
2030[北外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	49.6			49.6
卫生	北外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	25.7		216.0
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	25.7	0.0	265.6
2031[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	57.9
2032[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	26.3	0.0	281.4
2033[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	57.9
2034[
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	0.0
2035[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	57.9
2036[北外墙	3.2	3.0	9.60-3.0	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	97.5			97.5
楼梯	北外窗_嵌	1.6	1.9	3.0	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.9		244.4
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	26.9	0.0	341.8
2037[北外墙	2.3	3.0	6.90-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	60.2			60.2
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	26.3	0.0	290.3

2038[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
2039[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
2040[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
2041[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	281.4
2042[西外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	181.4
2043[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	281.4
2044[西外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
卫生	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	142.6
2045[东外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	181.4
2046[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	26.3		230.2
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	26.3	0.0	281.4
2047[东外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
卫生	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	142.6
2048[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	217.6
2049[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
2050[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1

卫生 间	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	217.6
2051[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
2052[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生 间	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	217.6
2053[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
2054[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生 间	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	217.6
2055[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
2056[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
2057[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生 间	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	217.6
2058[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生 间	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	217.6
2059[西外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
卫生 间	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	128.8
2060[
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
2061[
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
2062[
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0

2063[
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	0.0
2064[西外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	181.4
2065[卫生 间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	23.2	0.0	217.6
2066[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	44.1
2067[卫生 间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	23.2	0.0	217.6
2068[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	44.1
2069[卫生 间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	23.2	0.0	217.6
2070[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	44.1
2071[卫生 间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	23.2	0.0	217.6
2072[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	44.1
2073[
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	0.0
2074[
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	0.0
2075[
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	0.0
2076[

	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
2077[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	217.6
2078[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
2079[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
2080[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	23.2		178.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	23.2	0.0	217.6
2081[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
卫生	东外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	128.8
2082[东外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	181.4
3001[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
3002[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3003[北外墙	3.2	3.0	9.60-3.0	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	97.5			97.5
楼梯	北外窗_嵌	1.6	1.9	3.0	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	18.6		236.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	18.6	0.0	333.5
3004[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	18.2		222.0
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	18.2	0.0	273.3
3005[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3006[东外墙	2.7	3.0	8.10-3.4	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	62.9			62.9
走廊]	东外窗_嵌	1.8	1.9	3.4	2.60	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####	14.4		235.8
	西外墙	2.7	3.0	8.10-3.4	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	62.9			62.9

	西外窗_嵌	1.8	1.9	3.4	2.60	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####	17.8		239.2
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	32.3	0.0	600.7
3007[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3008[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
3009[南外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	37.8			37.8
卫生	南外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	13.2		158.2
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	13.2	0.0	195.9
3010[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3011[南外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	37.8			37.8
卫生	南外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	13.2		158.2
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	13.2	0.0	195.9
3012[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3013[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
3014[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
3015[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	18.2		222.0
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	18.2	0.0	273.3
3016[北外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	49.6			49.6
卫生	北外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	17.8		208.0
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	17.8	0.0	257.7
3017[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
3018[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	18.2		222.0
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	18.2	0.0	273.3

3019[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
3020[北外墙	2.3	3.0	6.90-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	60.2			60.2
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	18.2		222.0
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	18.2	0.0	282.2
3021[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
3022[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3023[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3024[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3025[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3026[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3027[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	18.2		222.0
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	18.2	0.0	273.3
3028[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
3029[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3030[北外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	49.6			49.6
卫生	北外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	17.8		208.0
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	17.8	0.0	257.7
3031[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
3032[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	18.2		222.0

	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	18.2	0.0	273.3
3033[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
3034[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3035[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
3036[北外墙	3.2	3.0	9.60-3.0	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	97.5			97.5
楼梯	北外窗_嵌	1.6	1.9	3.0	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	18.6		236.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	18.6	0.0	333.5
3037[北外墙	2.3	3.0	6.90-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	60.2			60.2
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	18.2		222.0
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	18.2	0.0	282.2
3038[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3039[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
3040[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3041[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	18.2		222.0
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	18.2	0.0	273.3
3042[西外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	181.4
3043[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	18.2		222.0
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	18.2	0.0	273.3
3044[西外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
卫生	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	142.6
3045[东外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5

2号
楼3
层

房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	181.4
3046[卫生 间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	18.2		222.0
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	18.2	0.0	273.3
3047[卫生 间]	东外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	142.6
3048[卫生 间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	13.5		168.8
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	13.5	0.0	207.9
3049[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
3050[卫生 间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	13.5		168.8
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	13.5	0.0	207.9
3051[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
3052[卫生 间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	13.5		168.8
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	13.5	0.0	207.9
3053[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
3054[卫生 间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	13.5		168.8
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	13.5	0.0	207.9
3055[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
3056[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
3057[卫生 间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	13.5		168.8

	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	13.5	0.0	207.9
3058[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	13.5		168.8
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	13.5	0.0	207.9
3059[西外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
卫生	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	128.8
3060[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3061[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3062[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3063[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3064[西外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	181.4
3065[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	13.5		168.8
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	13.5	0.0	207.9
3066[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
3067[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	13.5		168.8
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	13.5	0.0	207.9
3068[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
3069[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	13.5		168.8
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	13.5	0.0	207.9
3070[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1

	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
3071[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	13.5		168.8
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	13.5	0.0	207.9
3072[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
3073[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3074[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3075[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3076[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3077[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	13.5		168.8
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	13.5	0.0	207.9
3078[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
3079[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
3080[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	13.5		168.8
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	13.5	0.0	207.9
3081[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
卫生	东外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	128.8
3082[东外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	181.4
4001[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9

4002[
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	0.0
4003[北外墙	3.2	3.0	9.60-3.0	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	97.5			97.5
楼梯	北外窗_嵌	1.6	1.9	3.0	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	7.2		224.6
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	7.2	0.0	322.1
4004[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	7.0		210.9
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	7.0	0.0	262.1
4005[
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	0.0
4006[东外墙	2.7	3.0	8.10-3.4	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	62.9			62.9
	东外窗_嵌	1.8	1.9	3.4	2.60	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####	0.0		221.3
	走廊	西外墙	2.7	3.0	8.10-3.4	0.54	1.00	-0.05	0.00	62.9			62.9
	西外窗_嵌	1.8	1.9	3.4	2.60	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####	4.3		225.6
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	4.3	0.0	572.7
4007[
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	0.0
4008[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	44.1
4009[南外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	37.8			37.8
卫生	南外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		145.0
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	182.8
4010[
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	0.0
4011[南外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	37.8			37.8
卫生	南外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		145.0
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	182.8
4012[
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	0.0
4013[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0				#####	0.0	0.0	44.1

4014[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
4015[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	7.0		210.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	7.0	0.0	262.1
4016[北外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	49.6			49.6
卫生	北外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	6.9		197.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	6.9	0.0	246.7
4017[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
4018[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	7.0		210.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	7.0	0.0	262.1
4019[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
4020[北外墙	2.3	3.0	6.90-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	60.2			60.2
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	7.0		210.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	7.0	0.0	271.0
4021[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
4022[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4023[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4024[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4025[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4026[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4027[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3

卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	7.0		210.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	7.0	0.0	262.1
4028[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
4029[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4030[北外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	49.6			49.6
卫生	北外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	6.9		197.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	6.9	0.0	246.7
4031[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
4032[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	7.0		210.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	7.0	0.0	262.1
4033[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
4034[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4035[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
4036[北外墙	3.2	3.0	9.60-3.0	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	97.5			97.5
楼梯	北外窗_嵌	1.6	1.9	3.0	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	7.2		224.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	7.2	0.0	322.1
4037[北外墙	2.3	3.0	6.90-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	60.2			60.2
卫生	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	7.0		210.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	7.0	0.0	271.0
4038[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4039[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	57.9
4040[

2号
楼4
层

房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4041[卫生 间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	7.0		210.9
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	7.0	0.0	262.1
4042[西外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	181.4
4043[卫生 间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	7.0		210.9
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	7.0	0.0	262.1
4044[卫生 间]	西外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	142.6
4045[东外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	181.4
4046[卫生 间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	7.0		210.9
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	7.0	0.0	262.1
4047[卫生 间]	东外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	142.6
4048[卫生 间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	194.4
4049[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
4050[卫生 间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	194.4
4051[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
4052[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1

卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	194.4
4053[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
4054[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	194.4
4055[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
4056[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
4057[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	194.4
4058[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	194.4
4059[西外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
卫生	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	128.8
4060[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4061[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4062[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4063[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4064[西外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	181.4
4065[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1

卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	194.4
4066[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
4067[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	194.4
4068[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
4069[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	194.4
4070[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
4071[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	194.4
4072[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
4073[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4074[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4075[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4076[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4077[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	194.4
4078[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1

	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	44.1
4079[
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	0.0
4080[南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
卫生间]	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	194.4
4081[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
卫生间]	东外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	128.8
4082[东外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	181.4
5001[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
卫生间]	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	85.5
5002[屋面	3.4	4.5	11.4	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			146.0
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	146.0
5003[北外墙	3.2	3.0	9.60-3.0	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	97.5			97.5
楼梯间]	北外窗_嵌	1.6	1.9	3.0	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		217.4
	屋面	3.2	6.6	18.8	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			241.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	556.6
5004[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生间]	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		203.9
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	302.5
5005[屋面	1.9	1.2	1.6	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	20.4			20.4
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	20.4
5006[东外墙	2.7	3.0	8.10-3.4	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	62.9			62.9
	东外窗_嵌	1.8	1.9	3.4	2.60	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####	0.0		221.3
	西外墙	2.7	3.0	8.10-3.4	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	62.9			62.9
	西外窗_嵌	1.8	1.9	3.4	2.60	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####	0.0		221.3
	屋面	47.4	2.7	116.0	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			1489.3

	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	2057.8
5007[屋面	3.3	4.5	13.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			169.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	169.7
5008[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
卫生间]	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.7
5009[南外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	37.8			37.8
卫生间]	南外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		145.0
	屋面	2.0	2.1	3.5	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	44.8			44.8
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	227.6
5010[屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	175.2
5011[南外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	37.8			37.8
卫生间]	南外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		145.0
	屋面	2.0	2.1	3.5	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	44.8			44.8
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	227.6
5012[屋面	3.3	4.5	13.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			169.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	169.7
5013[南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
卫生间]	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.7
5014[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
卫生间]	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	85.5
5015[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生间]	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		203.9
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	302.5
5016[北外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	49.6			49.6
卫生间]	北外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		190.3
	屋面	2.0	2.1	3.5	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	44.8			44.8

	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	284.7
5017[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	85.5
5018[卫生间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		203.9
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	302.5
5019[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	85.5
5020[卫生间]	北外墙	2.3	3.0	6.90-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	60.2			60.2
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		203.9
	屋面	2.3	2.1	4.1	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	52.3			52.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	316.3
5021[卫生间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	85.5
5022[屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	175.2
5023[屋面	3.3	4.5	13.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			169.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	169.7
5024[屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	175.2
5025[屋面	3.6	4.5	14.5	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			186.4
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	186.4
5026[屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	175.2
5027[卫生间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		203.9
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4

	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	302.5
5028[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
卫生间]	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	85.5
5029[屋面	3.3	4.5	13.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			169.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	169.7
5030[北外墙	2.0	3.0	6.00-2.7	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	49.6			49.6
卫生间]	北外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		190.3
	屋面	2.0	2.1	3.5	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	44.8			44.8
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	284.7
5031[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
卫生间]	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	85.5
5032[北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
卫生间]	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		203.9
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	302.5
5033[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
卫生间]	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	85.5
5034[屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	175.2
5035[北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
卫生间]	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	85.5
5036[北外墙	3.2	3.0	9.60-3.0	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	97.5			97.5
楼梯间]	北外窗_嵌	1.6	1.9	3.0	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		217.4
	屋面	3.2	6.6	18.8	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			241.7
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	556.6
5037[北外墙	2.3	3.0	6.90-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	60.2			60.2
卫生间]	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		203.9

2号 楼5 层	间]	屋面	2.3	2.1	4.1	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	52.3			52.3
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	316.3	
	5038[屋面	3.6	4.5	14.5	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			186.4
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	186.4	
	5039[卫生 间]	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
		屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	85.5	
	5040[屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	175.2	
	5041[卫生 间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
		北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		203.9
		屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	302.5	
	5042[宿舍]	西外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
		屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	356.7	
	5043[卫生 间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3
		北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		203.9
		屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	302.5	
	5044[卫生 间]	西外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
		北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
		屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	170.2	
5045[宿舍]	东外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5	
	屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2	
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	356.7		
5046[卫生 间]	北外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	51.3			51.3	
	北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		203.9	
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4	
房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	302.5		

5047[卫生间]	东外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	北外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	57.9			57.9
	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	170.2
5048[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	241.7
5049[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.7
5050[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	241.7
5051[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.7
5052[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	241.7
5053[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.7
5054[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	241.7
5055[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6

房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.7
5056[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.7
5057[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	241.7
5058[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	241.7
5059[卫生间]	西外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7
	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	156.4
5060[屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	175.2
5061[屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	175.2
5062[屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	175.2
5063[屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	175.2
5064[宿舍]	西外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5
	屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	356.7
5065[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	241.7

5066[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.7
5067[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	241.7
5068[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.7
5069[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	241.7
5070[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.7
5071[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	241.7
5072[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1
	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.7
5073[屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	175.2
5074[屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	175.2
5075[屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2
房间小计		室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	175.2
5076[屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2

	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	175.2	
5077[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1	
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3	
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4	
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	241.7	
5078[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1	
	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6	
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	71.7	
5079[屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2	
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	175.2	
5080[卫生间]	南外墙	2.1	3.0	6.30-2.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	39.0			39.1	
	南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3	
	屋面	2.1	2.1	3.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	47.4			47.4	
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	241.7	
5081[卫生间]	南外墙	1.3	3.0	3.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	44.1			44.1	
	东外墙	2.1	3.0	6.3	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	84.7			84.7	
	屋面	1.3	2.1	2.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	27.6			27.6	
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	156.4	
5082[宿舍]	东外墙	4.5	3.0	13.5	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			181.5	
	屋面	3.4	4.5	13.7	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			175.2	
	房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	356.7	
2号 楼	6001[水箱间]	南外墙	10.0	3.0	30.00-8.9	0.54	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####			239.2
		南外门_嵌	1.6	2.1	3.4	2.50	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0	0.0	176.1
		南外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		155.3
		南外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	-0.20	0.00	0.00	#####	0.0		145.0
		东外墙	9.3	3.0	27.9	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			375.0
		北外墙	10.0	3.0	30.00-8.2	0.54	1.00	0.05	0.00	0.00	#####			324.3
		北外窗_嵌	1.5	1.9	2.9	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		203.9
		北外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		190.3
		北外窗_嵌	1.4	1.9	2.7	2.60	1.00	0.05	0.00	0.00	#####	0.0		190.3
	西外墙	9.3	3.0	27.9	0.54	1.00	-0.05	0.00	0.00	#####			375.0	

600 层		屋面	10.0	9.3	88.4	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			1135.3
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	3509.4
	6002[屋面	3.2	6.6	26.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			336.9
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	336.9
	6003[屋面	3.2	6.6	18.8	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			241.7
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	241.7
	6004[屋面	3.2	6.6	18.8	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			241.7
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	241.7
	6005[屋面	3.2	6.6	26.2	0.49	1.00	0.00	0.00	0.00	#####			336.9
		房间小计	室内温度℃	20	室外温度℃	-6.2	房高修正	0			#####	0.0	0.0	336.9
											#####	4063.4	0.0	96735.4
											#####	4063.4	0.0	194972.6