



(2012)沪质监认字055号 2012090101R

检 验 报 告

No:SL622-120216.

样品名称 kappa水箱

型号规格 用水效率等级I级

委托单位 上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司

检验类别 普通送样

上海市建筑材料及构件质量监督检验站



报告编号: SL622-120216.

上海市建筑材料及构件质量监督检验站

检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

样品名称	kappa水箱		检验类别	普通送样
型号规格和/或等级	用水效率等级I级		商标	----
委托单位名称	上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司			
工程名称	-----			
制造单位名称	上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司			
委托单编号	SL622-120112	送样日期	2012年8月10日	
委托日期	2012年8月10日	工程部位	-----	
生产日期	-----	代表批数量	-----	
批号或编号	-----	样品数量	1组	
样品状态说明	无异常			
检验依据和/或综合判定原则	CJ/T363-2011《建筑同层排水部件》			
检验日期	2012年8月13日~2012年8月21日		报告日期	2012年8月23日
检验结论	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标判定为第2页所检项目合格。 检验机构(盖章)			
委托单位 通讯资料	地址	嘉定区南翔镇惠平路1515号		
	邮政编码	-----	电话	61853245
备注				

批准:

郭青

审核:

孙斌

编制:

苏宇

报告编号: SL622-120216.

上海市建筑材料及构件质量监督检验站

检 验 报 告

共 2 页 第 2 页

检 验 结 果 汇 总					
序号	检测项目		标准值	检测结果	单项判定
1	排水量	双档-大档, L	排水量 $\leq$ 4.5	4.2	合格
		双档-小档, L	排水量 $\leq$ 3.0	2.9	合格
		双档-平均值, L	排水量 $\leq$ 3.5	3.3	合格
	(以下空白)				