



上海公振建筑科技有限公司

防水涂料检测报告

第1页 共1页

委托编号: 2017002808

委托性质: 平行检测

工程连续号: 1

报告编号: FTL201700017

委托单位			
工程名称			
工程地址			
施工单位			
样品编号	2017004728	样品名称	聚氨酯防水涂料
等级	S I	检测日期	2017-04-20~2017-04-29
代表数量	5t		
种类级别	B类非外露		
生产单位	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	备案证号	BW(化)-21-20160064
工程部位	基础主体		
评定依据	GB/T 19250-2013		
检测方法	GB/T 19250-2013; GB/T 16777-2008; GB/T 529-2008		
参数名称	技术要求	检测值	单项结果
固体含量/%	≥ 85.0	87.9	合格
表干时间/h	≤ 12	8	合格
实干时间/h	≤ 24	14	合格
拉伸强度/MPa	≥ 2.00	2.45	合格
断裂伸长率/%	≥ 500	522	合格
撕裂强度/(N/mm)	≥ 15	17	合格
低温弯折性	-35℃ 无裂纹	无裂纹	合格
不透水性	0.3MPa 120min 不透水	不透水	合格
检测结论	所检项目合格		

取样单位	中国建筑第二工程局有限公司	取样人及证书号	吴青和 23891
见证单位	上海大通工程监理有限公司	见证人及证书号	朱建成 15217
说明	1. 未经本检测机构批准, 部分复制本检测报告无效; 2. 由本检测机构抽样的样品按本检测机构抽样程序进行抽样、检测。		
检测机构	1. 检测机构地址: 上海市莘朱东路426号		
信息	2. 联系电话: 64617226	3. 邮编: 200237	防伪校验码 170201329856
备注			

检测机构专用章:

批准/职务:

/技术负责人

审核:

检测: