



2012090101R



检测
CNAS L4358



(2012)沪质监认字055号

检 验 报 告

No:TL022-140369

样品名称 内墙防霉腻子粉

型号规格 耐水型

委托单位 上海希瑞装饰材料有限公司

检验类别 普通送样



上海市建筑材料及构件质量监督检验站



2012090101R

ilac-MPA



CNAS 11-06



120121 沪质监认字022号

报告编号: TL022-140369

上海市建筑材料及构件质量监督检验站

检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

样品名称	内墙防霉腻子粉			检验类别	普通送样
型号规格和/或等级	耐水型 (N)			商标	欧士盾
委托单位名称	上海希瑞装饰材料有限公司				
工程名称	----				
制造单位名称	上海希瑞装饰材料有限公司				
委托单编号	TL022-140331	送样日期	2017年8月16日		
委托日期	2017年8月16日	工程部位	----		
生产日期	----	代表批数量	----		
批号或编号	----	样品数量	4kg		
样品状态说明	白色粉状				
检验依据和/或综合判定原则	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》、GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有毒物质限量》				
检验日期	2017年8月20日~2017年9月6日			报告日期	2017年9月18日
检验结论	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标判定为合格。				
委托单位通讯资料	地址	腾飞路300号			
	邮政编码	201802	电话	13584993933	
备注					

批准:

审核:

编制:

上海市建筑材料及构件质量监督检验站

检 验 报 告

共 2 页 第 2 页

检 验 结 果 汇 总

检 验 结 果 汇 总					
序号	检测项目		标准值	检测结果	单项判定
1	游离甲醛, mg/kg		≤100	20	合格
2	挥发性有机化合物含量 (VOC), g/kg		≤15	未检出	合格
3	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和, mg/kg		≤300	未检出	合格
4	可溶性重金属	铅Pb, mg/kg	≤90	未检出	合格
		镉Cd, mg/kg	≤75	未检出	合格
		铬Cr, mg/kg	≤60	未检出	合格
		汞Hg, mg/kg	≤60	未检出	合格
5	容器中状态		无结块、均匀	无结块、均匀	合格
6	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	合格
7	干燥时间 (表干)	单道施工厚度<2mm, h	≤2	<2	合格
8	初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹	无裂纹	合格
9	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	合格
10	粘结强度	标准状态, MPa	>0.50	0.88	合格
		浸水后, MPa	>0.30	0.80	合格
说 明	1、配比 灰: 水=3: 1 (质量比)。 2、pH值 (实测值): 11.7。 3、挥发性有机化合物含量 (VOC) 的最低检出限为1g/kg。 4、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和的最低检出限为50mg/kg。 5、可溶性重金属铅、镉、铬、汞的最低检出限为0.1mg/kg、0.8mg/kg、2mg/kg和2mg/kg。 6、以上检验项目是全性能检验。				

检验机构简介

本站是由上海市质量技术监督局、上海市建设委员会授权的具有第三方公正地位的质量监督检验机构。主要从事建筑材料、工程材料质量及相关领域材料质量检测业务。本站是本市首批通过市质量技术监督局计量认证和机构审查认可的质检机构之一，并取得了中国实验室国家认可。本站按认可项目范围出具的检验报告得到国际互认（包括美国、英国、法国、德国、瑞士、加拿大、澳大利亚、意大利、日本、韩国等）。本站具有各类建材产品及部分特殊项目的检测能力，并能为生产企业、经营企业和其它各类客户提供质量技术咨询、质量验货服务和产品认证检验、质量仲裁检验等。

主要检测范围：

- 水泥、粉煤灰及其他胶凝材料
- 建筑砂、石、混凝土及其外加剂、砂浆、砖瓦、砌块
- 建筑钢材、锚固件、螺栓、脚手架扣件
- 建筑涂料、防水材料、结构密封胶、绝热材料、墙地砖、卫生陶瓷
- 建筑木材及其制品（人造板、地板、家具等）、装饰石材、建筑塑料制品、给排水管材管件
- 水泥混凝土制品、新型墙体材料、建筑玻璃及五金配件
- 建筑幕墙、门窗、建筑构件
- 住宅装饰装修质量、建材有害物质含量、室内环境污染
- 建筑材料及其构件防火性能
- 建筑保温隔热、遮阳产品
- 各类建材化学分析

