




检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No): 国建抽字[2017]第 0504 号

受检单位: 阿克苏诺贝尔太古漆油 (上海) 有限公司

Applicant

样品名称: 金装防水无添加5合1白漆

Sample Description

检验类别: 抽样检验

Test Type

国家建筑材料质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision & test for building materials

检验专用章





国家建筑材料测试中心 20060005868

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

正 本

中心编号: 国建抽字[2017]第 0504 号

第 1 页 共 3 页

样品名称	金装防水无添加5合1白漆	检验类别	抽样检验
受检单位	阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司	抽样编号	28430
生产单位	阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司	商 标	多乐士
生产日期	2017年01月12日	抽样数量	1 桶
抽样日期	2017年01月12日	抽样基数	100 桶
型号规格	A835	样品状况	符合检测要求
抽样地点	公司库房	抽 样 人	王彦君
生产批号	PK2911424701	封 样 人	袁颖涛
检验依据	Q/TKGJ 04-2006 装饰漆内墙乳胶漆 GB/T 9756-2001 合成树脂乳液内墙涂料 GB 18582-2001 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量		
检验项目	1.按照 Q/TKGJ 04-2006 和 GB/T9756-2001 检测全套性能指标。(见第2页) 2.按照 GB 18582-2008 检测全套有害物质限量指标。(见第3页)		
检验结论	所抽检样品的检验结果符合 Q/TKGJ 04-2006 和 GB/T9756-2001 标准中合格品的全部技术指标要求,根据 Q/TKGJ 04-2006 和 GB/T9756-2001 判定,所抽检样品为合格品;有害物质限量检验结果符合 GB 18582-2008 标准的指标要求,根据 GB 18582-2008 判定,所抽检样品有害物质限量合格。		
附注:	签发日期: 2017年02月26日 (测试检验章) 检验专用章		

批 准:

审 核:

主 检:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

正本

中心编号: 国建抽字[2017]第 0504 号

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准指标			检验值	单项判定
		优等品	一等品	合格品		
1.	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态			无硬块, 搅拌后呈均匀状态	符合
2.	施工性	刷涂二道无障碍			刷涂二道无障碍	符合
3.	涂膜外观	正常			正常	符合
4.	干燥时间 (表干)	≤2h			50min	符合
5.	耐碱性	24h 无异常			24h 无异常	符合
6.	低温稳定性	不变质			不变质	符合
7.	耐洗刷性	≥1000 次	≥500 次	≥200 次	1000 次不露底	优等品
8.	对比率	≥0.95	≥0.93	≥0.90	0.912	合格品

备注:

审核: 杨文政

主检: 刘华

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: 国建抽字[2017]第 0504 号


第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准指标	检验结果	单项判定
1.	挥发性有机化合物 (VOC) (g/L)	≤ 200	36.8	符合
2.	游离甲醛 (g/kg)	≤ 0.1	0.02	符合
3.	重金属	可溶性铅 (mg/kg)	≤ 90	未检出
		可溶性镉 (mg/kg)	≤ 75	3.0
		可溶性铬 (mg/kg)	≤ 60	0.1
		可溶性汞 (mg/kg)	≤ 60	0.2
4.	(以下空白)			
5.				
6.				
备注:				

审核: 杨文强

主检: 李, 李

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024



阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司
Akzo Nobel Swire Paints (Shanghai) Ltd.

地址: 上海市松江工业区 荣乐东路 536 号
电话: 021-5774 3333
传真: (86) 21 57743200 邮编: 201600
Add.: No. 536 East Rongle Road, Song Jiang
Industrial Zone, Shanghai, 201600 P.R.C.
Tel: (86) 21 57743333
Fax: (86) 21 57743200

产品质量合格证

CERTIFICATE OF QUALITY

1. 产品信息 PRODUCT IDENTITY

产品名称 Product Name	金装防水无添加5合1白漆
产品编号 Product Code	A835-65000 5L
产品批号 Batch Number	PK2911424701
生产日期 Production Date	20170311
订单信息 Order Number	205705
其它信息 Other Relative Information	(如工程客户使用) 本合格证仅供_____工程用。

2. 质量保证 QUALITY ASSURANCE

上述产品已按照本公司的出厂质量标准进行严格检验, 所有性能指标均符合要求。

Herewith it is certified that the product mentioned above has been tested according to its specification issued by our company, all inspection results are within the criteria.

阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 质量保证部
Quality Department, Akzo Nobel Swire Paints (Shanghai) Ltd.
注: 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司为原上内门太古漆油(上海)有限公司

