



上海言鼎建设工程检测有限公司

有害物质限量检测报告

第1页 共1页

委托编号: 2018015735

委托性质: 送样


工程连续号: 9

报告编号: HYX201800139

委托单位
工程名称
工程地址
施工单位

样品编号	2018022010	样品名称	大理石		
等级	——	检测日期	2018-07-03	代表数量	5000m ²
种类级别	——				
生产单位	上海罗莎建筑装饰材料有限公司	备案证号	——		
工程部位	1#、2#、3#号楼公区				
评定依据	GB 50325-2010(2013)				
检测方法	GB 6566-2010				
参数名称		技术要求	检测值		单项结果
内照射指数/ I _{Ra}		≤1.0	0.29		合格
外照射指数/ I _r		≤1.3	0.66		合格
——		——	——		——
——		——	——		——
——		——	——		——
——		——	——		——
——		——	——		——
——		——	——		——
——		——	——		——
——		——	——		——
检测结论		所检项目合格			

取样单位	中国建筑第二工程局有限公司	取样人及证书号	吴青和 23891
见证单位	上海大通工程监理有限公司	见证人及证书号	朱建成 15217
说明	1. 未经本检测机构批准, 部分复制本检测报告无效; 2. 由本检测机构抽样的样品按本检测机构抽样程序进行抽样、检测。		
检测机构信息	1. 检测机构地址: 上海市青浦区外青松公路4690号3幢 2. 联系电话: 5787867 3. 邮编: 201712		
	防伪校验码	141206803013	



审核: 检测: