



上海言鼎建设工程检测有限公司

混凝土抗渗性能检测报告

第 1 页 共 1 页

委托编号: 2016062271

委托性质: 委托

工程连续号: 17

报告编号: HKS201602286

委托单位	
工程名称	
工程地址	
施工单位	

样品编号	2016098011		强度等级	C35		代表数量	465m³		抗渗等级	P6	
生产单位	上海中环混凝土制品有限公司								备案证号	BH(沪)-08-20150030	
工程部位	1#楼地下室底板										
成型日期	2016-09-02		检测日期	2016-11-20至2016-11-22			龄期/d	79		稠度/mm	——
检测方法	GB/T 50082-2009							评定依据	GB/T 50082-2009		
养护条件	序号	结束水压 /MPa	结束水压下 持续时间	样品渗透 情况	序号	结束水压 /MPa	结束水压下 持续时间	样品渗透 情况	检测结论		
标准养护	1	0.6	8h	未渗水	4	0.6	8h	未渗水	合格(P6)		
	2	0.6	8h	未渗水	5	0.6	8h	未渗水			
	3	0.6	8h	未渗水	6	0.6	8h	未渗水			

样品编号	——	强度等级	——			代表数量	——	抗渗等级	——		
生产单位	——							备案证号	——		
工程部位	——										
成型日期	——		检测日期	——			龄期/d	——		稠度/mm	——
检测方法	——							评定依据	——		
养护条件	序号	结束水压 /MPa	结束水压下 持续时间	样品渗透 情况	序号	结束水压 /MPa	结束水压下 持续时间	样品渗透 情况	检测结论		
——	1	——	——	——	4	——	——	——	——		
	2	——	——	——	5	——	——	——			
	3	——	——	——	6	——	——	——			

取样单位	中国建筑第二工程局有限公司	取样人及证书号	吴青和 23891
见证单位	上海大通工程监理有限公司	见证人及证书号	朱建成 15217
说 明	1. 未经本检测机构批准, 部分复制本检测报告无效; 2. 由本检测机构抽样的样品按本检测机构抽样程序进行抽样、检测。		
检测机构	1. 检测机构地址: 上海市青浦区外青松公路4690号3幢		
信息	2. 联系电话: 59798786	3. 邮编: 201707	防伪校验码 111006809536
备 注	更改 客户编号: 16108		



批准/职务:

审核:

检测:



上海言鼎建设工程检测有限公司

混凝土抗压强度检测报告

第 1 页 共 1 页

委托编号: 2016066728

委托性质: 送样

工程连续号: 136

报告编号: HKY201634054

委托单位	
工程名称	
工程地址	
施工单位	

样品编号	2016104581	强度等级	C30	稠度/mm	—	样品规格	100mm×100mm×100mm
生产单位	上海中环混凝土制品有限公司					备案证号	BH(砼)-08-20150030
工程部位	1#楼一层墙柱二层梁板梯						
成型日期	2016-10-16	检测日期	2016-11-13	龄期/d	28	代表数量	177m³
检测方法	GB/T 50081-2002					评定依据	—
养护条件	破坏荷载/kN	抗压强度/MPa	强度代表值/MPa	折合标准试块强度/MPa	达到设计强度/%		
标准养护	521.9	52.2	53.0	50.4	168		
	514.0	51.4					
	554.3	55.4					

样品编号	2016104582	强度等级	C30	稠度/mm	—	样品规格	100mm×100mm×100mm
生产单位	上海中环混凝土制品有限公司					备案证号	BH(砼) 08 20150030
工程部位	1#楼一层墙柱二层梁板梯						
成型日期	2016-10-16	检测日期	2016-11-13	龄期/d	28	代表数量	177m³
检测方法	GB/T 50081-2002					评定依据	—
养护条件	破坏荷载/kN	抗压强度/MPa	强度代表值/MPa	折合标准试块强度/MPa	达到设计强度/%		
标准养护	510.3	51.0	46.1	43.8	146		
	411.9	41.2					
	459.7	46.0					

取样单位	中国建筑第二工程局有限公司	取样人及证书号	吴青和 23891	
见证单位	上海大通工程监理有限公司	见证人及证书号	朱建成 15217	
说 明	1、未经本检测机构批准，部分复制本检测报告无效； 2、由本检测机构抽样的样品按本检测机构抽样程序进行抽样、检测。			
检测机构	1、检测机构地址：上海市青浦区纪鹤公路6626号			
信息	2、联系电话：59798786	3、邮编：201709	防伪校验码	110806803374
备 注	客户编号：16108			



批准/职务:

审核:

检测: