

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型          | 采光等级 | 采光类型 | 采光系数要求(%) | 房间面积(m2) | 达标面积(m2) | 达标率(%) |
|----|------|---------------|------|------|-----------|----------|----------|--------|
| 1  | 1001 | 登录厅           | Ⅳ    | 侧面   | 2.20      | 16.22    | 16.22    | 100    |
|    | 1002 | 展厅<br>(单层及顶层) | Ⅲ    | 混合   | 2.20      | 884.99   | 844.85   | 95     |
|    | 1008 | 库房            | Ⅴ    | 侧面   | 1.10      | 18.13    | 1.39     | 8      |
| 2  | 2001 | 展厅<br>(单层及顶层) | Ⅲ    | 混合   | 2.20      | 275.70   | 275.70   | 100    |
|    | 2004 | 展厅<br>(单层及顶层) | Ⅲ    | 混合   | 2.20      | 44.56    | 44.56    | 100    |
|    | 2005 | 办公室           | Ⅲ    | 混合   | 2.20      | 13.79    | 13.79    | 100    |
|    | 2006 | 会议室           | Ⅲ    | 混合   | 2.20      | 105.60   | 105.60   | 100    |
|    | 2009 | 办公室           | Ⅲ    | 混合   | 2.20      | 30.48    | 30.48    | 100    |
|    | 2010 | 办公室           | Ⅲ    | 混合   | 2.20      | 81.12    | 81.12    | 100    |
|    | 2013 | 办公室           | Ⅲ    | 混合   | 2.20      | 63.04    | 63.04    | 100    |
|    | 2014 | 办公室           | Ⅲ    | 侧面   | 3.30      | 37.53    | 0.00     | 0      |
|    | 2015 | 库房            | Ⅴ    | 侧面   | 1.10      | 18.13    | 3.02     | 17     |