

公共建筑换气次数 计算书

1 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 同济襄阳医院 医技楼、住院楼、后勤楼相关建筑图纸

2 参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中 5.2.10 条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表 1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

面积比例 RR	得分
$70\% \leq RR < 80\%$	5
$80\% \leq RR < 90\%$	6
$90\% \leq RR < 100\%$	7
$RR = 100\%$	8

3 计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

$$Q = C_d A \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}$$

Q ——房间体积流量 (m^3/s)

ΔP ——相邻房间之间门窗的风压差;

C_d ——流量系数, 对于大的建筑洞口, 取 0.5, 对于狭小的洞口取 0.65, 本项目计算取 0.6;

A ——洞口面积 (m^2)

ρ ——空气密度 (kg/m^3)

通过上述方法获取一个房间的体积流量 Q 之后, 即可进行房间换气次数的计算:

$$Acr = \frac{Q * 3600}{V}$$

Q ——房间体积流量 (m^3/s)

Acr ——换气次数 (次/h);

V ——房间体积 (m^3);

4 换气次数计算表

表 2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

换气次数大于 2 次/h 的面积比		
换气次数大于 2 次/h 的面积	67562.68	m^2
总面积	81646.09	m^2
面积比例 RR	82.75	%

房间	体积 (m^3)	面积 (m^2)	换气次数 (次/h)
1 层			
1003[防风门斗]	4864.86	900.90	82.38
1004[2-3#卫生间]	4583.84	848.86	27.38
1005[休息/等候]	3516.73	651.25	119.44
1007[中心检验]	2330.10	431.50	7.79
1009[超市]	1427.80	264.41	35.34
1010[茶水间]	1324.08	245.20	31.68
1011[血液入口]	1126.76	208.66	18.97
1013[普通儿科门诊区]	1094.26	202.64	20.10
1014[门诊发药]	1004.4	186.00	82.12

房间	体积 (m^3)	面积 (m^2)	换气次数 (次/h)
	1		
1015[高温灭菌]	916.58	169.74	2.33
1016[肺功能]	801.47	148.42	15.65
1017[抢救室]	797.74	147.73	0.00
1019[高温灭菌]	765.07	141.68	8.28
1021[实验走道]	637.29	118.02	73.48
1022[阴凉库/贵重药品库]	661.28	122.46	0.00
1024[公共卫生间]	596.00	110.37	91.19
1025[家长学校(63 人)]	628.78	116.44	27.34
1027[无菌品存放]	607.79	112.55	0.00
1029[办公室]	519.91	96.28	0.00
1030[科研楼门厅]	475.13	87.99	22.17
1031[办公楼门厅]	475.12	87.99	54.30
1032[CT*1]	477.17	88.36	16.88
1033[值班室]	466.13	86.32	21.81

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
1034[团体治疗室]	442.80	82.00	35.29
1035[医护通道]	414.50	76.76	85.18
1036[值班]	416.75	77.18	33.42
1037[消防控制室]	422.14	78.17	26.60
1038[普通儿科门诊区]	416.23	77.08	0.00
1039[房间]	416.23	77.08	0.00
1040[女医更]	402.23	74.49	168.96
1041[库房]	394.42	73.04	0.00
1042[货梯]	390.72	72.36	18.66
1044[值班室]	385.02	71.30	0.00
1045[办公室]	385.02	71.30	14.41
1046[男更]	380.68	70.50	143.46
1049[急诊 4]	364.55	67.51	0.00
1051[外科诊室、清创室]	361.61	66.96	68.74
1053[药房]	363.10	67.24	9.68
1055[MRI*1]	358.78	66.44	8.67
1056[B 超]	355.97	65.92	9.63
1058[医卫]	354.24	65.60	35.00
1059[办公室]	348.19	64.48	43.75
1060[儿保门诊]	329.94	61.10	131.98
1061[MRI*1]	329.62	61.04	7.91
1062[MRI*1]	325.73	60.32	12.67
1063[采血]	321.84	59.60	30.38
1064[值班室]	323.24	59.86	0.00
1065[团体治疗室]	313.20	58.00	0.00
1068[女卫]	290.90	53.87	27.88
1069[女卫]	290.90	53.87	61.93
1071[会议室]	289.87	53.68	0.00
1072[CT 空调机房]	288.51	53.43	196.67
1073[MRI*1]	283.39	52.48	10.98
1074[B 超]	283.39	52.48	12.10
1075[办公室]	280.80	52.00	37.13
1076[阅片室]	278.96	51.66	30.99
1077[办公(1 人)]	269.76	49.96	0.03
1079[安防监控室]	254.25	47.08	51.47
1080[随诊室]	253.80	47.00	150.17
1081[水处理间(检验科)]	252.40	46.74	100.32
1082[体液化验]	240.94	44.62	3.66
1084[CT*1]	234.89	43.50	17.14
1085[CT*1]	234.89	43.50	17.14
1086[值班室]	230.26	42.64	36.00
1087[办公室]	230.26	42.64	50.54
1090[办公室]	230.26	42.64	53.27
1091[阅片室]	227.25	42.08	86.89
1092[男卫]	222.48	41.20	0.00

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
1093[出院/医保结算/病案复印]	219.89	40.72	50.25
1097[CT]	209.84	38.86	0.00
1098[患男卫]	208.12	38.54	146.28
1099[医护入口大厅]	208.12	38.54	73.35
1100[淋浴]	196.56	36.40	0.00
1101[值班室]	199.75	36.99	41.36
1102[女卫]	190.73	35.32	89.29
1103[第三卫]	193.36	35.81	103.74
1104[办公室]	194.83	36.08	31.31
1105[分析实验室]	187.83	34.78	0.00
1107[CT]	184.79	34.22	0.00
1108[办公室]	181.55	33.62	7.63
1109[分析实验室]	179.08	33.16	0.00
1110[医护电梯厅]	180.04	33.34	46.14
1111[B 超]	179.71	33.28	9.54
1112[客梯兼病床梯]	177.12	32.80	0.00
1113[房间]	172.10	31.87	161.38
1115[女卫]	173.60	32.15	141.29
1117[MRI 空调机房]	173.20	32.07	51.58
1118[储藏室]	170.64	31.60	0.00
1119[治疗室、诊室]	168.26	31.16	5.47
1120[生长发育门诊]	167.51	31.02	148.19
1121[控制室]	162.38	30.07	53.85
1122[实验走道]	154.03	28.52	8.69
1124[随诊室]	161.03	29.82	0.00
1125[库房 1]	159.89	29.61	0.00
1126[钡餐]	158.98	29.44	10.78
1127[值班室]	158.54	29.36	13.44
1129[房间]	152.28	28.20	0.00
1130[储藏室]	150.55	27.88	0.00
1131[办公室]	150.55	27.88	45.55
1133[办公室]	147.20	27.26	0.00
1134[智力测试]	147.20	27.26	0.00
1136[随诊室]	145.69	26.98	74.72
1137[骨密度检查]	144.72	26.80	177.26
1138[办公(2 人)]	141.75	26.25	5.99
1139[办公室]	139.21	25.78	0.00
1140[护士值班]	137.27	25.42	8.11
1141[库房]	137.27	25.42	0.00
1144[护士值班]	137.27	25.42	16.33
1146[休息室/就餐间]	136.08	25.20	0.00
1147[门诊挂号]	136.58	25.29	0.00
1149[女医值班]	132.84	24.60	24.15
1150[接收大厅]	132.84	24.60	47.67
1151[女医值班]	132.84	24.60	55.26
1152[控制室]	129.46	23.98	62.20

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
1153[控制室]	129.46	23.98	62.20
1154[医护电梯厅]	126.51	23.43	104.99
1155[办公室]	126.94	23.51	413.91
1156[客梯兼病床梯]	127.22	23.56	0.00
1157[机房]	127.71	23.65	0.00
1158[库房]	123.98	22.96	0.00
1159[更衣]	125.28	23.20	0.00
1160[会议室]	123.98	22.96	20.10
1161[空调机房]	123.98	22.96	45.13
1162[更衣]	119.01	22.04	96.94
1163[值班]	119.56	22.14	265.39
1164[房间]	116.64	21.60	5.92
1165[女更]	118.80	22.00	0.00
1166[值班室]	117.57	21.77	0.00
1167[控制室]	115.29	21.35	76.78
1168[更衣]	112.15	20.77	0.05
1169[货梯]	111.89	20.72	49.69
1170[灌肠/肌注]	112.86	20.90	0.00
1171[控制室]	112.75	20.88	0.00
1172[值班室]	112.00	20.74	20.08
1174[会议室(10人)]	109.04	20.19	0.04
1176[控制室]	107.14	19.84	32.00
1178[MRI 空调机房]	106.27	19.68	0.00
1179[女卫]	103.68	19.20	0.00
1180[控制室]	96.77	17.92	35.43
1181[控制室]	96.77	17.92	35.43
1182[男卫]	91.64	16.97	37.61
1183[分析实验室]	91.15	16.88	0.00
1184[值班]	90.72	16.80	0.00
1185[MRI 值班室]	88.13	16.32	25.46
1187[护工更衣]	86.34	15.99	128.96
1188[库房]	85.54	15.84	0.00
1189[卫浴]	84.13	15.58	23.04
1191[办公室]	86.29	15.98	0.00
1192[医卫]	84.13	15.58	94.65
1193[更衣]	85.87	15.90	0.00
1194[男患更]	84.46	15.64	0.00
1195[值班室]	80.59	14.92	0.00
1197[男值班]	78.68	14.57	157.75
1198[档案室]	78.68	14.57	138.37
1199[机房]	78.84	14.60	0.00
1200[男值班]	78.68	14.57	157.75
1201[洁车存放]	76.63	14.19	0.00
1202[配电房]	76.73	14.21	0.00
1203[污物处置]	76.73	14.21	0.00
1204[男卫]	73.44	13.60	37.52

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
1205[蒸汽间]	72.47	13.42	0.00
1206[房间]	70.85	13.12	0.00
1207[污物暂存]	68.90	12.76	0.00
1208[分析实验室]	68.79	12.74	0.00
1209[清洁间]	68.33	12.65	100.79
1210[值班]	66.74	12.36	0.08
1211[听力视力]	66.96	12.40	185.36
1212[男值班]	66.96	12.40	150.12
1214[男值班]	66.96	12.40	150.12
1215[办公室]	66.42	12.30	149.24
1216[库房]	65.49	12.13	0.05
1218[休息]	65.02	12.04	0.00
1219[值班]	64.80	12.00	0.00
1220[洁车存放]	64.80	12.00	0.00
1222[库房]	57.56	10.66	0.00
1224[洁车存放]	56.43	10.45	0.00
1225[母婴室]	56.16	10.40	0.00
1226[母婴室]	56.16	10.40	0.00
1227[清洁库房]	55.28	10.24	0.00
1228[值班]	54.90	10.17	0.00
1229[候诊、挂号大厅]	51.41	9.52	176.98
1230[储藏室]	51.30	9.50	50.34
1231[库房]	47.71	8.84	0.00
1232[更衣]	47.71	8.84	0.00
1233[警务室]	47.01	8.71	24.27
1234[污物暂存]	46.87	8.68	0.00
1235[高压消毒]	46.87	8.68	0.00
1236[蒸汽间]	46.17	8.55	0.00
1237[拆包间]	45.36	8.40	62.69
1238[更衣]	44.75	8.29	0.00
1239[低温等离子灭菌]	41.74	7.73	0.00
1240[处置室]	40.39	7.48	55.69
1241[环氧乙烷灭菌]	37.19	6.89	0.00
1243[库房]	35.42	6.56	105.48
1244[钡餐]	34.88	6.46	0.00
1245[洁车存放]	33.28	6.16	0.00
1246[储藏室]	33.26	6.16	0.00
1247[库房]	32.40	6.00	0.00
1248[库房]	32.40	6.00	0.00
1249[茶水间]	30.24	5.60	0.00
1251[质检桌]	27.95	5.18	0.00
1252[水井]	20.09	3.72	0.00
1253[洁车存放]	18.23	3.38	0.00
2 层			
2001[门厅上空]	7513.03	1669.56	54.75
2002[门诊医疗街]	4828.5	1073.0	55.15

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
	9	2	
2003[超声 6]	1946.00	432.44	72.71
2004[妇科-宫腔镜]	1554.01	345.33	47.10
2005[产科]	1554.01	345.33	47.84
2006[门诊医疗街]	1898.23	421.83	35.29
2007[更衣]	1432.74	318.39	68.07
2008[门诊医疗街]	1709.24	379.83	41.79
2009[医护通道]	1699.39	377.64	20.79
2010[缓冲]	745.70	165.71	46.72
2011[妇科-盆底康复]	1211.33	269.18	153.11
2012[大厅]	1204.61	267.69	10.70
2014[大液体库]	796.01	176.89	14.16
2016[住院超声]	673.34	149.63	0.00
2017[诊室(预留超声)]	612.54	136.12	12.67
2018[妇科-宫腔镜]	597.60	132.80	27.19
2019[治疗室、诊室]	569.83	126.63	13.05
2020[房间]	544.22	120.94	54.97
2021[超声*1]	540.72	120.16	0.00
2023[会议、示教]	463.32	102.96	0.00
2024[孕妇学校(60人)]	457.56	101.68	65.66
2025[办公室]	430.07	95.57	84.29
2026[前室]	411.90	91.53	111.78
2027[胎心监护(8床)]	405.90	90.20	0.00
2028[普通药品调配间]	388.80	86.40	0.00
2030[检查室]	366.03	81.34	67.35
2031[超声 10]	366.03	81.34	0.00
2032[治疗室、诊室]	366.03	81.34	57.75
2033[治疗室、诊室]	366.03	81.34	60.49
2034[超声(VIP)]	366.03	81.34	63.44
2035[超声 5]	366.03	81.34	0.00
2040[办公室]	338.34	75.19	51.50
2041[远程会议]	332.07	73.79	80.76
2042[浴室]	327.60	72.80	30.26
2043[阅览室]	328.41	72.98	0.00
2046[空调机房]	315.74	70.16	58.13
2048[洁净通道]	296.51	65.89	30.33
2051[集中观察室]	302.58	67.24	46.87
2052[示教室]	302.58	67.24	21.00
2053[公共休息厅]	294.52	65.45	75.91
2054[公共休息厅]	294.52	65.45	31.48

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
2055[空调机房]	284.17	63.15	77.48
2056[治疗室、诊室]	276.12	61.36	0.00
2058[污物暂存]	241.96	53.77	37.17
2059[值班室]	253.44	56.32	0.00
2060[档案编码]	249.64	55.47	39.86
2062[女卫]	242.42	53.87	54.51
2063[女卫]	242.41	53.87	74.83
2064[双人间]	246.59	54.80	0.00
2065[女更]	241.67	53.71	37.51
2066[病案库]	240.42	53.43	126.74
2067[无菌库房]	236.16	52.48	19.83
2068[双人间]	231.06	51.35	0.00
2069[集中观察室]	231.39	51.42	15.21
2070[男更(50人)]	230.40	51.20	6.10
2071[病案整理]	225.09	50.02	0.00
2072[诊室兼咨询]	225.09	50.02	0.00
2074[咨询室]	222.53	49.45	30.80
2076[病案库]	221.40	49.20	0.00
2079[治疗室]	199.26	44.28	0.00
2081[值班室]	194.04	43.12	0.00
2082[女休息室]	192.16	42.70	40.29
2083[会议室]	191.88	42.64	60.33
2084[值班室]	191.88	42.64	41.59
2086[治疗室、诊室]	191.88	42.64	0.00
2087[(处置室)]	191.88	42.64	0.00
2088[超声 12]	191.88	42.64	0.00
2091[办公室]	184.97	41.10	135.90
2092[病人准备]	187.43	41.65	21.59
2093[值班室]	184.32	40.96	0.00
2094[双人间]	185.64	41.25	0.00
2095[办公室]	173.16	38.48	50.87
2096[办公室]	173.16	38.48	44.12
2097[会议/休息]	169.74	37.72	0.00
2098[会议室]	169.85	37.74	126.57
2099[男更衣]	166.81	37.07	168.75
2100[男更衣]	166.81	37.07	140.52
2101[门诊服务]	161.64	35.92	143.18
2102[门诊服务]	161.64	35.92	164.61
2103[标本室]	158.76	35.28	0.00
2104[办公室]	156.42	34.76	73.12
2105[办公室]	154.98	34.44	48.68
2106[超声*8]	152.57	33.90	0.00
2107[污物处置]	150.08	33.35	435.73
2108[库房 3]	147.60	32.80	93.08
2109[办公室]	147.60	32.80	58.79
2113[双人间]	144.61	32.13	0.00

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)	房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
2114[女卫]	142.11	31.58	0.00	2164[双人间]	95.94	21.32	0.00
2115[办公室]	142.74	31.72	0.00	2165[双人间]	95.94	21.32	0.00
2116[集中观察室]	140.22	31.16	63.89	2166[双人间]	95.94	21.32	0.00
2117[办公]	140.40	31.20	0.00	2167[双人间]	95.94	21.32	0.00
2118[大液体库]	138.60	30.80	10.61	2168[双人间]	95.94	21.32	0.00
2119[产前筛查]	136.44	30.32	0.00	2169[门诊办公]	92.68	20.60	25.10
2120[低值耗材库]	136.31	30.29	0.00	2170[办公室]	92.68	20.60	23.67
2121[双人间]	135.45	30.10	0.00	2171[办公室]	90.67	20.15	0.00
2122[女更衣]	131.31	29.18	161.43	2172[办公室]	90.57	20.13	0.00
2123[卫]	131.40	29.20	0.00	2174[双人间]	91.30	20.29	0.00
2124[隔离前室]	127.92	28.43	110.72	2175[物流]	88.20	19.60	0.00
2125[篮筐存放]	128.22	28.49	4.91	2176[缓冲]	86.31	19.18	336.38
2126[办公室]	126.27	28.06	7.14	2178[值班室]	84.24	18.72	47.10
2127[房间]	126.22	28.05	31.64	2179[信息库房]	82.80	18.40	0.00
2129[咨询室]	113.01	25.11	281.47	2180[隔离单间]	82.17	18.26	74.72
2130[办公室]	113.40	25.20	81.20	2181[隔离单间]	82.17	18.26	108.38
2131[储藏室]	113.40	25.20	0.00	2182[治疗室]	79.51	17.67	18.49
2134[办公室]	112.05	24.90	0.00	2183[耗材库]	77.76	17.28	0.00
2135[办公室]	109.80	24.40	26.73	2184[医卫]	76.85	17.08	193.00
2136[客梯兼病床梯]	106.02	23.56	0.00	2185[男卫]	76.36	16.97	57.60
2137[值班]	106.70	23.71	171.14	2186[会议]	76.03	16.90	0.00
2138[货梯]	103.32	22.96	0.00	2187[男卫]	75.64	16.81	65.76
2139[〔处置室〕]	103.32	22.96	0.00	2188[配餐间]	74.88	16.64	0.00
2140[房间]	103.32	22.96	0.00	2189[缓冲间]	73.71	16.38	21.14
2141[缓冲（等候）]	103.32	22.96	0.00	2190[女卫]	73.80	16.40	261.28
2142[休息室]	104.16	23.15	26.15	2191[耗材库]	73.80	16.40	50.23
2144[双人间]	103.99	23.11	0.00	2192[倒污间]	71.28	15.84	67.78
2145[刷手]	99.99	22.22	50.83	2193[门禁]	69.75	15.50	123.47
2146[医护电梯厅]	100.51	22.34	188.14	2194[休息]	68.26	15.17	61.33
2147[医护电梯厅]	100.51	22.34	183.16	2195[休息室]	67.94	15.10	16.03
2148[缓冲]	98.01	21.78	85.70	2196[二更]	68.04	15.12	0.00
2149[办公室]	100.60	22.36	11.48	2198[更衣]	60.84	13.52	0.00
2150[打印]	99.91	22.20	0.00	2199[信息库房]	61.20	13.60	0.00
2151[值班]	99.41	22.09	161.55	2200[女卫]	60.88	13.53	55.62
2152[双人间]	100.24	22.27	0.00	2202[值班室]	59.99	13.33	0.00
2153[双人间]	100.24	22.27	0.00	2203[值班室]	59.99	13.33	0.00
2154[双人间]	100.24	22.27	0.00	2204[污洗打包]	58.50	13.00	0.00
2155[双人间]	100.24	22.27	0.00	2205[处置室]	56.43	12.54	9.87
2156[双人间]	100.24	22.27	0.00	2206[脱包暂存]	56.70	12.60	39.32
2157[双人间]	100.24	22.27	0.00	2207[脱包]	56.70	12.60	39.32
2158[外送间]	98.42	21.87	39.18	2210[护工更衣]	55.80	12.40	0.00
2159[值班室]	97.92	21.76	0.00	2211[护工更衣]	55.80	12.40	0.00
2160[晾晒间]	95.44	21.21	257.58	2213[公共休息厅]	53.95	11.99	164.86
2161[双人间]	95.94	21.32	0.00	2214[超声]	53.95	11.99	168.67
2162[双人间]	95.94	21.32	0.00	2215[消防走道]	52.45	11.66	237.37
2163[双人间]	95.94	21.32	0.00	2216[缓冲]	51.98	11.55	115.28

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)	房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
2217[女更衣]	51.49	11.44	151.94	3014[双人间]	636.30	141.40	20.40
2218[更衣]	50.40	11.20	0.00	3015[双人间]	636.30	141.40	20.40
2219[更衣]	50.40	11.20	0.00	3016[库房]	597.95	132.88	28.76
2220[茶水间]	47.43	10.54	0.00	3017[双人间]	612.54	136.12	23.33
2221[医护前室/缓冲]	45.88	10.20	129.47	3018[骨科诊室 5]	596.25	132.50	126.40
2222[污物暂存间]	45.94	10.21	179.22	3019[神经内科治疗室]	596.25	132.50	0.00
2223[标本室]	45.36	10.08	0.00	3020[内镜中心]	560.52	124.56	34.16
2226[气瓶间]	42.86	9.52	192.54	3021[患者通道]	518.74	115.27	23.10
2228[医生缓冲]	42.30	9.40	41.40	3023[患者通道]	453.51	100.78	62.21
2229[医生换鞋]	42.30	9.40	33.76	3025[泌尿外科治疗室]	430.07	95.57	72.65
2230[值班室]	41.83	9.30	0.00	3026[治疗室]	410.85	91.30	0.00
2231[洁具间]	41.04	9.12	0.00	3027[心内科治疗室]	410.85	91.30	0.00
2232[无菌库房]	40.45	8.99	115.75	3028[DSA 设备间]	402.25	89.39	25.62
2233[咨询室]	39.78	8.84	23.99	3029[呼吸诊室 5]	395.91	87.98	57.89
2234[咨询室]	39.78	8.84	57.70	3030[肾内科诊室 3]	395.91	87.98	49.31
2235[咨询室]	39.78	8.84	23.99	3032[泌外科治疗室]	388.44	86.32	69.91
2236[库房]	39.06	8.68	0.00	3033[内分泌诊室 4]	388.44	86.32	53.33
2237[房间]	39.06	8.68	0.00	3034[DSA-2]	376.22	83.61	0.34
2238[房间]	39.06	8.68	0.00	3035[DSA-1]	375.82	83.52	0.34
2240[护工休息]	34.87	7.75	316.13	3036[患者通道]	350.41	77.87	53.20
2241[值班室]	33.66	7.48	0.00	3037[皮肤诊室 5]	366.03	81.34	0.00
2242[缓冲]	32.49	7.22	122.69	3038[骨科诊室 10]	366.03	81.34	0.00
2243[患者更衣]	27.72	6.16	0.00	3039[呼吸诊室 5]	366.03	81.34	68.50
2244[储藏室]	26.50	5.89	0.00	3040[心内科诊室 3]	366.03	81.34	58.35
2245[二更]	25.92	5.76	0.00	3041[呼吸诊室 5]	366.03	81.34	0.00
2246[储物间]	25.74	5.72	0.00	3042[泌外科诊室 5]	366.03	81.34	0.00
2247[储藏室]	19.55	4.35	0.00	3043[会议、示教]	367.92	81.76	0.00
2248[一更]	18.90	4.20	0.00	3046[DSA-3]	337.76	75.06	0.39
2249[一更]	17.82	3.96	0.00	3048[双人间]	321.56	71.46	22.17
2251[缓冲]	14.53	3.23	669.63	3049[办公室]	315.27	70.06	12.92
3 层				3050[新风机房]	315.74	70.16	109.36
3001[休息等候厅上空]	5664.15	1258.70	76.12	3051[空调机房]	315.74	70.16	98.13
3002[门诊医疗街]	4828.59	1073.02	54.32	3056[公共休息厅]	294.52	65.45	58.93
3003[妇科-宫腔镜]	2498.96	555.32	73.69	3057[公共休息厅]	294.52	65.45	86.60
3005[妇科-宫腔镜]	1729.96	384.43	43.53	3058[空调机房]	284.17	63.15	77.36
3006[妇科-宫腔镜]	1729.96	384.43	39.43	3059[患者通道]	273.02	60.67	176.08
3007[公共卫生间]	1898.24	421.83	44.03	3061[DSA-1]	277.13	61.58	3.10
3008[公共卫生间]	1709.23	379.83	30.12	3062[双人间]	273.42	60.76	0.00
3011[等候大厅]	799.45	177.66	44.96	3063[远程会议]	266.85	59.30	88.21
3012[污物出口]	726.87	161.53	63.40	3064[库房]	259.51	57.67	0.00
3013[双人间]	636.30	141.40	20.40	3065[双人间]	256.68	57.04	0.00
				3068[机房]	252.34	56.07	120.89
				3070[女卫]	242.42	53.87	66.03
				3071[女卫]	242.41	53.87	65.16
				3074[房间]	212.90	47.31	97.30
				3075[男更衣]	201.28	44.73	0.00

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
3076[新风机房]	201.96	44.88	159.86
3078[办公室]	198.08	44.02	17.78
3080[常闭门]	186.75	41.50	45.67
3083[房间]	186.75	41.50	85.38
3084[麻醉复苏]	185.38	41.19	6.80
3085[医生值班室]	184.86	41.08	87.80
3087[DSA-1]	183.65	40.81	6.09
3088[麻醉复苏]	182.67	40.59	18.87
3089[DSA-1]	180.32	40.07	6.21
3090[就餐间]	180.18	40.04	39.83
3091[DSA-1]	180.18	40.04	6.21
3093[女更]	177.39	39.42	0.00
3094[DSA-1]	174.98	38.89	6.40
3096[双人间]	166.05	36.90	0.00
3097[双人间]	166.05	36.90	0.00
3098[库房]	163.53	36.34	0.00
3099[门诊服务]	161.64	35.92	167.18
3100[门诊服务]	161.64	35.92	105.84
3101[办公室]	156.42	34.76	100.23
3102[心胸外科诊室 1]	154.98	34.44	0.00
3103[心内科诊室 1]	154.98	34.44	0.00
3104[配电间]	151.31	33.62	353.25
3105[办公室]	151.29	33.62	73.26
3106[污物处置间]	149.99	33.33	211.32
3107[麻醉前准备]	147.53	32.79	83.12
3108[缓冲]	144.32	32.07	86.48
3109[会议示教室]	145.08	32.24	18.84
3114[女更衣]	142.35	31.63	15.70
3115[心内科诊室 1]	140.22	31.16	28.46
3116[心胸外科诊室 2]	140.22	31.16	33.41
3117[DSA 控制室]	138.88	30.86	0.46
3118[DSA 设备间]	138.60	30.80	0.00
3119[换鞋]	133.02	29.56	125.54
3120[会议示教室]	134.51	29.89	0.00
3121[换鞋]	127.80	28.40	36.71
3122[男更衣]	126.43	28.10	215.60
3123[男更衣]	126.43	28.10	146.27
3124[医生办公室]	122.85	27.30	14.70
3125[清洗间]	117.45	26.10	0.00
3126[护工休息]	116.24	25.83	81.02
3128[男更]	113.50	25.22	0.00
3129[休息室]	113.35	25.19	138.00
3130[休息室]	113.35	25.19	113.14
3131[房间]	113.49	25.22	49.17
3133[库房]	111.78	24.84	0.00
3134[内镜]	110.57	24.57	90.92

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
3135[控制室]	108.03	24.01	7.96
3136[休息室]	107.64	23.92	30.24
3137[客梯兼病床梯]	106.02	23.56	0.00
3138[皮肤科治疗室]	106.70	23.71	174.93
3139[骨科治疗室]	106.70	23.71	126.65
3140[POCT]	106.62	23.69	0.00
3142[休息室]	104.16	23.15	16.19
3143[消防走道]	101.22	22.49	223.53
3144[办公室]	101.83	22.63	37.06
3145[医护电梯厅]	100.51	22.34	195.31
3146[医护电梯厅]	100.51	22.34	182.51
3148[DSA 控制室]	98.38	21.86	26.07
3150[耗材库]	95.92	21.32	0.00
3151[库房]	95.22	21.16	0.00
3152[水处理]	94.82	21.07	0.00
3153[换鞋]	89.28	19.84	40.95
3154[门诊办公]	92.68	20.60	26.91
3155[门诊办公]	92.68	20.60	43.88
3156[内镜]	90.58	20.13	61.22
3157[洁具间]	90.40	20.09	42.00
3158[双人间]	86.63	19.25	41.17
3159[仪器间]	84.77	18.84	0.00
3160[高值耗材]	82.42	18.32	0.00
3161[库房]	81.76	18.17	0.00
3163[DSA 控制室]	77.64	17.25	0.65
3164[医卫]	76.85	17.08	253.16
3165[医卫]	76.85	17.08	191.71
3166[男卫]	76.36	16.97	119.95
3167[护工休息间]	75.81	16.85	46.73
3168[储镜柜]	74.97	16.66	0.00
3169[一次品库]	74.76	16.61	0.00
3170[机房]	72.39	16.09	0.00
3171[双人间]	73.08	16.24	53.93
3172[双人间]	73.08	16.24	106.57
3173[双人间]	73.08	16.24	106.57
3174[双人间]	73.08	16.24	106.57
3175[办公室]	72.54	16.12	106.75
3176[护士值班室]	72.54	16.12	94.16
3177[护士值班室]	72.54	16.12	94.18
3178[库房]	71.28	15.84	0.00
3179[库房]	71.53	15.90	0.00
3180[休息室]	67.94	15.10	103.95
3181[DSA 设备间]	68.04	15.12	0.00
3183[办公室]	66.42	14.76	29.67
3184[办公室]	64.17	14.26	0.00
3185[倒污间]	63.17	14.04	269.79

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
3186[办公室]	60.84	13.52	112.13
3187[办公室]	60.84	13.52	125.28
3188[医生值班室]	60.84	13.52	112.42
3189[房间]	59.73	13.27	101.21
3190[空调机房]	59.73	13.27	89.83
3192[办公室]	59.99	13.33	25.24
3193[女卫浴]	58.50	13.00	46.03
3194[男卫浴]	58.50	13.00	32.98
3196[更衣]	55.14	12.25	0.00
3197[医护前室]	54.50	12.11	0.00
3198[医生办公室]	53.82	11.96	16.27
3199[值班室]	52.65	11.70	35.39
3200[值班室]	52.65	11.70	29.87
3201[护工更衣]	51.49	11.44	201.46
3202[护工更衣]	51.49	11.44	159.85
3204[双人间]	48.61	10.80	0.00
3205[铅衣存放]	48.56	10.79	0.00
3206[DSA 控制室]	47.11	10.47	63.30
3207[清洗间]	46.06	10.23	0.00
3208[缓冲]	44.55	9.90	47.09
3209[污物暂存间]	45.94	10.21	239.05
3210[缓冲]	44.10	9.80	25.88
3212[办公室]	44.02	9.78	46.28
3213[污物出口]	43.72	9.72	107.82
3214[库房]	43.20	9.60	0.00
3216[更衣]	43.25	9.61	0.00
3217[洁具]	41.20	9.15	134.61
3218[值班]	42.44	9.43	47.02
3219[换鞋]	42.02	9.34	139.89
3221[办公室]	40.59	9.02	34.53
3222[麻醉复苏]	39.91	8.87	0.00
3223[治疗室、诊室]	38.82	8.63	108.89
3226[更衣]	38.66	8.59	0.00
3227[更衣]	38.66	8.59	70.57
3228[办公室]	38.75	8.61	23.98
3229[卫浴]	37.08	8.24	313.00
3230[卫浴]	37.08	8.24	215.41
3231[处置间]	35.18	7.82	0.00
3232[护工休息]	34.87	7.75	281.80
3233[换鞋]	34.07	7.57	172.55
3234[弱电]	32.58	7.24	0.00
3235[缓冲间]	30.93	6.87	71.83
3236[存放间]	30.53	6.79	0.00
3237[标本间]	29.70	6.60	0.00
3238[办公室]	29.51	6.56	69.04
3239[库房]	27.84	6.19	0.00

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
3240[污梯]	27.72	6.16	0.00
3241[缓冲]	25.20	5.60	141.54
3242[麻醉药品库]	23.99	5.33	0.00
3244[缓冲]	20.12	4.47	73.00
4 层			
4001[储藏室]	6255.71	1158.46	39.12
4005[会议室]	1733.08	320.94	36.59
4009[公共卫生间]	2088.45	386.75	43.56
4017[检验大厅]	1390.07	257.42	61.68
4018[公共卫生间]	1342.17	248.55	40.29
4019[污物走道]	1087.20	201.33	73.10
4021[污物走道]	962.49	178.24	143.25
4022[患者通道]	990.69	183.46	55.30
4023[信息机房]	991.87	183.68	0.00
4024[治疗室、诊室]	968.64	179.38	130.84
4025[洁净走道]	840.17	155.59	35.08
4026[休息厅]	746.09	138.16	162.72
4027[房间]	764.64	141.60	0.00
4033[患者通道]	667.10	123.54	9.93
4034[污物走道]	589.75	109.21	37.96
4036[会议/示教]	575.64	106.60	13.70
4037[餐厅]	575.64	106.60	12.71
4040[房间]	513.32	95.06	127.32
4042[洁净走道]	496.36	91.92	33.32
4043[女更衣]	497.45	92.12	6.55
4045[培训教室]	495.94	91.84	94.83
4046[家属等候]	491.24	90.97	49.40
4047[净化设备间]	489.37	90.62	85.91
4051[档案室]	448.63	83.08	0.00
4053[冷冻间]	426.23	78.93	14.25
4059[DSA 手术室]	414.47	76.75	14.31
4060[DSA 手术室]	412.60	76.41	13.62
4064[护士办公室]	407.38	75.44	18.90
4065[医生办公室]	407.38	75.44	22.17
4066[房间]	401.44	74.34	0.00
4067[大会议室]	396.28	73.38	43.48
4071[空调机房]	378.89	70.16	53.68
4072[输血相容性实验室]	378.00	70.00	12.90
4073[卫浴]	369.74	68.47	4.75
4074[无菌包集中库]	363.42	67.30	0.00
4075[房间]	365.63	67.71	99.41

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
4076[库房]	365.31	67.65	25.81
4081[房间]	363.10	67.24	60.70
4083[手术室]	350.26	64.86	12.91
4084[房间]	349.27	64.68	0.00
4086[房间]	341.24	63.19	17.80
4087[公共休息厅]	340.67	63.09	104.13
4088[铅防护手术室]	334.84	62.01	17.14
4091[手术室/机器人手术室]	326.09	60.39	12.13
4095[紧急冲淋]	306.97	56.85	189.41
4097[注射室]	319.46	59.16	43.95
4098[机器人手术室]	316.81	58.67	11.32
4099[手术室]	312.79	57.92	12.64
4100[房间]	303.16	56.14	275.64
4102[房间]	289.87	53.68	267.10
4109[会议室]	299.38	55.44	0.00
4110[女卫]	293.90	54.43	98.02
4111[女卫]	290.90	53.87	86.99
4112[男更衣]	289.44	53.60	11.26
4113[铅防护手术室]	292.25	54.12	19.63
4114[铅防护手术室]	289.07	53.53	20.67
4115[污物暂存]	288.55	53.44	181.98
4116[手术室]	283.69	52.53	18.69
4119[办公室]	280.48	51.94	59.30
4120[信息科办公室]	278.96	51.66	44.67
4121[信息科办公室]	279.00	51.67	107.84
4122[麻醉办公室]	278.21	51.52	20.16
4123[铅防护手术室]	278.59	51.59	12.87
4124[手术室]	274.98	50.92	0.00
4125[手术室]	275.32	50.98	20.84
4126[女休息室]	268.92	49.80	7.09
4130[办公室]	266.91	49.43	37.81
4131[手术室]	255.96	47.40	0.00
4132[手术室]	255.15	47.25	0.00
4133[手术室]	252.40	46.74	14.21
4134[移植]	251.40	46.56	0.00
4135[更衣室]	244.51	45.28	26.65
4136[房间]	238.19	44.11	102.24
4137[办公室]	243.54	45.10	33.31
4138[值班室]	243.54	45.10	22.89
4142[手术室]	243.43	45.08	0.00
4144[采卵室]	238.38	44.15	0.00
4145[血液出口]	221.79	41.07	78.58
4146[房间]	232.20	43.00	173.28
4147[宫腔镜手术室]	231.77	42.92	44.40
4152[大超声]	222.26	41.16	0.00
4153[配电小间]	219.70	40.68	179.07

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
4154[房间]	221.40	41.00	148.26
4155[办公室]	219.78	40.70	36.96
4156[办公室]	219.78	40.70	26.68
4157[建档室]	219.24	40.60	159.21
4158[库房]	217.24	40.23	0.00
4160[护士值班室]	214.76	39.77	8.18
4161[库房]	213.71	39.58	150.87
4162[采卵室]	212.44	39.34	0.00
4164[谈话等候]	205.50	38.06	134.82
4170[IUI 手术室]	201.37	37.29	33.59
4171[宫腔镜]	200.55	37.14	0.00
4172[房间]	188.65	34.93	104.95
4173[库房]	197.13	36.51	0.00
4174[男科手术室]	192.50	35.65	0.00
4175[办公室]	191.14	35.40	50.75
4177[库房]	188.01	34.82	0.00
4178[实验分析区]	188.19	34.85	47.28
4179[移植]	186.93	34.62	0.00
4180[负压手术室]	184.63	34.19	17.51
4183[会议室]	180.82	33.48	134.34
4184[库房]	179.98	33.33	0.00
4186[VIP 检查室]	179.71	33.28	0.00
4187[无菌包分库]	178.27	33.01	0.00
4188[房间]	177.12	32.80	21.92
4189[会议室]	177.12	32.80	0.00
4190[备餐间]	177.12	32.80	41.31
4191[血液入口]	177.09	32.79	31.57
4194[处置室]	172.52	31.95	186.18
4198[房间]	168.48	31.20	53.59
4200[护士休息]	165.12	30.58	0.00
4201[信息科办公室]	161.27	29.86	35.37
4202[房间]	163.69	30.31	0.00
4203[库房]	163.13	30.21	29.27
4204[污梯]	160.82	29.78	0.00
4271[办公室]	155.42	28.78	162.64
4274[器械预处理室]	154.71	28.65	0.00
4279[男更衣]	151.72	28.10	87.19
4280[男更衣]	151.72	28.10	94.74
4281[医生值班室]	148.50	27.50	13.99
4287[仪器室]	141.26	26.16	0.00
4288[化验室]	141.48	26.20	66.65
4291[标本制备]	136.70	25.32	0.00
4292[房间]	135.59	25.11	61.38
4297[库房]	136.08	25.20	40.29
4298[治疗室、诊室]	134.46	24.90	164.21
4299[通道]	127.65	23.64	53.27

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)	房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
4302[主任办公室]	127.73	23.65	42.80	4390[石膏室]	91.88	17.01	115.38
4303[主任办公室]	127.73	23.65	60.58	4392[办公室]	89.96	16.66	0.00
4304[客梯兼病床梯]	127.22	23.56	0.00	4393[基因扩增]	89.64	16.60	0.00
4309[值班]	128.04	23.71	63.80	4394[VIP 检查室]	87.05	16.12	0.00
4310[值班]	128.04	23.71	47.18	4395[VIP 检查室]	87.05	16.12	0.00
4311[试剂耗材库]	126.82	23.49	0.00	4396[储藏室]	85.54	15.84	0.00
4312[生活库房]	126.31	23.39	187.84	4399[库房]	86.40	16.00	0.00
4313[文库构建]	127.51	23.61	0.00	4400[库房]	86.40	16.00	0.00
4314[洁净库房]	124.65	23.08	0.00	4401[库房]	86.40	16.00	0.00
4315[库房]	125.28	23.20	0.00	4402[库房]	86.40	16.00	0.00
4316[气瓶间]	125.28	23.20	0.00	4403[污洗暂存]	86.29	15.98	60.29
4318[会议室]	123.12	22.80	0.00	4404[麻醉]	84.47	15.64	0.00
4320[门诊服务]	120.96	22.40	0.00	4407[女休息]	83.91	15.54	80.62
4321[医护电梯厅]	120.62	22.34	38.62	4408[储藏室]	83.61	15.48	203.89
4322[医护电梯厅]	120.62	22.34	150.28	4410[值班室]	83.35	15.44	0.00
4323[房间]	120.72	22.36	17.49	4411[值班室]	83.35	15.44	0.00
4325[休息室]	119.34	22.10	19.65	4412[休息室]	81.53	15.10	52.10
4326[注射区]	119.02	22.04	225.78	4413[文书室]	81.19	15.03	0.00
4327[卫]	118.80	22.00	0.00	4414[身份验证]	79.51	14.73	85.07
4328[卫]	118.80	22.00	0.00	4419[库房]	77.76	14.40	0.00
4329[卫]	118.80	22.00	0.00	4420[总务库房]	77.76	14.40	0.00
4330[卫]	118.80	22.00	0.00	4422[库房]	77.10	14.28	0.00
4339[CT 机位]	115.02	21.30	2.69	4423[清洗/消毒]	76.38	14.15	155.75
4340[库房]	112.75	20.88	0.00	4424[实验室库房]	75.60	14.00	0.00
4341[办公室]	113.40	21.00	0.00	4429[库房]	74.34	13.77	0.00
4343[日间病房 1]	112.86	20.90	0.00	4430[房间]	71.68	13.27	157.22
4346[试剂准备]	110.93	20.54	0.00	4431[房间]	71.68	13.27	194.21
4347[无菌库房]	109.43	20.26	0.00	4432[仪器间]	71.45	13.23	0.00
4352[汇流排]	108.49	20.09	23.91	4433[麻醉耗材]	71.42	13.23	0.00
4356[洁具间]	108.00	20.00	0.00	4434[产物分析]	70.59	13.07	0.00
4357[机房]	107.57	19.92	0.00	4435[血液标本处理]	69.59	12.89	37.45
4358[办公室]	106.92	19.80	38.96	4436[测序]	69.69	12.91	0.00
4359[VIP 彩超室]	106.70	19.76	0.00	4438[护士长办公室]	66.96	12.40	0.00
4360[资料室]	105.39	19.52	50.24	4440[护士长办公室]	66.96	12.40	0.00
4361[缓冲]	105.30	19.50	169.65	4441[术中休息]	65.20	12.07	0.00
4362[男休息室]	104.63	19.38	79.55	4446[换鞋]	64.58	11.96	50.44
4364[护工休息]	103.46	19.16	247.89	4447[换鞋]	64.58	11.96	50.44
4367[自体采血]	99.32	18.39	30.05	4448[污物走道]	64.27	11.90	50.28
4368[档案库]	97.09	17.98	208.08	4449[办公室]	64.73	11.99	67.75
4369[污物走道]	96.88	17.94	121.89	4450[办公室]	64.73	11.99	122.66
4370[污物暂存]	97.42	18.04	159.63	4452[储藏室]	63.50	11.76	0.00
4374[房间]	93.14	17.25	184.68	4453[护工更衣]	61.79	11.44	42.98
4375[麻醉药品及耗材分库]	92.95	17.21	0.00	4454[UPS 间]	61.79	11.44	79.36
4376[讨论室]	92.88	17.20	0.00	4456[房间]	62.10	11.50	0.00
4377[干细胞室(临床)]	92.70	17.17	5.00	4457[取精室]	62.10	11.50	0.00
4378[医卫]	93.79	17.37	47.44	4459[干细胞室(临床)]	61.99	11.48	86.62

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)	房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
4460[控制室]	61.60	11.41	44.61	4563[值班室]	40.39	7.48	0.00
4464[收血]	60.51	11.21	43.07	4564[库房]	40.36	7.47	0.00
4478[治疗]	56.16	10.40	18.63	4569[取精室]	39.53	7.32	0.00
4479[工具间]	55.73	10.32	0.00	4572[缓冲]	38.88	7.20	156.19
4484[控制室]	55.74	10.32	38.10	4574[麻醉药品]	38.25	7.08	0.00
4485[污物走道]	55.74	10.32	57.15	4581[取精室]	37.06	6.86	0.00
4486[房间]	55.24	10.23	20.71	4582[前室]	36.83	6.82	448.35
4487[取精室]	55.24	10.23	20.71	4583[女更衣室]	36.45	6.75	194.37
4488[取精室]	55.24	10.23	20.71	4586[取精室]	35.53	6.58	0.00
4490[工具间]	54.46	10.09	0.00	4587[污物走道]	35.41	6.56	162.84
4491[库房]	54.43	10.08	89.78	4588[缓冲]	34.88	6.46	0.00
4492[女卫]	54.03	10.01	86.23	4589[库房]	34.90	6.46	0.00
4493[男卫]	54.03	10.01	75.13	4591[缓冲]	35.05	6.49	0.00
4494[拆包间]	53.86	9.97	0.00	4592[卫浴]	34.56	6.40	60.13
4495[房间]	53.35	9.88	0.00	4594[取精室]	34.78	6.44	0.00
4496[污物走道]	53.35	9.88	60.58	4598[护工休息休息]	33.88	6.27	0.00
4497[拆包]	54.00	10.00	0.00	4599[污物走道]	33.70	6.24	135.64
4498[缓冲(女)]	53.68	9.94	14.71	4602[缓冲]	33.05	6.12	0.00
4499[物品暂存]	52.16	9.66	0.00	4603[缓冲]	32.13	5.95	0.00
4505[污物走道]	49.52	9.17	77.36	4604[缓冲更衣]	31.75	5.88	154.50
4509[值班室]	50.49	9.35	0.00	4605[房间]	30.12	5.58	0.00
4510[更衣兼缓冲]	50.22	9.30	165.72	4608[房间]	28.81	5.34	0.00
4511[取精室]	50.22	9.30	22.79	4609[库房]	30.00	5.55	0.00
4512[洗鞋]	49.68	9.20	0.00	4610[资料室]	30.00	5.56	0.00
4514[UPS]	49.18	9.11	0.00	4616[器械预处理]	27.97	5.18	174.71
4515[女更]	49.57	9.18	0.00	4617[房间]	27.94	5.17	0.00
4516[女更]	48.73	9.02	138.80	4621[缓冲]	27.29	5.05	574.69
4517[污物暂存]	47.52	8.80	131.12	4623[卫]	26.46	4.90	189.81
4524[医卫]	47.09	8.72	53.29	4624[卫]	26.14	4.84	246.48
4525[污物走道]	47.03	8.71	67.64	4625[库房]	26.14	4.84	489.73
4538[缓冲]	45.44	8.41	0.00	4628[拆包间]	23.44	4.34	208.52
4539[房间]	45.49	8.42	0.00	4631[护工休息间]	23.52	4.36	0.00
4540[检查室]	45.14	8.36	201.00	4632[污物暂存]	23.47	4.35	0.00
4542[缓冲]	44.52	8.24	136.39	4633[卫]	23.33	4.32	362.22
4543[储藏室]	44.60	8.26	0.00	4634[卫]	23.33	4.32	0.00
4549[值班室]	43.15	7.99	0.00	4639[库房]	22.07	4.09	0.00
4550[缓冲]	42.23	7.82	0.00	4640[卫]	21.60	4.00	0.00
4551[缓冲]	41.77	7.74	0.00	4641[卫]	21.60	4.00	0.00
4552[洁具间]	41.75	7.73	58.67	4642[卫]	21.60	4.00	0.00
4553[污洗间]	42.36	7.84	0.00	4643[卫]	21.60	4.00	0.00
4554[谈话]	42.34	7.84	0.00	4644[清洁间]	21.98	4.07	29.84
4555[医卫]	41.96	7.77	79.23	4645[清洁间]	21.38	3.96	28.96
4558[男更衣室]	41.04	7.60	172.63	4648[卫浴]	20.74	3.84	233.72
4559[\pt20600;灭菌锅]	40.99	7.59	0.00	4649[卫浴]	21.33	3.95	128.66
4561[男更]	40.39	7.48	0.00	4723[洁具间]	20.20	3.74	0.00
4562[茶水间]	40.39	7.48	289.06	4730[污物走道]	18.90	3.50	324.32

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
4731[污洗间]	19.00	3.52	0.00
4732[卫]	17.71	3.28	0.00
4733[卫]	17.71	3.28	0.00
4735[污物走道]	16.40	3.04	373.71
4736[污物走道]	16.34	3.03	390.79
5 层			
5001[污物处置]	2311.39	513.64	66.96
5003[患者入口]	1171.11	260.25	248.33
5004[候诊、挂号大厅]	478.55	106.35	125.10
5006[医护走道]	394.11	87.58	94.38
5007[会议\示教]	417.04	92.68	51.00
5008[患者入口]	390.27	86.73	70.99
5009[患者入口]	370.29	82.29	17.60
5010[治疗室、诊室]	360.57	80.13	8.16
5013[护工休息]	321.07	71.35	142.09
5014[污物走道]	286.75	63.72	214.85
5015[客梯兼病床梯]	284.17	63.15	33.30
5016[机房]	277.64	61.70	94.53
5017[产科手术]	268.82	59.74	3.33
5018[家属更衣]	261.22	58.05	93.17
5022[患者入口]	223.62	49.69	24.53
5023[资料室]	202.95	45.10	18.91
5024[医生办公室]	202.95	45.10	15.84
5025[值班室]	202.95	45.10	17.02
5026[女卫]	176.96	39.33	18.80
5027[卫]	171.25	38.06	85.49
5028[治疗室、诊室]	150.90	33.53	4.46
5029[等候区]	147.00	32.67	17.67
5030[示教兼会议]	143.55	31.90	13.53
5031[医生办公室]	140.33	31.18	0.00
5032[男更衣]	138.60	30.80	40.25
5033[女更衣(30个)]	132.86	29.52	16.58
5034[男卫]	130.41	28.98	155.18
5035[分娩室 3]	129.09	28.69	9.53
5036[分娩室 2]	129.09	28.69	6.16
5037[分娩室 4]	123.02	27.34	10.00
5038[护士站]	107.64	23.92	86.04
5039[客梯兼病床梯]	106.02	23.56	0.00
5040[库房]	103.28	22.95	0.00
5041[护工休息室]	101.27	22.51	267.48
5042[库房]	99.45	22.10	0.00
5043[治疗室、诊室]	94.17	20.93	68.31
5044[新风机房]	90.41	20.09	45.31
5045[空调机房]	90.41	20.09	26.48
5046[男更]	86.13	19.14	61.28

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
5047[患者入口]	80.56	17.90	11.81
5049[缓冲前室]	77.97	17.33	82.50
5050[值班室]	76.73	17.05	43.31
5051[值班室]	71.78	15.95	62.40
5052[值班室]	71.78	15.95	49.14
5053[配电间]	69.15	15.37	146.36
5054[隔离前室]	64.69	14.37	342.15
5055[无菌库]	65.15	14.48	0.00
5056[患者入口]	63.98	14.22	14.39
5057[治疗室]	57.41	12.76	0.00
5058[缓冲]	49.53	11.01	171.59
5059[库房]	51.03	11.34	0.00
5060[库房]	51.03	11.34	0.00
5061[污物暂存]	50.96	11.33	0.00
5062[库房]	49.08	10.91	373.71
5063[洗婴间]	47.70	10.60	0.00
5064[排烟]	47.39	10.53	0.00
5065[污洗间]	45.90	10.20	0.00
5066[治疗室]	42.83	9.52	0.00
5067[患者入口]	42.75	9.50	13.53
5068[弱电]	40.95	9.10	0.00
5069[患者入口]	39.60	8.80	139.00
5070[库房]	39.60	8.80	0.00
5074[患者入口]	38.81	8.63	2.44
5075[污物暂存]	37.80	8.40	0.00
5076[预处理]	36.97	8.22	10.55
5077[一次品库房]	36.45	8.10	0.00
5078[库房]	36.45	8.10	0.00
5079[缓冲]	34.63	7.69	344.43
5080[配奶间]	33.72	7.49	0.00
5081[洁具间]	32.95	7.32	0.00
5082[储镜室]	30.98	6.88	0.00
5083[库房]	31.05	6.90	0.00
5084[更衣]	30.96	6.88	16.00
5085[仪器间]	30.53	6.78	0.00
5086[POCT 室]	29.70	6.60	0.00
5087[气体]	29.70	6.60	0.00
5088[房间]	28.80	6.40	520.60
5089[处置室]	28.71	6.38	0.00
5090[患者入口]	27.34	6.08	24.62
5091[处置]	27.34	6.08	0.00
5093[患卫]	25.20	5.60	0.00
5094[医生办公室]	24.75	5.50	0.00
5095[医生办公室]	24.75	5.50	0.00
5096[卫]	23.85	5.30	0.00
5097[卫]	23.85	5.30	68.16

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
5098[被服库]	23.03	5.12	0.00
5099[药品库]	23.03	5.12	0.00
5100[患者入口]	22.68	5.04	0.00
5101[患者入口]	21.16	4.70	259.22
5102[库房]	20.18	4.49	0.00
5103[女卫]	19.29	4.29	0.00
5104[男卫]	19.13	4.25	132.52
5105[洁具间]	18.96	4.21	0.00
5106[谈话]	17.70	3.93	12.07
5107[办公室]	17.70	3.93	12.07
5108[患卫]	16.86	3.75	0.00
5109[淋浴间]	14.35	3.19	0.00
6层			
6001[走道]	1506.90	386.38	166.93
6002[走道]	1466.88	376.12	122.53
6004[医护走道]	498.58	127.84	126.73
6005[医护走道]	488.36	125.22	70.96
6009[强电]	259.15	66.45	60.04
6011[会议室(10人)]	203.77	52.25	50.27
6012[会议室(10人)]	165.16	42.35	32.06
6013[清洁间]	149.62	38.36	135.09
6014[晾晒区]	149.62	38.36	69.97
6016[双人间]	112.84	28.93	71.10
6017[双人间]	112.84	28.93	60.83
6018[双人间]	112.84	28.93	167.75
6019[双人间]	112.84	28.93	53.94
6020[双人间]	112.84	28.93	162.97
6021[双人间]	112.84	28.93	153.93
6022[双人间]	112.84	28.93	169.84
6023[双人间]	112.84	28.93	72.88
6024[双人间]	112.84	28.93	112.28
6025[双人间]	112.84	28.93	69.74
6026[双人间]	112.84	28.93	68.95
6027[双人间]	112.84	28.93	168.84
6028[双人间]	112.84	28.93	166.22
6029[双人间]	112.84	28.93	58.74
6030[双人间]	112.84	28.93	62.22
6031[双人间]	112.84	28.93	145.95
6032[双人间]	112.22	28.77	24.36
6033[双人间]	112.22	28.77	238.36
6034[双人间]	112.22	28.77	173.71
6035[双人间]	112.22	28.77	146.76
6036[双人间]	112.22	28.77	183.45
6037[双人间]	112.22	28.77	86.03
6038[双人间]	112.22	28.77	105.37

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
6039[双人间]	112.22	28.77	123.83
6040[双人间]	112.22	28.77	92.35
6041[双人间]	112.22	28.77	163.05
6042[双人间]	112.22	28.77	107.90
6043[双人间]	112.22	28.77	22.69
6044[双人间]	112.22	28.77	175.26
6045[双人间]	112.22	28.77	162.35
6046[双人间]	112.22	28.77	97.24
6047[双人间]	112.22	28.77	174.22
6048[双人间]	109.76	28.14	0.00
6049[双人间]	109.76	28.14	0.00
6050[双人间]	105.65	27.09	0.00
6051[双人间]	105.65	27.09	0.00
6052[卫2]	100.94	25.88	218.47
6053[保洁人员休息间]	97.76	25.07	192.65
6054[保洁人员休息间]	97.76	25.07	167.51
6055[客梯兼病床梯]	91.88	23.56	0.00
6056[客梯兼病床梯]	91.88	23.56	0.00
6057[卫3]	84.94	21.78	30.46
6058[卫3]	84.94	21.78	32.56
6059[卫3]	84.94	21.78	59.89
6060[卫3]	84.94	21.78	55.29
6061[治疗室]	81.12	20.80	0.00
6062[空调机房]	78.35	20.09	93.90
6063[空调机房]	78.35	20.09	170.61
6064[治疗室]	73.51	18.85	0.00
6065[卫4]	66.49	17.05	37.28
6066[专家办(1人)]	66.49	17.05	45.07
6067[专家办(1人)]	66.49	17.05	73.59
6068[卫4]	66.49	17.05	73.13
6069[办公室]	66.42	17.03	219.71
6070[库房]	56.16	14.40	0.00
6071[男卫]	53.63	13.75	122.41
6072[男卫]	53.63	13.75	222.91
6073[谈话间(2人)]	47.47	12.17	196.94
6074[谈话间(2人)]	47.47	12.17	105.62
6075[换药室]	43.68	11.20	214.01
6076[换药室]	43.68	11.20	114.78
6077[库房]	41.34	10.60	0.00
6078[女更衣]	40.56	10.40	0.00
6079[女更衣]	40.56	10.40	0.00
6080[男更衣]	40.44	10.37	0.00
6081[男更衣]	40.44	10.37	0.00
6082[处置]	37.83	9.70	0.00
6083[处置]	37.75	9.68	0.00
6084[排烟]	34.32	8.80	0.00

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
6085[强电井]	33.85	8.68	0.00
6086[弱电间]	33.74	8.65	0.00
6087[弱电间]	33.74	8.65	0.00
6088[卫 2]	31.63	8.11	131.22
6089[库房]	28.86	7.40	0.00
6090[库房]	28.08	7.20	0.00
6091[备餐间]	27.19	6.97	0.00
6092[污洗间]	24.85	6.37	0.00
6093[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6094[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6095[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6096[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6097[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6098[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6099[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6100[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6101[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6102[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6103[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6104[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6105[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6106[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6107[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6108[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6109[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6110[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6111[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6112[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6113[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6114[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6115[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6116[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6117[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6118[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6119[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6120[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6121[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6122[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6123[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6124[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6125[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6126[卫 1]	14.75	3.78	0.00
6127[卫 1]	14.71	3.77	0.00
6128[卫 1]	14.71	3.77	0.00
6129[清洁间]	14.20	3.64	0.00
6130[清洁间]	14.20	3.64	0.00

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
6131[排烟]	9.36	2.40	0.00
6135[排风]	5.58	1.43	0.00
7 层			
7001[走道]	1506.90	386.38	164.17
7002[走道]	1466.88	376.12	107.39
7004[医护走道]	498.58	127.84	120.44
7005[医护走道]	488.36	125.22	54.32
7006[前室]	306.31	78.54	65.97
7007[前室]	305.29	78.28	26.62
7008[合用前室]	282.02	72.31	81.38
7009[强电]	259.15	66.45	42.86
7010[前室]	232.28	59.56	150.75
7011[合用前室]	215.36	55.22	34.17
7012[会议室(10人)]	203.77	52.25	52.75
7013[会议室(10人)]	165.16	42.35	19.15
7014[排烟]	149.62	38.36	129.67
7015[排烟]	149.62	38.36	54.96
7016[双人间]	112.84	28.93	58.30
7017[双人间]	112.84	28.93	38.72
7018[双人间]	112.84	28.93	184.11
7019[双人间]	112.84	28.93	41.07
7020[双人间]	112.84	28.93	161.24
7021[双人间]	112.84	28.93	153.26
7022[双人间]	112.84	28.93	167.26
7023[双人间]	112.84	28.93	55.78
7024[双人间]	112.84	28.93	90.10
7025[双人间]	112.84	28.93	85.90
7026[双人间]	112.84	28.93	50.53
7027[双人间]	112.84	28.93	166.89
7028[双人间]	112.84	28.93	138.61
7029[双人间]	112.84	28.93	10.71
7030[双人间]	112.84	28.93	86.55
7031[双人间]	112.84	28.93	175.57
7032[双人间]	112.22	28.77	133.56
7033[双人间]	112.22	28.77	242.98
7034[双人间]	112.22	28.77	22.06
7035[双人间]	112.22	28.77	147.91
7036[双人间]	112.22	28.77	172.45
7037[双人间]	112.22	28.77	15.01
7038[双人间]	112.22	28.77	115.44
7039[双人间]	112.22	28.77	176.86
7040[双人间]	112.22	28.77	208.50
7041[双人间]	112.22	28.77	157.26
7042[双人间]	112.22	28.77	26.85
7043[双人间]	112.22	28.77	40.79

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)	房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
7044[双人间]	112.22	28.77	167.22	7090[备餐间]	27.19	6.97	0.00
7045[双人间]	112.22	28.77	161.53	7091[污洗间]	24.85	6.37	0.00
7046[双人间]	112.22	28.77	124.73	7092[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7047[双人间]	112.22	28.77	120.23	7093[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7048[双人间]	109.76	28.14	0.00	7094[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7049[双人间]	109.76	28.14	0.00	7095[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7050[双人间]	105.65	27.09	0.00	7096[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7051[双人间]	105.65	27.09	0.00	7097[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7052[卫 2]	100.94	25.88	215.75	7098[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7053[保洁人员休息间]	97.76	25.07	191.02	7099[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7054[保洁人员休息间]	97.76	25.07	120.60	7100[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7055[客梯兼病床梯]	91.88	23.56	0.00	7101[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7056[卫 3]	84.94	21.78	26.47	7102[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7057[卫 3]	84.94	21.78	25.95	7103[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7058[卫 3]	84.94	21.78	47.55	7104[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7059[卫 3]	84.94	21.78	61.45	7105[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7060[治疗室]	81.12	20.80	0.00	7106[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7061[空调机房]	78.35	20.09	73.22	7107[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7062[空调机房]	78.35	20.09	166.95	7108[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7063[治疗室]	73.51	18.85	0.00	7109[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7064[卫 4]	66.49	17.05	20.18	7110[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7065[专家办(1人)]	66.49	17.05	42.09	7111[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7066[专家办(1人)]	66.49	17.05	57.25	7112[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7067[卫 4]	66.49	17.05	68.93	7113[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7068[专家办(1人)]	66.42	17.03	190.46	7114[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7069[库房]	56.16	14.40	0.00	7115[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7070[男卫]	53.63	13.75	94.07	7116[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7071[男卫]	53.63	13.75	223.62	7117[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7072[谈话间(2人)]	47.47	12.17	189.98	7118[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7073[谈话间(2人)]	47.47	12.17	78.48	7119[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7074[换药室]	43.68	11.20	206.44	7120[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7075[换药室]	43.68	11.20	85.29	7121[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7076[库房]	41.34	10.60	0.00	7122[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7077[女更衣]	40.56	10.40	0.00	7123[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7078[女更衣]	40.56	10.40	0.00	7124[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7079[男更衣]	40.44	10.37	0.00	7125[卫 1]	14.75	3.78	0.00
7080[男更衣]	40.44	10.37	0.00	7126[卫 1]	14.71	3.77	0.00
7081[处置]	37.83	9.70	0.00	7127[卫 1]	14.71	3.77	0.00
7082[处置]	37.75	9.68	0.00	7128[清洁间]	14.20	3.64	0.00
7083[排烟]	34.32	8.80	0.00	7129[清洁间]	14.20	3.64	0.00
7084[强电井]	33.85	8.68	0.00	7130[排烟]	9.36	2.40	0.00
7085[弱电间]	33.74	8.65	0.00	7134[排风]	5.58	1.43	0.00
7086[弱电间]	33.74	8.65	0.00	8 层			
7087[卫 2]	31.63	8.11	109.20	8001@8[走道]	1506.90	386.38	170.90
7088[库房]	28.86	7.40	0.00	8002@8[走道]	1475.19	378.25	106.69
7089[库房]	28.08	7.20	0.00				

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
800408[医护走道]	498.58	127.84	129.25
800508[医护走道]	488.36	125.22	61.62
800608[前室]	306.31	78.54	70.93
800708[前室]	305.29	78.28	32.17
800808[合用前室]	282.02	72.31	86.68
800908[强电]	259.15	66.45	97.17
801008[前室]	232.28	59.56	82.47
801108[合用前室]	215.36	55.22	39.06
801208[会议室(10人)]	203.77	52.25	54.79
801308[会议室(10人)]	165.16	42.35	12.89
801408[晾晒区]	149.62	38.36	139.13
801508[晾晒区]	149.62	38.36	110.92
801608[双人间]	112.84	28.93	164.90
801708[双人间]	112.84	28.93	50.16
801808[双人间]	112.84	28.93	153.39
801908[双人间]	112.84	28.93	47.46
802008[双人间]	112.84	28.93	158.05
802108[双人间]	112.84	28.93	147.11
802208[双人间]	112.84	28.93	161.37
802308[双人间]	112.84	28.93	64.25
802408[双人间]	112.84	28.93	106.41
802508[双人间]	112.84	28.93	60.66
802608[双人间]	112.84	28.93	59.75
802708[双人间]	112.84	28.93	160.53
802808[双人间]	112.84	28.93	150.42
802908[双人间]	112.84	28.93	110.44
803008[双人间]	112.84	28.93	92.97
803108[双人间]	112.84	28.93	162.13
803208[双人间]	112.22	28.77	44.49
803308[双人间]	112.22	28.77	67.20
803408[双人间]	112.22	28.77	41.37
803508[双人间]	112.22	28.77	143.56
803608[双人间]	112.22	28.77	161.25
803708[双人间]	112.22	28.77	35.40
803808[双人间]	112.22	28.77	38.58
803908[双人间]	112.22	28.77	163.20
804008[双人间]	112.22	28.77	159.50
804108[双人间]	112.22	28.77	154.23
804208[双人间]	112.22	28.77	135.96
804308[双人间]	112.22	28.77	29.30
804408[双人间]	112.22	28.77	169.77
804508[双人间]	112.22	28.77	155.69
804608[双人间]	112.22	28.77	70.58
804708[双人间]	112.22	28.77	198.82
804808[双人间]	109.76	28.14	0.00
804908[双人间]	109.76	28.14	0.00

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
805008[双人间]	105.65	27.09	0.00
805108[双人间]	105.65	27.09	0.00
805208[卫2]	100.94	25.88	228.07
805308[保洁人员休息间]	97.76	25.07	197.74
805408[保洁人员休息间]	97.76	25.07	319.60
805508[客梯兼病床梯]	91.88	23.56	0.00
805608[专家办(1人)]	84.94	21.78	29.37
805708[专家办(1人)]	84.94	21.78	24.74
805808[专家办(1人)]	84.94	21.78	48.15
805908[专家办(1人)]	84.94	21.78	44.62
806008[治疗室]	81.12	20.80	0.00
806108[治疗室]	81.12	20.80	0.00
806208[空调机房]	78.35	20.09	83.50
806308[空调机房]	78.35	20.09	178.07
806408[专家办(1人)]	66.49	17.05	32.38
806508[专家办(1人)]	66.49	17.05	38.74
806608[专家办(1人)]	66.49	17.05	61.70
806708[专家办(1人)]	66.49	17.05	79.80
806808[办公室]	66.42	17.03	312.05
806908[库房]	56.16	14.40	0.00
807008[男卫]	53.63	13.75	109.74
807108[男卫]	53.63	13.75	227.43
807208[谈话间(2人)]	47.47	12.17	204.13
807308[谈话间(2人)]	47.47	12.17	93.38
807408[换药室]	43.68	11.20	221.82
807508[换药室]	43.68	11.20	101.48
807608[库房]	41.34	10.60	0.00
807708[库房]	41.34	10.60	0.00
807808[女更衣]	40.56	10.40	0.00
807908[女更衣]	40.56	10.40	0.00
808008[男更衣]	40.44	10.37	0.00
808108[男更衣]	40.44	10.37	0.00
808208[处置]	37.83	9.70	0.00
808308[处置]	37.75	9.68	0.00
808408[排烟]	34.32	8.80	0.00
808508[强电井]	33.85	8.68	0.00
808608[弱电间]	33.74	8.65	0.00
808708[弱电间]	33.74	8.65	0.00
808808[卫2]	31.63	8.11	92.47
808908[库房]	28.08	7.20	0.00
809008[备餐间]	27.19	6.97	0.00
809108[污洗间]	24.85	6.37	0.00
809208[卫1]	14.75	3.78	0.00
809308[卫1]	14.75	3.78	0.00
809408[卫1]	14.75	3.78	0.00

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
809508[卫 1]	14.75	3.78	0.00
809608[卫 1]	14.75	3.78	0.00
809708[卫 1]	14.75	3.78	0.00
809808[卫 1]	14.75	3.78	0.00
809908[卫 1]	14.75	3.78	0.00
810008[卫 1]	14.75	3.78	0.00
810108[卫 1]	14.75	3.78	0.00
810208[卫 1]	14.75	3.78	0.00
810308[卫 1]	14.75	3.78	0.00
810408[卫 1]	14.75	3.78	0.00
810508[卫 1]	14.75	3.78	0.00
810608[卫 1]	14.75	3.78	0.00
810708[卫 1]	14.75	3.78	0.00
810808[卫 1]	14.75	3.78	0.00
810908[卫 1]	14.75	3.78	0.00
811008[卫 1]	14.75	3.78	0.00
811108[卫 1]	14.75	3.78	0.00
811208[卫 1]	14.75	3.78	0.00
811308[卫 1]	14.75	3.78	0.00
811408[卫 1]	14.75	3.78	0.00
811508[卫 1]	14.75	3.78	0.00
811608[卫 1]	14.75	3.78	0.00
811708[卫 1]	14.75	3.78	0.00
811808[卫 1]	14.75	3.78	0.00
811908[卫 1]	14.75	3.78	0.00
812008[卫 1]	14.75	3.78	0.00
812108[卫 1]	14.75	3.78	0.00
812208[卫 1]	14.75	3.78	0.00
812308[卫 1]	14.75	3.78	0.00
812408[卫 1]	14.75	3.78	0.00
812508[卫 1]	14.75	3.78	0.00
812608[卫 1]	14.71	3.77	0.00
812708[卫 1]	14.71	3.77	0.00
812808[清洁间]	14.20	3.64	0.00
812908[清洁间]	14.20	3.64	0.00
813108[排风]	7.92	2.03	0.00
813208[水井]	4.37	1.12	0.00
813308[水井]	4.37	1.12	0.00
813508[水井]	4.37	1.12	0.00
813608[水井]	4.37	1.12	0.00
814508[水井]	4.37	1.12	0.00
814608[水井]	4.37	1.12	0.00
814708[水井]	4.37	1.12	0.00
9 层			
800109[走道]	1506.90	386.38	174.30
800209[走道]	1475.1	378.25	111.87

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
	9		
800409[医护走道]	498.58	127.84	124.82
800509[医护走道]	488.36	125.22	61.51
800609[前室]	306.31	78.54	65.76
800709[前室]	305.29	78.28	31.66
800809[合用前室]	282.02	72.31	82.06
800909[强电]	259.15	66.45	93.40
801009[前室]	232.28	59.56	73.91
801109[合用前室]	215.36	55.22	38.14
801209[会议室(10 人)]	203.77	52.25	54.55
801309[会议室(10 人)]	165.16	42.35	23.58
801409[晾晒区]	149.62	38.36	138.84
801509[晾晒区]	149.62	38.36	61.35
801609[双人间]	112.84	28.93	165.92
801709[双人间]	112.84	28.93	144.50
801809[双人间]	112.84	28.93	145.55
801909[双人间]	112.84	28.93	46.21
802009[双人间]	112.84	28.93	30.78
802109[双人间]	112.84	28.93	165.24
802209[双人间]	112.84	28.93	173.96
802309[双人间]	112.84	28.93	62.59
802409[双人间]	112.84	28.93	117.47
802509[双人间]	112.84	28.93	56.91
802609[双人间]	112.84	28.93	57.96
802709[双人间]	112.84	28.93	172.13
802809[双人间]	112.84	28.93	151.90
802909[双人间]	112.84	28.93	26.30
803009[双人间]	112.84	28.93	121.30
803109[双人间]	112.84	28.93	167.69
803209[双人间]	112.22	28.77	39.13
803309[双人间]	112.22	28.77	176.98
803409[双人间]	112.22	28.77	63.74
803509[双人间]	112.22	28.77	158.48
803609[双人间]	112.22	28.77	168.07
803709[双人间]	112.22	28.77	61.86
803809[双人间]	112.22	28.77	41.25
803909[双人间]	112.22	28.77	172.91
804009[双人间]	112.22	28.77	205.80
804109[双人间]	112.22	28.77	172.93
804209[双人间]	112.22	28.77	96.71
804309[双人间]	112.22	28.77	132.21
804409[双人间]	112.22	28.77	181.37
804509[双人间]	112.22	28.77	168.07
804609[双人间]	112.22	28.77	71.87
804709[双人间]	112.22	28.77	195.75
804809[双人间]	109.76	28.14	0.00

房间	体积 (m³)	面积 (m²)	换气次数 (次/h)
8049@9[双人间]	109.76	28.14	0.00
8050@9[双人间]	105.65	27.09	0.00
8051@9[双人间]	105.65	27.09	0.00
8052@9[卫 2]	100.94	25.88	216.64
8053@9[保洁人员休息间]	97.76	25.07	192.93
8054@9[保洁人员休息间]	97.76	25.07	133.53
8055@9[客梯兼病床梯]	91.88	23.56	0.00
8056@9[专家办(1人)]	84.94	21.78	26.76
8057@9[专家办(1人)]	84.94	21.78	35.67
8058@9[专家办(1人)]	84.94	21.78	48.61
8059@9[专家办(1人)]	84.94	21.78	58.41
8060@9[治疗室]	81.12	20.80	0.00
8061@9[治疗室]	81.12	20.80	0.00
8062@9[空调机房]	78.35	20.09	81.44
8063@9[空调机房]	78.35	20.09	168.47
8064@9[专家办(1人)]	66.49	17.05	34.34
8065@9[专家办(1人)]	66.49	17.05	32.46
8066@9[专家办(1人)]	66.49	17.05	61.50
8067@9[专家办(1人)]	66.49	17.05	82.34
8068@9[办公室]	66.42	17.03	238.47
8069@9[库房]	56.16	14.40	0.00
8070@9[男卫]	53.63	13.75	107.43
8071@9[男卫]	53.63	13.75	227.58
8072@9[谈话间(2人)]	47.47	12.17	192.14
8073@9[谈话间(2人)]	47.47	12.17	92.43
8074@9[换药室]	43.68	11.20	208.79
8075@9[换药室]	43.68	11.20	100.44
8076@9[库房]	41.34	10.60	0.00
8077@9[库房]	41.34	10.60	0.00
8078@9[女更衣]	40.56	10.40	0.00
8079@9[女更衣]	40.56	10.40	0.00
8080@9[男更衣]	40.44	10.37	0.00
8081@9[男更衣]	40.44	10.37	0.00
8082@9[处置]	37.83	9.70	0.00
8083@9[处置]	37.75	9.68	0.00
8084@9[排烟]	34.32	8.80	0.00
8085@9[强电井]	33.85	8.68	0.00
8086@9[弱电间]	33.74	8.65	0.00
8087@9[弱电间]	33.74	8.65	0.00
8088@9[卫 2]	31.63	8.11	125.19
8089@9[库房]	28.08	7.20	0.00
8090@9[备餐间]	27.19	6.97	0.00
8091@9[污洗间]	24.85	6.37	0.00
8092@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8093@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00

房间	体积 (m³)	面积 (m²)	换气次数 (次/h)
8094@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8095@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8096@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8097@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8098@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8099@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8100@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8101@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8102@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8103@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8104@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8105@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8106@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8107@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8108@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8109@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8110@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8111@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8112@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8113@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8114@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8115@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8116@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8117@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8118@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8119@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8120@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8121@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8122@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8123@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8124@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8125@9[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8126@9[卫 1]	14.71	3.77	0.00
8127@9[卫 1]	14.71	3.77	0.00
8128@9[清洁间]	14.20	3.64	0.00
8129@9[清洁间]	14.20	3.64	0.00
8131@9[排风]	7.92	2.03	0.00
8132@9[水井]	4.37	1.12	0.00
8133@9[水井]	4.37	1.12	0.00
8135@9[水井]	4.37	1.12	0.00
8136@9[水井]	4.37	1.12	0.00
8145@9[水井]	4.37	1.12	0.00
8146@9[水井]	4.37	1.12	0.00
8147@9[水井]	4.37	1.12	0.00
10 层			
8001@10[走道]	1506.90	386.38	178.85

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
8002@10[走道]	1475.19	378.25	118.99
8004@10[医护走道]	498.58	127.84	129.75
8005@10[医护走道]	488.36	125.22	67.54
8006@10[前室]	306.31	78.54	68.16
8007@10[前室]	305.29	78.28	34.80
8008@10[合用前室]	282.02	72.31	84.22
8009@10[强电]	259.15	66.45	47.83
8010@10[前室]	232.28	59.56	78.32
8011@10[合用前室]	215.36	55.22	41.79
8012@10[会议室(10人)]	203.77	52.25	54.40
8013@10[会议室(10人)]	165.16	42.35	29.84
8014@10[晾晒区]	149.62	38.36	131.69
8015@10[晾晒区]	149.62	38.36	116.10
8016@10[双人间]	112.84	28.93	63.74
8017@10[双人间]	112.84	28.93	193.80
8018@10[双人间]	112.84	28.93	152.58
8019@10[双人间]	112.84	28.93	50.93
8020@10[双人间]	112.84	28.93	27.01
8021@10[双人间]	112.84	28.93	163.72
8022@10[双人间]	112.84	28.93	177.21
8023@10[双人间]	112.84	28.93	68.86
8024@10[双人间]	112.84	28.93	114.77
8025@10[双人间]	112.84	28.93	50.50
8026@10[双人间]	112.84	28.93	64.69
8027@10[双人间]	112.84	28.93	174.48
8028@10[双人间]	112.84	28.93	156.79
8029@10[双人间]	112.84	28.93	36.87
8030@10[双人间]	112.84	28.93	130.74
8031@10[双人间]	112.84	28.93	147.26
8032@10[双人间]	112.22	28.77	194.13
8033@10[双人间]	112.22	28.77	202.19
8034@10[双人间]	112.22	28.77	149.00
8035@10[双人间]	112.22	28.77	162.67
8036@10[双人间]	112.22	28.77	176.05
8037@10[双人间]	112.22	28.77	66.51
8038@10[双人间]	112.22	28.77	29.45
8039@10[双人间]	112.22	28.77	175.38
8040@10[双人间]	112.22	28.77	203.76
8041@10[双人间]	112.22	28.77	180.98
8042@10[双人间]	112.22	28.77	87.27
8043@10[双人间]	112.22	28.77	11.13
8044@10[双人间]	112.22	28.77	179.98
8045@10[双人间]	112.22	28.77	170.84
8046@10[双人间]	112.22	28.77	131.47

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
8047@10[双人间]	112.22	28.77	154.05
8048@10[双人间]	109.76	28.14	0.00
8049@10[双人间]	109.76	28.14	0.00
8050@10[双人间]	105.65	27.09	0.00
8051@10[双人间]	105.65	27.09	0.00
8052@10[卫 2]	100.94	25.88	223.37
8053@10[保洁人员休息间]	97.76	25.07	191.07
8054@10[保洁人员休息间]	97.76	25.07	315.18
8055@10[客梯兼病床梯]	91.88	23.56	0.00
8056@10[专家办(1人)]	84.94	21.78	28.95
8057@10[专家办(1人)]	84.94	21.78	40.97
8058@10[专家办(1人)]	84.94	21.78	48.19
8059@10[专家办(1人)]	84.94	21.78	39.80
8060@10[治疗室]	81.12	20.80	0.00
8061@10[治疗室]	81.12	20.80	0.00
8062@10[空调机房]	78.35	20.09	89.19
8063@10[空调机房]	78.35	20.09	173.22
8064@10[专家办(1人)]	66.49	17.05	37.27
8065@10[专家办(1人)]	66.49	17.05	33.64
8066@10[专家办(1人)]	66.49	17.05	61.38
8067@10[专家办(1人)]	66.49	17.05	75.50
8068@10[办公室]	66.42	17.03	282.26
8069@10[库房]	56.16	14.40	0.00
8070@10[男卫]	53.63	13.75	117.49
8071@10[男卫]	53.63	13.75	231.02
8072@10[谈话间(2人)]	47.47	12.17	199.40
8073@10[谈话间(2人)]	47.47	12.17	101.55
8074@10[换药室]	43.68	11.20	216.68
8075@10[换药室]	43.68	11.20	110.35
8076@10[库房]	41.34	10.60	0.00
8077@10[库房]	41.34	10.60	0.00
8078@10[女更衣]	40.56	10.40	0.00
8079@10[女更衣]	40.56	10.40	0.00
8080@10[男更衣]	40.44	10.37	0.00
8081@10[男更衣]	40.44	10.37	0.00
8082@10[处置]	37.83	9.70	0.00
8083@10[处置]	37.75	9.68	0.00
8084@10[排烟]	34.32	8.80	0.00
8085@10[强电井]	33.85	8.68	0.00
8086@10[弱电间]	33.74	8.65	0.00
8087@10[弱电间]	33.74	8.65	0.00
8088@10[卫 2]	31.63	8.11	78.82
8089@10[库房]	28.08	7.20	0.00
8090@10[备餐间]	27.19	6.97	0.00
8091@10[污洗间]	24.85	6.37	0.00

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
8092@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8093@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8094@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8095@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8096@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8097@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8098@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8099@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8100@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8101@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8102@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8103@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8104@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8105@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8106@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8107@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8108@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8109@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8110@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8111@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8112@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8113@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8114@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8115@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8116@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8117@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8118@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8119@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8120@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8121@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8122@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8123@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8124@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8125@10[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8126@10[卫 1]	14.71	3.77	0.00
8127@10[卫 1]	14.71	3.77	0.00
8128@10[清洁间]	14.20	3.64	0.00
8129@10[清洁间]	14.20	3.64	0.00
8131@10[排风]	7.92	2.03	0.00
8132@10[水井]	4.37	1.12	0.00
8133@10[水井]	4.37	1.12	0.00
8135@10[水井]	4.37	1.12	0.00
8136@10[水井]	4.37	1.12	0.00
8145@10[水井]	4.37	1.12	0.00
8146@10[水井]	4.37	1.12	0.00
8147@10[水井]	4.37	1.12	0.00

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
11 层			
8001@11[走道]	1506.90	386.38	185.04
8002@11[走道]	1475.19	378.25	109.37
8004@11[医护走道]	498.58	127.84	134.58
8005@11[医护走道]	488.36	125.22	59.36
8006@11[前室]	306.31	78.54	73.09
8007@11[前室]	305.29	78.28	30.31
8008@11[合用前室]	282.02	72.31	88.74
8009@11[强电]	259.15	66.45	43.52
8010@11[前室]	232.28	59.56	76.48
8011@11[合用前室]	215.36	55.22	36.70
8012@11[会议室(10人)]	203.77	52.25	57.86
8013@11[会议室(10人)]	165.16	42.35	17.60
8014@11[晾晒区]	149.62	38.36	148.77
8015@11[晾晒区]	149.62	38.36	58.96
8016@11[双人间]	112.84	28.93	41.12
8017@11[双人间]	112.84	28.93	223.29
8018@11[双人间]	112.84	28.93	165.26
8019@11[双人间]	112.84	28.93	43.96
8020@11[双人间]	112.84	28.93	38.83
8021@11[双人间]	112.84	28.93	163.73
8022@11[双人间]	112.84	28.93	173.42
8023@11[双人间]	112.84	28.93	53.60
8024@11[双人间]	112.84	28.93	91.15
8025@11[双人间]	112.84	28.93	19.89
8026@11[双人间]	112.84	28.93	54.72
8027@11[双人间]	112.84	28.93	169.98
8028@11[双人间]	112.84	28.93	154.51
8029@11[双人间]	112.84	28.93	168.84
8030@11[双人间]	112.84	28.93	131.11
8031@11[双人间]	112.84	28.93	162.17
8032@11[双人间]	112.22	28.77	34.08
8033@11[双人间]	112.22	28.77	86.30
8034@11[双人间]	112.22	28.77	117.82
8035@11[双人间]	112.22	28.77	159.89
8036@11[双人间]	112.22	28.77	127.88
8037@11[双人间]	112.22	28.77	52.34
8038@11[双人间]	112.22	28.77	45.51
8039@11[双人间]	112.22	28.77	171.22
8040@11[双人间]	112.22	28.77	212.11
8041@11[双人间]	112.22	28.77	181.02
8042@11[双人间]	112.22	28.77	118.27
8043@11[双人间]	112.22	28.77	40.94
8044@11[双人间]	112.22	28.77	176.86

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
8045@11[双人间]	112.22	28.77	166.97
8046@11[双人间]	112.22	28.77	164.64
8047@11[双人间]	112.22	28.77	167.71
8048@11[双人间]	109.76	28.14	0.00
8049@11[双人间]	109.76	28.14	0.00
8050@11[双人间]	105.65	27.09	0.00
8051@11[双人间]	105.65	27.09	0.00
8052@11[卫 2]	100.94	25.88	235.19
8053@11[保洁人员休息间]	97.76	25.07	205.28
8054@11[保洁人员休息间]	97.76	25.07	127.28
8055@11[客梯兼病床梯]	91.88	23.56	0.00
8056@11[专家办(1人)]	84.94	21.78	24.53
8057@11[专家办(1人)]	84.94	21.78	26.95
8058@11[专家办(1人)]	84.94	21.78	49.34
8059@11[专家办(1人)]	84.94	21.78	66.80
8060@11[治疗室]	81.12	20.80	0.00
8061@11[治疗室]	81.12	20.80	0.00
8062@11[空调机房]	78.35	20.09	78.33
8063@11[空调机房]	78.35	20.09	182.89
8064@11[专家办(1人)]	66.49	17.05	31.67
8065@11[专家办(1人)]	66.49	17.05	30.71
8066@11[专家办(1人)]	66.49	17.05	66.49
8067@11[专家办(1人)]	66.49	17.05	81.34
8068@11[办公室]	66.42	17.03	214.28
8069@11[库房]	56.16	14.40	0.00
8070@11[男卫]	53.63	13.75	102.52
8071@11[男卫]	53.63	13.75	246.61
8072@11[谈话间(2人)]	47.47	12.17	211.12
8073@11[谈话间(2人)]	47.47	12.17	88.77
8074@11[换药室]	43.68	11.20	229.42
8075@11[换药室]	43.68	11.20	96.46
8076@11[库房]	41.34	10.60	0.00
8077@11[库房]	41.34	10.60	0.00
8078@11[女更衣]	40.56	10.40	0.00
8079@11[女更衣]	40.56	10.40	0.00
8080@11[男更衣]	40.44	10.37	0.00
8081@11[男更衣]	40.44	10.37	0.00
8082@11[处置]	37.83	9.70	0.00
8083@11[处置]	37.75	9.68	0.00
8084@11[排烟]	34.32	8.80	0.00
8085@11[强电井]	33.85	8.68	0.00
8086@11[弱电间]	33.74	8.65	0.00
8087@11[弱电间]	33.74	8.65	0.00
8088@11[卫 2]	31.63	8.11	117.32
8089@11[库房]	28.08	7.20	0.00

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
8090@11[备餐间]	27.19	6.97	0.00
8091@11[污洗间]	24.85	6.37	0.00
8092@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8093@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8094@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8095@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8096@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8097@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8098@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8099@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8100@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8101@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8102@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8103@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8104@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8105@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8106@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8107@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8108@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8109@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8110@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8111@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8112@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8113@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8114@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8115@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8116@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8117@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8118@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8119@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8120@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8121@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8122@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8123@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8124@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8125@11[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8126@11[卫 1]	14.71	3.77	0.00
8127@11[卫 1]	14.71	3.77	0.00
8128@11[清洁间]	14.20	3.64	0.00
8129@11[清洁间]	14.20	3.64	0.00
8131@11[排风]	7.92	2.03	0.00
8132@11[水井]	4.37	1.12	0.00
8133@11[水井]	4.37	1.12	0.00
8135@11[水井]	4.37	1.12	0.00
8136@11[水井]	4.37	1.12	0.00
8145@11[水井]	4.37	1.12	0.00

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
8146@11[水井]	4.37	1.12	0.00
8147@11[水井]	4.37	1.12	0.00
12 层			
8001@12[走道]	1506.90	386.38	182.67
8002@12[走道]	1475.19	378.25	114.40
8004@12[医护走道]	498.58	127.84	130.04
8005@12[医护走道]	488.36	125.22	60.93
8006@12[前室]	306.31	78.54	69.74
8007@12[前室]	305.29	78.28	30.43
8008@12[合用前室]	282.02	72.31	85.66
8009@12[强电]	259.15	66.45	37.34
8010@12[前室]	232.28	59.56	78.25
8011@12[合用前室]	215.36	55.22	37.00
8012@12[会议室(10人)]	203.77	52.25	60.01
8013@12[会议室(10人)]	165.16	42.35	25.93
8014@12[晾晒区]	149.62	38.36	139.26
8015@12[晾晒区]	149.62	38.36	59.10
8016@12[双人间]	112.84	28.93	206.50
8017@12[双人间]	112.84	28.93	223.48
8018@12[双人间]	112.84	28.93	175.40
8019@12[双人间]	112.84	28.93	43.42
8020@12[双人间]	112.84	28.93	168.30
8021@12[双人间]	112.84	28.93	165.65
8022@12[双人间]	112.84	28.93	169.11
8023@12[双人间]	112.84	28.93	58.88
8024@12[双人间]	112.84	28.93	128.68
8025@12[双人间]	112.84	28.93	54.95
8026@12[双人间]	112.84	28.93	204.44
8027@12[双人间]	112.84	28.93	165.47
8028@12[双人间]	112.84	28.93	153.94
8029@12[双人间]	112.84	28.93	52.80
8030@12[双人间]	112.84	28.93	135.55
8031@12[双人间]	112.84	28.93	147.68
8032@12[双人间]	112.22	28.77	25.68
8033@12[双人间]	112.22	28.77	212.31
8034@12[双人间]	112.22	28.77	128.95
8035@12[双人间]	112.22	28.77	158.22
8036@12[双人间]	112.22	28.77	170.12
8037@12[双人间]	112.22	28.77	55.98
8038@12[双人间]	112.22	28.77	46.44
8039@12[双人间]	112.22	28.77	166.89
8040@12[双人间]	112.22	28.77	21.84
8041@12[双人间]	112.22	28.77	180.94
8042@12[双人间]	112.22	28.77	153.74

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
8043@12[双人间]	112.22	28.77	41.98
8044@12[双人间]	112.22	28.77	173.14
8045@12[双人间]	112.22	28.77	163.51
8046@12[双人间]	112.22	28.77	37.98
8047@12[双人间]	112.22	28.77	58.57
8048@12[双人间]	109.76	28.14	0.00
8049@12[双人间]	109.76	28.14	0.00
8050@12[双人间]	105.65	27.09	0.00
8051@12[双人间]	105.65	27.09	0.00
8052@12[卫 2]	100.94	25.88	226.96
8053@12[保洁人员休息间]	97.76	25.07	195.74
8054@12[保洁人员休息间]	97.76	25.07	135.14
8055@12[客梯兼病床梯]	91.88	23.56	0.00
8056@12[专家办(1人)]	84.94	21.78	21.13
8057@12[专家办(1人)]	84.94	21.78	29.62
8058@12[专家办(1人)]	84.94	21.78	69.12
8059@12[专家办(1人)]	84.94	21.78	71.61
8060@12[治疗室]	81.12	20.80	0.00
8061@12[治疗室]	81.12	20.80	0.00
8062@12[空调机房]	78.35	20.09	78.94
8063@12[空调机房]	78.35	20.09	176.62
8064@12[专家办(1人)]	66.49	17.05	27.28
8065@12[专家办(1人)]	66.49	17.05	35.45
8066@12[专家办(1人)]	66.49	17.05	69.62
8067@12[专家办(1人)]	66.49	17.05	51.78
8068@12[办公室]	66.42	17.03	188.39
8069@12[库房]	56.16	14.40	0.00
8070@12[男卫]	53.63	13.75	101.83
8071@12[男卫]	53.63	13.75	229.59
8072@12[谈话间(2人)]	47.47	12.17	202.37
8073@12[谈话间(2人)]	47.47	12.17	89.98
8074@12[换药室]	43.68	11.20	219.91
8075@12[换药室]	43.68	11.20	97.78
8076@12[库房]	41.34	10.60	0.00
8077@12[库房]	41.34	10.60	0.00
8078@12[女更衣]	40.56	10.40	0.00
8079@12[女更衣]	40.56	10.40	0.00
8080@12[男更衣]	40.44	10.37	0.00
8081@12[男更衣]	40.44	10.37	0.00
8082@12[处置]	37.83	9.70	0.00
8083@12[处置]	37.75	9.68	0.00
8084@12[排烟]	34.32	8.80	0.00
8085@12[强电井]	33.85	8.68	0.00
8086@12[弱电间]	33.74	8.65	0.00
8087@12[弱电间]	33.74	8.65	0.00

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
8088@12[卫 2]	31.63	8.11	112.51
8089@12[库房]	28.08	7.20	0.00
8090@12[备餐间]	27.19	6.97	0.00
8091@12[污洗间]	24.85	6.37	0.00
8092@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8093@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8094@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8095@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8096@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8097@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8098@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8099@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8100@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8101@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8102@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8103@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8104@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8105@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8106@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8107@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8108@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8109@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8110@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8111@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8112@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8113@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8114@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8115@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8116@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8117@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8118@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8119@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8120@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8121@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8122@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8123@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8124@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8125@12[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8126@12[卫 1]	14.71	3.77	0.00
8127@12[卫 1]	14.71	3.77	0.00
8128@12[清洁间]	14.20	3.64	0.00
8129@12[清洁间]	14.20	3.64	0.00
8131@12[排风]	7.92	2.03	0.00
8132@12[水井]	4.37	1.12	0.00
8133@12[水井]	4.37	1.12	0.00
8135@12[水井]	4.37	1.12	0.00

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
8136@12[水井]	4.37	1.12	0.00
8145@12[水井]	4.37	1.12	0.00
8146@12[水井]	4.37	1.12	0.00
8147@12[水井]	4.37	1.12	0.00
13 层			
8001@13[走道]	1506.90	386.38	166.20
8002@13[走道]	1475.19	378.25	112.87
8004@13[医护走道]	498.58	127.84	131.00
8005@13[医护走道]	488.36	125.22	63.75
8006@13[前室]	306.31	78.54	71.17
8007@13[前室]	305.29	78.28	27.82
8008@13[合用前室]	282.02	72.31	85.66
8009@13[强电]	259.15	66.45	87.63
8010@13[前室]	232.28	59.56	84.90
8011@13[合用前室]	215.36	55.22	43.34
8012@13[会议室(10人)]	203.77	52.25	56.99
8013@13[会议室(10人)]	165.16	42.35	46.39
8014@13[晾晒区]	149.62	38.36	142.50
8015@13[晾晒区]	149.62	38.36	80.43
8016@13[双人间]	112.84	28.93	6.06
8017@13[双人间]	112.84	28.93	211.81
8018@13[双人间]	112.84	28.93	140.72
8019@13[双人间]	112.84	28.93	41.63
8020@13[双人间]	112.84	28.93	50.14
8021@13[双人间]	112.84	28.93	155.99
8022@13[双人间]	112.84	28.93	141.61
8023@13[双人间]	112.84	28.93	62.16
8024@13[双人间]	112.84	28.93	87.97
8025@13[双人间]	112.84	28.93	181.46
8026@13[双人间]	112.84	28.93	205.11
8027@13[双人间]	112.84	28.93	138.28
8028@13[双人间]	112.84	28.93	130.54
8029@13[双人间]	112.84	28.93	212.44
8030@13[双人间]	112.84	28.93	115.65
8031@13[双人间]	112.84	28.93	161.04
8032@13[双人间]	112.22	28.77	19.55
8033@13[双人间]	112.22	28.77	212.63
8034@13[双人间]	112.22	28.77	55.07
8035@13[双人间]	112.22	28.77	135.72
8036@13[双人间]	112.22	28.77	176.55
8037@13[双人间]	112.22	28.77	53.45
8038@13[双人间]	112.22	28.77	46.30
8039@13[双人间]	112.22	28.77	138.57
8040@13[双人间]	112.22	28.77	48.75

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
8041@13[双人间]	112.22	28.77	158.42
8042@13[双人间]	112.22	28.77	128.80
8043@13[双人间]	112.22	28.77	45.16
8044@13[双人间]	112.22	28.77	117.55
8045@13[双人间]	112.22	28.77	137.52
8046@13[双人间]	112.22	28.77	160.89
8047@13[双人间]	112.22	28.77	53.45
8048@13[双人间]	109.76	28.14	0.00
8049@13[双人间]	109.76	28.14	0.00
8050@13[双人间]	105.65	27.09	0.00
8051@13[双人间]	105.65	27.09	0.00
8052@13[卫 2]	100.94	25.88	225.89
8053@13[保洁人员休息间]	97.76	25.07	198.23
8054@13[保洁人员休息间]	97.76	25.07	216.98
8055@13[客梯兼病床梯]	91.88	23.56	0.00
8056@13[专家办(1人)]	84.94	21.78	20.74
8057@13[专家办(1人)]	84.94	21.78	30.55
8058@13[专家办(1人)]	84.94	21.78	71.79
8059@13[专家办(1人)]	84.94	21.78	53.00
8060@13[治疗室]	81.12	20.80	0.00
8061@13[治疗室]	81.12	20.80	0.00
8062@13[空调机房]	78.35	20.09	90.67
8063@13[空调机房]	78.35	20.09	176.55
8064@13[专家办(1人)]	66.49	17.05	26.16
8065@13[专家办(1人)]	66.49	17.05	49.35
8066@13[专家办(1人)]	66.49	17.05	66.87
8067@13[专家办(1人)]	66.49	17.05	69.87
8068@13[办公室]	66.42	17.03	203.71
8069@13[库房]	56.16	14.40	0.00
8070@13[男卫]	53.63	13.75	99.53
8071@13[男卫]	53.63	13.75	236.08
8072@13[谈话间(2人)]	47.47	12.17	205.54
8073@13[谈话间(2人)]	47.47	12.17	88.23
8074@13[换药室]	43.68	11.20	223.36
8075@13[换药室]	43.68	11.20	95.88
8076@13[库房]	41.34	10.60	0.00
8077@13[库房]	41.34	10.60	0.00
8078@13[女更衣]	40.56	10.40	0.00
8079@13[女更衣]	40.56	10.40	0.00
8080@13[男更衣]	40.44	10.37	0.00
8081@13[男更衣]	40.44	10.37	0.00
8082@13[处置]	37.83	9.70	0.00
8083@13[处置]	37.75	9.68	0.00
8084@13[排烟]	34.32	8.80	0.00
8085@13[强电井]	33.85	8.68	0.00

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
8086@13[弱电间]	33.74	8.65	0.00
8087@13[弱电间]	33.74	8.65	0.00
8088@13[卫 2]	31.63	8.11	121.67
8089@13[库房]	28.08	7.20	0.00
8090@13[备餐间]	27.19	6.97	0.00
8091@13[污洗间]	24.85	6.37	0.00
8092@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8093@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8094@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8095@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8096@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8097@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8098@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8099@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8100@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8101@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8102@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8103@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8104@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8105@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8106@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8107@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8108@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8109@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8110@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8111@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8112@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8113@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8114@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8115@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8116@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8117@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8118@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8119@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8120@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8121@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8122@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8123@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8124@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8125@13[卫 1]	14.75	3.78	0.00
8126@13[卫 1]	14.71	3.77	0.00
8127@13[卫 1]	14.71	3.77	0.00
8128@13[清洁间]	14.20	3.64	0.00
8129@13[清洁间]	14.20	3.64	0.00
8131@13[排风]	7.92	2.03	0.00
8132@13[水井]	4.37	1.12	0.00

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
8133@13[水井]	4.37	1.12	0.00
8135@13[水井]	4.37	1.12	0.00
8136@13[水井]	4.37	1.12	0.00
8145@13[水井]	4.37	1.12	0.00
8146@13[水井]	4.37	1.12	0.00
8147@13[水井]	4.37	1.12	0.00
14 层			
A:5 层			
5041[咖啡厅 (20 人)]	1075.87	275.87	195.49
5044[走道]	1055.20	270.57	170.07
51239[空调机房]	56.78	14.56	199.99
51241[空调机房]	56.78	14.56	56.87
51500[房间]	38.53	9.88	0.00
5160[办公专用]	294.06	75.40	47.53
5163[办公专用]	294.06	75.40	110.33
51725[清洁间]	19.27	4.94	210.65
5345[中心实验室 3 (10 人)]	175.89	45.10	98.82
5348[中心实验室 4 (10 人)]	175.89	45.10	101.47
5351[办公室 (9 人)]	175.89	45.10	173.20
5352[询证医学办公室 (9 人)]	175.89	45.10	162.60
5353[中心实验室 5 (10 人)]	175.89	45.10	99.38
5393[前室]	166.30	42.64	123.68
5396[前室]	166.30	42.64	97.59
5418[中心实验室 6 (10 人)]	159.69	40.95	112.89
5420[会议室 (27 人)]	159.69	40.95	168.43
5454[会议室 (16 人)]	150.09	38.49	136.16
5455[会议室 (16 人)]	150.09	38.49	218.94
5715[办公室 (4 人)]	105.46	27.04	124.35
5716[办公室 (4 人)]	105.46	27.04	151.94
5728[女卫]	98.62	25.29	120.30
5729[女卫]	98.62	25.29	122.12
5849[办公室 (4 人)]	85.80	22.00	177.30
5851[办公室 (4 人)]	85.80	22.00	177.77
5852[接待室 (4 人)]	85.80	22.00	57.13
5854[办公室 (1 人)]	85.80	22.00	159.22
5860[文印室 (2 人)]	85.80	22.00	57.13
5861[办公室 (4 人)]	85.80	22.00	177.30
5865[办公室 (1 人)]	85.80	22.00	169.82
5866[办公室 (4 人)]	85.80	22.00	177.77
5868[办公室 (4 人)]	85.80	22.00	177.77
5876[办公室 (4 人)]	85.80	22.00	177.77

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
5932[办公室 (3 人)]	81.12	20.80	163.48
5933[办公室 (3 人)]	81.12	20.80	206.71
5934[办公室 (3 人)]	81.12	20.80	190.67
5938[办公室 (3 人)]	81.12	20.80	154.86
5940[会议室 (10 人)]	81.12	20.80	184.79
5942[办公室 (3 人)]	81.12	20.80	144.08
5945[中心实验室 1 (5 人)]	81.12	20.80	48.04
5947[中心实验室 2 (5 人)]	81.12	20.80	117.78
A:6 层			
6039[咖啡厅]	1153.47	295.76	120.85
6055[走道]	908.79	233.02	233.23
61240[空调机房]	56.78	14.56	248.61
61242[空调机房]	56.78	14.56	53.39
61400[盥洗室]	44.46	11.40	239.11
61412[男卫]	44.25	11.35	132.16
61502[房间]	38.53	9.88	0.00
61571[女卫]	33.62	8.62	142.28
6162[LT-6]	294.06	75.40	62.66
6164[LT-1]	294.06	75.40	104.45
61723[清洁间]	19.27	4.94	145.11
61745[无障碍]	16.75	4.29	0.00
6229[走道]	243.75	62.50	202.78
6346[资料室]	175.89	45.10	147.41
6349[办公室 (9 人)]	175.89	45.10	183.51
6390[档案室]	166.30	42.64	108.57
6394[LT-5]	166.30	42.64	113.00
6395[LT-2]	166.30	42.64	43.80
6399[档案室]	166.30	42.64	85.25
6419[会议室 (27 人)]	159.69	40.95	117.17
6422[办公室 (6 人)]	159.69	40.95	177.21
6727[女卫]	98.62	25.29	201.26
6848[单人办公室 (1 人)]	85.80	22.00	187.87
6853[单人办公室 (1 人)]	85.80	22.00	188.32
6855[接待室 (4 人)]	85.80	22.00	24.47
6856[文印室 (2 人)]	85.80	22.00	24.47
6858[办公室 (4 人)]	85.80	22.00	152.72
6859[办公室 (4 人)]	85.80	22.00	150.85
6862[办公室 (4 人)]	85.80	22.00	187.87
6867[单人办公室 (1 人)]	85.80	22.00	188.32
6869[单人办公室 (1 人)]	85.80	22.00	188.32
6877[办公室 (4 人)]	85.80	22.00	188.32

房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)	房间	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次数 (次/h)
6939[办公室 (3 人)]	81.12	20.80	137.95	7391[前室]	166.30	42.64	113.80
6943[办公室 (3 人)]	81.12	20.80	211.88	7392[前室]	166.30	42.64	50.39
6944[办公室 (3 人)]	81.12	20.80	204.64	7397[实验室 (10 人)]	166.30	42.64	102.95
6946[会议室 (10 人)]	81.12	20.80	97.56	7405[实验室 (10 人)]	165.36	42.40	111.09
A:7 层				7421[会议室 (27 人)]	159.69	40.95	170.00
7056[盥洗室]	898.46	230.38	221.33	7717[女卫]	101.19	25.95	169.89
7062[盥洗室]	715.55	183.48	197.35	7718[女卫]	101.19	25.95	249.13
7065[大会议室 (73 人)]	725.09	185.92	82.87	7846[实验室 (5 人)]	85.80	22.00	153.96
71336[空调机房]	50.68	13.00	318.59	7850[接待室]	85.80	22.00	31.68
71344[空调机房]	49.90	12.80	405.33	7857[单人办公室 (1 人)]	85.80	22.00	167.69
71501[烟囱井]	38.53	9.88	0.00	7863[实验室 (5 人)]	85.80	22.00	166.23
7161[医护电梯厅]	294.06	75.40	66.38	7864[实验室 (5 人)]	85.80	22.00	162.03
7165[医护电梯厅]	294.06	75.40	101.14	7870[办公室 (4 人)]	85.80	22.00	167.69
71724[清洁间]	19.27	4.94	340.75	7979[会议室 (10 人)]	78.18	20.05	9.90
7347[实验室 (10 人)]	175.89	45.10	98.02	7987[单人办公室 (1 人)]	77.22	19.80	191.68
7350[会议室 (16 人)]	175.89	45.10	150.06	A:8 层			
7354[实验室 (10 人)]	175.89	45.10	101.20				

5 结论

该建筑主要功能房间换气次数大于 2 次/h 的面积比例为 82.75%，按照绿标 5.2.10 条款要求得 6.0 分。

6 附表（门窗风压表）

层号	房间	门窗编号	朝向	风压
1 层	1001[5-5#楼梯]	C1742a	南	4.68
		C1742a	南	4.82
		C7024	西	0.00
		MLC4645a	南	4.73
		MLC4645a	南	4.67
		MLC7145	南	4.67
		c0845a	南	4.71
		c0845a	南	4.67
		c1845	南	4.69
		c1845	南	4.79
		c2734a	南	4.67
		c2745a	南	4.80
	1002[5-5#楼梯]	C0937	东	-5.79

		C1337a	东	-6.09
		C2737	南	3.12
		C5437	南	-7.94
		C7024	西	0.00
		C7024	东	0.00
		C7024	东	0.00
		C9024	南	0.00
		FM 乙 1522	南	-4.35
		HC1237	东	5.31
		M1527	南	-0.10
		M1530	南	-2.01
		MLC2334a	东	-5.32
		c0737a	东	-5.32
	1003[防风门斗]	HC4837	南	4.84
		HC7537	南	4.38
		HC7837	南	4.62
		HC7937	南	4.76
		MLC7427	北	0.00
		MLC7427a	北	0.00
		c0737	南	4.83
		c0737	南	4.84
		m1837	南	4.83
		m1837	南	4.83
		m1837	南	4.84
	1004[2-3#卫生间]	BYC1530	南	5.43
		HC1337	东	3.46
		HC4237	南	5.38
		HC4237	南	4.82
		HC8037	南	5.17
		c0737	南	4.86
		c0737	南	5.03
		m1837	南	4.95
		m1837	南	5.01
		m1837	南	4.90
	1005[休息/等候]	C1437	北	-3.78
		C2143	北	-4.13

		C2143	北	-4.07
		HC3143	北	-4.17
		HC3143	北	-3.93
		M1543	北	-4.10
		M1543	北	-4.08
		M1543	北	-4.11
	1006[医护工作走廊]			
	1007[中心检验]			
	1008[医护工作走廊]	C0937	北	-3.53
		M1527	北	-3.54
	1009[超市]	C6537a	北	2.13
		M1527	西	0.03
	1010[茶水间]			
	1011[血液入口]			
	1012[医护工作走廊]	C5437	南	-0.62
		M1527	南	-0.74
	1013[普通儿科门诊区]			
	1014[门诊发药]	M1527	东	0.04
	1015[高温灭菌]			
	1016[肺功能]			
	1017[抢救室]			
	1018[走廊]			
	1019[高温灭菌]			
	1020[走廊]			
	1021[实验走道]	M1527	东	1.70
	1022[阴凉库/贵重药品库]			
	1023[走廊]	FC 乙 1337a	北	2.07
	1024[公共卫生间]	C1337a	北	1.26
	1025[家长学校(63人)]	C1227	南	0.00
		C1227	南	0.00
		C1227	南	0.00
		M1521	南	0.00
	1026[4-2#楼梯]	FM 乙 1322	北	-3.74
		M1822	北	-3.72
		MLC3127	北	-3.64

		c1637	北	-3.66
	1027[无菌品存放]			
	1028[走廊]	C5437	北	-4.27
		M1527	北	-4.28
	1029[办公室]			
	1030[科研楼门厅]	C3137	北	2.11
		HC6037	东	2.06
		M1827	东	2.12
	1031[办公楼门厅]	C3137	北	1.24
		HC6037	西	0.93
		M1827	西	0.27
	1032[CT*1]			
	1033[值班室]	C7637	北	-4.28
		FC 乙 1237	北	-4.27
	1034[团体治疗室]	C1227	南	0.00
		C1227	南	0.00
		C1227	南	0.00
	1035[医护通道]	M1327	南	6.24
	1036[值班]	C4237	东	-0.06
		C6337a	东	-0.03
	1037[消防控制室]			
	1038[普通儿科门诊 区]			
	1039[房间]			
	1040[女医更]	C3237	南	6.52
		HC6037	西	1.87
	1041[库房]			
	1042[货梯]			
	1043[4-1#楼梯]	FM 乙 1322	北	-3.56
		M1522	北	-3.56
	1044[值班室]			
	1045[办公室]	C2737	北	-3.55
	1046[男更]	C1637	南	6.44
		HC6037	东	1.47
	1047[5-1#楼梯]	C1637	北	-4.17
		FM 乙 1322	北	-4.19

		M1822	北	-4.20
1048[1-1#楼梯]		C1337a	北	1.06
		C1437	北	1.11
		FM 乙 1322	北	1.07
		M1827	北	1.10
1049[急诊 4]				
1050[楼梯间]				
1051[外科诊室、清创室]		HC4037	南	5.54
		HC6037	南	5.62
1052[2-5#楼梯]		FM 乙 1322	东	3.62
		M1522	东	3.60
1053[药房]				
1054[1-4#楼梯]		C1237a	西	1.35
		FM 乙 1322	西	1.33
		M1522	西	1.32
1055[MRI*1]				
1056[B 超]				
1057[医护工作走廊]				
1058[医卫]		C1037	东	4.12
		C1237	东	4.38
		C1237	东	4.12
		C1237	东	3.89
1059[办公室]		C3737	北	-3.60
		C7737a	北	-3.53
1060[儿保门诊]		C1227	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
1061[MRI*1]				
1062[MRI*1]				
1063[采血]				
1064[值班室]				
1065[团体治疗室]				
1066[2-3#楼梯]		C1437	北	2.07
		C2537	北	2.02
		FM 乙 1322	北	2.04
		M1827	北	2.06

	1067[5-2#楼梯]	FM 乙 1322	北	-4.25
		M1522	北	-4.25
	1068[女卫]	C1337a	北	2.10
		C2537	北	2.04
		C2737	北	2.12
	1069[女卫]	C1337a	北	1.36
		C2737	北	1.69
		C2737	北	1.95
	1070[走廊]			
	1071[会议室]			
	1072[CT 空调机房]	BYC1930	西	-4.17
		HC5937	西	1.42
		c2637	西	3.08
	1073[MRI*1]			
	1074[B 超]			
	1075[办公室]	FC 乙 2437	北	-3.51
	1076[阅片室]	C7737	西	-3.96
	1077[办公(1 人)]			
	1078[4-4#楼梯]	FC 乙 2437	西	-7.81
		FM 乙 1322	西	-5.79
		M1527	西	-5.08
	1079[安防监控室]	M1527	北	-4.14
	1080[随诊室]	C1227	西	0.00
		C1227	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
	1081[水处理间(检验科)]	C5437	东	-3.07
	1082[体液化验]			
	1083[4-6#楼梯]	C1237	南	0.50
		C1237	南	0.47
		C1237	南	0.21
	1084[CT*1]			
	1085[CT*1]			
	1086[值班室]	C7737	北	-3.49
	1087[办公室]	C2637	北	-0.44

1088[2-2#楼梯]	C1237a	北	1.72
	FM 乙 1324	北	1.40
	FM 乙 1524	北	1.04
1089[1-2#楼梯]	C1237a	北	1.87
	FM 乙 1324	北	1.49
	M1527	北	1.13
1090[办公室]	C2937	北	0.03
1091[阅片室]	HC3637	北	-4.29
1092[男卫]			
1093[出入院/医保结算/病案复印]			
1094[设备间]			
1095[设备间]			
1096[走廊]	M1527	西	-4.58
1097[CT]			
1098[患男卫]	C7637	北	-4.28
1099[医护入口大厅]	C3637	北	-4.25
	M1327	北	-4.24
1100[淋浴]			
1101[值班室]			
1102[女卫]	C2637	南	0.35
	FC 乙 1337a	南	0.29
	FC 乙 1337a	南	0.12
1103[第三卫]	HC1237	南	5.06
	HC1337	南	3.28
	HC2737	南	3.87
1104[办公室]	C1237	西	2.40
	C1237	西	2.21
1105[分析实验室]			
1106[2-1#楼梯]	FM 乙 1322	东	0.11
	M1822	东	0.15
1107[CT]			
1108[办公室]	C1237	南	0.14
	C1237	南	-0.18
	C1237	南	0.01
	C1237	南	-0.06

1109[分析实验室]			
1110[医护电梯厅]	C1537	南	4.67
	HC0834	西	4.67
	HC4637	南	4.67
1111[B 超]			
1112[客梯兼病床梯]			
1113[房间]			
1114[走廊]			
1115[女卫]	HC1237	南	4.71
	HC3937	南	3.76
1116[1-3#楼梯]	M1822	西	-0.44
	M1922	北	-0.62
1117[MRI 空调机房]	C2737	南	-1.76
1118[储藏室]			
1119[治疗室、诊室]			
1120[生长发育门诊]	C1827	西	0.00
	C1827	西	0.00
1121[控制室]			
1122[实验走道]			
1123[设备间]	BYC0918	北	2.00
	BYC1318	北	2.00
1124[随诊室]			
1125[库房 1]			
1126[钡餐]			
1127[值班室]			
1128[5-5#楼梯]			
1129[房间]			
1130[储藏室]			
1131[办公室]	C1037	西	2.08
	C1237	西	1.97
1132[5-4#楼梯]	C1337a	南	4.62
	FM 乙 1322	南	2.16
	M1522	南	-0.06
1133[办公室]			
1134[智力测试]			
1135[4-5#楼梯]	C1337a	南	-0.65

		FM 乙 1322	南	-0.52
		M1522	南	-0.32
	1136[随访诊室]	C1227	南	0.00
	1137[骨密度检查]	C1227	东	0.00
		C1227	东	0.00
		C1827	东	0.00
	1138[办公(2人)]			
	1139[办公室]			
	1140[护士值班]	C1637	东	3.68
	1141[库房]			
	1142[1-5#楼梯]	C2037	南	4.86
		FM 乙 1322	南	4.87
		M1322	南	4.88
	1143[2-4#楼梯]	C2037	南	4.70
		FM 乙 1322	南	4.69
		M1322	南	4.68
	1144[护士值班]	FC 乙 1237	西	1.65
	1145[4-3#楼梯]	FM 乙 1522	北	-3.77
		M1522	北	-3.77
	1146[休息室/就餐间]			
	1147[门诊挂号]			
	1148[5-3#楼梯]	FM 乙 1322	东	2.13
		FM 乙 1522	东	5.06
	1149[女医值班]	C2637	东	3.80
	1150[接收大厅]			
	1151[女医值班]	C2637	西	1.87
	1152[控制室]			
	1153[控制室]			
	1154[医护电梯厅]	C1537	南	4.80
		HC4637	南	4.80
	1155[办公室]	C4637	东	1.59
		HC3337	东	-1.23
	1156[客梯兼病床梯]			
	1157[机房]			
	1158[库房]			

	1159[更衣]			
	1160[会议室]	C5237	南	-0.37
	1161[空调机房]	C1237	南	0.39
		C1237	南	0.43
		C1237	南	0.46
	1162[更衣]	C3637a	东	-0.81
	1163[值班]	C1437	南	7.71
		C1437	南	8.26
	1164[房间]			
	1165[女更]			
	1166[值班室]			
	1167[控制室]			
	1168[更衣]			
	1169[货梯]			
	1170[灌肠/肌注]			
	1171[控制室]			
	1172[值班室]			
	1173[楼梯间]	C1337a	东	-4.06
		FM 乙 1322	东	-4.59
	1174[会议室(10 人)]			
	1175[卫生间]	C1637	北	-3.55
	1176[控制室]			
	1177[设备间]			
	1178[MRI 空调机房]			
	1179[女卫]			
	1180[控制室]			
	1181[控制室]			
	1182[男卫]	C1937	北	-4.27
	1183[分析实验室]			
	1184[值班]			
	1185[MRI 值班室]			
	1186[设备间]	C1337a	北	1.18
	1187[护工更衣]	HC2037	西	1.01
	1188[库房]			
	1189[卫浴]	C1237	东	3.72
	1190[楼梯间]			

	1191[办公室]			
	1192[医卫]	C1237	西	1.65
	1193[更衣]			
	1194[男患更]			
	1195[值班室]			
	1196[卫生间]	FC 乙 1337a	北	-3.53
	1197[男值班]	C1827	西	0.00
	1198[档案室]	C1227	西	0.00
	1199[机房]			
	1200[男值班]	C1827	西	0.00
	1201[洁车存放]			
	1202[配电房]			
	1203[污物处置]			
	1204[男卫]			
	1205[蒸汽间]			
	1206[房间]			
	1207[污物暂存]			
	1208[分析实验室]			
	1209[清洁间]	HC1237	南	1.80
	1210[值班]			
	1211[听力视力]	C1827	东	0.00
	1212[男值班]	C1827	东	0.00
	1213[设备间]			
	1214[男值班]	C1827	东	0.00
	1215[办公室]	C2737	南	2.43
	1216[库房]			
	1217[走廊]			
	1218[休息]			
	1219[值班]			
	1220[洁车存放]			
	1221[设备间]	HC1337	西	1.22
	1222[库房]			
	1223[楼梯间]			
	1224[洁车存放]			
	1225[母婴室]			
	1226[母婴室]			

	1227[清洁库房]			
	1228[值班]			
	1229[候诊、挂号大厅]	HC2737	东	3.10
	1230[储藏室]			
	1231[库房]			
	1232[更衣]			
	1233[警务室]	HC0834	东	4.82
	1234[污物暂存]			
	1235[高压消毒]			
	1236[蒸汽间]			
	1237[拆包间]			
	1238[更衣]			
	1239[低温等离子灭菌]			
	1240[处置室]			
	1241[环氧乙烷灭菌]			
	1242[走廊]			
	1243[库房]	FC 乙 1337a	南	-0.06
	1244[锁餐]			
	1245[洁车存放]			
	1246[储藏室]			
	1247[库房]			
	1248[库房]			
	1249[茶水间]			
	1250[卫生间]			
	1251[质检桌]			
	1252[水井]			
	1253[洁车存放]			
2 层	2001[门厅上空]	C1222	南	5.03
		C1222	南	4.00
		C2122	北	-4.15
		C2122	北	-4.11
		C2922	东	3.68
		C2922	东	3.96
		C2922	西	1.74
		C2922	西	1.82

		C7024	东	0.00
		C7024	西	0.00
		C9024	南	0.00
		HC3122	北	-4.17
		HC3122	北	-3.96
	2002[门诊医疗街]	C2922	北	2.92
		C2922	北	2.86
		C2922	东	2.66
		C2922	东	3.79
		C2922	西	2.10
		C2922	西	1.93
		C2922	北	2.37
		C2922	北	2.12
		C2922	北	2.34
		C2922	北	-3.59
		C7024	西	0.00
		C7024	东	0.00
	2003[超声 6]	C0822	西	1.21
		C1222	南	4.49
		C1222	南	4.42
		C1227	北	0.00
		C1227	北	0.00
		C1527	北	0.00
		M1521	北	0.00
	2004[妇科-宫腔镜]	C1122	西	4.46
		NC1824	西	0.00
		NC1824	西	0.00
		NC1824	西	0.00
	2005[产科]	C1122	东	5.00
		NC1824	东	0.00
		NC1824	东	0.00
		NC1824	东	0.00
	2006[门诊医疗街]	C2122	西	-0.15
		C2922	北	-0.70
	2007[更衣]	C1022	西	1.52
		C1222	北	-3.56

		C1222	西	2.01
	2008[门诊医疗街]	C2922	北	1.89
	2009[医护通道]			
	2010[缓冲]	C1222	北	-4.28
	2011[妇科-盆底康复]	C0822	东	3.75
		C1222	南	5.42
		C1222	南	5.42
		C1227	西	0.00
		C1227	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
		M1824	北	0.00
	2012[大厅]			
	2013[走廊]	C1922	南	-0.31
		C1922	南	-0.10
		C1922	南	-1.09
	2014[大液体库]			
	2015[走廊]	C1222	南	-0.36
		C1922	南	-0.66
		C1922	南	-0.79
		C1922	南	-0.69
	2016[住院超声]			
	2017[诊室(预留超声)]	C1222	西	1.88
		C1222	西	1.68
		C1222	西	1.70
		C1222	西	1.59
		C1222	西	1.64
		C1222	西	1.41
		C1222	西	1.50
	2018[妇科-宫腔镜]			
	2019[治疗室、诊室]			
	2020[房间]			
	2021[超声*1]			
	2022[5-4#楼梯]	C0822	东	4.67

		C1222	南	-4.23
		C1222	南	2.12
		C1222	南	5.14
		C1222	南	-3.99
		C1222	南	8.47
		C1222	南	7.54
		C1222	南	5.35
		C1222	南	-3.55
		C1222	南	-3.99
		HC1022	东	4.71
	2023[会议、示教]			
	2024[孕妇学校(60人)]	C1227	东	0.00
		C1227	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
	2025[办公室]	C1222	南	4.10
		C1222	南	3.91
		C1222	南	3.21
		HC1222	南	1.79
		HC1222	南	0.51
		HC1222	南	0.11
		HC1422	南	2.58
	2026[前室]	C1122a	东	-3.08
		C1122a	东	-3.61
		C1122a	东	-3.82
		C1222	东	-3.84
	2027[胎心监护(8床)]			
	2028[普通药品调配间]			
	2029[4-2#楼梯]	C1222	北	-3.77
		C1522	北	-3.75
	2030[检查室]	C0924	东	0.00
		C0924	东	0.00
		NC1824	东	0.00
		NC1824	东	0.00

		NC1824	东	0.00
		NC1824	东	0.00
	2031[超声 10]	C1227	西	0.00
		C1227	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
	2032[治疗室、诊室]	C0924	西	0.00
		C0924	西	0.00
		NC1824	西	0.00
		NC1824	西	0.00
		NC1824	西	0.00
		NC1824	西	0.00
	2033[治疗室、诊室]	C1227	东	0.00
		C1227	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
	2034[超声（VIP）]	C1227	西	0.00
		C1227	西	0.00
		C1227	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
	2035[超声 5]	C1227	东	0.00
		C1227	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
	2036[走廊]			
	2037[2-3#楼梯]	C1822	北	1.99
		C2922	北	2.04
	2038[1-1#楼梯]	C1822	北	0.93

		C2922	北	0.99
	2039[5-1#楼梯]	C1222	北	-4.15
		C1522	北	-4.21
	2040[办公室]	C1222	北	-4.28
		C1222	北	-4.27
		C1222	北	-4.27
		C1222	北	-4.27
		C1222	北	-4.28
		C1222	北	-4.28
	2041[远程会议]	HC1222	南	3.13
		HC1222	南	3.86
		HC1222	南	4.22
		HC1222	东	2.64
		HC1222	东	2.75
		HC1422	南	4.93
	2042[浴室]	C1022	北	-4.28
		C1022	北	-4.26
		C1222	北	-4.28
		C1222	北	-4.28
		C1222	北	-4.27
		C1222	北	-4.26
		C1222	北	-4.17
	2043[阅览室]			
	2044[4-1#楼梯]	C1222	北	-3.57
	2045[设备间]	C1222	北	-4.26
		C1222	东	-3.67
		C1222	东	5.31
		HC1222	北	-4.27
		HC1222	东	-5.74
	2046[空调机房]	C1222	北	-3.56
		C1222	西	0.11
		C1222	西	-4.75
		HC1222	北	-3.55
		HC1222	西	-3.14
	2047[电梯间]			
	2048[洁净通道]			

	2049[1-4#楼梯]	C1022	西	1.37
		C1222	西	1.31
	2050[2-5#楼梯]	C1022	东	3.60
		C1222	东	3.50
	2051[集中观察室]	C1222	东	3.51
		C1222	东	3.67
		C1222	东	3.75
		C1222	东	3.85
	2052[示教室]	C1227	南	0.00
		C1227	南	0.00
		C1527	南	0.00
		C1527	南	0.00
	2053[公共休息厅]	C2122a	南	6.44
	2054[公共休息厅]	C2122a	南	1.51
	2055[空调机房]	C7222	北	-4.14
	2056[治疗室、诊室]			
	2057[4-3#楼梯]	C5722	北	-3.77
	2058[污物暂存]			
	2059[值班室]			
	2060[档案编码]	C1122a	西	-3.96
		C1222	西	-4.40
		HC0922	西	-4.81
	2061[5-2#楼梯]	C1222	北	-4.27
	2062[女卫]	C2722	北	1.88
		C2922	北	1.66
		C2922	北	1.95
	2063[女卫]	C2722	北	1.49
		C2922	北	1.46
		C2922	北	1.22
	2064[双人间]			
	2065[女更]			
	2066[病案库]	C0722	西	-4.18
		C1222	西	-3.94
		C1222	西	-3.94
		HC3322	西	0.01
	2067[无菌库房]			

	2068[双人间]			
	2069[集中观察室]			
	2070[男更(50人)]			
	2071[病案整理]			
	2072[诊室兼咨询]			
	2073[5-3#楼梯]	C1222	南	0.19
		C1222	南	4.57
		C1222	南	0.50
		C1222	南	1.81
	2074[咨询室]			
	2075[1-5#楼梯]	C1022	南	4.86
		C1222	南	4.85
		C1222	南	4.85
		C1222	南	4.86
		C1222	南	4.85
		C1222	南	4.82
	2076[病案库]			
	2077[4-4#楼梯]	C1022a	西	-7.48
		C1222	西	-5.56
		C1422	西	-6.51
		C1722a	西	-6.16
		HC1022	西	-7.70
		HC1422	南	-6.01
	2078[4-6#楼梯]	C1222	南	0.09
		C1222	南	0.26
		C1222	南	-0.39
	2079[治疗室]			
	2080[4-5#楼梯]	C0822	西	-0.87
		C1222	南	-0.58
		C1222	南	-0.55
		HC1022	西	-1.08
	2081[值班室]			
	2082[女休息室]	C1222	北	-4.28
		C1222	北	-4.28
		C1222	北	-4.27
		C1222	北	-4.25

	2083[会议室]	C1222	北	-3.54
		C1222	北	-3.57
		C1222	北	-3.58
		C1222	北	-3.60
	2084[值班室]	C1222	北	-3.51
		C1222	北	-3.52
		C1222	北	-3.52
		C1222	北	-3.53
	2085[2-2#楼梯]	C1822	北	1.35
	2086[治疗室、诊室]			
	2087[(处置室)]			
	2088[超声 12]			
	2089[1-2#楼梯]	C1822	北	-0.06
	2090[走廊]	C2122	东	2.00
	2091[办公室]	C1022	南	1.69
		C1222	南	0.22
		C1222	南	0.27
		C1222	南	0.32
		C1222	南	0.39
	2092[病人准备]			
	2093[值班室]			
	2094[双人间]			
	2095[办公室]	C1022	北	-3.67
		C1022a	北	-3.70
		C1222	北	-3.63
		C1222a	北	-3.65
	2096[办公室]	C1222	北	-3.54
		C1222	北	-3.53
		C1222	北	-3.52
	2097[会议/休息]			
	2098[会议室]	C0822	东	-0.42
		C1022	南	-3.41
		C1022	南	-2.88
		C1022	南	-0.58
		HC1022	南	-0.29
	2099[男更衣]	C1122	南	4.79

		C1222	南	4.81
		C1222	南	4.80
		C1222	南	4.79
		C1222	南	4.79
	2100[男更衣]	C1122	南	4.90
		C1222	南	4.77
		C1222	南	4.83
		C1222	南	4.88
		C1222	南	4.93
	2101[门诊服务]	C2122a	北	0.11
		C2922	北	0.01
	2102[门诊服务]	C2122a	北	-0.85
		C2922	北	-1.03
	2103[标本室]			
	2104[办公室]	C1222	南	5.41
		C1222	南	5.34
	2105[办公室]	C1222	东	4.33
	2106[超声*8]			
	2107[污物处置]	C0722	东	-3.69
		C1022	东	-3.93
		C1222	东	5.00
		C1222	东	-8.07
		C1222	东	-4.17
		HC3322	东	4.00
	2108[库房 3]	C1827	东	0.00
	2109[办公室]			
	2110[2-1#楼梯]			
	2111[1-3#楼梯]	C2122	北	-0.97
	2112[5-5#楼梯]	C1222	东	-4.84
		C1722a	东	-5.37
		HC0922	东	-3.89
	2113[双人间]			
	2114[女卫]			
	2115[办公室]			
	2116[集中观察室]	C1222	东	3.75
		C1222	东	4.09

	2117[办公]			
	2118[大液体库]			
	2119[产前筛查]			
	2120[低值耗材库]			
	2121[双人间]			
	2122[女更衣]	C1222	南	5.14
		C1222	南	5.29
		C1222	南	5.33
	2123[卫]			
	2124[隔离前室]			
	2125[篮筐存放]			
	2126[办公室]			
	2127[房间]			
	2128[2-4#楼梯]	C1022	南	4.66
		C1222	南	4.66
	2129[咨询室]	C1022	南	3.66
		C1222	南	7.14
		C1222	南	0.31
	2130[办公室]	C1122a	西	-3.96
		C1122a	西	-3.98
	2131[储藏室]			
	2132[设备间]	C1422a	北	1.01
		C2122	北	0.79
	2133[走廊]			
	2134[办公室]			
	2135[办公室]			
	2136[客梯兼病床梯]			
	2137[值班]	C1222	南	4.73
		C1222	南	4.68
		C1222	南	4.70
	2138[货梯]			
	2139[(处置室)]			
	2140[房间]			
	2141[缓冲（等候）]			
	2142[休息室]	HC6022	西	0.83
	2143[设备间]	C1222	南	-0.23

		C1222	南	-0.02
		C1222	南	0.02
	2144[双人间]			
	2145[刷手]	C1227	南	0.00
		C1227	南	0.00
		C1527	南	0.00
		C1527	南	0.00
	2146[医护电梯厅]	C1522	南	4.82
		HC4622	南	4.82
	2147[医护电梯厅]	C1522	南	4.66
		HC4622	南	4.66
	2148[缓冲]			
	2149[办公室]	C2122	北	2.12
	2150[打印]			
	2151[值班]	C1222	南	5.03
		C1222	南	5.10
		C1222	南	5.08
	2152[双人间]			
	2153[双人间]			
	2154[双人间]			
	2155[双人间]			
	2156[双人间]			
	2157[双人间]			
	2158[外送间]			
	2159[值班室]			
	2160[晾晒间]	C1022	南	3.29
		C1222	东	-5.70
		HC1022	东	-0.68
		HC1422	南	-3.09
	2161[双人间]			
	2162[双人间]			
	2163[双人间]			
	2164[双人间]			
	2165[双人间]			
	2166[双人间]			
	2167[双人间]			

	2168[双人间]			
	2169[门诊办公]	HC6022	西	0.89
	2170[办公室]	HC6022	东	1.95
	2171[办公室]			
	2172[办公室]			
	2173[卫生间]	C1222	北	-3.56
	2174[双人间]			
	2175[物流]			
	2176[缓冲]			
	2177[卫生间]			
	2178[值班室]	C1222	北	-3.52
		C1222	北	-3.51
	2179[信息库房]			
	2180[隔离单间]			
	2181[隔离单间]			
	2182[治疗室]			
	2183[耗材库]			
	2184[医卫]	C1222	南	4.66
		C1222	南	4.58
	2185[男卫]	C1222	北	-4.28
	2186[会议]			
	2187[男卫]	C1222	南	-0.41
		C1222	南	-0.44
	2188[配餐间]			
	2189[缓冲间]			
	2190[女卫]	C1222	南	-3.77
		C1222	南	7.12
	2191[耗材库]	C1222	南	-0.06
		C1222	南	0.19
	2192[倒污间]			
	2193[门禁]			
	2194[休息]	C1222	南	-0.49
		C1222	南	-0.48
	2195[休息室]	HC6022	东	2.08
	2196[二更]			
	2197[卫生间]	C1222	北	-3.55

	2198[更衣]			
	2199[信息库房]			
	2200[女卫]	C1222	南	-0.36
		C1222	南	-0.24
	2201[设备间]	HC1222	西	0.75
		HC1222	西	0.34
	2202[值班室]			
	2203[值班室]			
	2204[污洗打包]			
	2205[处置室]			
	2206[脱包暂存]			
	2207[脱包]			
	2208[楼梯间]			
	2209[设备间]	C1022	南	4.41
		C1022	南	-3.69
	2210[护工更衣]			
	2211[护工更衣]			
	2212[设备间]			
	2213[公共休息厅]	C1222	南	4.35
		C1222	南	4.25
	2214[超声]	C1222	南	5.43
		C1222	南	5.47
	2215[消防走道]	C1222	南	4.67
		C1222	南	4.70
	2216[缓冲]			
	2217[女更衣]	C1222	南	4.54
	2218[更衣]			
	2219[更衣]			
	2220[茶水间]			
	2221[医护前室/缓冲]			
	2222[污物暂存间]	C1222	南	4.73
		C1222	南	4.75
	2223[标本室]			
	2224[空房间]			
	2225[走廊]			

	2226[气瓶间]	C0822	西	1.44
		HC1022	南	1.62
	2227[走廊]			
	2228[医生缓冲]			
	2229[医生换鞋]			
	2230[值班室]			
	2231[洁具间]			
	2232[无菌库房]			
	2233[咨询室]			
	2234[咨询室]			
	2235[咨询室]			
	2236[库房]			
	2237[房间]			
	2238[房间]			
	2239[走廊]			
	2240[护工休息]	C1422	东	-5.59
	2241[值班室]			
	2242[缓冲]			
	2243[患者更衣]			
	2244[储藏室]			
	2245[二更]			
	2246[储物间]			
	2247[储藏室]			
	2248[一更]			
	2249[一更]			
	2250[设备间]			
	2251[缓冲]			
	2252[空房间]			
3 层	3001[休息等候厅上空]	C1022	南	3.66
		C1022	南	1.10
		C1222	南	5.03
		C1222	南	5.03
		C1222	南	4.00
		C1222	南	4.00
		C2122	北	-4.18
		C2122	北	-4.10

		C2922	东	2.31
		C2922	东	2.85
		C2922	西	1.55
		C2922	西	1.68
		C7024	西	0.00
		C7024	东	0.00
		C9024	南	0.00
		HC3122	北	-3.91
		HC3122	北	-4.22
	3002[门诊医疗街]	C2922	北	1.73
		C2922	北	1.82
		C2922	北	1.93
		C2922	北	2.25
		C2922	东	2.22
		C2922	东	1.89
		C2922	西	1.81
		C2922	西	1.66
		C2922	北	1.98
		C2922	北	1.87
		C2922	北	1.91
		C2922	北	1.73
		C7024	西	0.00
		C7024	东	0.00
	3003[妇科-宫腔镜]	C0822	东	2.77
		C1222	南	5.85
		C1222	南	5.86
		C1227	北	0.00
		C1227	北	0.00
		C1527	北	0.00
		C1527	北	0.00
	3005[妇科-宫腔镜]	C1122	西	4.46
		NC1824	西	0.00
		NC1824	西	0.00
		NC1824	西	0.00
	3006[妇科-宫腔镜]	C1122	东	4.89
		FM 乙 1321	西	0.00

		NC1824	东	0.00
		NC1824	东	0.00
		NC1824	东	0.00
3007[公共卫生间]	C2122	东	1.92	
	C2922	北	1.40	
3008[公共卫生间]	C2922	北	0.36	
	M1824	南	0.00	
	M1824	南	0.00	
3009[办公走廊]	C1222	北	-4.28	
3010[办公走廊]	C1122a	东	-3.66	
	C1122a	东	-4.09	
	C1122a	东	-4.09	
	C1222	南	-4.20	
	C1222	南	5.64	
	C1222	南	4.64	
	C1222	南	3.79	
	C1222	南	2.11	
	C1222	南	0.19	
	C1222	南	0.19	
	C1222	东	-4.10	
	C1922	南	0.64	
	C1922	南	-0.10	
	C1922	南	-0.02	
	3011[等候大厅]			
3012[污物出口]	C1022	西	0.11	
	C1222	西	-10.91	
	C1222	北	-3.57	
3013[双人间]				
3014[双人间]				
3015[双人间]				
3016[库房]				
3017[双人间]				
3018[骨科诊室 5]	C1227	西	0.00	
	C1227	西	0.00	
	C1827	西	0.00	
	C1827	西	0.00	

		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
	3019[神经内科治疗室]	C1227	东	0.00
		C1227	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		GC1206	西	0.00
		GC1206	西	0.00
		GC1206	西	0.00
		GC1206	西	0.00
		M1321	西	0.00
		M1321	西	0.00
		M1321	西	0.00
		M1321	西	0.00
		M1321	西	0.00
		M1321	西	0.00
		M1321	西	0.00
	3020[内镜中心]			
	3021[患者通道]			
	3022[空房间]			
	3023[患者通道]	C1222	南	-1.07
		C1222	南	-0.88
		C1222	南	-0.89
		C1922	南	-0.72
		C1922	南	-0.80
	3024[5-1#楼梯]	C1222	北	-4.14
		C1522	北	-4.22
		C2022a	北	-4.18
	3025[泌尿外科治疗室]	C1222	南	6.09
		C1222	南	6.15
		C1222	南	6.09
		HC1222	南	5.73
		HC1222	南	5.16
		HC1422	南	6.24

	3026[治疗室]			
	3027[心内科治疗室]			
	3028[DSA 设备间]	C1222	北	-3.56
		C1222	北	-3.54
		C1222	北	-3.52
		C1222	北	-3.51
		C1222	北	-3.47
		C1222	北	-3.50
	3029[呼吸诊室 5]	C0924	西	0.00
		C0924	西	0.00
		NC1824	西	0.00
		NC1824	西	0.00
		NC1824	西	0.00
		NC1824	西	0.00
	3030[肾内科诊室 3]	C0924	东	0.00
		C0924	东	0.00
		NC1824	东	0.00
		NC1824	东	0.00
		NC1824	东	0.00
		NC1824	东	0.00
	3031[4-2#楼梯]	C1222	北	-3.76
		C1522	北	-3.73
	3032[泌外科治疗室]	C1222	东	4.06
		C1222	东	3.82
		C1222	东	3.88
		C1222	东	3.62
		C1222	东	3.75
		C1222	东	3.78
		C1222	东	3.79
	3033[内分泌诊室 4]	C1222	西	1.52
		C1222	西	1.52
		C1222	西	1.53
		C1222	西	1.43
		C1222	西	1.51
		C1222	西	1.43
		C1222	西	1.46

	3034[DSA-2]			
	3035[DSA-1]			
	3036[患者通道]			
	3037[皮肤诊室 5]	C1227	西	0.00
		C1227	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
	3038[骨科诊室 10]	C1227	东	0.00
		C1227	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
	3039[呼吸诊室 5]	C1227	东	0.00
		C1227	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
	3040[心内科诊室 3]	C1227	西	0.00
		C1227	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
	3041[呼吸诊室 5]	C1227	东	0.00
		C1227	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
	3042[泌外科诊室 5]	C1227	西	0.00
		C1227	西	0.00
		C1827	西	0.00

		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
		C1827	西	0.00
	3043[会议、示教]			
	3044[2-3#楼梯]	C1822	北	1.57
		C2922	北	1.74
	3045[1-1#楼梯]	C1822	北	-0.02
		C2922	北	0.12
	3046[DSA-3]			
	3047[4-1#楼梯]	C1222	北	-3.58
	3048[双人间]			
	3049[办公室]			
	3050[新风机房]	C1222	北	-4.30
		C1222	东	0.74
		C1222	东	4.41
		HC1222	北	-4.29
		HC1222	东	-4.27
	3051[空调机房]	C1222	北	-3.59
		C1222	西	0.11
		C1222	西	3.99
		HC1222	北	-3.59
		HC1222	西	-4.20
	3052[楼梯间]			
	3053[1-4#楼梯]	C1022	西	1.38
		C1222	西	0.97
		FM 丙 0921	东	0.00
		FM 丙 1221	东	0.00
		FM 乙 1522 (常开)	东	0.00
	3054[2-5#楼梯]	C1022	东	3.59
		C1222	东	3.10
	3055[走廊]			
	3056[公共休息厅]	C2122a	南	4.12
	3057[公共休息厅]	C2122a	南	6.21
	3058[空调机房]	C7222	北	-4.12
	3059[患者通道]	C1922	南	-0.63

	3060[走廊]			
	3061[DSA-1]			
	3062[双人间]			
	3063[远程会议]	HC1222	南	2.85
		HC1222	南	1.91
		HC1422	南	4.27
		M1521	北	0.00
		M1521	北	0.00
	3064[库房]			
	3065[双人间]			
	3066[4-3#楼梯]	C5722	北	-3.75
	3067[4-5#楼梯]	C0822	西	-0.85
		C1222	南	-0.82
		C1222	南	-0.85
		C1222	南	-0.68
		C1222	南	-0.76
		HC1022	西	-1.00
	3068[机房]	C0722	西	-4.08
		C1222	西	1.54
		C1222	西	-4.98
		HC3322	西	-6.06
	3069[5-2#楼梯]	C1222	北	-4.28
	3070[女卫]	C2722	北	1.06
		C2922	北	0.52
		C2922	北	1.02
	3071[女卫]	C2722	北	0.19
		C2922	北	-0.46
		C2922	北	0.07
	3072[4-4#楼梯]	C1222	西	-7.22
		C1222	西	-5.66
		C1422	西	-6.92
		C1722a	西	-6.38
		HC1022	西	-7.81
		HC1422	南	-5.29
	3073[5-3#楼梯]	C1222	南	-6.70
		C1222	南	4.58

		C1222	南	4.89
		C1222	南	-6.17
	3074[房间]	DK1821	东	0.00
		DK1821	东	0.00
	3075[男更衣]			
	3076[新风机房]	C0822	西	0.13
		C1022	南	-6.70
		C1022	南	-3.99
		C1022	南	-3.55
		C1222	东	-5.59
		HC1022	东	-3.62
		HC1022	南	-0.56
		HC1422	南	-3.09
	3077[4-6#楼梯]	C1222	南	0.27
		C1222	南	-1.00
		C1222	南	-0.30
	3078[办公室]			
	3079[走廊]			
	3080[常闭门]			
	3081[2-2#楼梯]	C1822	北	-0.16
	3082[1-2#楼梯]	C1822	北	-1.71
	3083[房间]	C2122	西	-0.22
	3084[麻醉复苏]			
	3085[医生值班室]	C1222	北	-4.28
		C1222	北	-4.28
		C1222	北	-4.28
		C1222	北	-4.28
	3086[设备间]			
	3087[DSA-1]			
	3088[麻醉复苏]			
	3089[DSA-1]			
	3090[就餐间]	C1222	北	-4.29
		C1222	北	-4.28
		C1222	北	-4.28
	3091[DSA-1]			
	3092[5-4#楼梯]	C0822	东	-3.22

		C1222	南	-4.23
		C1222	南	7.75
		HC1022	东	5.38
	3093[女更]			
	3094[DSA-1]			
3095[1-5#楼梯]		C1022	南	5.00
		C1222	南	5.10
		C1222	南	5.11
		C1222	南	5.14
		FM 乙 1321	北	0.00
	3096[双人间]			
	3097[双人间]			
	3098[库房]			
3099[门诊服务]		C2122a	北	-0.35
		C2922	北	-0.70
3100[门诊服务]		C2122a	北	-1.85
3101[办公室]		C1222	南	4.95
		C1222	南	4.85
		GC1206	北	0.00
		M1021	北	0.00
	3102[心胸外科诊室 1]			
	3103[心内科诊室 1]			
3104[配电间]		C1222	南	5.14
		C1222	南	-2.66
		C1222	南	8.47
		C1222	南	5.76
3105[办公室]		C1222	南	-0.18
		C1222	南	-0.07
		C1222	南	0.36
		C1222	南	0.71
3106[污物处置间]		C0722	东	4.39
		C1222	东	-8.07
		C1222	东	-8.07
	3107[麻醉前准备]			
	3108[缓冲]			

3109[会议示教室]	C1222	北	-3.49
	C1222	北	-3.49
	C1222	北	-3.44
3110[2-1#楼梯]			
3111[1-3#楼梯]			
3112[设备间]	C0822	东	-0.53
	C1022	南	-4.41
	C1022	南	-3.72
	C1022	南	-2.67
	HC1022	南	-0.55
3113[5-5#楼梯]	C1222	东	-4.99
	C1722a	东	-5.37
	HC0922	东	-4.31
3114[女更衣]			
3115[心内科诊室 1]	C1227	南	0.00
	C1227	南	0.00
	C1527	南	0.00
	C1527	南	0.00
3116[心胸外科诊室 2]	C1227	南	0.00
	C1227	南	0.00
	C1527	南	0.00
	C1527	南	0.00
3117[DSA 控制室]			
3118[DSA 设备间]			
3119[换鞋]	C0922	北	-4.25
	C1222	北	-4.26
3120[会议示教室]			
3121[换鞋]			
3122[男更衣]	C1122	南	5.23
	C1222	南	5.12
	C1222	南	5.12
	C1222	南	5.11
	M1021	北	0.00
	M1021	北	0.00
3123[男更衣]	C1122	南	5.07
	C1222	南	4.91

		C1222	南	4.94
		C1222	南	5.05
	3124[医生办公室]	C1222	北	-3.51
		C1222	北	-3.53
		C1222	北	-3.51
	3125[清洗间]			
	3126[护工休息]	C1122a	西	-4.24
		C1122a	西	-4.51
	3127[2-4#楼梯]	C1022	南	4.80
		C1222	南	4.73
	3128[男更]			
	3129[休息室]	C1222	南	5.08
		C1222	南	5.06
		GC1206	北	0.00
		M1021	北	0.00
	3130[休息室]	C1222	南	5.91
		C1222	南	6.09
	3131[房间]	C1422a	北	0.23
		C2122	北	0.56
	3132[空房间]			
	3133[库房]			
	3134[内镜]	C1122a	西	-4.51
		C1222	西	-4.51
	3135[控制室]			
	3136[休息室]			
	3137[客梯兼病床梯]			
	3138[皮肤科治疗室]	C1222	南	5.19
		C1222	南	5.17
		C1222	南	5.18
		M1521	北	0.00
	3139[骨科治疗室]	C1222	南	5.27
		C1222	南	5.36
		C1222	南	5.33
	3140[POCT]			
	3141[设备间]			
	3142[休息室]	HC6022	西	0.34

	3143[消防走道]	C1222	南	4.74
		C1222	南	4.81
		C1222	南	4.87
		C1222	南	4.89
	3144[办公室]			
	3145[医护电梯厅]	C1522	南	5.28
		HC4622	南	5.05
	3146[医护电梯厅]	C1522	南	4.81
		HC4622	南	4.54
	3147[设备间]	C2122	北	2.06
	3148[DSA 控制室]			
	3149[办公走廊]			
	3150[耗材库]			
	3151[库房]			
	3152[水处理]			
	3153[换鞋]			
	3154[门诊办公]	HC6022	西	0.11
	3155[门诊办公]	HC6022	东	1.87
	3156[内镜]			
	3157[洁具间]	C1222	北	-3.58
	3158[双人间]			
	3159[仪器间]			
	3160[高值耗材]			
	3161[库房]			
	3162[设备间]	C1222	南	4.89
		C1222	南	-4.81
	3163[DSA 控制室]			
	3164[医卫]	C1222	南	5.15
		C1222	南	5.12
		M0921	北	0.00
		M0921	北	0.00
	3165[医卫]	C1222	南	5.42
		C1222	南	5.66
	3166[男卫]	C1222	北	-4.28
	3167[护工休息间]	HC3322	东	-1.91
	3168[储镜柜]			

	3169[一次品库]			
	3170[机房]			
	3171[双人间]			
	3172[双人间]			
	3173[双人间]			
	3174[双人间]			
	3175[办公室]	C1222	北	-4.29
		C1222	北	-4.30
	3176[护士值班室]	C1222	北	-4.28
	3177[护士值班室]	C1222	北	-4.28
	3178[库房]			
	3179[库房]			
	3180[休息室]	HC6022	东	2.06
	3181[DSA 设备间]			
	3182[卫生间]			
	3183[办公室]	C1222	南	-0.84
		C1222	南	-0.79
	3184[办公室]			
	3185[倒污间]	C1022	东	-3.93
		C1222	东	4.17
	3186[办公室]	C1222	北	-4.27
	3187[办公室]	C1222	北	-4.28
		C1222	北	-4.28
	3188[医生值班室]	C1222	北	-4.28
	3189[房间]	FM 甲 1521	北	0.00
		HC1222	西	-0.56
		HC1222	西	-0.75
	3190[空调机房]	HC1222	东	2.08
		HC1222	东	2.08
	3191[走廊]			
	3192[办公室]			
	3193[女卫浴]	C2722	北	-3.65
	3194[男卫浴]	C1222a	北	-3.59
	3195[设备间]			
	3196[更衣]			
	3197[医护前室]			

	3198[医生办公室]	C1222	北	-3.45
	3199[值班室]	C1222	北	-3.58
	3200[值班室]	C1222	北	-3.53
	3201[护工更衣]	C1222	南	5.11
		M1021	北	0.00
	3202[护工更衣]	C1222	南	5.80
	3203[设备间]			
	3204[双人间]			
	3205[铅衣存放]			
	3206[DSA 控制室]			
	3207[清洗间]			
	3208[缓冲]			
	3209[污物暂存间]	C1222	南	5.11
		M1121	北	0.00
	3210[缓冲]			
	3211[空房间]			
	3212[办公室]			
	3213[污物出口]			
	3214[库房]			
	3215[电梯机房]			
	3216[更衣]			
	3217[洁具]	HC0922	西	-5.08
	3218[值班]	C1222	南	-0.77
	3219[换鞋]			
	3220[走廊]			
	3221[办公室]	C1222	南	-1.04
	3222[麻醉复苏]			
	3223[治疗室、诊室]			
	3224[设备间]			
	3225[设备间]			
	3226[更衣]			
	3227[更衣]			
	3228[办公室]	C1222	南	-0.91
	3229[卫浴]	C1222	南	5.26
		M1021	北	0.00
	3230[卫浴]	C1222	南	5.12

	3231[处置间]			
	3232[护工休息]	C1422	东	-5.62
	3233[换鞋]			
	3234[弱电]			
	3235[缓冲间]			
	3236[存放间]			
	3237[标本间]			
	3238[办公室]			
	3239[库房]			
	3240[污梯]			
	3241[缓冲]			
	3242[麻醉药品库]			
	3243[楼梯间]			
	3244[缓冲]			
4 层	4001[储藏室]	C1122	东	4.83
		C1522	北	1.69
		C1522	北	2.30
		C2122	北	-0.86
		C2122	北	-2.81
		C2922	北	-3.32
		C2922	北	0.10
		C2922	北	2.03
		C2922	北	1.73
		C2922	北	-3.53
		C2922	北	-0.84
		C2922	北	-2.43
		C2922	北	1.76
		C2922	北	-0.21
		C2922	北	1.02
		C2922	北	-0.21
		C2922	北	1.15
	4002[5-3#楼梯]	C1022	南	3.66
		C1022	南	-0.63
		C1222	南	0.19
		C1222	南	-1.09
		C1222	南	5.00

		C1222	南	7.14
		C1222	南	-0.33
		C1222	南	-5.95
		C1222	南	4.95
		C1222	南	5.03
		C1222	南	0.07
		C1222	南	-2.51
		C1222	南	-1.69
		C1222	南	-1.42
		C1222	南	-1.42
		C1222	南	-0.88
		C18622	北	-5.77
		C2022	西	-3.40
		C9024	南	4.28
		HC3718	东	-3.52
		HC3818	西	3.47
	4005[会议室]	C1022	西	-4.98
		C1222	北	-3.17
		C1222	西	4.20
	4009[公共卫生间]	C2922	北	-0.40
	4013[办公走廊]	C4322	东	5.92
		C9922	南	-4.32
	4017[检验大厅]	C1222	西	1.43
		C1222	西	1.16
		C1222	西	1.52
		C1227	东	4.56
		C1827	东	4.29
		C1827	东	5.66
	4018[公共卫生间]	C2922	北	1.01
		M1524	南	0.33
		M1524	南	1.51
	4019[污物走道]	C1222	北	-4.36
		C1222	北	-4.29
		C1222	北	-4.27
		C1222	北	-4.29
		C1222	北	-4.30

		C1222	北	-4.29
		C1222	北	-4.28
		C1222	北	-4.29
		C1222	北	-4.28
		C1222	北	-4.29
		C1222	北	-4.32
		C1222	北	-4.29
		C1222	北	-4.11
		C1222	北	-4.29
		C1222	北	-4.28
		C4722a	北	-4.24
	4020[实验走廊]			
	4021[污物走道]	C1122a	东	-4.63
		C1122a	东	-4.80
		C1122a	东	-4.58
		C1222	东	-2.94
		C1922	南	-0.27
		C1922	南	-0.31
		C1922	南	0.81
	4022[患者通道]	C7134	南	4.69
		C7434	南	4.63
		C7434	南	4.68
	4023[信息机房]			
	4024[治疗室、诊室]	C11822	西	5.02
	4025[洁净走道]			
	4026[休息厅]	C0822	西	1.31
		C1222	南	4.49
		C1222	南	4.82
		C1527	北	4.83
		C1527	北	0.28
		C1527	北	4.91
		C1527	北	4.77
		C1527	北	4.99
		C1527	北	3.76
		C1527	北	5.12
		C1527	北	5.17

	4027[房间]			
	4028[走廊]	C9922	西	4.28
	4033[患者通道]			
	4034[污物走道]			
	4036[会议/示教]			
	4037[餐厅]			
	4038[5-1#楼梯]	C1222	北	-4.20
		C2022a	北	-4.21
		C2122	北	-4.21
	4040[房间]	C1227	西	-1.53
		C1227	西	4.07
		C1827	西	-1.53
		C1827	西	4.18
		C1827	西	3.83
		C1827	西	-1.53
	4042[洁净走道]			
	4043[女更衣]			
	4045[培训教室]	C1527	南	-0.81
		C1527	南	-0.96
		C1527	南	5.77
		C1527	南	5.44
	4046[家属等候]	C2122	北	-4.17
		C2122	北	-4.11
	4047[净化设备间]	C1022	东	-3.93
		C1222	北	-4.20
		C1222	东	-4.17
		C1222	东	3.59
		C1222	东	1.40
		HC1222	北	-4.31
		HC1222	东	-4.26
	4048[4-2#楼梯]	C1222	北	-3.65
		C1522	北	-3.52
	4051[档案室]			
	4053[冷冻间]			
	4059[DSA 手术室]			
	4060[DSA 手术室]			

	4062[2-3#楼梯]	C1822	北	1.13
		C2922	北	1.73
	4063[1-1#楼梯]	C1822	北	-0.91
		C2922	北	-0.56
	4064[护士办公室]	C1222	南	-0.86
		C1222	南	-1.18
		C1222	南	-1.07
		C1222	南	-1.15
	4065[医生办公室]	C1222	南	-1.10
		C1222	南	-0.93
		C1222	南	-0.93
		C1222	南	-0.86
	4066[房间]			
	4067[大会议室]	C0822	东	-0.53
		C1022	南	-1.19
		C1022	南	-4.98
		C1022	南	-2.27
		HC1022	南	-0.53
	4071[空调机房]	C1222	北	-3.67
		C1222	西	4.29
		C1222	西	-4.51
		HC1222	北	-3.55
		HC1222	西	-3.10
	4072[输血相容性实验室]			
	4073[卫浴]			
	4074[无菌包集中库]			
	4075[房间]	C1522	北	-1.01
		C1522	北	5.70
		C1522	北	-7.67
	4076[库房]			
	4079[1-4#楼梯]	C1222	西	1.47
		C1222	西	1.76
	4080[2-5#楼梯]	C1222	东	3.58
		C1222	东	3.62
		FM 丙 1218	西	-0.99

		FM 乙 1522 (常开)	西	-6.70
4081[房间]		C1222	东	3.68
		C1222	东	3.60
		C1222	东	3.59
		C1222	东	3.57
		M1322	西	-4.19
		M1322	西	4.80
4083[手术室]				
4084[房间]				
4086[房间]				
4087[公共休息厅]		C2122	东	2.12
		C2122a	南	5.04
		HC6022	东	1.30
4088[铅防护手术室]				
4090[4-3#楼梯]		C5722	北	-3.70
4091[手术室/机器人手术室]				
4092[4-4#楼梯]		C1222	西	-9.87
		C1222	西	-6.49
		C1422	西	-8.74
		C1722a	西	-7.46
		HC1022	西	-8.33
		HC1422	南	-2.67
4095[紧急冲淋]		C1227	西	4.92
		C1227	西	4.95
		C1827	西	4.66
		C1827	西	4.55
		C1827	西	-4.61
4097[注射室]		C1827	东	3.79
		C1827	东	3.92
4098[机器人手术室]				
4099[手术室]				
4100[房间]		C1227	西	5.26
		C1227	西	3.95
		C1827	西	5.42
		C1827	西	-0.81

		C1827	西	-8.33
		C1827	西	4.75
	4102[房间]	C1227	东	3.36
		C1227	东	-0.13
		C1827	东	0.00
		C1827	东	0.00
		C1827	东	3.80
		C1827	东	-0.13
		M1522	南	4.77
	4105[5-2#楼梯]	C1222	北	-4.29
	4106[4-1#楼梯]	C1222	北	-3.60
	4109[会议室]			
	4110[女卫]	C2722	北	0.36
		C2922	北	0.15
		C2922	北	2.00
	4111[女卫]	C2722	北	-1.16
		C2922	北	-0.06
		C2922	北	-0.28
	4112[男更衣]			
	4113[铅防护手术室]			
	4114[铅防护手术室]			
	4115[污物暂存]	C0722	东	-4.16
		C1222	东	-8.07
		C1222	东	4.39
		HC3322	东	4.05
	4116[手术室]			
	4119[办公室]	C1922	南	-0.80
		C1922	南	-0.84
		C1922	南	-0.63
	4120[信息科办公室]	C1122a	西	-3.96
		C1122a	西	-4.10
		C1122a	西	-4.94
		C1222	西	-4.94
	4121[信息科办公室]	C0722	西	-5.86
		C1222	西	-9.87
		C1222	西	-0.30

		HC3322	西	-2.11
4122[麻醉办公室]	C1222	南	-1.15	
	C1222	南	-1.45	
	C1222	南	-1.47	
4123[铅防护手术室]				
4124[手术室]				
4125[手术室]				
4126[女休息室]				
4128[1-5#楼梯]	C1222	南	4.98	
	C1222	南	5.23	
	C1222	南	4.68	
	C1222	南	4.86	
	C1222	南	4.59	
	C1222	南	4.87	
4129[2-4#楼梯]	C1222	南	4.80	
	C1222	南	4.67	
	C1222	南	5.16	
	C1222	南	4.67	
	C1222	南	5.51	
	C1222	南	5.14	
	FM 乙 1322	北	3.99	
	M1121	北	5.70	
4130[办公室]	C1222	南	4.76	
	HC1222	南	4.67	
	HC1422	南	3.63	
4131[手术室]				
4132[手术室]				
4133[手术室]				
4134[移植]				
4135[更衣室]				
4136[房间]				
4137[办公室]	C1222	北	-3.38	
	C1222	北	-3.08	
	C1222	北	-3.70	
	C1222	北	-3.48	
4138[值班室]	C1222	北	-3.36	

		C1222	北	-3.36
		C1222	北	-3.49
		C1222	北	-3.36
4143[4-5#楼梯]		C0822	西	-0.93
		C1222	南	-1.30
		HC1022	西	-0.93
4144[采卵室]				
4145[血液出口]		C19622	东	-1.00
4146[房间]		C1827	东	5.30
		C1827	东	-0.08
4147[宫腔镜手术室]		ZDM1522	西	5.40
4148[2-2#楼梯]		C1822	北	-0.68
4149[1-2#楼梯]		C1822	北	-2.99
4152[大超声]				
4153[配电小间]		C1222	南	-0.66
		C1222	南	1.51
		C1222	南	8.47
		C1222	南	-0.61
		C1222	南	-1.34
4154[房间]		C1227	东	4.71
		C1827	东	5.25
		C1827	东	5.10
4155[办公室]		C6922	北	-3.64
4156[办公室]		C1222	北	-3.43
		C1222	北	-3.53
		C1222	北	-3.39
4157[建档室]		C1227	东	-1.08
		C1227	东	1.69
		C1827	东	3.93
4158[库房]				
4159[5-4#楼梯]		C0822	东	4.31
		C1222	南	2.15
		C1222	南	7.75
		HC1022	东	3.79
4160[护士值班室]				

	4161[库房]	C2122a	南	6.52
		HC6022	西	1.27
	4162[采卵室]			
	4164[谈话等候]	C7222	北	-4.14
	4170[IUI 手术室]			
	4171[宫腔镜]			
	4172[房间]	C1122	西	6.17
		FM 甲 1321	东	7.93
	4173[库房]			
	4174[男科手术室]			
	4175[办公室]	C1222	南	5.90
		GC1206	北	5.30
		HC1422	南	6.18
		M1522	北	4.82
	4177[库房]			
	4178[实验分析区]	C1222	西	1.32
		C1222	西	1.35
	4179[移植]			
	4180[负压手术室]			
	4181[4-6#楼梯]	C1222	南	-1.48
		C1222	南	-1.81
	4183[会议室]	HC1222	南	4.22
		HC1222	南	4.18
		HC1222	南	3.40
		M1522	北	-4.61
	4184[库房]			
	4186[VIP 检查室]			
	4187[无菌包分库]			
	4188[房间]	C1222	西	1.50
		C1222	西	1.65
	4189[会议室]			
	4190[备餐间]			
	4191[血液入口]			
	4192[2-1#楼梯]	C2122	北	0.76
	4193[1-3#楼梯]	C2122	北	-1.87
	4194[处置室]	C1827	西	5.44

		C1827	西	5.44
	4195[实验走廊]			
	4198[房间]	C1422a	北	0.92
		C2122	北	-0.75
	4200[护士休息]			
	4201[信息科办公室]	HC0922	西	-5.15
	4202[房间]			
	4203[库房]			
	4204[污梯]			
	4271[办公室]			
	4274[器械预处理室]			
	4279[男更衣]	C1122	南	4.92
		C1222	南	4.97
		C1222	南	4.76
		C1222	南	5.11
	4280[男更衣]	C1122	南	4.82
		C1222	南	2.29
		C1222	南	4.95
		C1222	南	4.66
		M1022	北	5.12
		M1022	北	5.20
	4281[医生值班室]			
	4287[仪器室]			
	4288[化验室]			
	4291[标本制备]			
	4292[房间]			
	4297[库房]			
	4298[治疗室、诊室]	C0822	西	-0.99
		C1022	南	-8.07
		C1022	南	-3.55
		HC1022	南	2.01
	4299[通道]			
	4300[5-5#楼梯]	C1222	东	-6.48
		HC0922	东	-5.13
	4302[主任办公室]	C1222	南	4.01
		C1222	南	4.76

	4303[主任办公室]	C1222	南	5.17
		C1222	南	5.90
		GC1206	北	4.74
		M1522	北	4.67
	4304[客梯兼病床梯]			
	4309[值班]	C1222	南	4.68
		C1222	南	4.86
		C1222	南	4.72
	4310[值班]	C1222	南	5.03
		C1222	南	5.50
		C1222	南	5.01
		M1022	北	4.80
		M1022	北	4.81
	4311[试剂耗材库]			
	4312[生活库房]	C1527	南	4.73
		C1527	南	5.66
		C1527	南	4.68
		C1527	南	6.52
	4313[文库构建]			
	4314[洁净库房]			
	4315[库房]			
	4316[气瓶间]			
	4318[会议室]			
	4320[门诊服务]			
	4321[医护电梯厅]	C1522	南	4.66
		HC4622	南	4.91
	4322[医护电梯厅]	C1522	南	4.97
		HC4622	南	4.79
	4323[房间]	C2122	北	1.93
	4325[休息室]	C1827	东	4.24
	4326[注射区]	C1527	南	4.69
		C1527	南	0.79
		C1527	南	4.02
	4327[卫]	M1322	南	4.30
	4328[卫]	M1322	南	5.73
	4329[卫]	M1322	南	5.73

	4330[卫]	M1322	南	5.73
	4339[CT 机位]			
	4340[库房]			
	4341[办公室]			
	4343[日间病房 1]	M1322	南	5.73
	4346[试剂准备]			
	4347[无菌库房]			
	4352[汇流排]	C1222	北	-4.29
	4355[卫生间]	C1222	北	-3.60
	4356[洁具间]			
	4357[机房]			
	4358[办公室]	C1222	北	-3.11
		C1222	北	-3.53
	4359[VIP 彩超室]			
	4360[资料室]	HC1222	南	5.02
	4361[缓冲]	C1227	东	5.68
		C1827	东	4.66
	4362[男休息室]			
	4364[护工休息]	C1022	南	-3.17
		C1222	东	-5.01
		HC1022	东	-5.74
		HC1422	南	3.10
	4367[自体采血]			
	4368[档案库]	C1827	东	-7.05
	4369[污物走道]			
	4370[污物暂存]	C1222	南	-3.40
		C1222	南	3.18
	4374[房间]	C1827	西	5.44
	4375[麻醉药品及耗材分库]			
	4376[讨论室]			
	4377[干细胞室(临床)]	HC6022	西	-0.53
	4378[医卫]	C1222	南	4.99
		C1222	南	5.39
		M0921	北	5.11
		M0921	北	4.97

	4390[石膏室]	C1222	南	0.14
		C1222	南	-3.77
	4391[实验走廊]			
	4392[办公室]			
	4393[基因扩增]			
	4394[VIP 检查室]			
	4395[VIP 检查室]			
	4396[储藏室]			
	4399[库房]			
	4400[库房]			
	4401[库房]			
	4402[库房]			
	4403[污洗暂存]			
	4404[麻醉]			
	4406[污物走廊]	C1222	东	3.57
	4407[女休息]			
	4408[储藏室]	C1227	西	5.44
		C1227	西	5.44
	4409[卫生间]	C1222	北	-3.49
	4410[值班室]			
	4411[值班室]			
	4412[休息室]	HC6022	东	2.10
	4413[文书室]			
	4414[身份验证]			
	4419[库房]			
	4420[总务库房]			
	4422[库房]			
	4423[清洗/消毒]	C1222	南	-0.94
		C1222	南	2.11
	4424[实验室库房]			
	4429[库房]			
	4430[房间]	FM 甲 1522	北	5.42
		HC1222	东	3.33
		HC1222	东	3.33
	4431[房间]	HC1222	西	1.22
		HC1222	西	0.71

4432[仪器间]			
4433[麻醉耗材]			
4434[产物分析]			
4435[血液标本处理]			
4436[测序]			
4438[护士长办公室]	M1022	北	4.17
4439[设备间]			
4440[护士长办公室]			
4441[术中休息]			
4446[换鞋]			
4447[换鞋]			
4448[污物走道]			
4449[办公室]	C1222	南	4.83
	C1222	南	4.46
4450[办公室]	C1222	南	5.61
	C1222	南	5.74
	M1022	西	3.71
4451[实验走廊]			
4452[储藏室]			
4453[护工更衣]	C1222	南	4.49
4454[UPS 间]	C1222	南	5.91
	FM 乙 1022	北	4.83
4455[设备间]			
4456[房间]			
4457[取精室]			
4459[干细胞室(临 床)]	C2122	西	-0.71
4460[控制室]			
4464[收血]			
4478[治疗]			
4479[工具间]			
4484[控制室]			
4485[污物走道]			
4486[房间]			
4487[取精室]			
4488[取精室]			

	4490[工具间]			
	4491[库房]			
	4492[女卫]	HC3122	北	-2.97
	4493[男卫]	HC3122	北	-4.20
	4494[拆包间]			
	4495[房间]			
	4496[污物走道]			
	4497[拆包]			
	4498[缓冲(女)]			
	4499[物品暂存]			
	4505[污物走道]			
	4506[卫生间]			
	4508[实验走廊]	C1222	南	-1.48
	4509[值班室]			
	4510[更衣兼缓冲]			
	4511[取精室]			
	4512[洗鞋]			
	4514[UPS]			
	4515[女更]			
	4516[女更]			
	4517[污物暂存]	C1222	东	3.57
		C1222	东	4.41
	4522[设备间]			
	4524[医卫]	C1222	南	4.66
	4525[污物走道]			
	4528[设备间]			
	4529[设备间]			
	4532[设备间]			
	4538[缓冲]			
	4539[房间]			
	4540[检查室]	C1527	南	5.62
	4542[缓冲]			
	4543[储藏室]			
	4549[值班室]			
	4550[缓冲]			
	4551[缓冲]			

	4552[洁具间]			
	4553[污洗间]			
	4554[谈话]			
	4555[医卫]	C1222	南	5.04
	4557[卫生间]	C1422	东	-5.44
	4558[男更衣室]			
	4559[pt20600;灭菌锅]			
	4561[男更]			
	4562[茶水间]	C1527	南	4.24
		C1527	南	3.67
	4563[值班室]			
	4564[库房]			
	4567[楼梯间]			
	4569[取精室]			
	4572[缓冲]			
	4573[办公走廊]			
	4574[麻醉药品]			
	4581[取精室]			
	4582[前室]	C1722a	东	-6.48
	4583[女更衣室]			
	4586[取精室]			
	4587[污物走道]			
	4588[缓冲]			
	4589[库房]			
	4591[缓冲]			
	4592[卫浴]			
	4594[取精室]			
	4595[实验走廊]			
	4598[护工休息休息]			
	4599[污物走道]			
	4602[缓冲]			
	4603[缓冲]			
	4604[缓冲更衣]			
	4605[房间]			
	4608[房间]			

	4609[库房]			
	4610[资料室]			
	4611[实验走廊]			
	4616[器械预处理]			
	4617[房间]			
	4621[缓冲]	C1827	西	1.68
		M1522	南	5.10
	4622[设备间]			
	4623[卫]	C1827	西	5.44
	4624[卫]	C1527	南	3.63
	4625[库房]	C1527	南	5.62
	4628[拆包间]			
	4629[卫生间]			
	4630[卫生间]			
	4631[护工休息间]			
	4632[污物暂存]			
	4633[卫]	C1227	东	5.25
	4634[卫]			
	4638[设备间]			
	4639[库房]			
	4640[卫]			
	4641[卫]			
	4642[卫]			
	4643[卫]			
	4644[清洁间]	M1022	北	5.18
	4645[清洁间]			
	4648[卫浴]	C1222	南	3.63
	4649[卫浴]	C1222	南	5.14
	4723[洁具间]			
	4728[卫生间]			
	4729[卫生间]			
	4730[污物走道]			
	4731[污洗间]			
	4732[卫]			
	4733[卫]			
	4735[污物走道]			

	4736[污物走道]			
5 层	5001[污物处置]	C3320a	南	2.36
		C3520	南	5.55
		C3520	南	6.19
		C3520	南	5.06
		C3520	南	3.15
		C3520	南	5.44
		C3520	南	5.92
		C3520	南	5.55
		JYC1520	南	6.05
		JYC3520	南	6.58
		JYC3520	南	6.23
	5002[电梯厅]	C11420	北	-4.10
		C1320	南	6.92
		C1320	南	8.09
		C1320	南	5.06
		C1320	南	5.64
		C1320	南	7.71
		C1520	南	4.15
		C1520	南	-0.77
		C2220	东	-4.13
		C2220	西	-3.77
		C3420	南	4.15
		C3420	南	1.10
		HC3120	北	-4.18
		HC3120	北	-3.68
	5003[患者入口]	C3520	南	2.09
		C3520	南	-4.04
		C3520	南	-3.69
		C3520	南	1.21
		C3520	南	-4.27
		C3520	南	-1.05
		C3520	南	-3.69
		C3520	南	-3.32
		C3520	南	5.12
		C3520	南	-4.16

		C3520	南	-3.20
		C3520	南	-4.18
		HC4020	东	-6.90
		JYC1520	南	-4.26
		JYC3520	东	-5.14
		JYC3520	南	-3.99
		JYC3520	南	1.58
		JYC3520	南	8.09
	5004[候诊、挂号大厅]	HC3620	南	5.85
		JYC3520	南	4.45
	5005[5-1#楼梯]	JYC2420	北	-4.29
	5006[医护走道]	JYC1820	北	-3.37
	5007[会议\示教]	C1520	北	-3.53
		C2420	北	-3.28
		C2420	北	-3.77
		C3520	北	-3.39
		JYC3520	北	-3.69
	5008[患者入口]			
	5009[患者入口]			
	5010[治疗室、诊室]			
	5011[医护走廊]	JYC1820	北	-4.30
	5012[4-2#楼梯]	JYC2420	北	-3.68
	5013[护工休息]	C3020	东	-5.68
		C3020	东	-5.21
		C3020	北	-4.31
		HC5020	北	-3.51
		JYC2420	北	-4.31
	5014[污物走道]			
	5015[客梯兼病床梯]	C3420	北	-4.14
		JYC2926	北	-4.27
	5016[机房]	C3020	西	-4.07
		C3020	北	-3.11
		HC5020	北	-3.87
		JYC2420	北	-3.56
	5017[产科手术]			
	5018[家属更衣]	C3520	南	6.27

		C3520	南	5.44
		C3520	南	5.85
	5019[4-3#楼梯]	C2020	北	-3.55
		C2320	北	-3.69
	5020[4-1#楼梯]	C2420	北	-3.58
	5021[5-2#楼梯]	C2420	北	-4.31
	5022[患者入口]			
	5023[资料室]	C1520	北	-4.28
		C2420	北	-4.33
		C2420	北	-4.27
	5024[医生办公室]	C3520	北	-4.26
		JYC3520	北	-4.29
	5025[值班室]	C1126	北	-4.28
		C2420	北	-4.27
		C2420	北	-4.31
	5026[女卫]	C2420	北	-3.53
		C3520	北	-3.46
	5027[卫]	C3520	南	5.76
	5028[治疗室、诊室]			
	5029[等候区]			
	5030[示教兼会议]	C1220	北	-4.27
		C2420	北	-4.17
	5031[医生办公室]			
	5032[男更衣]	JYC4826	北	-4.32
	5033[女更衣(30个)]			
	5034[男卫]			
	5035[分娩室 3]			
	5036[分娩室 2]			
	5037[分娩室 4]			
	5038[护士站]			
	5039[客梯兼病床梯]			
	5040[库房]			
	5041[护工休息室]	C3020	西	-4.07
		JYC3520	西	-4.67
	5042[库房]			
	5043[治疗室、诊室]			

	5044[新风机房]	BYC1920	北	-3.52
	5045[空调机房]	BYC1920	北	-4.31
	5046[男更]			
	5047[患者入口]			
	5048[卫生间]			
	5049[缓冲前室]			
	5050[值班室]	C2420	北	-3.59
	5051[值班室]	C2420	北	-3.53
	5052[值班室]	C2420	北	-3.60
	5053[配电间]	HC4020	西	-2.59
	5054[隔离前室]			
	5055[无菌库]			
	5056[患者入口]			
	5057[治疗室]			
	5058[缓冲]			
	5059[库房]			
	5060[库房]			
	5061[污物暂存]			
	5062[库房]	HC3620	南	7.72
	5063[洗婴间]			
	5064[排烟]			
	5065[污洗间]			
	5066[治疗室]			
	5067[患者入口]			
	5068[弱电]			
	5069[患者入口]			
	5070[库房]			
	5071[设备间]			
	5072[设备间]			
	5073[设备间]			
	5074[患者入口]			
	5075[污物暂存]			
	5076[预处理]			
	5077[一次品库房]			
	5078[库房]			
	5079[缓冲]			

	5080[配奶间]			
	5081[洁具间]			
	5082[储镜室]			
	5083[库房]			
	5084[更衣]			
	5085[仪器间]			
	5086[POCT 室]			
	5087[气体]			
	5088[房间]			
	5089[处置室]			
	5090[患者入口]			
	5091[处置]			
	5092[卫生间]			
	5093[患卫]			
	5094[医生办公室]			
	5095[医生办公室]			
	5096[卫]			
	5097[卫]	C1220	北	-3.29
	5098[被服库]			
	5099[药品库]			
	5100[患者入口]			
	5101[患者入口]			
	5102[库房]			
	5103[女卫]			
	5104[男卫]	C1220	北	-3.54
	5105[洁具间]			
	5106[谈话]			
	5107[办公室]			
	5108[患卫]			
	5109[淋浴间]			
6 层	6001[走道]	JYC1820	北	-3.27
		JYC3520	西	-4.01
	6002[走道]	JYC1820	北	-4.31
		JYC3520	东	-1.73
	6003[电梯厅]	C1020	北	-4.39
		C1020	北	-3.09

		C1020	北	-4.29
		C1020	北	-4.30
		C1020	北	-4.29
		C1220	北	-3.29
		C1220	北	0.14
		C1320	南	6.92
		C1320	南	8.09
		C1320	南	5.06
		C1320	南	5.64
		C1320	南	-3.99
		C1520	南	4.15
		C1520	南	-0.77
		C3420	南	4.15
		C3420	南	3.55
	6004[医护走道]	C2420	北	-3.62
		C3520	北	-3.77
		JYC3520	北	-3.09
	6005[医护走道]	C2420	北	-4.27
		C3520	北	-4.27
		JYC3520	北	-4.22
	6006[4-2#楼梯]	JYC2420	北	-3.56
	6007[5-1#楼梯]	JYC2420	北	-4.20
	6008[4-1#楼梯]	C2420	北	-3.55
	6009[强电]	C3420	北	-4.28
		HC2120	西	-4.33
		JYC2920	北	-4.28
	6010[5-2#楼梯]	C2420	北	-4.31
	6011[会议室(10人)]	C1520	北	-3.53
		C2420	北	-3.50
		C3520	北	-3.44
	6012[会议室(10人)]	C1520	北	-4.28
		JYC4820	北	-4.28
	6013[清洁间]	C3020	北	-3.58
		JYC2420	北	-3.54
	6014[晾晒区]	C3020	北	-4.32
		JYC2420	北	-4.36

6015[4-3#楼梯]	C2020	北	-3.65
	C2320	北	-3.67
	HC2120	东	-3.83
6016[双人间]	C3520	南	-4.22
6017[双人间]	C3520	南	-3.95
6018[双人间]	C3520	南	5.87
6019[双人间]	JYC1520	南	-4.26
6020[双人间]	JYC3520	南	2.13
6021[双人间]	C3520	南	4.97
6022[双人间]	C3520	南	6.01
6023[双人间]	C3520	南	-4.27
6024[双人间]	JYC1520	南	-4.35
6025[双人间]	C3520	南	-4.18
6026[双人间]	C3520	南	-4.16
6027[双人间]	JYC3520	南	5.94
6028[双人间]	C3520	南	5.76
6029[双人间]	C3520	南	-3.90
6030[双人间]	C3520	南	0.99
6031[双人间]	C3520	南	4.49
6032[双人间]	C3520	南	-3.32
6033[双人间]	JYC3520	南	8.09
6034[双人间]	C3520	南	2.79
6035[双人间]	JYC3520	南	4.49
6036[双人间]	C3520	南	6.90
6037[双人间]	C3520	南	-1.73
6038[双人间]	C3520	南	-1.00
6039[双人间]	C3520	南	3.26
6040[双人间]	JYC3520	南	-1.51
6041[双人间]	JYC3520	南	5.50
6042[双人间]	C3320a	南	2.59
6043[双人间]	C3520	南	-3.10
6044[双人间]	C3520	南	6.32
6045[双人间]	C3520	南	5.45
6046[双人间]	C3520	南	2.09
6047[双人间]	C3520	南	2.83
6048[双人间]			

6049[双人间]			
6050[双人间]			
6051[双人间]			
6052[卫 2]	C3020	西	-4.01
6053[保洁人员休息间]	C3020	西	-4.02
6054[保洁人员休息间]	C3020	东	-5.68
6055[客梯兼病床梯]			
6056[客梯兼病床梯]			
6057[卫 3]	C2420	北	-4.29
6058[卫 3]	C1120	北	-4.32
	C2420	北	-4.28
6059[卫 3]	C1120	北	-3.53
	C2420	北	-3.55
6060[卫 3]	C2420	北	-3.53
6061[治疗室]			
6062[空调机房]	BYC1920	北	-4.32
6063[空调机房]	BYC1920	北	-3.48
6064[治疗室]			
6065[卫 4]	C2420	北	-4.27
6066[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.34
6067[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.58
6068[卫 4]	C2420	北	-3.57
6069[办公室]	C3020	东	-5.21
6070[库房]			
6071[男卫]	C1220	北	-4.30
6072[男卫]	C1220	北	-3.42
6073[谈话间(2 人)]			
6074[谈话间(2 人)]			
6075[换药室]			
6076[换药室]			
6077[库房]			
6078[女更衣]			
6079[女更衣]			
6080[男更衣]			
6081[男更衣]			

	6082[处置]			
	6083[处置]			
	6084[排烟]			
	6085[强电井]			
	6086[弱电间]			
	6087[弱电间]			
	6088[卫 2]			
	6089[库房]			
	6090[库房]			
	6091[备餐间]			
	6092[污洗间]			
	6093[卫 1]			
	6094[卫 1]			
	6095[卫 1]			
	6096[卫 1]			
	6097[卫 1]			
	6098[卫 1]			
	6099[卫 1]			
	6100[卫 1]			
	6101[卫 1]			
	6102[卫 1]			
	6103[卫 1]			
	6104[卫 1]			
	6105[卫 1]			
	6106[卫 1]			
	6107[卫 1]			
	6108[卫 1]			
	6109[卫 1]			
	6110[卫 1]			
	6111[卫 1]			
	6112[卫 1]			
	6113[卫 1]			
	6114[卫 1]			
	6115[卫 1]			
	6116[卫 1]			
	6117[卫 1]			

	6118[卫 1]			
	6119[卫 1]			
	6120[卫 1]			
	6121[卫 1]			
	6122[卫 1]			
	6123[卫 1]			
	6124[卫 1]			
	6125[卫 1]			
	6126[卫 1]			
	6127[卫 1]			
	6128[卫 1]			
	6129[清洁间]			
	6130[清洁间]			
	6131[排烟]			
	6132[空房间]			
	6133[空房间]			
	6134[空房间]			
	6135[排风]			
	6136[空房间]			
	6137[空房间]			
	6138[空房间]			
	6139[空房间]			
	6140[空房间]			
	6141[空房间]			
	6142[空房间]			
	6143[空房间]			
	6144[空房间]			
	6145[空房间]			
	6146[空房间]			
	6147[空房间]			
	6148[空房间]			
	6149[空房间]			
	6150[空房间]			
	6151[空房间]			
7 层	7001[走道]	JYC1820	北	-3.17
		JYC3520	西	-4.10

	7002[走道]	JYC1820	北	-4.32
		JYC3520	东	-5.14
	7003[电梯厅]	C1020	北	-3.28
		C1020	北	-3.25
		C1020	北	-4.32
		C1020	北	-4.36
		C1020	北	-3.18
		C1220	北	-3.64
		C1220	北	-4.29
		C1320	南	5.06
		C1320	南	5.64
		C1320	南	8.09
		C1320	南	7.71
		C1320	南	7.67
		C1520	南	4.15
		C1520	南	-0.10
		C3420	南	-0.10
		C3420	南	4.64
	7004[医护走道]	C2420	北	-3.18
		C3520	北	-3.15
		JYC3520	北	-3.49
	7005[医护走道]	C2420	北	-4.25
		C3520	北	-4.28
		JYC3520	北	-4.28
	7006[前室]	JYC2420	北	-3.60
	7007[前室]	JYC2420	北	-4.19
	7008[合用前室]	C2420	北	-3.52
	7009[强电]	C3420	北	-3.99
		HC2120	西	-4.20
		JYC2920	北	-4.14
	7010[前室]	C2020	北	-3.59
		C2320	北	-3.65
		HC2120	东	2.45
	7011[合用前室]	C2420	北	-4.32
	7012[会议室(10人)]	C1520	北	-3.34
		C2420	北	-3.47

		C3520	北	-3.41
7013[会议室(10人)]		C1520	北	-4.24
		JYC4820	北	-4.14
7014[排烟]		C3020	北	-3.48
		JYC2420	北	-3.56
7015[排烟]		C3020	北	-4.33
		JYC2420	北	-4.37
7016[双人间]		C3520	南	-4.33
7017[双人间]		C3520	南	-3.95
7018[双人间]		C3520	南	6.91
7019[双人间]		JYC1520	南	-4.26
7020[双人间]		JYC3520	南	1.58
7021[双人间]		C3520	南	4.82
7022[双人间]		C3520	南	5.72
7023[双人间]		C3520	南	-4.27
7024[双人间]		JYC1520	南	-2.84
7025[双人间]		C3520	南	-5.13
7026[双人间]		C3520	南	-4.16
7027[双人间]		JYC3520	南	5.70
7028[双人间]		C3520	南	3.96
7029[双人间]		C3520	南	-3.62
7030[双人间]		C3520	南	1.61
7031[双人间]		C3520	南	6.29
7032[双人间]		C3520	南	-0.10
7033[双人间]		JYC3520	南	8.09
7034[双人间]		C3520	南	-3.55
7035[双人间]		JYC3520	南	4.45
7036[双人间]		C3520	南	6.01
7037[双人间]		C3520	南	-3.69
7038[双人间]		C3520	南	-1.00
7039[双人间]		C3520	南	6.32
7040[双人间]		JYC3520	南	5.00
7041[双人间]		JYC3520	南	5.01
7042[双人间]		C3320a	南	-0.05
7043[双人间]		C3520	南	-3.31
7044[双人间]		C3520	南	5.66

	7045[双人间]	C3520	南	5.29
	7046[双人间]	C3520	南	3.19
	7047[双人间]	C3520	南	-0.77
	7048[双人间]			
	7049[双人间]			
	7050[双人间]			
	7051[双人间]			
	7052[卫 2]	C3020	西	-4.01
	7053[保洁人员休息 间]	C3020	西	-4.10
	7054[保洁人员休息 间]	C3020	东	-5.09
	7055[客梯兼病床梯]			
	7056[卫 3]	C2420	北	-4.28
	7057[卫 3]	C1120	北	-4.28
		C2420	北	-4.25
	7058[卫 3]	C1120	北	-3.53
		C2420	北	-3.10
	7059[卫 3]	C2420	北	-3.54
	7060[治疗室]			
	7061[空调机房]	BYC1920	北	-4.32
	7062[空调机房]	BYC1920	北	-3.43
	7063[治疗室]			
	7064[卫 4]	C2420	北	-4.20
	7065[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.34
	7066[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.24
	7067[卫 4]	C2420	北	-3.39
	7068[专家办(1 人)]	C3020	东	-5.21
	7069[库房]			
	7070[男卫]	C1220	北	-4.29
	7071[男卫]	C1220	北	-3.55
	7072[谈话间(2 人)]			
	7073[谈话间(2 人)]			
	7074[换药室]			
	7075[换药室]			
	7076[库房]			
	7077[女更衣]			

	7078[女更衣]			
	7079[男更衣]			
	7080[男更衣]			
	7081[处置]			
	7082[处置]			
	7083[排烟]			
	7084[强电井]			
	7085[弱电间]			
	7086[弱电间]			
	7087[卫 2]			
	7088[库房]			
	7089[库房]			
	7090[备餐间]			
	7091[污洗间]			
	7092[卫 1]			
	7093[卫 1]			
	7094[卫 1]			
	7095[卫 1]			
	7096[卫 1]			
	7097[卫 1]			
	7098[卫 1]			
	7099[卫 1]			
	7100[卫 1]			
	7101[卫 1]			
	7102[卫 1]			
	7103[卫 1]			
	7104[卫 1]			
	7105[卫 1]			
	7106[卫 1]			
	7107[卫 1]			
	7108[卫 1]			
	7109[卫 1]			
	7110[卫 1]			
	7111[卫 1]			
	7112[卫 1]			
	7113[卫 1]			

	7114[卫 1]			
	7115[卫 1]			
	7116[卫 1]			
	7117[卫 1]			
	7118[卫 1]			
	7119[卫 1]			
	7120[卫 1]			
	7121[卫 1]			
	7122[卫 1]			
	7123[卫 1]			
	7124[卫 1]			
	7125[卫 1]			
	7126[卫 1]			
	7127[卫 1]			
	7128[清洁间]			
	7129[清洁间]			
	7130[排烟]			
	7131[空房间]			
	7132[空房间]			
	7133[空房间]			
	7134[排风]			
	7135[空房间]			
	7136[空房间]			
	7137[空房间]			
	7138[空房间]			
	7139[空房间]			
	7140[空房间]			
	7141[空房间]			
	7142[空房间]			
	7143[空房间]			
	7144[空房间]			
	7145[空房间]			
	7146[空房间]			
	7147[空房间]			
	7148[空房间]			
	7149[空房间]			

	7150[空房间]			
8 层	8001[走道]	JYC1820	北	-3.57
		JYC3520	西	-3.95
	8002[走道]	JYC1820	北	-4.32
		JYC3520	东	-5.14
	8003[电梯厅]	C1020	北	-4.39
		C1020	北	-4.08
		C1020	北	-4.32
		C1020	北	-4.38
		C1020	北	-3.31
		C1220	北	-3.65
		C1220	北	-4.30
		C1320	南	5.31
		C1320	南	6.92
		C1320	南	-1.65
		C1320	南	7.12
		C1320	南	7.67
		C1520	南	4.15
		C1520	南	2.00
		C3420	南	4.15
		C3420	南	0.97
	8004[医护走道]	C2420	北	-3.17
		C3520	北	-3.14
		JYC3520	北	-3.63
	8005[医护走道]	C2420	北	-4.31
		C3520	北	-4.25
		JYC3520	北	-4.32
	8006[前室]	JYC2420	北	-3.66
	8007[前室]	JYC2420	北	-4.27
	8008[合用前室]	C2420	北	-3.48
	8009[强电]	C3420	北	-3.98
		HC2120	西	0.06
		JYC2920	北	-4.04
	8010[前室]	C2020	北	-3.62
		C2320	北	-3.63
		HC2120	东	-3.24

8011[合用前室]	C2420	北	-4.32
8012[会议室(10人)]	C1520	北	-3.31
	C2420	北	-3.45
	C3520	北	-3.39
8013[会议室(10人)]	C1520	北	-4.20
	JYC4820	北	-4.19
8014[晾晒区]	C3020	北	-3.56
	JYC2420	北	-3.27
8015[晾晒区]	C3020	北	-4.33
	JYC2420	北	-4.37
8016[双人间]	C3520	南	2.02
8017[双人间]	C3520	南	-3.95
8018[双人间]	C3520	南	5.35
8019[双人间]	JYC1520	南	-4.26
8020[双人间]	JYC3520	南	1.58
8021[双人间]	C3520	南	4.97
8022[双人间]	C3520	南	5.86
8023[双人间]	C3520	南	-4.27
8024[双人间]	JYC1520	南	4.72
8025[双人间]	C3520	南	-4.18
8026[双人间]	C3520	南	-4.16
8027[双人间]	JYC3520	南	5.80
8028[双人间]	C3520	南	5.17
8029[双人间]	C3520	南	-0.99
8030[双人间]	C3520	南	2.36
8031[双人间]	C3520	南	5.91
8032[双人间]	C3520	南	-3.83
8033[双人间]	JYC3520	南	-2.54
8034[双人间]	C3520	南	-3.10
8035[双人间]	JYC3520	南	4.72
8036[双人间]	C3520	南	5.79
8037[双人间]	C3520	南	-3.69
8038[双人间]	C3520	南	-3.14
8039[双人间]	C3520	南	5.92
8040[双人间]	JYC3520	南	1.62
8041[双人间]	JYC3520	南	5.35

	8042[双人间]	C3320a	南	4.40
	8043[双人间]	C3520	南	-3.61
	8044[双人间]	C3520	南	6.35
	8045[双人间]	C3520	南	5.44
	8046[双人间]	C3520	南	1.61
	8047[双人间]	C3520	南	4.42
	8048[双人间]			
	8049[双人间]			
	8050[双人间]			
	8051[双人间]			
	8052[卫 2]	C3020	西	-4.01
	8053[保洁人员休息 间]	C3020	西	-3.92
	8054[保洁人员休息 间]	C3020	东	1.94
	8055[客梯兼病床梯]			
	8056[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.31
	8057[专家办(1 人)]	C1120	北	-4.27
		C2420	北	-4.25
	8058[专家办(1 人)]	C1120	北	-3.53
		C2420	北	-3.09
	8059[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.17
	8060[治疗室]			
	8061[治疗室]			
	8062[空调机房]	BYC1920	北	-4.32
	8063[空调机房]	BYC1920	北	-3.39
	8064[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.27
	8065[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.32
	8066[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.23
	8067[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.50
	8068[办公室]	C3020	东	-5.68
	8069[库房]			
	8070[男卫]	C1220	北	-4.32
	8071[男卫]	C1220	北	-3.15
	8072[谈话间(2 人)]			
	8073[谈话间(2 人)]			
	8074[换药室]			

8075[换药室]			
8076[库房]			
8077[库房]			
8078[女更衣]			
8079[女更衣]			
8080[男更衣]			
8081[男更衣]			
8082[处置]			
8083[处置]			
8084[排烟]			
8085[强电井]			
8086[弱电间]			
8087[弱电间]			
8088[卫 2]			
8089[库房]			
8090[备餐间]			
8091[污洗间]			
8092[卫 1]			
8093[卫 1]			
8094[卫 1]			
8095[卫 1]			
8096[卫 1]			
8097[卫 1]			
8098[卫 1]			
8099[卫 1]			
8100[卫 1]			
8101[卫 1]			
8102[卫 1]			
8103[卫 1]			
8104[卫 1]			
8105[卫 1]			
8106[卫 1]			
8107[卫 1]			
8108[卫 1]			
8109[卫 1]			
8110[卫 1]			

	8111[卫 1]			
	8112[卫 1]			
	8113[卫 1]			
	8114[卫 1]			
	8115[卫 1]			
	8116[卫 1]			
	8117[卫 1]			
	8118[卫 1]			
	8119[卫 1]			
	8120[卫 1]			
	8121[卫 1]			
	8122[卫 1]			
	8123[卫 1]			
	8124[卫 1]			
	8125[卫 1]			
	8126[卫 1]			
	8127[卫 1]			
	8128[清洁间]			
	8129[清洁间]			
	8130[空房间]			
	8131[排风]			
	8132[水井]			
	8133[水井]			
	8134[空房间]			
	8135[水井]			
	8136[水井]			
	8137[空房间]			
	8138[空房间]			
	8139[空房间]			
	8140[空房间]			
	8141[空房间]			
	8142[空房间]			
	8143[空房间]			
	8144[空房间]			
	8145[水井]			
	8146[水井]			

	8147[水井]			
9 层	8001[走道]	JYC1820	北	-3.54
		JYC3520	西	-4.10
	8002[走道]	JYC1820	北	-4.33
		JYC3520	东	-5.14
	8003[电梯厅]	C1020	北	-4.41
		C1020	北	-3.62
		C1020	北	-4.41
		C1020	北	-4.33
		C1020	北	-3.61
		C1220	北	-4.34
		C1220	北	-4.30
		C1320	南	5.31
		C1320	南	6.92
		C1320	南	3.79
		C1320	南	7.71
		C1320	南	7.54
		C1520	南	4.15
		C1520	南	3.79
		C3420	南	-4.35
		C3420	南	1.10
	8004[医护走道]	C2420	北	-3.17
		C3520	北	-3.13
		JYC3520	北	-3.35
	8005[医护走道]	C2420	北	-4.31
		C3520	北	-4.31
		JYC3520	北	-4.32
	8006[前室]	JYC2420	北	-3.23
	8007[前室]	JYC2420	北	-4.27
	8008[合用前室]	C2420	北	-3.44
	8009[强电]	C3420	北	-3.96
		HC2120	西	0.05
		JYC2920	北	-4.02
	8010[前室]	C2020	北	-3.44
		C2320	北	-3.61
		HC2120	东	-3.88

8011[合用前室]	C2420	北	-4.32
8012[会议室(10人)]	C1520	北	-3.31
	C2420	北	-3.44
	C3520	北	-3.38
8013[会议室(10人)]	C1520	北	-4.22
	JYC4820	北	-4.25
8014[晾晒区]	C3020	北	-3.75
	JYC2420	北	-3.43
8015[晾晒区]	C3020	北	-4.33
	JYC2420	北	-4.38
8016[双人间]	C3520	南	2.05
8017[双人间]	C3520	南	0.71
8018[双人间]	C3520	南	4.49
8019[双人间]	JYC1520	南	-4.26
8020[双人间]	JYC3520	南	-3.29
8021[双人间]	C3520	南	5.72
8022[双人间]	C3520	南	6.32
8023[双人间]	C3520	南	-4.27
8024[双人间]	JYC1520	南	5.23
8025[双人间]	C3520	南	-4.13
8026[双人间]	C3520	南	-4.16
8027[双人间]	JYC3520	南	6.19
8028[双人间]	C3520	南	4.87
8029[双人间]	C3520	南	-3.62
8030[双人间]	C3520	南	3.19
8031[双人间]	C3520	南	5.89
8032[双人间]	C3520	南	-3.79
8033[双人间]	JYC3520	南	2.74
8034[双人间]	C3520	南	-2.68
8035[双人间]	JYC3520	南	5.23
8036[双人间]	C3520	南	5.85
8037[双人间]	C3520	南	-4.24
8038[双人间]	C3520	南	-3.14
8039[双人间]	C3520	南	6.18
8040[双人间]	JYC3520	南	4.93
8041[双人间]	JYC3520	南	6.18

	8042[双人间]	C3320a	南	2.14
	8043[双人间]	C3520	南	-0.01
	8044[双人间]	C3520	南	6.77
	8045[双人间]	C3520	南	5.85
	8046[双人间]	C3520	南	-0.79
	8047[双人间]	C3520	南	4.13
	8048[双人间]			
	8049[双人间]			
	8050[双人间]			
	8051[双人间]			
	8052[卫 2]	C3020	西	-3.90
	8053[保洁人员休息 间]	C3020	西	-3.91
	8054[保洁人员休息 间]	C3020	东	-5.14
	8055[客梯兼病床梯]			
	8056[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.31
	8057[专家办(1 人)]	C1120	北	-4.24
		C2420	北	-4.32
	8058[专家办(1 人)]	C1120	北	-3.53
		C2420	北	-3.08
	8059[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.41
	8060[治疗室]			
	8061[治疗室]			
	8062[空调机房]	BYC1920	北	-4.32
	8063[空调机房]	BYC1920	北	-3.36
	8064[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.32
	8065[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.30
	8066[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.22
	8067[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.54
	8068[办公室]	C3020	东	-5.68
	8069[库房]			
	8070[男卫]	C1220	北	-4.33
	8071[男卫]	C1220	北	-3.55
	8072[谈话间(2 人)]			
	8073[谈话间(2 人)]			
	8074[换药室]			

8075[换药室]			
8076[库房]			
8077[库房]			
8078[女更衣]			
8079[女更衣]			
8080[男更衣]			
8081[男更衣]			
8082[处置]			
8083[处置]			
8084[排烟]			
8085[强电井]			
8086[弱电间]			
8087[弱电间]			
8088[卫 2]			
8089[库房]			
8090[备餐间]			
8091[污洗间]			
8092[卫 1]			
8093[卫 1]			
8094[卫 1]			
8095[卫 1]			
8096[卫 1]			
8097[卫 1]			
8098[卫 1]			
8099[卫 1]			
8100[卫 1]			
8101[卫 1]			
8102[卫 1]			
8103[卫 1]			
8104[卫 1]			
8105[卫 1]			
8106[卫 1]			
8107[卫 1]			
8108[卫 1]			
8109[卫 1]			
8110[卫 1]			

8111[卫 1]			
8112[卫 1]			
8113[卫 1]			
8114[卫 1]			
8115[卫 1]			
8116[卫 1]			
8117[卫 1]			
8118[卫 1]			
8119[卫 1]			
8120[卫 1]			
8121[卫 1]			
8122[卫 1]			
8123[卫 1]			
8124[卫 1]			
8125[卫 1]			
8126[卫 1]			
8127[卫 1]			
8128[清洁间]			
8129[清洁间]			
8130[空房间]			
8131[排风]			
8132[水井]			
8133[水井]			
8134[空房间]			
8135[水井]			
8136[水井]			
8137[空房间]			
8138[空房间]			
8139[空房间]			
8140[空房间]			
8141[空房间]			
8142[空房间]			
8143[空房间]			
8144[空房间]			
8145[水井]			
8146[水井]			

	8147[水井]			
10 层	8001[走道]	JYC1820	北	-3.19
		JYC3520	西	-4.23
	8002[走道]	JYC1820	北	-4.33
		JYC3520	东	-5.14
	8003[电梯厅]	C1020	北	-3.69
		C1020	北	-3.55
		C1020	北	-4.25
		C1020	北	-4.50
		C1020	北	-3.56
		C1220	北	-4.34
		C1220	北	-3.25
		C1320	南	5.31
		C1320	南	6.92
		C1320	南	-3.90
		C1320	南	0.74
		C1320	南	7.54
		C1520	南	4.15
		C1520	南	-1.31
		C3420	南	4.15
		C3420	南	1.10
	8004[医护走道]	C2420	北	-3.17
		C3520	北	-3.14
		JYC3520	北	-3.74
	8005[医护走道]	C2420	北	-4.30
		C3520	北	-4.31
		JYC3520	北	-4.32
	8006[前室]	JYC2420	北	-3.24
	8007[前室]	JYC2420	北	-4.27
	8008[合用前室]	C2420	北	-3.41
	8009[强电]	C3420	北	-3.94
		HC2120	西	-4.29
		JYC2920	北	-4.00
	8010[前室]	C2020	北	-3.61
		C2320	北	-3.60
		HC2120	东	-3.89

8011[合用前室]	C2420	北	-4.32
8012[会议室(10人)]	C1520	北	-3.31
	C2420	北	-3.44
	C3520	北	-3.39
8013[会议室(10人)]	C1520	北	-4.23
	JYC4820	北	-4.28
8014[晾晒区]	C3020	北	-3.52
	JYC2420	北	-3.11
8015[晾晒区]	C3020	北	-4.34
	JYC2420	北	-4.39
8016[双人间]	C3520	南	-4.13
8017[双人间]	C3520	南	4.23
8018[双人间]	C3520	南	5.14
8019[双人间]	JYC1520	南	-4.26
8020[双人间]	JYC3520	南	-3.46
8021[双人间]	C3520	南	5.85
8022[双人间]	C3520	南	6.77
8023[双人间]	C3520	南	-4.27
8024[双人间]	JYC1520	南	5.23
8025[双人间]	C3520	南	-3.83
8026[双人间]	C3520	南	-4.16
8027[双人间]	JYC3520	南	6.58
8028[双人间]	C3520	南	5.40
8029[双人间]	C3520	南	-3.59
8030[双人间]	C3520	南	3.90
8031[双人间]	C3520	南	4.82
8032[双人间]	C3520	南	4.17
8033[双人间]	JYC3520	南	4.81
8034[双人间]	C3520	南	1.10
8035[双人间]	JYC3520	南	5.72
8036[双人间]	C3520	南	6.62
8037[双人间]	C3520	南	-4.20
8038[双人间]	C3520	南	-3.14
8039[双人间]	C3520	南	6.58
8040[双人间]	JYC3520	南	4.93
8041[双人间]	JYC3520	南	6.97

	8042[双人间]	C3320a	南	-1.09
	8043[双人间]	C3520	南	-3.29
	8044[双人间]	C3520	南	6.90
	8045[双人间]	C3520	南	6.26
	8046[双人间]	C3520	南	3.90
	8047[双人间]	C3520	南	1.40
	8048[双人间]			
	8049[双人间]			
	8050[双人间]			
	8051[双人间]			
	8052[卫 2]	C3020	西	-4.01
	8053[保洁人员休息 间]	C3020	西	-3.90
	8054[保洁人员休息 间]	C3020	东	1.94
	8055[客梯兼病床梯]			
	8056[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.32
	8057[专家办(1 人)]	C1120	北	-4.20
		C2420	北	-4.32
	8058[专家办(1 人)]	C1120	北	-3.53
		C2420	北	-3.09
	8059[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.11
	8060[治疗室]			
	8061[治疗室]			
	8062[空调机房]	BYC1920	北	-4.33
	8063[空调机房]	BYC1920	北	-3.34
	8064[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.32
	8065[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.29
	8066[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.23
	8067[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.44
	8068[办公室]	C3020	东	-5.09
	8069[库房]			
	8070[男卫]	C1220	北	-4.33
	8071[男卫]	C1220	北	-3.44
	8072[谈话间(2 人)]			
	8073[谈话间(2 人)]			
	8074[换药室]			

8075[换药室]			
8076[库房]			
8077[库房]			
8078[女更衣]			
8079[女更衣]			
8080[男更衣]			
8081[男更衣]			
8082[处置]			
8083[处置]			
8084[排烟]			
8085[强电井]			
8086[弱电间]			
8087[弱电间]			
8088[卫 2]			
8089[库房]			
8090[备餐间]			
8091[污洗间]			
8092[卫 1]			
8093[卫 1]			
8094[卫 1]			
8095[卫 1]			
8096[卫 1]			
8097[卫 1]			
8098[卫 1]			
8099[卫 1]			
8100[卫 1]			
8101[卫 1]			
8102[卫 1]			
8103[卫 1]			
8104[卫 1]			
8105[卫 1]			
8106[卫 1]			
8107[卫 1]			
8108[卫 1]			
8109[卫 1]			
8110[卫 1]			

	8111[卫 1]			
	8112[卫 1]			
	8113[卫 1]			
	8114[卫 1]			
	8115[卫 1]			
	8116[卫 1]			
	8117[卫 1]			
	8118[卫 1]			
	8119[卫 1]			
	8120[卫 1]			
	8121[卫 1]			
	8122[卫 1]			
	8123[卫 1]			
	8124[卫 1]			
	8125[卫 1]			
	8126[卫 1]			
	8127[卫 1]			
	8128[清洁间]			
	8129[清洁间]			
	8130[空房间]			
	8131[排风]			
	8132[水井]			
	8133[水井]			
	8134[空房间]			
	8135[水井]			
	8136[水井]			
	8137[空房间]			
	8138[空房间]			
	8139[空房间]			
	8140[空房间]			
	8141[空房间]			
	8142[空房间]			
	8143[空房间]			
	8144[空房间]			
	8145[水井]			
	8146[水井]			

	8147[水井]			
11 层	8001[走道]	JYC1820	北	-3.20
		JYC3520	西	-4.35
	8002[走道]	JYC1820	北	-4.32
		JYC3520	东	-5.14
	8003[电梯厅]	C1020	北	-4.37
		C1020	北	-3.73
		C1020	北	-3.10
		C1020	北	-4.32
		C1020	北	-3.56
		C1220	北	-4.07
		C1220	北	-4.31
		C1320	南	5.31
		C1320	南	-4.29
		C1320	南	8.10
		C1320	南	0.74
		C1320	南	7.54
		C1520	南	4.15
		C1520	南	-3.17
		C3420	南	4.15
		C3420	南	1.68
	8004[医护走道]	C2420	北	-3.20
		C3520	北	-3.17
		JYC3520	北	-3.37
	8005[医护走道]	C2420	北	-4.32
		C3520	北	-4.32
		JYC3520	北	-4.32
	8006[前室]	JYC2420	北	-3.58
	8007[前室]	JYC2420	北	-4.27
	8008[合用前室]	C2420	北	-3.40
	8009[强电]	C3420	北	-3.93
		HC2120	西	-4.37
		JYC2920	北	-3.99
	8010[前室]	C2020	北	-3.21
		C2320	北	-3.62
		HC2120	东	-3.88

8011[合用前室]	C2420	北	-4.33
8012[会议室(10人)]	C1520	北	-3.34
	C2420	北	-3.46
	C3520	北	-3.41
8013[会议室(10人)]	C1520	北	-4.28
	JYC4820	北	-4.25
8014[晾晒区]	C3020	北	-3.49
	JYC2420	北	-3.57
8015[晾晒区]	C3020	北	-4.34
	JYC2420	北	-4.39
8016[双人间]	C3520	南	-3.90
8017[双人间]	C3520	南	6.46
8018[双人间]	C3520	南	6.39
8019[双人间]	JYC1520	南	-4.26
8020[双人间]	JYC3520	南	-3.25
8021[双人间]	C3520	南	6.29
8022[双人间]	C3520	南	6.95
8023[双人间]	C3520	南	-4.13
8024[双人间]	JYC1520	南	3.91
8025[双人间]	C3520	南	-3.64
8026[双人间]	C3520	南	-4.16
8027[双人间]	JYC3520	南	6.71
8028[双人间]	C3520	南	5.70
8029[双人间]	C3520	南	2.17
8030[双人间]	C3520	南	4.36
8031[双人间]	C3520	南	6.19
8032[双人间]	C3520	南	-3.79
8033[双人间]	JYC3520	南	-2.08
8034[双人间]	C3520	南	-0.80
8035[双人间]	JYC3520	南	5.99
8036[双人间]	C3520	南	4.15
8037[双人间]	C3520	南	-4.10
8038[双人间]	C3520	南	-3.14
8039[双人间]	C3520	南	6.73
8040[双人间]	JYC3520	南	5.38
8041[双人间]	JYC3520	南	7.42

	8042[双人间]	C3320a	南	3.76
	8043[双人间]	C3520	南	-3.22
	8044[双人间]	C3520	南	7.12
	8045[双人间]	C3520	南	6.45
	8046[双人间]	C3520	南	6.29
	8047[双人间]	C3520	南	2.03
	8048[双人间]			
	8049[双人间]			
	8050[双人间]			
	8051[双人间]			
	8052[卫 2]	C3020	西	-4.01
	8053[保洁人员休息 间]	C3020	西	-3.90
	8054[保洁人员休息 间]	C3020	东	-5.12
	8055[客梯兼病床梯]			
	8056[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.31
	8057[专家办(1 人)]	C1120	北	-4.33
		C2420	北	-4.32
	8058[专家办(1 人)]	C1120	北	-3.55
		C2420	北	-3.11
	8059[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.56
	8060[治疗室]			
	8061[治疗室]			
	8062[空调机房]	BYC1920	北	-4.33
	8063[空调机房]	BYC1920	北	-3.33
	8064[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.32
	8065[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.31
	8066[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.26
	8067[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.49
	8068[办公室]	C3020	东	-5.42
	8069[库房]			
	8070[男卫]	C1220	北	-4.32
	8071[男卫]	C1220	北	-3.54
	8072[谈话间(2 人)]			
	8073[谈话间(2 人)]			
	8074[换药室]			

8075[换药室]			
8076[库房]			
8077[库房]			
8078[女更衣]			
8079[女更衣]			
8080[男更衣]			
8081[男更衣]			
8082[处置]			
8083[处置]			
8084[排烟]			
8085[强电井]			
8086[弱电间]			
8087[弱电间]			
8088[卫 2]			
8089[库房]			
8090[备餐间]			
8091[污洗间]			
8092[卫 1]			
8093[卫 1]			
8094[卫 1]			
8095[卫 1]			
8096[卫 1]			
8097[卫 1]			
8098[卫 1]			
8099[卫 1]			
8100[卫 1]			
8101[卫 1]			
8102[卫 1]			
8103[卫 1]			
8104[卫 1]			
8105[卫 1]			
8106[卫 1]			
8107[卫 1]			
8108[卫 1]			
8109[卫 1]			
8110[卫 1]			

8111[卫 1]			
8112[卫 1]			
8113[卫 1]			
8114[卫 1]			
8115[卫 1]			
8116[卫 1]			
8117[卫 1]			
8118[卫 1]			
8119[卫 1]			
8120[卫 1]			
8121[卫 1]			
8122[卫 1]			
8123[卫 1]			
8124[卫 1]			
8125[卫 1]			
8126[卫 1]			
8127[卫 1]			
8128[清洁间]			
8129[清洁间]			
8130[空房间]			
8131[排风]			
8132[水井]			
8133[水井]			
8134[空房间]			
8135[水井]			
8136[水井]			
8137[空房间]			
8138[空房间]			
8139[空房间]			
8140[空房间]			
8141[空房间]			
8142[空房间]			
8143[空房间]			
8144[空房间]			
8145[水井]			
8146[水井]			

	8147[水井]			
12 层	8001[走道]	JYC1820	北	-3.25
		JYC3520	西	-4.02
	8002[走道]	JYC1820	北	-4.33
		JYC3520	东	-5.12
	8003[电梯厅]	C1020	北	-4.39
		C1020	北	-3.55
		C1020	北	-3.69
		C1020	北	-3.72
		C1020	北	-4.07
		C1220	北	-3.37
		C1220	北	-4.50
		C1320	南	5.31
		C1320	南	8.09
		C1320	南	4.67
		C1320	南	-4.31
		C1320	南	-3.69
		C1520	南	8.09
		C1520	南	5.44
		C3420	南	-3.96
		C3420	南	1.10
	8004[医护走道]	C2420	北	-3.25
		C3520	北	-3.23
		JYC3520	北	-3.11
	8005[医护走道]	C2420	北	-4.37
		C3520	北	-4.36
		JYC3520	北	-4.35
	8006[前室]	JYC2420	北	-3.41
	8007[前室]	JYC2420	北	-4.27
	8008[合用前室]	C2420	北	-3.42
	8009[强电]	C3420	北	-3.94
		HC2120	西	-4.15
		JYC2920	北	-4.02
	8010[前室]	C2020	北	-3.27
		C2320	北	-3.68
		HC2120	东	-4.38

8011[合用前室]	C2420	北	-4.36
8012[会议室(10人)]	C1520	北	-3.41
	C2420	北	-3.52
	C3520	北	-3.47
8013[会议室(10人)]	C1520	北	-4.37
	JYC4820	北	-4.34
8014[晾晒区]	C3020	北	-3.49
	JYC2420	北	-3.34
8015[晾晒区]	C3020	北	-4.37
	JYC2420	北	-4.41
8016[双人间]	C3520	南	5.00
8017[双人间]	C3520	南	6.46
8018[双人间]	C3520	南	6.77
8019[双人间]	JYC1520	南	-4.26
8020[双人间]	JYC3520	南	2.12
8021[双人间]	C3520	南	6.10
8022[双人间]	C3520	南	6.34
8023[双人间]	C3520	南	-4.27
8024[双人间]	JYC1520	南	6.58
8025[双人间]	C3520	南	-4.18
8026[双人间]	C3520	南	4.83
8027[双人间]	JYC3520	南	6.09
8028[双人间]	C3520	南	5.35
8029[双人间]	C3520	南	-4.13
8030[双人间]	C3520	南	4.28
8031[双人间]	C3520	南	4.97
8032[双人间]	C3520	南	-3.70
8033[双人间]	JYC3520	南	5.38
8034[双人间]	C3520	南	-0.27
8035[双人间]	JYC3520	南	5.57
8036[双人间]	C3520	南	6.34
8037[双人间]	C3520	南	-4.20
8038[双人间]	C3520	南	-3.14
8039[双人间]	C3520	南	6.13
8040[双人间]	JYC3520	南	-3.67
8041[双人间]	JYC3520	南	7.10

	8042[双人间]	C3320a	南	5.41
	8043[双人间]	C3520	南	-3.22
	8044[双人间]	C3520	南	6.55
	8045[双人间]	C3520	南	5.90
	8046[双人间]	C3520	南	0.88
	8047[双人间]	C3520	南	-4.26
	8048[双人间]			
	8049[双人间]			
	8050[双人间]			
	8051[双人间]			
	8052[卫 2]	C3020	西	-4.01
	8053[保洁人员休息 间]	C3020	西	-3.88
	8054[保洁人员休息 间]	C3020	东	-5.28
	8055[客梯兼病床梯]			
	8056[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.32
	8057[专家办(1 人)]	C1120	北	-4.28
		C2420	北	-4.33
	8058[专家办(1 人)]	C1120	北	-3.53
		C2420	北	-3.53
	8059[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.69
	8060[治疗室]			
	8061[治疗室]			
	8062[空调机房]	BYC1920	北	-4.36
	8063[空调机房]	BYC1920	北	-3.36
	8064[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.32
	8065[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.38
	8066[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.32
	8067[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.09
	8068[办公室]	C3020	东	-5.10
	8069[库房]			
	8070[男卫]	C1220	北	-4.33
	8071[男卫]	C1220	北	-3.26
	8072[谈话间(2 人)]			
	8073[谈话间(2 人)]			
	8074[换药室]			

	8075[换药室]			
	8076[库房]			
	8077[库房]			
	8078[女更衣]			
	8079[女更衣]			
	8080[男更衣]			
	8081[男更衣]			
	8082[处置]			
	8083[处置]			
	8084[排烟]			
	8085[强电井]			
	8086[弱电间]			
	8087[弱电间]			
	8088[卫 2]			
	8089[库房]			
	8090[备餐间]			
	8091[污洗间]			
	8092[卫 1]			
	8093[卫 1]			
	8094[卫 1]			
	8095[卫 1]			
	8096[卫 1]			
	8097[卫 1]			
	8098[卫 1]			
	8099[卫 1]			
	8100[卫 1]			
	8101[卫 1]			
	8102[卫 1]			
	8103[卫 1]			
	8104[卫 1]			
	8105[卫 1]			
	8106[卫 1]			
	8107[卫 1]			
	8108[卫 1]			
	8109[卫 1]			
	8110[卫 1]			

8111[卫 1]			
8112[卫 1]			
8113[卫 1]			
8114[卫 1]			
8115[卫 1]			
8116[卫 1]			
8117[卫 1]			
8118[卫 1]			
8119[卫 1]			
8120[卫 1]			
8121[卫 1]			
8122[卫 1]			
8123[卫 1]			
8124[卫 1]			
8125[卫 1]			
8126[卫 1]			
8127[卫 1]			
8128[清洁间]			
8129[清洁间]			
8130[空房间]			
8131[排风]			
8132[水井]			
8133[水井]			
8134[空房间]			
8135[水井]			
8136[水井]			
8137[空房间]			
8138[空房间]			
8139[空房间]			
8140[空房间]			
8141[空房间]			
8142[空房间]			
8143[空房间]			
8144[空房间]			
8145[水井]			
8146[水井]			

	8147[水井]			
13 层	8001[走道]	JYC1820	北	-3.37
		JYC3520	西	-4.02
	8002[走道]	JYC1820	北	-4.35
		JYC3520	东	-5.14
	8003[电梯厅]	C1020	北	-3.10
		C1020	北	-3.74
		C1020	北	5.63
		C1020	北	-4.30
		C1020	北	-3.75
		C1220	北	-3.68
		C1220	北	-4.46
		C1320	南	5.31
		C1320	南	8.09
		C1320	南	5.38
		C1320	南	-0.84
		C1320	南	5.64
		C1520	南	4.15
		C1520	南	-4.13
		C3420	南	6.92
		C3420	南	1.10
	8004[医护走道]	C2420	北	-3.39
		C3520	北	-3.37
		JYC3520	北	-3.51
	8005[医护走道]	C2420	北	-4.49
		C3520	北	-4.28
		JYC3520	北	-4.41
	8006[前室]	JYC2420	北	-3.74
	8007[前室]	JYC2420	北	-4.14
	8008[合用前室]	C2420	北	-3.50
	8009[强电]	C3420	北	-3.99
		HC2120	西	0.18
		JYC2920	北	-4.12
	8010[前室]	C2020	北	-3.63
		C2320	北	-3.83
		HC2120	东	-3.53

8011[合用前室]	C2420	北	-4.71
8012[会议室(10人)]	C1520	北	-3.55
	C2420	北	-3.61
	C3520	北	-3.59
8013[会议室(10人)]	C1520	北	-4.57
	JYC4820	北	-4.60
8014[晾晒区]	C3020	北	-3.54
	JYC2420	北	-3.62
8015[晾晒区]	C3020	北	-4.74
	JYC2420	北	-4.53
8016[双人间]	C3520	南	-3.64
8017[双人间]	C3520	南	5.39
8018[双人间]	C3520	南	4.49
8019[双人间]	JYC1520	南	-4.26
8020[双人间]	JYC3520	南	-4.13
8021[双人间]	C3520	南	5.40
8022[双人间]	C3520	南	4.54
8023[双人间]	C3520	南	-4.40
8024[双人间]	JYC1520	南	3.31
8025[双人间]	C3520	南	2.99
8026[双人间]	C3520	南	4.83
8027[双人间]	JYC3520	南	4.36
8028[双人间]	C3520	南	3.94
8029[双人间]	C3520	南	5.44
8030[双人间]	C3520	南	3.20
8031[双人间]	C3520	南	5.72
8032[双人间]	C3520	南	-3.70
8033[双人间]	JYC3520	南	5.36
8034[双人间]	C3520	南	-4.23
8035[双人间]	JYC3520	南	4.17
8036[双人间]	C3520	南	6.71
8037[双人间]	C3520	南	-4.20
8038[双人间]	C3520	南	-3.20
8039[双人间]	C3520	南	4.33
8040[双人间]	JYC3520	南	-4.10
8041[双人间]	JYC3520	南	5.50

	8042[双人间]	C3320a	南	3.90
	8043[双人间]	C3520	南	-3.22
	8044[双人间]	C3520	南	3.26
	8045[双人间]	C3520	南	4.27
	8046[双人间]	C3520	南	5.66
	8047[双人间]	C3520	南	-4.20
	8048[双人间]			
	8049[双人间]			
	8050[双人间]			
	8051[双人间]			
	8052[卫 2]	C3020	西	-4.01
	8053[保洁人员休息 间]	C3020	西	-3.95
	8054[保洁人员休息 间]	C3020	东	-6.98
	8055[客梯兼病床梯]			
	8056[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.35
	8057[专家办(1 人)]	C1120	北	-4.32
		C2420	北	-4.37
	8058[专家办(1 人)]	C1120	北	-3.53
		C2420	北	-3.75
	8059[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.47
	8060[治疗室]			
	8061[治疗室]			
	8062[空调机房]	BYC1920	北	-4.67
	8063[空调机房]	BYC1920	北	-3.44
	8064[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.35
	8065[专家办(1 人)]	C2420	北	-4.53
	8066[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.46
	8067[专家办(1 人)]	C2420	北	-3.50
	8068[办公室]	C3020	东	-5.14
	8069[库房]			
	8070[男卫]	C1220	北	-4.35
	8071[男卫]	C1220	北	-3.56
	8072[谈话间(2 人)]			
	8073[谈话间(2 人)]			
	8074[换药室]			

8075[换药室]			
8076[库房]			
8077[库房]			
8078[女更衣]			
8079[女更衣]			
8080[男更衣]			
8081[男更衣]			
8082[处置]			
8083[处置]			
8084[排烟]			
8085[强电井]			
8086[弱电间]			
8087[弱电间]			
8088[卫 2]			
8089[库房]			
8090[备餐间]			
8091[污洗间]			
8092[卫 1]			
8093[卫 1]			
8094[卫 1]			
8095[卫 1]			
8096[卫 1]			
8097[卫 1]			
8098[卫 1]			
8099[卫 1]			
8100[卫 1]			
8101[卫 1]			
8102[卫 1]			
8103[卫 1]			
8104[卫 1]			
8105[卫 1]			
8106[卫 1]			
8107[卫 1]			
8108[卫 1]			
8109[卫 1]			
8110[卫 1]			

8111[卫 1]			
8112[卫 1]			
8113[卫 1]			
8114[卫 1]			
8115[卫 1]			
8116[卫 1]			
8117[卫 1]			
8118[卫 1]			
8119[卫 1]			
8120[卫 1]			
8121[卫 1]			
8122[卫 1]			
8123[卫 1]			
8124[卫 1]			
8125[卫 1]			
8126[卫 1]			
8127[卫 1]			
8128[清洁间]			
8129[清洁间]			
8130[空房间]			
8131[排风]			
8132[水井]			
8133[水井]			
8134[空房间]			
8135[水井]			
8136[水井]			
8137[空房间]			
8138[空房间]			
8139[空房间]			
8140[空房间]			
8141[空房间]			
8142[空房间]			
8143[空房间]			
8144[空房间]			
8145[水井]			
8146[水井]			

	8147[水井]			
A:5 层	5041[咖啡厅（20人）]	C2116	西	-0.15
		C2116	南	6.50
		C2916	南	6.50
		C2916	南	6.52
		HC6516	南	2.32
		MLC2224	东	1.90
	5044[走道]	C0316	西	1.65
		C0316	西	1.65
		C2116	东	1.53
		C2116	南	6.21
		C2916	南	5.22
		C2916	南	6.21
		HC6516	南	0.31
		MLC2224	西	1.65
	51239[空调机房]	C2116	北	-0.66
	51241[空调机房]	C2116	北	2.23
	51500[房间]	C1416	北	1.95
	5160[办公专用]	C1116	北	0.91
		C1916	北	2.10
		C2916	北	1.93
	5163[办公专用]	C1116	北	-0.02
		C1916	北	-1.48
		C2916	北	-1.13
	51725[清洁间]	C1416a	北	1.26
	5345[中心实验室 3（10人）]	C2916	南	6.44
		C2916	南	5.55
	5348[中心实验室 4（10人）]	C2916	南	6.21
		C2916	南	5.96
	5351[办公室（9人）]	C2916	南	6.50
		C2916	南	6.52
	5352[询证医学办公室（9人）]	C2916	南	6.52
		C2916	南	6.21
	5353[中心实验室 5（10人）]	C2916	南	5.87
		C2916	南	5.99
	5393[前室]	C1116	北	-0.57

		C1916	北	-0.66
5396[前室]		C1116	北	-4.02
		C1916	北	1.34
5418[中心实验室 6 (10 人)]		C2116	南	6.15
		HC6516	东	2.11
5420[会议室 (27 人)]		C2116	南	6.52
		HC6520	西	1.35
5454[会议室 (16 人)]		C2116	北	0.48
		HC6516	北	-0.45
5455[会议室(16 人)]		C2116	北	-0.91
		HC6516	北	-2.31
5715[办公室 (4 人)]		C2916	北	-0.84
5716[办公室 (4 人)]		C2916	北	-2.83
5728[女卫]		C2116	北	2.07
		HC6516	东	1.97
5729[女卫]		C2116a	北	2.70
		HC6516	西	0.75
5849[办公室 (4 人)]		C2916	南	6.50
5851[办公室 (4 人)]		C2916	南	6.52
5852[接待室 (4 人)]		C2916	南	1.62
5854[办公室 (1 人)]		C2916	南	6.02
5860[文印室 (2 人)]		C2916	南	1.62
5861[办公室 (4 人)]		C2916	南	6.50
5865[办公室 (1 人)]		C2916	南	6.51
5866[办公室 (4 人)]		C2916	南	6.52
5868[办公室 (4 人)]		C2916	南	6.52

	5876[办公室（4人）]	C2916	南	6.52
	5932[办公室（3人）]	C2916	北	-1.29
	5933[办公室（3人）]	C2916	北	-3.30
	5934[办公室（3人）]	C2916	北	-2.50
	5938[办公室（3人）]	C2916	北	-0.57
	5940[会议室（10人）]	C2916	北	-2.22
	5942[办公室（3人）]	C2916	北	-0.16
	5945[中心实验室 1（5人）]	C2916	北	2.74
	5947[中心实验室 2（5人）]	C2916	北	0.71
A:6 层	6039[咖啡厅]	C0316	西	-2.54
		C0316	西	-2.54
		C2916	南	6.27
		C2916	南	6.01
		C2916	南	6.21
		C2916	南	6.15
		C2916	南	5.76
		C2916	南	5.93
		C2916	南	5.76
		HC6016	西	2.20
		HC6016	北	-1.08
		MLC2224	西	-2.54
	6055[走道]	C0316	东	-1.86
		C0316	东	-1.86
		C2116	西	-0.15
		C2916	南	6.52
		HC6016	南	3.96
		HC6016	北	-3.51
		MLC2224	东	-1.86

	61240[空调机房]	C2116	北	-0.21
	61242[空调机房]	C2116	北	1.34
	61400[盥洗室]			
	61412[男卫]	HC6516	东	1.98
	61502[房间]	C1416	北	2.01
	61571[女卫]	C2116	北	2.03
	6162[LT-6]	C1116	北	0.79
		C1916	北	2.74
		C2916	北	2.00
	6164[LT-1]	C1116	北	-3.30
		C1916	北	-2.01
		C2916	北	-1.55
	61723[清洁间]	C1416	北	1.14
	61745[无障碍]			
	6229[走道]	C2116	东	2.12
	6346[资料室]	C2916	南	6.36
		C2916	南	6.27
	6349[办公室（9人）]	C2916	南	6.50
		C2916	南	6.52
	6390[档案室]	C2916	北	2.13
		C2916	北	0.10
	6394[LT-5]	C1116	北	-0.57
		C1916	北	2.30
	6395[LT-2]	C1116	北	1.12
		C1916	北	-0.58
	6399[档案室]	C2916	北	1.26
		C2916	北	1.99
	6419[会议室（27人）]	C2116	南	6.52
		HC6516	西	2.43
	6422[办公室（6人）]	C2116	南	6.51
		HC6516	东	1.89
	6727[女卫]	C2116	北	-1.13
		HC6516	西	0.49
	6848[单人办公室（1人）]	C2916	南	6.50
	6853[单人办公室（1人）]	C2916	南	6.52

	6855[接待室（4人）]	C2916	南	1.62
	6856[文印室（2人）]	C2916	南	1.62
	6858[办公室（4人）]	C2916	南	6.52
	6859[办公室（4人）]	C2916	南	6.44
	6862[办公室（4人）]	C2916	南	6.50
	6867[单人办公室（1人）]	C2916	南	6.52
	6869[单人办公室（1人）]	C2916	南	6.52
	6877[办公室（4人）]	C2916	南	6.52
	6939[办公室（3人）]	C2916	北	-0.86
	6943[办公室（3人）]	C2916	北	-4.12
	6944[办公室（3人）]	C2916	北	-3.74
	6946[会议室（10人）]	C2916	北	0.33
A:7 层	7056[盥洗室]	C2916	南	6.52
		C2916	南	6.44
		C2916	南	1.51
		C2916	南	6.52
		C2916	南	6.52
		HC4016	南	-0.22
		JYC2116	西	0.05
		JYC2916	南	6.52
		JYC2916	南	6.44
		MLC2225	东	-3.32
	7062[盥洗室]	C0316	西	-3.68
		C0316	西	-2.11
		C2916	南	5.22

		HC4016	南	2.12
		JYC2116	东	0.39
		MLC2225	西	-2.11
7065[大会议室(73人)]		C2916	北	-1.03
		C2916	北	-3.98
		C2916	北	1.54
		JYC2916	北	-3.76
71336[空调机房]		HC4016	北	-0.93
71344[空调机房]		HC4016	北	-3.75
71501[烟囱井]				
7161[医护电梯厅]		C1816	北	0.78
		JYC2916	北	1.30
7165[医护电梯厅]		C1816	北	-1.93
		JYC2916	北	-1.43
71724[清洁间]		C1416a	北	-0.46
7347[实验室（10人）]		C2916	南	5.97
		C2916	南	5.88
7350[会议室（16人）]		C2916	南	1.62
		JYC2916	南	6.44
7354[实验室（10人）]		C2916	南	6.21
		JYC2916	南	6.09
7391[前室]		JYC1816	北	-4.56
7392[前室]		JYC1816	北	1.34
7397[实验室（10人）]		C2916	北	1.80
		C2916	北	-0.23
7405[实验室（10人）]		C2916	北	0.65
		JYC2916	北	-1.46
7421[会议室（27人）]		C2916	南	6.52
		HC6516	南	1.87
7717[女卫]		C2116	北	1.76
		HC6520	东	1.63
7718[女卫]		C2116	北	2.92
		HC6516	北	0.48
7846[实验室（5人）]		C2916	南	5.88
7850[接待室]		C2916	南	1.62

	7857[单人办公室 (1人)]	JYC2916	南	6.50
	7863[实验室 (5 人)]	JYC2916	南	5.76
	7864[实验室 (5 人)]	C2916	南	6.24
	7870[办公室 (4 人)]	C2916	南	6.50
	7979[会议室 (10 人)]	HC6520	东	2.53
	7987[单人办公室 (1人)]	C2916	南	6.73