

楼层	户型	房间	对标功能	采光等级	采光类型	最大值	平均值	采光均匀度	结论
A:1		1007[健身活动室]	健身房	IV	侧面	4.55	1.91	2.38	满足
		1009[健身活动室]	健身房	IV	侧面	5.08	2.39	2.13	满足
		1014[多媒体教室]	专用教室	III	侧面	8.41	1.86	4.53	满足
A:2		2004[大厅]	大堂	IV	侧面	4.53	1.75	2.59	满足
		2031[普通教室]	普通教室	III	侧面	4.73	2.95	1.60	满足
		2032[普通教室]	普通教室	III	侧面	4.47	2.58	1.73	满足
		2033[普通教室]	普通教室	III	侧面	4.54	2.87	1.58	满足
		2034[普通教室]	普通教室	III	侧面	4.57	2.71	1.68	满足
		2037[普通教室]	普通教室	III	侧面	10.03	2.59	3.87	满足
		2038[普通教室]	普通教室	III	侧面	9.52	2.48	3.83	满足
		2039[普通教室]	普通教室	III	侧面	8.69	2.28	3.81	满足
		2044[普通教室]	普通教室	III	侧面	7.39	2.14	3.45	满足
		2058[普通教室]	普通教室	III	侧面	10.31	2.12	4.86	满足
A:3		3001[普通办公室]	教师办公室	III	侧面	5.99	2.60	2.31	满足
		3001[高档办公室]	教师办公室	III	侧面	5.51	2.47	2.23	满足
		3003[阅览室]	专用教室	III	侧面	12.20	2.35	5.20	满足
		3005[大厅]	大堂	IV	侧面	12.57	4.05	3.10	满足
		3021[会议室]	教师办公室	III	侧面	13.99	2.43	5.76	满足
		3057[高档办公室]	教师办公室	III	侧面	2.47	1.95	1.27	满足
		3063[高档办公室]	教师办公室	III	侧面	2.90	2.34	1.24	满足
		3065[高档办公室]	教师办公室	III	侧面	3.44	2.22	1.55	满足
		3066[高档办公室]	教师办公室	III	侧面	3.78	2.53	1.49	满足
		3069[高档办公室]	教师办公室	III	侧面	6.04	3.16	1.91	满足
		3070[高档办公室]	教师办公室	III	侧面	5.41	1.80	3.01	满足
		3071[高档办公室]	教师办公室	III	侧面	5.95	2.12	2.81	满足

	3073[高档办公室]	教师办公室	III	侧面	2.51	1.58	1.59	满足
	3074[高档办公室]	教师办公室	III	侧面	3.48	2.62	1.33	满足
	3075[高档办公室]	教师办公室	III	侧面	3.68	2.43	1.51	满足
	3078[高档办公室]	教师办公室	III	侧面	5.44	2.28	2.39	满足
	3079[高档办公室]	教师办公室	III	侧面	5.61	2.63	2.13	满足
	3215[高档办公室]	教师办公室	III	侧面	2.84	2.23	1.27	满足
	5002[大厅]	大堂	IV	侧面	6.50	2.07	3.15	满足
	5009[高档办公室]	教师办公室	III	侧面	2.82	2.21	1.28	满足
A:4	4012[报告厅]	阶梯教室	III	侧面	9.28	2.37	3.91	满足
	4026[多媒体教室]	专用教室	III	侧面	9.46	2.02	4.68	满足
	4027[多媒体教室]	专用教室	III	侧面	10.19	2.28	4.46	满足
	4036[多媒体教室]	专用教室	III	侧面	3.69	2.30	1.60	满足
	4040[多媒体教室]	专用教室	III	侧面	3.19	2.14	1.49	满足
	4041[多媒体教室]	专用教室	III	侧面	3.51	2.19	1.61	满足
	4042[多媒体教室]	专用教室	III	侧面	3.31	2.18	1.52	满足
	4046[多媒体教室]	专用教室	III	侧面	8.19	2.12	3.86	满足
	4047[多媒体教室]	专用教室	III	侧面	7.95	1.93	4.13	满足
	4048[多媒体教室]	专用教室	III	侧面	8.67	1.91	4.55	满足
	7003[大厅]	大堂	IV	侧面	7.72	1.81	4.27	满足
	7008[多媒体教室]	专用教室	III	侧面	10.56	2.26	4.68	满足
B:2	1002[卧室]	卧室	IV	侧面	6.16	3.12	1.98	满足
	1004[卧室]	卧室	IV	侧面	5.73	3.02	1.90	满足
	1017[卧室]	卧室	IV	侧面	4.24	2.61	1.63	满足
	1082[卧室]	卧室	IV	侧面	3.30	2.49	1.32	满足
	1084[卧室]	卧室	IV	侧面	3.94	2.67	1.48	满足
	1086[卧室]	卧室	IV	侧面	3.52	2.63	1.34	满足
	1087[卧室]	卧室	IV	侧面	4.08	2.69	1.52	满足
	1099[卧室]	卧室	IV	侧面	4.22	2.68	1.57	满足
	1131[卧室]	卧室	IV	侧面	3.76	2.65	1.42	满足
	1133[卧室]	卧室	IV	侧面	4.53	2.82	1.61	满足
	1138[卧室]	卧室	IV	侧面	4.75	2.92	1.63	满足
	1139[卧室]	卧室	IV	侧面	4.50	2.59	1.74	满足

	1140[卧室]	卧室	IV	侧面	4.44	2.18	2.03	满足
	1141[卧室]	卧室	IV	侧面	3.60	2.63	1.37	满足
	1142[卧室]	卧室	IV	侧面	4.61	2.64	1.74	满足
	1143[卧室]	卧室	IV	侧面	4.48	2.60	1.72	满足
	1192[卧室]	卧室	IV	侧面	6.14	3.12	1.97	满足
	1193[卧室]	卧室	IV	侧面	6.02	3.03	1.98	满足
	1194[卧室]	卧室	IV	侧面	4.60	2.68	1.72	满足
	1196[卧室]	卧室	IV	侧面	4.98	2.84	1.76	满足
	1200[卧室]	卧室	IV	侧面	3.17	2.34	1.35	满足
	1219[卧室]	卧室	IV	侧面	4.54	2.48	1.83	满足
	1220[卧室]	卧室	IV	侧面	2.91	2.24	1.29	满足
B:3	2072[卧室]	卧室	IV	侧面	3.15	2.10	1.50	满足
	2080[卧室]	卧室	IV	侧面	4.84	2.61	1.85	满足
	2081[卧室]	卧室	IV	侧面	3.12	2.14	1.46	满足
	2088[卧室]	卧室	IV	侧面	4.44	2.78	1.60	满足
	2089[卧室]	卧室	IV	侧面	4.95	2.84	1.74	满足
	2090[卧室]	卧室	IV	侧面	4.35	2.71	1.60	满足
	2091[卧室]	卧室	IV	侧面	4.39	2.75	1.60	满足
	2092[卧室]	卧室	IV	侧面	4.53	2.73	1.66	满足
	2093[卧室]	卧室	IV	侧面	5.27	2.87	1.84	满足
	2094[卧室]	卧室	IV	侧面	4.20	2.78	1.51	满足
	2095[卧室]	卧室	IV	侧面	4.34	2.69	1.61	满足
	2096[卧室]	卧室	IV	侧面	3.27	2.33	1.40	满足
	2097[卧室]	卧室	IV	侧面	3.14	2.19	1.43	满足
	2098[卧室]	卧室	IV	侧面	3.16	2.23	1.42	满足
	2130[卧室]	卧室	IV	侧面	5.06	2.70	1.87	满足
	2132[卧室]	卧室	IV	侧面	5.96	3.05	1.95	满足
	2134[卧室]	卧室	IV	侧面	5.73	3.03	1.89	满足
	2135[卧室]	卧室	IV	侧面	6.13	3.13	1.96	满足
	2136[卧室]	卧室	IV	侧面	4.63	2.69	1.72	满足
	2137[卧室]	卧室	IV	侧面	5.53	2.90	1.91	满足
	2144[卧室]	卧室	IV	侧面	6.13	3.10	1.98	满足
	2183[卧室]	卧室	IV	侧面	3.28	2.33	1.41	满足
	2184[卧室]	卧室	IV	侧面	3.28	2.34	1.40	满足
	2185[卧室]	卧室	IV	侧面	3.28	2.33	1.41	满足
	2186[卧室]	卧室	IV	侧面	3.17	2.23	1.42	满足
	2187[卧室]	卧室	IV	侧面	3.27	2.32	1.41	满足
	2188[卧室]	卧室	IV	侧面	3.28	2.33	1.41	满足
	2189[卧室]	卧室	IV	侧面	3.28	2.25	1.46	满足
	2190[卧室]	卧室	IV	侧面	3.27	2.31	1.41	满足
	2191[卧室]	卧室	IV	侧面	3.29	2.33	1.41	满足
	2435[大厅]	大堂	IV	侧面	3.53	3.02	1.17	满足
B:4	3068[卧室]	卧室	IV	侧面	5.25	2.18	2.41	满足
	3101[卧室]	卧室	IV	侧面	6.30	3.07	2.05	满足
	3103[卧室]	卧室	IV	侧面	5.83	2.99	1.95	满足
	3105[卧室]	卧室	IV	侧面	5.55	2.93	1.89	满足
	3107[卧室]	卧室	IV	侧面	5.47	2.92	1.87	满足
	3109[卧室]	卧室	IV	侧面	5.04	2.89	1.75	满足
	3111[卧室]	卧室	IV	侧面	5.20	2.88	1.80	满足
	3114[卧室]	卧室	IV	侧面	4.98	2.82	1.77	满足

		3115[卧室]	卧室	IV	侧面	4.82	2.80	1.72	满足
		3118[卧室]	卧室	IV	侧面	4.91	2.86	1.72	满足
		3119[卧室]	卧室	IV	侧面	5.60	2.85	1.97	满足
		3123[卧室]	卧室	IV	侧面	5.24	2.90	1.80	满足
		3125[卧室]	卧室	IV	侧面	5.15	2.89	1.78	满足
		3146[卧室]	卧室	IV	侧面	4.64	2.34	1.99	满足
		3162[卧室]	卧室	IV	侧面	4.91	2.34	2.10	满足
		3164[卧室]	卧室	IV	侧面	4.82	2.96	1.63	满足
		3167[卧室]	卧室	IV	侧面	4.80	2.33	2.06	满足
		3168[卧室]	卧室	IV	侧面	4.76	2.36	2.02	满足
		3169[卧室]	卧室	IV	侧面	4.82	2.29	2.10	满足
		3170[卧室]	卧室	IV	侧面	4.78	2.42	1.97	满足
		3172[卧室]	卧室	IV	侧面	4.63	2.34	1.98	满足
		3173[卧室]	卧室	IV	侧面	4.50	2.29	1.97	满足
		3174[卧室]	卧室	IV	侧面	4.53	2.33	1.95	满足
		3177[卧室]	卧室	IV	侧面	4.87	2.31	2.11	满足
		3181[卧室]	卧室	IV	侧面	4.71	2.84	1.66	满足
		3124[卧室]	卧室	IV	侧面	2.80	1.75	1.60	满足
		3128[卧室]	卧室	IV	侧面	2.80	1.74	1.61	满足
		3129[卧室]	卧室	IV	侧面	3.16	2.21	1.43	满足
		3163[卧室]	卧室	IV	侧面	6.61	3.04	2.17	满足
		3165[卧室]	卧室	IV	侧面	6.07	3.07	1.98	满足
		3166[卧室]	卧室	IV	侧面	6.18	3.13	1.97	满足
		3171[卧室]	卧室	IV	侧面	5.09	2.97	1.71	满足
		3175[卧室]	卧室	IV	侧面	6.19	3.12	1.98	满足
		3178[卧室]	卧室	IV	侧面	6.04	3.15	1.92	满足
		3179[卧室]	卧室	IV	侧面	6.35	3.15	2.02	满足
		3199[卧室]	卧室	IV	侧面	2.70	1.69	1.60	满足
		3440[大厅]	大堂	IV	侧面	4.88	3.96	1.23	满足
B:5		4067[卧室]	卧室	IV	侧面	3.16	1.79	1.76	满足
		4100[卧室]	卧室	IV	侧面	5.76	3.06	1.88	满足
		4102[卧室]	卧室	IV	侧面	5.90	3.03	1.95	满足
		4104[卧室]	卧室	IV	侧面	6.10	3.07	1.98	满足
		4106[卧室]	卧室	IV	侧面	5.80	3.01	1.93	满足
		4108[卧室]	卧室	IV	侧面	5.47	2.96	1.85	满足
		4110[卧室]	卧室	IV	侧面	5.50	2.96	1.86	满足
		4112[卧室]	卧室	IV	侧面	5.37	2.93	1.83	满足
		4113[卧室]	卧室	IV	侧面	5.49	2.92	1.88	满足
		4116[卧室]	卧室	IV	侧面	5.35	2.90	1.84	满足
		4117[卧室]	卧室	IV	侧面	5.10	2.88	1.77	满足
		4120[卧室]	卧室	IV	侧面	5.39	2.99	1.81	满足
		4121[卧室]	卧室	IV	侧面	3.57	1.46	2.45	满足
		4122[卧室]	卧室	IV	侧面	5.30	2.97	1.79	满足
		4126[卧室]	卧室	IV	侧面	3.72	1.86	2.00	满足
		4127[卧室]	卧室	IV	侧面	2.99	1.37	2.19	满足
		4145[卧室]	卧室	IV	侧面	3.42	1.93	1.77	满足
		4147[卧室]	卧室	IV	侧面	6.33	3.08	2.06	满足
		4148[卧室]	卧室	IV	侧面	4.10	2.47	1.66	满足
		4149[卧室]	卧室	IV	侧面	6.14	3.15	1.95	满足
		4150[卧室]	卧室	IV	侧面	5.46	2.93	1.86	满足

B:5

	4151[卧室]	卧室	IV	侧面	6.34	3.17	2.00	满足
	4152[卧室]	卧室	IV	侧面	3.40	1.91	1.78	满足
	4153[卧室]	卧室	IV	侧面	3.29	1.90	1.73	满足
	4154[卧室]	卧室	IV	侧面	4.16	1.94	2.15	满足
	4155[卧室]	卧室	IV	侧面	3.32	1.92	1.73	满足
	4156[卧室]	卧室	IV	侧面	3.34	1.90	1.76	满足
	4157[卧室]	卧室	IV	侧面	6.09	3.16	1.93	满足
	4158[卧室]	卧室	IV	侧面	3.26	1.91	1.70	满足
	4159[卧室]	卧室	IV	侧面	3.41	1.86	1.84	满足
	4160[卧室]	卧室	IV	侧面	6.24	3.24	1.92	满足
	4161[卧室]	卧室	IV	侧面	6.32	3.19	1.98	满足
	4176[卧室]	卧室	IV	侧面	3.47	1.94	1.79	满足
	4180[卧室]	卧室	IV	侧面	4.00	2.33	1.71	满足
	4182[卧室]	卧室	IV	侧面	3.40	1.90	1.78	满足
	4198[卧室]	卧室	IV	侧面	2.93	1.45	2.02	满足
	4439[大厅]	大堂	IV	侧面	8.16	6.77	1.21	满足
C:1	1006[餐厅]	餐厅	IV	侧面	4.37	1.72	2.54	满足