

崔寨安置五区 热负荷计算书_工程信息及计算依据

一. 工程概况

工程名称	济南新旧动能转换起步区崔寨安置五区补充地块
工程地点	山东-济南
工程总面积(m ²)	8930.14
工程总热负荷(KW)	458
工程热指标(w/m ²)	24.8

二. 室外参数

冬季室外供暖计算干球温度(°C)	冬季室外空调计算干球温度(°C)	冬季最多风向平均风速 (m/s)
-5.3	-7.7	2.9
冬季室外空调相对湿度(%)	冬季室外大气压(Pa)	
53	101910	

三. 建筑信息

楼号	总层数	总高度(m)	总面积 (m ²)	总热负荷 (KW)	非空调热负 荷(KW)	非空调热指 标(W/m ²)
1号楼	18	54	8930.14	458	211	24.8

四. 计算依据

1. 通过围护结构的基本耗热量计算公式	
$Q_j = aFK(t_n - t_{wn})$	
Q_j	—基本耗热量, W
K	—传热系数, W/(m ² ·°C)
F	—计算传热面积, m ²
t_n	—冬季室内设计温度, °C
t_{wn}	—采暖室外计算温度, °C
α	—温差修正系数
2. 附加耗热量计算公式	
$Q = Q_j(1 + \beta_{ch} + \beta_f + \beta_{lang}) \cdot (1 + \beta_{fg}) \cdot (1 + \beta_{jan})$	
Q	—考虑各项附加后, 某围护的耗热量, W
Q_j	—某围护的基本耗热量, W
β_{ch}	—朝向修正
β_f	—风力修正

β_{lang}	—两面外墙修正
β_{fg}	—房高附加
β_{jan}	—间歇附加率
3. 冷风渗透计算	
$Q = 0.28 \cdot C_p \cdot p_{wn} \cdot V \cdot (t_n - t_{wn})$	
Q	—通过门窗冷风渗透耗热量, W
C_p	—干空气的定压质量比热容=1.0056kJ/(kg·°C)
p_{wn}	—采暖室外计算温度下的空气密度, kg/m ³
V	—渗透冷空气量, m ³ /h
t_n	—冬季室内设计温度, °C
t_{wn}	—采暖室外计算温度, °C
(1) 通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量计算	
$V = \Sigma (L_0 \cdot l_i \cdot m \cdot b)$	
L_0	—在基准高度单纯风压作用下, 不考虑朝向修正和内部隔断的情况时, 每米门窗缝隙的理论渗透冷空气量, m ³ /(m·h)
$L_0 = a_1 \cdot (p_{wn} \cdot v_0^2 / 2)^b$	
a_1 —外门窗缝隙渗风系数, m ³ /(m·h·Pa ^b)当无实测数据时, 可根据建筑外窗空气渗透性能分级标准采用	
v_0 —基准高度冬季室外最多方向的平均风速, m/s	
l_i	—外门窗缝隙长度, 应分别按各朝向计算, m
b	—门窗缝隙渗风指数, $b = 0.56 \sim 0.78$ 。当无实测数据时, 可取 $b=0.67$
m	—风压与热压共同作用下, 考虑建筑体型、内部隔断和空气流通因素后, 不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数
$m = C_r \cdot C_f \cdot (n^{1/b} + C) \cdot c_h$	
C_r —热压系数	
C_f —风压差系数, 当无实测数据时, 可取0.7	
n—渗透冷空气量的朝向修正系数	
C_h —高度修正系数	
$c_h = 0.3 \cdot h^{0.4}$	
h—计算门窗的中心线标高	
C—作用于门窗上的有效热压差与有效风压差之比, 按下式计算:	
$C = 70 \cdot (h_z - h) / (c_f \cdot v_0^2 \cdot h^{0.4}) \cdot (t'_n - t_{wn}) / (273 + t'_n)$	
h_z —单纯热压作用下, 建筑物中和界标高 (m), 可取建筑物总高度的二分之一	

t'_n —建筑物内形成热压作用的竖井计算温度（楼梯间温度），℃	
(2) 忽略热压及室外风速沿房高的递增，只计入风压作用时的渗风量	
$V = \sum(l \cdot L \cdot n)$	
l	—房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度，m
L	—每米门窗缝隙的渗风量， $m^3/(m \cdot h)$ ，见表5.1-7（详见实用供热空调设计手册）
n	—渗风量的朝向修正系数，见表5.1-8（详见实用供热空调设计手册）
(3) 换气次数法	
$L = K \cdot Vf$	
L	—房间冷风渗透量， m^3/h
K	—换气次数，1/h，见表5.1-13（详见实用供热空调设计手册）
Vf	—房间净体积， m^3
(4) 百分比法计算冷风渗透耗热量	
$Q = Q_0 \cdot n$	
Q	—通过外门窗冷风渗透耗热量，W
Q_0	—围护结构总耗热量，W
n	—渗透耗热量占围护结构总耗热量的百分率，%
4. 外门开启冲入冷风耗热量计算公式	
$Q = Q_j \cdot \beta_{kq}$	
Q	—通过外门冷风侵入耗热量，W
Q_j	—某围护的基本耗热量，W
β_{kq}	—外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率

崔寨安置五区补充地块 热负荷计算书_简略表

楼号	楼层	户型	房间	面积m ²	供暖总热负荷W	供暖室内热负荷(不含户间传热)W	供暖户间传热负荷W	供暖总热指标W/m ²	供暖室内热指标(不含户间传热)W/m ²			
	1层	A户*3	1004[客厅]	53.00	1434.55	1358.23	76.32	27.07	25.63			
			1025[厨房]	6.60	216.97	207.47	9.50	32.87	31.43			
			1026[次卧]	17.71	512.43	431.63	80.80	28.93	24.37			
			1029[卫生]	3.60	142.51	137.32	5.18	39.59	38.15			
			1030[书房]	9.99	460.19	445.81	14.39	46.07	44.63			
			1031[主卧]	15.63	664.20	641.69	22.51	42.50	41.06			
			1032[卫生]	4.43	158.48	152.10	6.38	35.78	34.34			
		A户小计	110.96	3589.34	3589.34	215.08	32.35	32.35				
		B户*3	1002[客厅]	49.95	1320.47	1248.54	71.93	26.44	25.00			
			1005[房间]	16.50	540.73	516.97	23.76	32.77	31.33			
			1021[卫生]	6.42	231.92	180.05	51.87	36.12	28.05			
			1022[主卧]	18.86	643.67	550.85	92.82	34.13	29.21			
			1023[卫生]	3.34	57.81	37.91	19.90	17.31	11.35			
			1027[次卧]	13.17	401.63	342.46	59.17	30.50	26.00			
	1028[厨房]		8.26	310.60	298.71	11.89	37.60	36.16				
	1033[卫生]	4.50	154.02	147.54	6.48	34.23	32.79					
	1034[书房]	10.87	397.08	381.43	15.65	36.53	35.09					
	B户小计	131.87	4057.94	4057.94	353.48	30.77	30.77					
	1层小计	728.49	21236.15	21236.15	1705.67	29.15	29.15					
	2层	A户*3	1004[客厅]	53.00	1358.23	1358.23	0.00	25.63	25.63			
			1025[厨房]	6.60	207.47	207.47	0.00	31.43	31.43			
1026[次卧]			17.71	486.93	431.63	55.30	27.49	24.37				
1029[卫生]			3.60	137.32	137.32	0.00	38.15	38.15				
1030[书房]			9.99	445.81	445.81	0.00	44.63	44.63				
1031[主卧]			15.63	641.69	641.69	0.00	41.06	41.06				
1032[卫生]			4.43	152.10	152.10	0.00	34.34	34.34				
A户小计		110.96	3429.55	3429.55	55.30	30.91	30.91					
		1002[客厅]	49.95	1248.54	1248.54	0.00	25.00	25.00				
		1005[房间]	16.50	516.97	516.97	0.00	31.33	31.33				
	1021[卫生]	6.42	222.67	180.05	42.62	34.68	28.05					

B户 *3	1022[主卧]	18.86	616.51	550.85	65.66	32.69	29.21			
	1023[卫生]	3.34	53.00	37.91	15.09	15.87	11.35			
	1027[次卧]	13.17	382.66	342.46	40.20	29.06	26.00			
	1028[厨房]	8.26	298.71	298.71	0.00	36.16	36.16			
	1033[卫生]	4.50	147.54	147.54	0.00	32.79	32.79			
	1034[书房]	10.87	381.43	381.43	0.00	35.09	35.09			
	B户小计	131.87	3868.04	3868.04	163.58	29.33	29.33			
2层小计		728.49	21236.15	21236.15	656.64	29.15	29.15			
A户 *3	1004[客厅]	53.00	1358.23	1358.23	0.00	25.63	25.63			
	1025[厨房]	6.60	207.47	207.47	0.00	31.43	31.43			
	1026[次卧]	17.71	486.93	431.63	55.30	27.49	24.37			
	1029[卫生]	3.60	137.32	137.32	0.00	38.15	38.15			
	1030[书房]	9.99	445.81	445.81	0.00	44.63	44.63			
	1031[主卧]	15.63	641.69	641.69	0.00	41.06	41.06			
	1032[卫生]	4.43	152.10	152.10	0.00	34.34	34.34			
A户小计		110.96	3429.55	3429.55	55.30	30.91	30.91			
B户 *4	1002[客厅]	49.95	1248.54	1248.54	0.00	25.00	25.00			
	1005[房间]	16.50	516.97	516.97	0.00	31.33	31.33			
	1021[卫生]	6.42	222.67	180.05	42.62	34.68	28.05			
	1022[主卧]	18.86	616.51	550.85	65.66	32.69	29.21			
	1023[卫生]	3.34	53.00	37.91	15.09	15.87	11.35			
	1027[次卧]	13.17	382.66	342.46	40.20	29.06	26.00			
	1028[厨房]	8.26	298.71	298.71	0.00	36.16	36.16			
B户小计		131.87	3868.04	3868.04	163.58	29.33	29.33			
3层小计		860.36	24940.61	24940.61	820.22	28.99	28.99			
A户 *3	1004[客厅]	53.00	1358.23	1358.23	0.00	25.63	25.63			
	1025[厨房]	6.60	207.47	207.47	0.00	31.43	31.43			
	1026[次卧]	17.71	486.93	431.63	55.30	27.49	24.37			
	1029[卫生]	3.60	137.32	137.32	0.00	38.15	38.15			
	1030[书房]	9.99	445.81	445.81	0.00	44.63	44.63			
	1031[主卧]	15.63	641.69	641.69	0.00	41.06	41.06			
	1032[卫生]	4.43	152.10	152.10	0.00	34.34	34.34			
A户小计		110.96	3429.55	3429.55	55.30	30.91	30.91			

4层	B户*3	1002[客厅]	49.95	1248.54	1248.54	0.00	25.00	25.00			
		1005[房间]	16.50	516.97	516.97	0.00	31.33	31.33			
		1021[卫生]	6.42	222.67	180.05	42.62	34.68	28.05			
		1022[主卧]	18.86	616.51	550.85	65.66	32.69	29.21			
		1023[卫生]	3.34	53.00	37.91	15.09	15.87	11.35			
		1027[次卧]	13.17	382.66	342.46	40.20	29.06	26.00			
		1028[厨房]	8.26	298.71	298.71	0.00	36.16	36.16			
		1033[卫生]	4.50	147.54	147.54	0.00	32.79	32.79			
		1034[书房]	10.87	381.43	381.43	0.00	35.09	35.09			
	B户小计		131.87	3868.04	3868.04	163.58	29.33	29.33			
4层小计		728.49	21236.15	21236.15	656.64	29.15	29.15				
5层	A户	1004[客厅]	53.00	1358.23	1358.23	0.00	25.63	25.63			
		1025[厨房]	6.60	207.47	207.47	0.00	31.43	31.43			
		1026[次卧]	17.71	486.93	431.63	55.30	27.49	24.37			
		1029[卫生]	3.60	137.32	137.32	0.00	38.15	38.15			
		1030[书房]	9.99	445.81	445.81	0.00	44.63	44.63			
		1031[主卧]	15.63	641.69	641.69	0.00	41.06	41.06			
		1032[卫生]	4.43	152.10	152.10	0.00	34.34	34.34			
	A户小计		110.96	3429.55	3429.55	55.30	30.91	30.91			
	B户*3	1002[客厅]	49.95	1248.54	1248.54	0.00	25.00	25.00			
		1005[房间]	16.50	516.97	516.97	0.00	31.33	31.33			
		1021[卫生]	6.42	222.67	180.05	42.62	34.68	28.05			
		1022[主卧]	18.86	616.51	550.85	65.66	32.69	29.21			
		1023[卫生]	3.34	53.00	37.91	15.09	15.87	11.35			
		1027[次卧]	13.17	382.66	342.46	40.20	29.06	26.00			
		1028[厨房]	8.26	298.71	298.71	0.00	36.16	36.16			
1033[卫生]		4.50	147.54	147.54	0.00	32.79	32.79				
1034[书房]		10.87	381.43	381.43	0.00	35.09	35.09				
B户小计		131.87	3868.04	3868.04	163.58	29.33	29.33				
5层小计		506.57	14487.63	14487.63	546.05	28.60	28.60				
A户*3	6004[客厅]	53.00	1358.23	1358.23	0.00	25.63	25.63				
	6025[厨房]	6.60	207.47	207.47	0.00	31.43	31.43				
	6026[次卧]	17.71	486.93	431.63	55.30	27.49	24.37				
	6029[卫生]	3.60	137.32	137.32	0.00	38.15	38.15				
	6030[书房]	9.99	445.81	445.81	0.00	44.63	44.63				

6层	A户	6031[主卧]	15.63	641.69	641.69	0.00	41.06	41.06			
		6032[卫生]	4.43	152.10	152.10	0.00	34.34	34.34			
	A户小计		110.96	3429.55	3429.55	55.30	30.91	30.91			
	B户	6002[客厅]	49.95	1248.54	1248.54	0.00	25.00	25.00			
		6005[房间]	16.50	516.97	516.97	0.00	31.33	31.33			
		6021[卫生]	6.42	222.67	180.05	42.62	34.68	28.05			
		6022[主卧]	18.86	616.51	550.85	65.66	32.69	29.21			
		6023[卫生]	3.34	53.00	37.91	15.09	15.87	11.35			
		6027[次卧]	13.17	382.66	342.46	40.20	29.06	26.00			
		6028[厨房]	8.26	298.71	298.71	0.00	36.16	36.16			
6033[卫生]		4.50	147.54	147.54	0.00	32.79	32.79				
B户小计		131.87	3868.04	3868.04	163.58	29.33	29.33				
6层小计		464.75	13827.23	13827.23	329.47	29.75	29.75				
7层	A户	7004[客厅]	53.00	1358.23	1358.23	0.00	25.63	25.63			
		7025[厨房]	6.60	207.47	207.47	0.00	31.43	31.43			
		7026[次卧]	17.71	486.93	431.63	55.30	27.49	24.37			
		7029[卫生]	3.60	137.32	137.32	0.00	38.15	38.15			
		7030[书房]	9.99	445.81	445.81	0.00	44.63	44.63			
		7031[主卧]	15.63	641.69	641.69	0.00	41.06	41.06			
		7032[卫生]	4.43	152.10	152.10	0.00	34.34	34.34			
	A户小计		110.96	3429.55	3429.55	55.30	30.91	30.91			
	B户	7002[客厅]	49.95	1248.54	1248.54	0.00	25.00	25.00			
		7005[房间]	16.50	516.97	516.97	0.00	31.33	31.33			
7021[卫生]		6.42	222.67	180.05	42.62	34.68	28.05				
7022[主卧]		18.86	616.51	550.85	65.66	32.69	29.21				
7023[卫生]		3.34	53.00	37.91	15.09	15.87	11.35				
7027[次卧]		13.17	382.66	342.46	40.20	29.06	26.00				
7028[厨房]		8.26	298.71	298.71	0.00	36.16	36.16				
7033[卫生]		4.50	147.54	147.54	0.00	32.79	32.79				
B户小计		131.87	3868.04	3868.04	163.58	29.33	29.33				
7层小计		242.83	7078.72	7078.72	218.88	29.15	29.15				
		8004[客厅]	53.00	1358.23	1358.23	0.00	25.63	25.63			
		8025[厨房]	6.60	207.47	207.47	0.00	31.43	31.43			

4 号 楼	8 层	A户	8026[次卧]	17.71	486.93	431.63	55.30	27.49	24.37			
			8029[卫生]	3.60	137.32	137.32	0.00	38.15	38.15			
			8030[书房]	9.99	445.81	445.81	0.00	44.63	44.63			
			8031[主卧]	15.63	641.69	641.69	0.00	41.06	41.06			
			8032[卫生]	4.43	152.10	152.10	0.00	34.34	34.34			
		A户小计	110.96	3429.55	3429.55	55.30	30.91	30.91				
		B户 *3	8002[客厅]	49.95	1248.54	1248.54	0.00	25.00	25.00			
			8005[房间]	16.50	516.97	516.97	0.00	31.33	31.33			
			8021[卫生]	6.42	222.67	180.05	42.62	34.68	28.05			
			8022[主卧]	18.86	616.51	550.85	65.66	32.69	29.21			
	8023[卫生]		3.34	53.00	37.91	15.09	15.87	11.35				
	8027[次卧]		13.17	382.66	342.46	40.20	29.06	26.00				
	8028[厨房]		8.26	298.71	298.71	0.00	36.16	36.16				
	8033[卫生]		4.50	147.54	147.54	0.00	32.79	32.79				
	8034[书房]	10.87	381.43	381.43	0.00	35.09	35.09					
	B户小计	131.87	3868.04	3868.04	163.58	29.33	29.33					
	8层小计	506.57	14487.63	14487.63	546.05	28.60	28.60					
	9 层	A户	16004[客厅]	53.00	1358.23	1358.23	0.00	25.63	25.63			
			16025[厨房]	6.60	207.47	207.47	0.00	31.43	31.43			
			16026[次卧]	17.71	486.93	431.63	55.30	27.49	24.37			
16029[卫生]			3.60	137.32	137.32	0.00	38.15	38.15				
16030[书房]			9.99	445.81	445.81	0.00	44.63	44.63				
16031[主卧]			15.63	641.69	641.69	0.00	41.06	41.06				
16032[卫生]			4.43	152.10	152.10	0.00	34.34	34.34				
A户小计		110.96	3429.55	3429.55	55.30	30.91	30.91					
B户 *3		16002[客厅]	49.95	1248.54	1248.54	0.00	25.00	25.00				
		16005[房间]	16.50	516.97	516.97	0.00	31.33	31.33				
		16021[卫生]	6.42	222.67	180.05	42.62	34.68	28.05				
		16022[主卧]	18.86	616.51	550.85	65.66	32.69	29.21				
		16023[卫生]	3.34	53.00	37.91	15.09	15.87	11.35				
		16027[次卧]	13.17	382.66	342.46	40.20	29.06	26.00				
		16028[厨房]	8.26	298.71	298.71	0.00	36.16	36.16				
		16033[卫生]	4.50	147.54	147.54	0.00	32.79	32.79				
		16034[书房]	10.87	381.43	381.43	0.00	35.09	35.09				
		B户小计	131.87	3868.04	3868.04	163.58	29.33	29.33				

9层小计		506.57	14487.63	14487.63	546.05	28.60	28.60			
10层	A户	10004[客厅]	53.00	1358.23	1358.23	0.00	25.63	25.63		
		10025[厨房]	6.60	207.47	207.47	0.00	31.43	31.43		
		10026[次卧]	17.71	486.93	431.63	55.30	27.49	24.37		
		10029[卫生]	3.60	137.32	137.32	0.00	38.15	38.15		
		10030[书房]	9.99	445.81	445.81	0.00	44.63	44.63		
		10031[主卧]	15.63	641.69	641.69	0.00	41.06	41.06		
		10032[卫生]	4.43	152.10	152.10	0.00	34.34	34.34		
	A户小计	110.96	3429.55	3429.55	55.30	30.91	30.91			
	B户*3	10002[客厅]	49.95	1248.54	1248.54	0.00	25.00	25.00		
		10005[房间]	16.50	516.97	516.97	0.00	31.33	31.33		
10021[卫生]		6.42	222.67	180.05	42.62	34.68	28.05			
10022[主卧]		18.86	616.51	550.85	65.66	32.69	29.21			
10023[卫生]		3.34	53.00	37.91	15.09	15.87	11.35			
10027[次卧]		13.17	382.66	342.46	40.20	29.06	26.00			
10028[厨房]		8.26	298.71	298.71	0.00	36.16	36.16			
10033[卫生]		4.50	147.54	147.54	0.00	32.79	32.79			
10034[书房]		10.87	381.43	381.43	0.00	35.09	35.09			
B户小计	131.87	3868.04	3868.04	163.58	29.33	29.33				
10层小计		506.57	14487.63	14487.63	546.05	28.60	28.60			
11层	A户	11004[客厅]	53.00	1358.23	1358.23	0.00	25.63	25.63		
		11025[厨房]	6.60	207.47	207.47	0.00	31.43	31.43		
		11026[次卧]	17.71	486.93	431.63	55.30	27.49	24.37		
		11029[卫生]	3.60	137.32	137.32	0.00	38.15	38.15		
		11030[书房]	9.99	445.81	445.81	0.00	44.63	44.63		
		11031[主卧]	15.63	641.69	641.69	0.00	41.06	41.06		
		11032[卫生]	4.43	152.10	152.10	0.00	34.34	34.34		
	A户小计	110.96	3429.55	3429.55	55.30	30.91	30.91			
	B户*3	11002[客厅]	49.95	1248.54	1248.54	0.00	25.00	25.00		
		11005[房间]	16.50	516.97	516.97	0.00	31.33	31.33		
		11021[卫生]	6.42	222.67	180.05	42.62	34.68	28.05		
		11022[主卧]	18.86	616.51	550.85	65.66	32.69	29.21		
		11023[卫生]	3.34	53.00	37.91	15.09	15.87	11.35		
		11027[次卧]	13.17	382.66	342.46	40.20	29.06	26.00		
11028[厨房]		8.26	298.71	298.71	0.00	36.16	36.16			

		11033[卫生]	4.50	147.54	147.54	0.00	32.79	32.79			
		11034[书房]	10.87	381.43	381.43	0.00	35.09	35.09			
		B户小计	131.87	3868.04	3868.04	163.58	29.33	29.33			
		11层小计	506.57	14487.63	14487.63	546.05	28.60	28.60			
12层	A户	12004[客厅]	53.00	1358.23	1358.23	0.00	25.63	25.63			
		12025[厨房]	6.60	207.47	207.47	0.00	31.43	31.43			
		12026[次卧]	17.71	486.93	431.63	55.30	27.49	24.37			
		12029[卫生]	3.60	137.32	137.32	0.00	38.15	38.15			
		12030[书房]	9.99	445.81	445.81	0.00	44.63	44.63			
		12031[主卧]	15.63	641.69	641.69	0.00	41.06	41.06			
		12032[卫生]	4.43	152.10	152.10	0.00	34.34	34.34			
		A户小计	110.96	3429.55	3429.55	55.30	30.91	30.91			
	B户*3	12002[客厅]	49.95	1248.54	1248.54	0.00	25.00	25.00			
		12005[房间]	16.50	516.97	516.97	0.00	31.33	31.33			
		12021[卫生]	6.42	222.67	180.05	42.62	34.68	28.05			
		12022[主卧]	18.86	616.51	550.85	65.66	32.69	29.21			
		12023[卫生]	3.34	53.00	37.91	15.09	15.87	11.35			
		12027[次卧]	13.17	382.66	342.46	40.20	29.06	26.00			
		12028[厨房]	8.26	298.71	298.71	0.00	36.16	36.16			
		12033[卫生]	4.50	147.54	147.54	0.00	32.79	32.79			
		12034[书房]	10.87	381.43	381.43	0.00	35.09	35.09			
		B户小计	131.87	3868.04	3868.04	163.58	29.33	29.33			
	12层小计	506.57	14487.63	14487.63	546.05	28.60	28.60				
13层	A户	13004[客厅]	53.00	1358.23	1358.23	0.00	25.63	25.63			
		13025[厨房]	6.60	207.47	207.47	0.00	31.43	31.43			
		13026[次卧]	17.71	486.93	431.63	55.30	27.49	24.37			
		13029[卫生]	3.60	137.32	137.32	0.00	38.15	38.15			
		13030[书房]	9.99	445.81	445.81	0.00	44.63	44.63			
		13031[主卧]	15.63	641.69	641.69	0.00	41.06	41.06			
		13032[卫生]	4.43	152.10	152.10	0.00	34.34	34.34			
		A户小计	110.96	3429.55	3429.55	55.30	30.91	30.91			
		13002[客厅]	49.95	1248.54	1248.54	0.00	25.00	25.00			
		13005[房间]	16.50	516.97	516.97	0.00	31.33	31.33			
		13021[卫生]	6.42	222.67	180.05	42.62	34.68	28.05			
		13022[主卧]	18.86	616.51	550.85	65.66	32.69	29.21			

B户*3	13023[卫生]	3.34	53.00	37.91	15.09	15.87	11.35				
	13027[次卧]	13.17	382.66	342.46	40.20	29.06	26.00				
	13028[厨房]	8.26	298.71	298.71	0.00	36.16	36.16				
	13033[卫生]	4.50	147.54	147.54	0.00	32.79	32.79				
	13034[书房]	10.87	381.43	381.43	0.00	35.09	35.09				
B户小计		131.87	3868.04	3868.04	163.58	29.33	29.33				
13层小计		506.57	14487.63	14487.63	546.05	28.60	28.60				
14层	A户	14004[客厅]	53.00	1358.23	1358.23	0.00	25.63	25.63			
		14025[厨房]	6.60	207.47	207.47	0.00	31.43	31.43			
		14026[次卧]	17.71	486.93	431.63	55.30	27.49	24.37			
		14029[卫生]	3.60	137.32	137.32	0.00	38.15	38.15			
		14030[书房]	9.99	445.81	445.81	0.00	44.63	44.63			
		14031[主卧]	15.63	641.69	641.69	0.00	41.06	41.06			
		14032[卫生]	4.43	152.10	152.10	0.00	34.34	34.34			
	A户小计		110.96	3429.55	3429.55	55.30	30.91	30.91			
	B户*3	14002[客厅]	49.95	1248.54	1248.54	0.00	25.00	25.00			
		14005[房间]	16.50	516.97	516.97	0.00	31.33	31.33			
		14021[卫生]	6.42	222.67	180.05	42.62	34.68	28.05			
		14022[主卧]	18.86	616.51	550.85	65.66	32.69	29.21			
		14023[卫生]	3.34	53.00	37.91	15.09	15.87	11.35			
		14027[次卧]	13.17	382.66	342.46	40.20	29.06	26.00			
14028[厨房]		8.26	298.71	298.71	0.00	36.16	36.16				
B户小计		131.87	3868.04	3868.04	163.58	29.33	29.33				
14层小计		506.57	14487.63	14487.63	546.05	28.60	28.60				
15	A户	9004[客厅]	53.00	1790.45	1790.45	0.00	33.78	33.78			
		9025[厨房]	6.60	261.29	261.29	0.00	39.59	39.59			
		9026[次卧]	17.71	631.35	576.06	55.30	35.65	32.53			
		9029[卫生]	3.60	162.90	162.90	0.00	45.25	45.25			
		9030[书房]	9.99	527.28	527.28	0.00	52.78	52.78			
		9031[主卧]	15.63	769.15	769.15	0.00	49.21	49.21			
		9032[卫生]	4.43	183.58	183.58	0.00	41.44	41.44			
	A户小计		110.96	4326.00	4326.00	55.30	38.99	38.99			
	9002[客厅]	49.95	1655.89	1655.89	0.00	33.15	33.15				

层	B户	9005[房间]	16.50	651.53	651.53	0.00	39.49	39.49			
		9021[卫生]	6.42	268.29	225.66	42.62	41.79	35.15			
		9022[主卧]	18.86	770.31	704.65	65.66	40.84	37.36			
		9023[卫生]	3.34	76.73	61.64	15.09	22.97	18.45			
		9027[次卧]	13.17	490.06	449.86	40.20	37.21	34.16			
		9028[厨房]	8.26	366.07	366.07	0.00	44.32	44.32			
		9033[卫生]	4.50	179.51	179.51	0.00	39.89	39.89			
		9034[书房]	10.87	470.08	470.08	0.00	43.25	43.25			
	B户小计	131.87	4928.47	4928.47	163.58	37.37	37.37				
	15层小计	242.83	9035.59	9035.59	218.88	37.21	37.21				
4号楼小计	9875.00	234491.67	234491.67	8974.79	23.75	23.75					
工程合计	30322.87	719879.05	719879.05	26228.55	23.74	23.74					

崔寨安置五区补充地块 热负荷计算书_详尽表

楼号	楼层	户型	房间	负荷源	围护结构基本耗热量	朝向修正率	风力附加率	两面外墙修正	修正后热负荷	高度附加率	围护结构耗热量	间歇附加率		
A	户*3		1004[客厅]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
					53.00	3.0	18.00	60.00	1.00					
			南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
					4.30	3.0	12.90	5.52	0.4	1.0				
			南外墙	负荷统计	51.45	-0.20	0.00	0.05	43.73	0.00	43.73	0.00		
			南外窗-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
					4.10	1.800	7.38	2	13.6	0.3	0.70	1.0		
			南外窗-嵌	负荷统计	343.91	-0.20	0.00	0.05	326.71	0.00	326.71	0.00		
			西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
					1.70	3.0	5.10	3.66	0.4	1.0				
			西外墙	负荷统计	34.11	-0.05	0.00	0.05	34.11	0.00	34.11	0.00		
			西外窗-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
					0.80	1.800	1.44	2	7.0	0.3	0.70	1.0		
			西外窗-嵌	负荷统计	67.10	-0.05	0.00	0.05	67.10	0.00	67.10	0.00		
			北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
					3.10	3.0	9.30	7.05	0.4	1.0				
			北外墙	负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00		
			北外窗-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
					1.50	1.500	2.25	2	7.5	0.3	0.90	1.0		
北外窗-嵌	负荷统计	104.85	0.10	0.00	0.05	120.58	0.00	120.58	0.00					
楼板	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	楼板类型	计算方式	邻室温差	是否户间传热					
		7.22	12.14	53.00	0.48	下	温差计算	6	是					
楼板	负荷统计	76.32	0.0	0.00	0.0	76.32	0.00	76.32	0.00					
1004[客厅]房间小计				743.45	0.0	0.0	0.0	1358.23	0.0	744.12	0.0			
A	户*3		1025[厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
					6.60	3.0	18.00	60.00	1.00					
			北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
					1.95	3.0	5.85	4.35	0.4	1.0				
			北外墙	负荷统计	40.54	0.10	0.00	0.0	44.60	0.00	44.60	0.00		
			北外窗-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
					1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0		
			北外窗-嵌	负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.0	76.89	0.00	76.89	0.00		
			楼板	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	楼板类型	计算方式	邻室温差	是否户间传热		
					1.87	3.53	6.60	0.48	下	温差计算	6	是		
楼板	负荷统计	9.50	0.0	0.00	0.0	9.50	0.00	9.50	0.00					
1025[厨房]房间小计				119.95	0.0	0.0	0.0	207.47	0.0	130.99	0.0			
A	户*3		1026[次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
					17.71	3.0	18.00	60.00	1.00					
			东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
					1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是			
			东内墙(分户墙)	负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00		
			东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
					3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是			
			东内墙(分户墙)	负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00		
			南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
					2.60	3.0	7.80	3.66	0.4	1.0				
			南外墙	负荷统计	34.11	-0.20	0.00	0.0	27.29	0.00	27.29	0.00		
南外窗-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
		2.30	1.800	4.14	2	10.0	0.3	0.60	1.0					
南外窗-嵌	负荷统计	192.92	-0.20	0.00	0.0	173.63	0.00	173.63	0.00					
楼板	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	楼板类型	计算方式	邻室温差	是否户间传热					
		3.12	6.43	17.71	0.48	下	温差计算	6	是					
楼板	负荷统计	25.50	0.0	0.00	0.0	25.50	0.00	25.50	0.00					
1026[次卧]房间小计				307.83	0.0	0.0	0.0	431.63	0.0	281.72	0.0			
A	户*3		1029[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
					3.60	3.0	15.00	60.00	1.00					
			北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
					1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0				
			北外墙	负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00		
北外窗-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
		0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0					
北外窗-嵌	负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00					

1029[卫生间]房间小	楼板	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	楼板类型	计算方式	邻室温差	是否户间传热
			1.62	2.22	3.60	0.48	下	温差计算	6	是
	负荷统计		5.18	0.0	0.00	0.0	5.18	0.00	5.18	0.00
1030[书房]										
1030[书房]房间小	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数				
		9.99	3.0	18.00	60.00	1.00				
北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
		3.00	3.0	9.00	6.30	0.4	1.0			
	负荷统计		58.72	0.10	0.00	0.05	67.52	0.00	67.52	0.00
北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
		1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0	
	负荷统计		125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00
西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
		3.70	3.0	11.10	11.10	0.4	1.0			
	负荷统计		103.45	-0.05	0.00	0.05	103.45	0.00	103.45	0.00
楼板	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	楼板类型	计算方式	邻室温差	是否户间传热	
		2.83	3.53	9.99	0.48	下	温差计算	6	是	
	负荷统计		14.39	0.0	0.00	0.0	14.39	0.00	14.39	0.00
1030[书房]房间小计										
			302.37	0.0	0.0	0.0	445.81	0.0	330.05	0.0
1031[主卧]										
1031[主卧]房间小	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数				
		15.63	3.0	18.00	60.00	1.00				
西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
		4.10	3.0	12.30	12.30	0.4	1.0			
	负荷统计		114.64	-0.05	0.00	0.05	114.64	0.00	114.64	0.00
南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
		3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0			
	负荷统计		55.36	-0.20	0.00	0.05	47.06	0.00	47.06	0.00
南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数
		矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.60	1.0
	负荷统计		310.36	-0.20	0.00	0.05	276.38	0.00	276.38	0.00
东外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0		
	负荷统计		41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00
西外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0		
	负荷统计		41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00
南外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0		
	负荷统计		226.48	-0.20	0.00	0.05	192.50	0.00	192.50	0.00
楼板	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	楼板类型	计算方式	邻室温差	是否户间传热	
		3.42	5.23	15.63	0.48	下	温差计算	6	是	
	负荷统计		22.51	0.0	0.00	0.0	22.51	0.00	22.51	0.00
1031[主卧]房间小计										
			502.86	0.0	0.0	0.0	641.69	0.0	460.58	0.0
1032[卫生间]										
1032[卫生间]房间小	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数				
		4.43	3.0	15.00	60.00	1.00				
西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
		2.80	3.0	8.40	7.20	0.4	1.0			
	负荷统计		58.46	-0.05	0.00	0.0	55.54	0.00	55.54	0.00
西外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
		0.80	1.500	1.20	2	6.1	0.3	0.90	1.0	
	负荷统计		48.72	-0.05	0.00	0.0	46.28	0.00	46.28	0.00
楼板	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	楼板类型	计算方式	邻室温差	是否户间传热	
		1.63	2.72	4.43	0.48	下	温差计算	6	是	
	负荷统计		6.38	0.0	0.00	0.0	6.38	0.00	6.38	0.00
1032[卫生间]房间小										
			113.56	0.0	0.0	0.0	152.10	0.0	108.20	0.0
A户型小计										
			2182.90	0.0	0.0	0.0	3374.26	0.0	2157.32	0.0
1002[北外墙]										
1002[北外墙]房间小	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数				
		49.95	3.0	18.00	60.00	1.00				
南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
		4.40	3.0	13.20	6.36	0.4	1.0			
	负荷统计		59.28	-0.20	0.00	0.05	50.38	0.00	50.38	0.00
南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
		3.80	1.800	6.84	2	13.0	0.3	0.60	1.0	
	负荷统计		318.74	-0.20	0.00	0.05	302.81	0.00	302.81	0.00
北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
		3.40	3.0	10.20	7.50	0.4	1.0			

4号楼1层

客厅]	负荷统计		69.90	0.10	0.00	0.05	80.39	0.00	80.39	0.00		
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0		
	负荷统计		125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00		
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0				
	负荷统计		19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00		
	楼板	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	楼板类型	计算方式	邻室温差	是否户间传热		
			8.53	10.94	49.95	0.48	下	温差计算	6	是		
		负荷统计	71.93	0.0	0.00	0.0	71.93	0.00	71.93	0.00		
1002[客厅]房间小计		665.24	0.0	0.0	0.0	1248.54	0.0	669.77	0.0			
1005[房间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			16.50	3.0	18.00	60.00	1.00					
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			1.70	3.0	5.10	5.10	0.4	1.0				
	负荷统计		47.53	-0.05	0.00	0.05	47.53	0.00	47.53	0.00		
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			3.00	3.0	9.00	3.96	0.4	1.0				
	负荷统计		36.91	-0.20	0.00	0.05	31.37	0.00	31.37	0.00		
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			2.80	1.800	5.04	2	11.0	0.3	0.70	1.0		
负荷统计		234.86	-0.20	0.00	0.05	223.12	0.00	223.12	0.00			
楼板	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	楼板类型	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
		2.83	5.83	16.50	0.48	下	温差计算	6	是			
	负荷统计	23.76	0.0	0.00	0.0	23.76	0.00	23.76	0.00			
1005[房间]房间小计		343.06	0.0	0.0	0.0	516.97	0.0	325.78	0.0			
1021[卫生间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			6.42	3.0	15.00	60.00	1.00					
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
			3.70	3.000	11.10	1.28	温差计算	6	是			
	负荷统计		42.62	-0.05	0.00	0.0	42.62	0.00	42.62	0.00		
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			2.00	3.0	6.00	4.50	0.4	1.0				
	负荷统计		36.54	0.10	0.00	0.0	40.19	0.00	40.19	0.00		
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0		
负荷统计		60.90	0.10	0.00	0.0	66.99	0.00	66.99	0.00			
楼板	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	楼板类型	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
		1.82	3.53	6.42	0.48	下	温差计算	6	是			
负荷统计		9.24	0.0	0.00	0.0	9.24	0.00	9.24	0.00			
1021[卫生间]房间小计		149.31	0.0	0.0	0.0	180.05	0.0	159.05	0.0			
1022[主卧]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			18.86	3.0	18.00	60.00	1.00					
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
			5.70	3.000	17.10	1.28	温差计算	6	是			
	负荷统计		65.66	-0.05	0.00	0.0	65.66	0.00	65.66	0.00		
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0				
	负荷统计		55.36	-0.20	0.00	0.0	44.29	0.00	44.29	0.00		
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度(m)	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
			矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.70	1.0	
负荷统计		310.36	-0.20	0.00	0.0	260.87	0.00	260.87	0.00			
东外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
负荷统计		41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00			
西外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
负荷统计		41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00			
南外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0				
负荷统计		226.48	-0.20	0.00	0.0	181.18	0.00	181.18	0.00			
楼板	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	楼板类型	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
		3.41	5.53	18.86	0.48	下	温差计算	6	是			
负荷统计		27.16	0.0	0.00	0.0	27.16	0.00	27.16	0.00			
1022[主卧]房间小计		458.54	0.0	0.0	0.0	550.85	0.0	397.98	0.0			

B户*3

1023[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
		3.34	3.0	15.00	60.00	1.00					
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热		
			1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是		
	楼板	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	楼板类型	计算方式	邻室温差	是否户间传热	
			1.91	2.42	3.34	0.48	下	温差计算	6	是	
负荷统计		4.81	0.0	0.00	0.0	4.81	0.00	4.81	0.00		
1023[卫生间]房间小计		19.90	0.0	0.0	0.0	37.91	0.0	19.90	0.0		
1027[次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
		13.17	3.0	18.00	60.00	1.00					
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			2.60	3.0	7.80	4.02	0.4	1.0			
	负荷统计		37.47	-0.20	0.00	0.0	29.97	0.00	29.97	0.00	
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
			2.10	1.800	3.78	2	9.6	0.3	0.60	1.0	
	负荷统计		176.15	-0.20	0.00	0.0	140.92	0.00	140.92	0.00	
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热		
			3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是		
	负荷统计		40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00	
	楼板	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	楼板类型	计算方式	邻室温差	是否户间传热	
3.12			5.83	13.17	0.48	下	温差计算	6	是		
负荷统计		18.96	0.0	0.00	0.0	18.96	0.00	18.96	0.00		
1027[次卧]房间小计		272.78	0.0	0.0	0.0	342.46	0.0	230.06	0.0		
1028[厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
		8.26	3.0	18.00	60.00	1.00					
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			2.50	3.0	7.50	5.70	0.4	1.0			
	负荷统计		53.12	0.10	0.00	0.05	61.09	0.00	61.09	0.00	
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
			1.20	1.500	1.80	2	6.9	0.3	0.90	1.0	
	负荷统计		83.88	0.10	0.00	0.05	96.46	0.00	96.46	0.00	
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			1.20	3.0	3.60	3.60	0.4	1.0			
	负荷统计		33.55	-0.05	0.00	0.05	33.55	0.00	33.55	0.00	
	楼板	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	楼板类型	计算方式	邻室温差	是否户间传热	
2.34			3.53	8.26	0.48	下	温差计算	6	是		
负荷统计		11.89	0.0	0.00	0.0	11.89	0.00	11.89	0.00		
1028[厨房]房间小计		182.45	0.0	0.0	0.0	298.71	0.0	203.00	0.0		
1033[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
		4.50	3.0	15.00	60.00	1.00					
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0			
	负荷统计		32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00	
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
0.90			1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0		
负荷统计		54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00		
楼板	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	楼板类型	计算方式	邻室温差	是否户间传热		
		1.60	2.81	4.50	0.48	下	温差计算	6	是		
负荷统计		6.48	0.0	0.00	0.0	6.48	0.00	6.48	0.00		
1033[卫生间]房间小计		94.18	0.0	0.0	0.0	147.54	0.0	102.95	0.0		
1034[书房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
		10.87	3.0	18.00	60.00	1.00					
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0			
	负荷统计		19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00	
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			3.25	3.0	9.75	7.05	0.4	1.0			
	负荷统计		65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00	
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0	
	负荷统计		125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00	
	楼板	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	楼板类型	计算方式	邻室温差	是否户间传热	
3.08			3.53	10.87	0.48	下	温差计算	6	是		
负荷统计		15.65	0.0	0.00	0.0	15.65	0.00	15.65	0.00		
1034[书房]房间小计		226.75	0.0	0.0	0.0	381.43	0.0	255.48	0.0		

B户型小计		2412.21	0.0	0.0	0.0	3704.46	0.0	2363.97	0.0						
1层小计		13785.3	0.0	0.0	0.0	21236.1	0.0	13563.8	0.0						
A 户 *3	1004[客厅]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
				53.00	3.0	18.00	60.00	1.00							
		南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			负荷统计	4.30	3.0	12.90	5.52	0.4	1.0						
		南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			负荷统计	4.10	1.800	7.38	2	13.6	0.3	0.70	1.0				
		西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			负荷统计	1.70	3.0	5.10	3.66	0.4	1.0						
		西外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			负荷统计	0.80	1.800	1.44	2	7.0	0.3	0.70	1.0				
		北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			负荷统计	3.10	3.0	9.30	7.05	0.4	1.0						
		北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			负荷统计	1.50	1.500	2.25	2	7.5	0.3	0.90	1.0				
		1004[客厅]房间小计		667.13	0.0	0.0	0.0	1358.23	0.0	667.80	0.0				
		1025[厨房]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
					6.60	3.0	18.00	60.00	1.00						
			北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
				负荷统计	1.95	3.0	5.85	4.35	0.4	1.0					
			北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
				负荷统计	1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0			
		1025[厨房]房间小计		110.44	0.0	0.0	0.0	207.47	0.0	121.49	0.0				
		1026[次卧]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
					17.71	3.0	18.00	60.00	1.00						
东内墙(分户墙)	参数		长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热						
	负荷统计		1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是						
东内墙(分户墙)	参数		长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热						
	负荷统计		3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是						
南外墙	参数		长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
	负荷统计		2.60	3.0	7.80	3.66	0.4	1.0							
南外窗_嵌	参数		长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
	负荷统计		2.30	1.800	4.14	2	10.0	0.3	0.60	1.0					
1026[次卧]房间小计			282.33	0.0	0.0	0.0	431.63	0.0	256.22	0.0					
1029[卫生间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数								
			3.60	3.0	15.00	60.00	1.00								
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
		负荷统计	1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0							
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
		负荷统计	0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0					
1029[卫生间]房间小		87.70	0.0	0.0	0.0	137.32	0.0	96.47	0.0						
1030[书房]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数								
			9.99	3.0	18.00	60.00	1.00								
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
		负荷统计	3.00	3.0	9.00	6.30	0.4	1.0							
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
		负荷统计	1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0					
西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数								
	负荷统计	3.70	3.0	11.10	11.10	0.4	1.0								

		负荷统计	103.45	-0.05	0.00	0.05	103.45	0.00	103.45	0.00					
1030	[书房]房间小计		287.99	0.0	0.0	0.0	445.81	0.0	315.67	0.0					
1031	[主卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数								
			15.63	3.0	18.00	60.00	1.00								
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
			4.10	3.0	12.30	12.30	0.4	1.0							
	西外墙	负荷统计													
			114.64	-0.05	0.00	0.05	114.64	0.00	114.64	0.00					
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
			3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0							
	南外墙	负荷统计													
			55.36	-0.20	0.00	0.05	47.06	0.00	47.06	0.00					
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.60	1.0				
	南凸窗_嵌	负荷统计													
			310.36	-0.20	0.00	0.05	276.38	0.00	276.38	0.00					
	东外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数						
			0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0						
	东外窗_子	负荷统计													
			41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00					
	西外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数						
			0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0						
西外窗_子	负荷统计														
		41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00						
南外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数							
		2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0							
南外窗_子	负荷统计														
		226.48	-0.20	0.00	0.05	192.50	0.00	192.50	0.00						
1031	[主卧]房间小计		480.35	0.0	0.0	0.0	641.69	0.0	438.08	0.0					
1032	[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数								
			4.43	3.0	15.00	60.00	1.00								
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
			2.80	3.0	8.40	7.20	0.4	1.0							
	西外墙	负荷统计													
			58.46	-0.05	0.00	0.0	55.54	0.00	55.54	0.00					
	西外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
			0.80	1.500	1.20	2	6.1	0.3	0.90	1.0					
西外窗_嵌	负荷统计														
		48.72	-0.05	0.00	0.0	46.28	0.00	46.28	0.00						
1032	[卫生间]房间小计		107.18	0.0	0.0	0.0	152.10	0.0	101.82	0.0					
	A户型小计		2023.12	0.0	0.0	0.0	3374.26	0.0	1997.54	0.0					
1002	[客厅]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数								
			49.95	3.0	18.00	60.00	1.00								
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
			4.40	3.0	13.20	6.36	0.4	1.0							
	南外墙	负荷统计													
			59.28	-0.20	0.00	0.05	50.38	0.00	50.38	0.00					
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
			3.80	1.800	6.84	2	13.0	0.3	0.60	1.0					
	南外窗_嵌	负荷统计													
			318.74	-0.20	0.00	0.05	302.81	0.00	302.81	0.00					
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
			3.40	3.0	10.20	7.50	0.4	1.0							
	北外墙	负荷统计													
			69.90	0.10	0.00	0.05	80.39	0.00	80.39	0.00					
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0					
	北外窗_嵌	负荷统计													
			125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00					
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0							
东外墙	负荷统计														
		19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00						
1002	[客厅]房间小计		593.31	0.0	0.0	0.0	1248.54	0.0	597.84	0.0					
1005	[房间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数								
			16.50	3.0	18.00	60.00	1.00								
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
			1.70	3.0	5.10	5.10	0.4	1.0							
	东外墙	负荷统计													
			47.53	-0.05	0.00	0.05	47.53	0.00	47.53	0.00					
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
			3.00	3.0	9.00	3.96	0.4	1.0							
	南外墙	负荷统计													
			36.91	-0.20	0.00	0.05	31.37	0.00	31.37	0.00					
南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数						
		2.80	1.800	5.04	2	11.0	0.3	0.70	1.0						
南外窗_嵌	负荷统计														
		234.86	-0.20	0.00	0.05	223.12	0.00	223.12	0.00						
1005	[房间]房间小计		319.30	0.0	0.0	0.0	516.97	0.0	302.02	0.0					
	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数									
		6.42	3.0	15.00	60.00	1.00									
东内墙	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热							

1021[卫生间]	(分户墙)		3.70	3.000	11.10	1.28	温差计算	6	是				
		负荷统计	42.62	-0.05	0.00	0.0	42.62	0.00	42.62	0.00			
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	2.00	3.0	6.00	4.50	0.4	1.0					
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0			
	1021[卫生间]房间小计												
	1021[主卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			18.86	3.0	18.00	60.00	1.00						
		东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
			负荷统计	5.70	3.000	17.10	1.28	温差计算	6	是			
		南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
负荷统计			3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0					
南凸窗_嵌		参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		负荷统计	矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.70	1.0		
东外窗_子		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		负荷统计	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
西外窗_子		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		负荷统计	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
南外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
	负荷统计	2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0					
1022[主卧]房间小计													
1023[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		3.34	3.0	15.00	60.00	1.00							
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
负荷统计		1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是					
1023[卫生间]房间小计													
1027[次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		13.17	3.0	18.00	60.00	1.00							
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	2.60	3.0	7.80	4.02	0.4	1.0					
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	2.10	1.800	3.78	2	9.6	0.3	0.60	1.0			
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
		负荷统计	3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是				
	1027[次卧]房间小计												
	1028[厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			8.26	3.0	18.00	60.00	1.00						
		北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
负荷统计			2.50	3.0	7.50	5.70	0.4	1.0					
北外窗_嵌		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	1.20	1.500	1.80	2	6.9	0.3	0.90	1.0			
东外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	1.20	3.0	3.60	3.60	0.4	1.0					
1028[厨房]房间小计													
1033[卫生间]		房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			4.50	3.0	15.00	60.00	1.00						
		北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
	负荷统计		1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0					
北外窗	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
	负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00				

1033	北卫厨-散		0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0					
		负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00					
	1033[卫生间]房间小	面积(m2)	87.70	0.0	0.0	0.0	147.54	0.0	96.47	0.0					
	1034[书房]	房间参数	面积(m2)	10.87	3.0	18.00	60.00	1.00							
			高度(m)												
		西外墙	参数	长(m)	0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0					
			负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00				
		北外墙	参数	长(m)	3.25	3.0	9.75	7.05	0.4	1.0					
			负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00				
		北外窗-散	参数	长(m)	1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
负荷统计			125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00					
1034[书房]房间小计		面积(m2)	211.10	0.0	0.0	0.0	381.43	0.0	239.83	0.0					
B户型小计		面积(m2)	2222.32	0.0	0.0	0.0	3704.46	0.0	2174.08	0.0					
2层小计	面积(m2)	12736.3	0.0	0.0	0.0	21236.1	0.0	12514.8	0.0						
1004[客厅]	房间参数	面积(m2)	53.00	3.0	18.00	60.00	1.00								
		高度(m)													
	南外墙	参数	长(m)	4.30	3.0	12.90	5.52	0.4	1.0						
		负荷统计	51.45	-0.20	0.00	0.05	43.73	0.00	43.73	0.00					
	南外窗-散	参数	长(m)	4.10	1.800	7.38	2	13.6	0.3	0.70	1.0				
		负荷统计	343.91	-0.20	0.00	0.05	326.71	0.00	326.71	0.00					
	西外墙	参数	长(m)	1.70	3.0	5.10	3.66	0.4	1.0						
		负荷统计	34.11	-0.05	0.00	0.05	34.11	0.00	34.11	0.00					
	西外窗-散	参数	长(m)	0.80	1.800	1.44	2	7.0	0.3	0.70	1.0				
		负荷统计	67.10	-0.05	0.00	0.05	67.10	0.00	67.10	0.00					
北外墙	参数	长(m)	3.10	3.0	9.30	7.05	0.4	1.0							
	负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00						
北外窗-散	参数	长(m)	1.50	1.500	2.25	2	7.5	0.3	0.90	1.0					
	负荷统计	104.85	0.10	0.00	0.05	120.58	0.00	120.58	0.00						
1004[客厅]房间小计	面积(m2)	667.13	0.0	0.0	0.0	1358.23	0.0	667.80	0.0						
1025[厨房]	房间参数	面积(m2)	6.60	3.0	18.00	60.00	1.00								
		高度(m)													
	北外墙	参数	长(m)	1.95	3.0	5.85	4.35	0.4	1.0						
		负荷统计	40.54	0.10	0.00	0.0	44.60	0.00	44.60	0.00					
	北外窗-散	参数	长(m)	1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0				
		负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.0	76.89	0.00	76.89	0.00					
1025[厨房]房间小计	面积(m2)	110.44	0.0	0.0	0.0	207.47	0.0	121.49	0.0						
1026[次卧]	房间参数	面积(m2)	17.71	3.0	18.00	60.00	1.00								
		高度(m)													
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是否户间传热	是				
		负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00					
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是否户间传热	是				
		负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00					
	南外墙	参数	长(m)	2.60	3.0	7.80	3.66	0.4	1.0						
		负荷统计	34.11	-0.20	0.00	0.0	27.29	0.00	27.29	0.00					
	南外窗-散	参数	长(m)	2.30	1.800	4.14	2	10.0	0.3	0.60	1.0				
		负荷统计	192.92	-0.20	0.00	0.0	173.63	0.00	173.63	0.00					
1026[次卧]房间小计	面积(m2)	282.33	0.0	0.0	0.0	431.63	0.0	256.22	0.0						
1029[卫生间]	房间参数	面积(m2)	3.60	3.0	15.00	60.00	1.00								
		高度(m)													
	北外墙	参数	长(m)	1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0						
负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00							

A
户
*3

4号楼3层

北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0		
	负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00		
1029[卫生间]房间小		87.70	0.0	0.0	0.0	137.32	0.0	96.47	0.0		
1030[书房]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数				
			9.99	3.0	18.00	60.00	1.00				
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			3.00	3.0	9.00	6.30	0.4	1.0			
	负荷统计		58.72	0.10	0.00	0.05	67.52	0.00	67.52	0.00	
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0	
	负荷统计		125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00	
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			3.70	3.0	11.10	11.10	0.4	1.0			
	负荷统计		103.45	-0.05	0.00	0.05	103.45	0.00	103.45	0.00	
	1030[书房]房间小计		287.99	0.0	0.0	0.0	445.81	0.0	315.67	0.0	
1031[主卧]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数				
			15.63	3.0	18.00	60.00	1.00				
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			4.10	3.0	12.30	12.30	0.4	1.0			
	负荷统计		114.64	-0.05	0.00	0.05	114.64	0.00	114.64	0.00	
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0			
	负荷统计		55.36	-0.20	0.00	0.05	47.06	0.00	47.06	0.00	
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数
			矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.60	1.0
	负荷统计		310.36	-0.20	0.00	0.05	276.38	0.00	276.38	0.00	
	东外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0		
	负荷统计		41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00	
	西外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0		
	负荷统计		41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00	
	南外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0		
	负荷统计		226.48	-0.20	0.00	0.05	192.50	0.00	192.50	0.00	
	1031[主卧]房间小计		480.35	0.0	0.0	0.0	641.69	0.0	438.08	0.0	
	1032[卫生间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数			
				4.43	3.0	15.00	60.00	1.00			
		西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数		
			2.80	3.0	8.40	7.20	0.4	1.0			
负荷统计		58.46	-0.05	0.00	0.0	55.54	0.00	55.54	0.00		
西外窗_嵌		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
			0.80	1.500	1.20	2	6.1	0.3	0.90	1.0	
负荷统计		48.72	-0.05	0.00	0.0	46.28	0.00	46.28	0.00		
1032[卫生间]房间小			107.18	0.0	0.0	0.0	152.10	0.0	101.82	0.0	
A户型小计			2023.12	0.0	0.0	0.0	3374.26	0.0	1997.54	0.0	
1002[客厅]		房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数			
				49.95	3.0	18.00	60.00	1.00			
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			4.40	3.0	13.20	6.36	0.4	1.0			
	负荷统计		59.28	-0.20	0.00	0.05	50.38	0.00	50.38	0.00	
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
			3.80	1.800	6.84	2	13.0	0.3	0.60	1.0	
	负荷统计		318.74	-0.20	0.00	0.05	302.81	0.00	302.81	0.00	
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			3.40	3.0	10.20	7.50	0.4	1.0			
	负荷统计		69.90	0.10	0.00	0.05	80.39	0.00	80.39	0.00	
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0	
	负荷统计		125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00	
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0			
	负荷统计		19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00	
	1002[客厅]房间小计		593.31	0.0	0.0	0.0	1248.54	0.0	597.84	0.0	
房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					

1005[房间]	东外墙	参数	16.50	3.0	18.00	60.00	1.00							
		长(m)	1.70	3.0	5.10	5.10	0.4	1.0						
		负荷统计	47.53	-0.05	0.00	0.05	47.53	0.00	47.53	0.00				
	南外墙	参数	3.00	3.0	9.00	3.96	0.4	1.0						
		长(m)	3.00	3.0	9.00	3.96	0.4	1.0						
		负荷统计	36.91	-0.20	0.00	0.05	31.37	0.00	31.37	0.00	31.37	0.00		
	南外窗-嵌	参数	2.80	1.800	5.04	2	11.0	0.3	0.70	1.0				
		长(m)	2.80	1.800	5.04	2	11.0	0.3	0.70	1.0				
		负荷统计	234.86	-0.20	0.00	0.05	223.12	0.00	223.12	0.00				
	1005[房间]房间小计			319.30	0.0	0.0	0.0	516.97	0.0	302.02	0.0			
	1021[卫生间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
				6.42	3.0	15.00	60.00	1.00						
东内墙(分户墙)		参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热					
		负荷统计	3.70	3.000	11.10	1.28	温差计算	6	是					
北外墙		参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热					
		负荷统计	2.00	3.0	6.00	4.50	0.4	1.0						
北外窗-嵌		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		负荷统计	1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0				
1021[卫生间]房间小计			140.06	0.0	0.0	0.0	180.05	0.0	149.81	0.0				
1022[主卧]		房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
				18.86	3.0	18.00	60.00	1.00						
		东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
	负荷统计		5.70	3.000	17.10	1.28	温差计算	6	是					
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
		负荷统计	3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0						
	南凸窗-嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度(m)	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.70	1.0			
	东外窗-子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
		负荷统计	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0					
	西外窗-子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
		负荷统计	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0					
南外窗-子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数						
	负荷统计	2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0						
1022[主卧]房间小计			431.38	0.0	0.0	0.0	550.85	0.0	370.82	0.0				
1023[卫生间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
			3.34	3.0	15.00	60.00	1.00							
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热					
负荷统计		1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是						
1023[卫生间]房间小计			15.09	0.0	0.0	0.0	37.91	0.0	15.09	0.0				
1027[次卧]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
			13.17	3.0	18.00	60.00	1.00							
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
		负荷统计	2.60	3.0	7.80	4.02	0.4	1.0						
	南外窗-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		负荷统计	2.10	1.800	3.78	2	9.6	0.3	0.60	1.0				
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热					
		负荷统计	3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是					
	1027[次卧]房间小计			253.82	0.0	0.0	0.0	342.46	0.0	211.10	0.0			
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
		负荷统计	2.50	3.0	7.50	5.70	0.4	1.0						

1028[厨房]	北外窗_嵌	负荷统计	53.12	0.10	0.00	0.05	61.09	0.00	61.09	0.00			
		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.20	1.500	1.80	2	6.9	0.3	0.90	1.0			
	东外墙	负荷统计	83.88	0.10	0.00	0.05	96.46	0.00	96.46	0.00			
		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.20	3.0	3.60	3.60	0.4	1.0					
	负荷统计	33.55	-0.05	0.00	0.05	33.55	0.00	33.55	0.00				
1028[厨房]房间小计			170.56	0.0	0.0	0.0	298.71	0.0	191.11	0.0			
1033[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		4.50	3.0	15.00	60.00	1.00							
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0					
		负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00			
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0				
负荷统计		54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00				
1033[卫生间]房间小计			87.70	0.0	0.0	0.0	147.54	0.0	96.47	0.0			
1034[书房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		10.87	3.0	18.00	60.00	1.00							
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0					
		负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00			
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			3.25	3.0	9.75	7.05	0.4	1.0					
		负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00			
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00			
	1034[书房]房间小计			211.10	0.0	0.0	0.0	381.43	0.0	239.83	0.0		
B户型小计			2222.32	0.0	0.0	0.0	3704.46	0.0	2174.08	0.0			
3层小计			14958.6	0.0	0.0	0.0	24940.6	0.0	14688.9	0.0			
1004[客厅]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		53.00	3.0	18.00	60.00	1.00							
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			4.30	3.0	12.90	5.52	0.4	1.0					
		负荷统计	51.45	-0.20	0.00	0.05	43.73	0.00	43.73	0.00			
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			4.10	1.800	7.38	2	13.6	0.3	0.70	1.0			
		负荷统计	343.91	-0.20	0.00	0.05	326.71	0.00	326.71	0.00			
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.70	3.0	5.10	3.66	0.4	1.0					
		负荷统计	34.11	-0.05	0.00	0.05	34.11	0.00	34.11	0.00			
	西外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			0.80	1.800	1.44	2	7.0	0.3	0.70	1.0			
		负荷统计	67.10	-0.05	0.00	0.05	67.10	0.00	67.10	0.00			
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			3.10	3.0	9.30	7.05	0.4	1.0					
		负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00			
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		1.50	1.500	2.25	2	7.5	0.3	0.90	1.0				
负荷统计		104.85	0.10	0.00	0.05	120.58	0.00	120.58	0.00				
1004[客厅]房间小计			667.13	0.0	0.0	0.0	1358.23	0.0	667.80	0.0			
1025[厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		17.71	3.0	18.00	60.00	1.00							
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.95	3.0	5.85	4.35	0.4	1.0					
		负荷统计	40.54	0.10	0.00	0.0	44.60	0.00	44.60	0.00			
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0				
负荷统计		69.90	0.10	0.00	0.0	76.89	0.00	76.89	0.00				
1025[厨房]房间小计			110.44	0.0	0.0	0.0	207.47	0.0	121.49	0.0			
1025[厨房]分户墙	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		17.71	3.0	18.00	60.00	1.00							
	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热					
		1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是					
	负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00				

A 户 *3	1026[次卧]	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
			负荷统计	3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是			
		南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			负荷统计	2.60	3.0	7.80	3.66	0.4	1.0				
		南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			负荷统计	2.30	1.800	4.14	2	10.0	0.3	0.60	1.0		
	1026[次卧]房间小计			282.33	0.0	0.0	0.0	431.63	0.0	256.22	0.0		
	1029[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			3.60	3.0	15.00	60.00	1.00						
		北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			负荷统计	1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0				
		北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
负荷统计			0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0			
1029[卫生间]房间小计			87.70	0.0	0.0	0.0	137.32	0.0	96.47	0.0			
1030[书房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		9.99	3.0	18.00	60.00	1.00							
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	3.00	3.0	9.00	6.30	0.4	1.0					
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
	负荷统计	3.70	3.0	11.10	11.10	0.4	1.0						
1030[书房]房间小计			287.99	0.0	0.0	0.0	445.81	0.0	315.67	0.0			
1031[主卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		15.63	3.0	18.00	60.00	1.00							
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	4.10	3.0	12.30	12.30	0.4	1.0					
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0					
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		负荷统计	矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.60	1.0		
	东外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		负荷统计	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
	西外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00			
南外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
	负荷统计	2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0					
1031[主卧]房间小计			480.35	0.0	0.0	0.0	641.69	0.0	438.08	0.0			
1032[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		4.43	3.0	15.00	60.00	1.00							
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	2.80	3.0	8.40	7.20	0.4	1.0					
	西外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	0.80	1.500	1.20	2	6.1	0.3	0.90	1.0			
1032[卫生间]房间小计			107.18	0.0	0.0	0.0	152.10	0.0	101.82	0.0			
A#户型小计			2023.12	0.0	0.0	0.0	3374.26	0.0	1997.54	0.0			
房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数								
	49.95	3.0	18.00	60.00	1.00								
南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
	负荷统计	4.40	3.0	13.20	6.36	0.4	1.0						

4号楼4层

1002[客厅]	南外窗_嵌	负荷统计	59.28	-0.20	0.00	0.05	50.38	0.00	50.38	0.00			
		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			3.80	1.800	6.84	2	13.0	0.3	0.60	1.0			
		负荷统计	318.74	-0.20	0.00	0.05	302.81	0.00	302.81	0.00			
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			3.40	3.0	10.20	7.50	0.4	1.0					
		负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.05	80.39	0.00	80.39	0.00			
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00			
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0					
负荷统计		19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00				
1002[客厅]房间小计			593.31	0.0	0.0	0.0	1248.54	0.0	597.84	0.0			
1005[房间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		16.50	3.0	18.00	60.00	1.00							
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.70	3.0	5.10	5.10	0.4	1.0					
		负荷统计	47.53	-0.05	0.00	0.05	47.53	0.00	47.53	0.00			
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			3.00	3.0	9.00	3.96	0.4	1.0					
		负荷统计	36.91	-0.20	0.00	0.05	31.37	0.00	31.37	0.00			
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			2.80	1.800	5.04	2	11.0	0.3	0.70	1.0			
		负荷统计	234.86	-0.20	0.00	0.05	223.12	0.00	223.12	0.00			
	1005[房间]房间小计			319.30	0.0	0.0	0.0	516.97	0.0	302.02	0.0		
1021[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		6.42	3.0	15.00	60.00	1.00							
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
			3.70	3.000	11.10	1.28	温差计算	6	是				
		负荷统计	42.62	-0.05	0.00	0.0	42.62	0.00	42.62	0.00			
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			2.00	3.0	6.00	4.50	0.4	1.0					
		负荷统计	36.54	0.10	0.00	0.0	40.19	0.00	40.19	0.00			
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计	60.90	0.10	0.00	0.0	66.99	0.00	66.99	0.00			
	1021[卫生间]房间小			140.06	0.0	0.0	0.0	180.05	0.0	149.81	0.0		
1022[主卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		18.86	3.0	18.00	60.00	1.00							
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
			5.70	3.000	17.10	1.28	温差计算	6	是				
		负荷统计	65.66	-0.05	0.00	0.0	65.66	0.00	65.66	0.00			
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0					
		负荷统计	55.36	-0.20	0.00	0.0	44.29	0.00	44.29	0.00			
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.70	1.0		
		负荷统计	310.36	-0.20	0.00	0.0	260.87	0.00	260.87	0.00			
	东外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0					
负荷统计		41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00				
西外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0					
	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00				
南外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
		2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0					
	负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.0	181.18	0.00	181.18	0.00				
1022[主卧]房间小计			431.38	0.0	0.0	0.0	550.85	0.0	370.82	0.0			
1023[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		3.34	3.0	15.00	60.00	1.00							
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
			1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是				
	负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00				
1023[卫生间]房间小			15.09	0.0	0.0	0.0	37.91	0.0	15.09	0.0			

B户*3

1027[次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		13.17	3.0	18.00	60.00	1.00							
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			2.60	3.0	7.80	4.02	0.4	1.0					
		负荷统计	37.47	-0.20	0.00	0.0	29.97	0.00	29.97	0.00			
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			2.10	1.800	3.78	2	9.6	0.3	0.60	1.0			
		负荷统计	176.15	-0.20	0.00	0.0	140.92	0.00	140.92	0.00			
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
			3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是				
	负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00				
1027[次卧]房间小计		253.82	0.0	0.0	0.0	342.46	0.0	211.10	0.0				
1028[厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		8.26	3.0	18.00	60.00	1.00							
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			2.50	3.0	7.50	5.70	0.4	1.0					
		负荷统计	53.12	0.10	0.00	0.05	61.09	0.00	61.09	0.00			
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.20	1.500	1.80	2	6.9	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计	83.88	0.10	0.00	0.05	96.46	0.00	96.46	0.00			
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.20	3.0	3.60	3.60	0.4	1.0					
	负荷统计	33.55	-0.05	0.00	0.05	33.55	0.00	33.55	0.00				
1028[厨房]房间小计		170.56	0.0	0.0	0.0	298.71	0.0	191.11	0.0				
1033[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		4.50	3.0	15.00	60.00	1.00							
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0					
		负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00			
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00			
	1033[卫生间]房间小计		87.70	0.0	0.0	0.0	147.54	0.0	96.47	0.0			
	1034[书房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		10.87	3.0	18.00	60.00	1.00							
西外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0					
		负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00			
北外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			3.25	3.0	9.75	7.05	0.4	1.0					
		负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00			
北外窗_嵌		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
	负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00				
1034[书房]房间小计		211.10	0.0	0.0	0.0	381.43	0.0	239.83	0.0				
B户型小计		2222.32	0.0	0.0	0.0	3704.46	0.0	2174.08	0.0				
4层小计		12736.3	0.0	0.0	0.0	21236.1	0.0	12514.8	0.0				
1004[客厅]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		53.00	3.0	18.00	60.00	1.00							
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			4.30	3.0	12.90	5.52	0.4	1.0					
		负荷统计	51.45	-0.20	0.00	0.05	43.73	0.00	43.73	0.00			
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			4.10	1.800	7.38	2	13.6	0.3	0.70	1.0			
		负荷统计	343.91	-0.20	0.00	0.05	326.71	0.00	326.71	0.00			
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.70	3.0	5.10	3.66	0.4	1.0					
	负荷统计	34.11	-0.05	0.00	0.05	34.11	0.00	34.11	0.00				
西外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		0.80	1.800	1.44	2	7.0	0.3	0.70	1.0				
	负荷统计	67.10	-0.05	0.00	0.05	67.10	0.00	67.10	0.00				
北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
		3.10	3.0	9.30	7.05	0.4	1.0						
	负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00				
北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		1.50	1.500	2.25	2	7.5	0.3	0.90	1.0				

	取	负荷统计	104.85	0.10	0.00	0.05	120.58	0.00	120.58	0.00				
1004	[客厅]房间小计		667.13	0.0	0.0	0.0	1358.23	0.0	667.80	0.0				
1025	[厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
			6.60	3.0	18.00	60.00	1.00							
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			1.95	3.0	5.85	4.35	0.4	1.0						
	北外墙_嵌	负荷统计	40.54	0.10	0.00	0.0	44.60	0.00	44.60	0.00				
		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0				
		负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.0	76.89	0.00	76.89	0.00				
	1025	[厨房]房间小计		110.44	0.0	0.0	0.0	207.47	0.0	121.49	0.0			
	1026	[次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			17.71	3.0	18.00	60.00	1.00							
东内墙(分户墙)		参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热					
			1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是					
东内墙(分户墙)_嵌		负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00				
		参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热					
			3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是					
		负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00				
南外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			2.60	3.0	7.80	3.66	0.4	1.0						
南外墙_嵌	负荷统计	34.11	-0.20	0.00	0.0	27.29	0.00	27.29	0.00					
	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
		2.30	1.800	4.14	2	10.0	0.3	0.60	1.0					
	负荷统计	192.92	-0.20	0.00	0.0	173.63	0.00	173.63	0.00					
1026	[次卧]房间小计		282.33	0.0	0.0	0.0	431.63	0.0	256.22	0.0				
1029	[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
			3.60	3.0	15.00	60.00	1.00							
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0						
	北外墙_嵌	负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00				
		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0				
		负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00				
	1029	[卫生间]房间小		87.70	0.0	0.0	0.0	137.32	0.0	96.47	0.0			
	1030	[书房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			9.99	3.0	18.00	60.00	1.00							
北外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			3.00	3.0	9.00	6.30	0.4	1.0						
北外墙_嵌		负荷统计	58.72	0.10	0.00	0.05	67.52	0.00	67.52	0.00				
		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0				
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00				
西外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			3.70	3.0	11.10	11.10	0.4	1.0						
西外墙_嵌	负荷统计	103.45	-0.05	0.00	0.05	103.45	0.00	103.45	0.00					
	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
		2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0						
1030	[书房]房间小计		287.99	0.0	0.0	0.0	445.81	0.0	315.67	0.0				
1031	[主卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
			15.63	3.0	18.00	60.00	1.00							
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			4.10	3.0	12.30	12.30	0.4	1.0						
	西外墙_嵌	负荷统计	114.64	-0.05	0.00	0.05	114.64	0.00	114.64	0.00				
		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0						
	南外墙	负荷统计	55.36	-0.20	0.00	0.05	47.06	0.00	47.06	0.00				
		参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.60	1.0			
	负荷统计	310.36	-0.20	0.00	0.05	276.38	0.00	276.38	0.00					
东外墙_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数						
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0						
东外墙_子_嵌	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00					
	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数						
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0						
	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00					
西外墙_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数						
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0						
西外墙_子_嵌	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00					
	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数						
		2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0						

4号楼5层

	丁	负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.05	192.50	0.00	192.50	0.00			
1031	[主卧]房间小计		480.35	0.0	0.0	0.0	641.69	0.0	438.08	0.0			
1032	[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			4.43	3.0	15.00	60.00	1.00						
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			2.80	3.0	8.40	7.20	0.4	1.0					
	西外墙_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			0.80	1.500	1.20	2	6.1	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计		58.46	-0.05	0.00	0.0	55.54	0.00	55.54	0.00		
				48.72	-0.05	0.00	0.0	46.28	0.00	46.28	0.00		
	1032	[卫生间]房间小		107.18	0.0	0.0	0.0	152.10	0.0	101.82	0.0		
		A户型小计		2023.12	0.0	0.0	0.0	3374.26	0.0	1997.54	0.0		
1002	[客厅]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			49.95	3.0	18.00	60.00	1.00						
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			4.40	3.0	13.20	6.36	0.4	1.0					
	南外墙_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			3.80	1.800	6.84	2	13.0	0.3	0.60	1.0			
		负荷统计		59.28	-0.20	0.00	0.05	50.38	0.00	50.38	0.00		
				318.74	-0.20	0.00	0.05	302.81	0.00	302.81	0.00		
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			3.40	3.0	10.20	7.50	0.4	1.0					
	北外墙_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			69.90	0.10	0.00	0.05	80.39	0.00	80.39	0.00			
		负荷统计		69.90	0.10	0.00	0.05	80.39	0.00	80.39	0.00		
				125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00		
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0					
		负荷统计		19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00		
				593.31	0.0	0.0	0.0	1248.54	0.0	597.84	0.0		
1005	[房间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			16.50	3.0	18.00	60.00	1.00						
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.70	3.0	5.10	5.10	0.4	1.0					
		负荷统计		47.53	-0.05	0.00	0.05	47.53	0.00	47.53	0.00		
				36.91	-0.20	0.00	0.05	31.37	0.00	31.37	0.00		
	南外墙_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			2.80	1.800	5.04	2	11.0	0.3	0.70	1.0			
		负荷统计		234.86	-0.20	0.00	0.05	223.12	0.00	223.12	0.00		
				319.30	0.0	0.0	0.0	516.97	0.0	302.02	0.0		
1021	[卫生间]房间小	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			6.42	3.0	15.00	60.00	1.00						
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
			3.70	3.000	11.10	1.28	温差计算	6	是				
		负荷统计		42.62	-0.05	0.00	0.0	42.62	0.00	42.62	0.00		
				36.54	0.10	0.00	0.0	40.19	0.00	40.19	0.00		
	北外墙_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计		60.90	0.10	0.00	0.0	66.99	0.00	66.99	0.00		
				140.06	0.0	0.0	0.0	180.05	0.0	149.81	0.0		
1022	[主卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			18.86	3.0	18.00	60.00	1.00						
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
			5.70	3.000	17.10	1.28	温差计算	6	是				
		负荷统计		65.66	-0.05	0.00	0.0	65.66	0.00	65.66	0.00		
				55.36	-0.20	0.00	0.0	44.29	0.00	44.29	0.00		
	南凸窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0					
		负荷统计		310.36	-0.20	0.00	0.0	260.87	0.00	260.87	0.00		
				310.36	-0.20	0.00	0.0	260.87	0.00	260.87	0.00		
东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					

B 户 *3	不采暖 子		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
		负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00			
	西外墙 子	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数				
			0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
	西外墙 子	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00			
		参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数				
	南外墙 子		2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0				
		负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.0	181.18	0.00	181.18	0.00			
	1022[主卧]房间小计			431.38	0.0	0.0	0.0	550.85	0.0	370.82	0.0		
	1023[卫生间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数					
				3.34	3.0	15.00	60.00	1.00					
		西内墙 (分户 墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间 传热			
			1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是				
负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00					
1023[卫生间]房间小计			15.09	0.0	0.0	0.0	37.91	0.0	15.09	0.0			
1027[次卧]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数						
			13.17	3.0	18.00	60.00	1.00						
	南外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数					
			2.60	3.0	7.80	4.02	0.4	1.0					
	负荷统计	37.47	-0.20	0.00	0.0	29.97	0.00	29.97	0.00				
	南外墙 窗	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数			
			2.10	1.800	3.78	2	9.6	0.3	0.60	1.0			
	负荷统计	176.15	-0.20	0.00	0.0	140.92	0.00	140.92	0.00				
	西内墙 (分户 墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间 传热				
			3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是				
	负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00				
	1027[次卧]房间小计			253.82	0.0	0.0	0.0	342.46	0.0	211.10	0.0		
1028[厨房]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数						
			8.26	3.0	18.00	60.00	1.00						
	北外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数					
			2.50	3.0	7.50	5.70	0.4	1.0					
	负荷统计	53.12	0.10	0.00	0.05	61.09	0.00	61.09	0.00				
	北外墙 窗	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数			
			1.20	1.500	1.80	2	6.9	0.3	0.90	1.0			
	负荷统计	83.88	0.10	0.00	0.05	96.46	0.00	96.46	0.00				
	东外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数					
			1.20	3.0	3.60	3.60	0.4	1.0					
	负荷统计	33.55	-0.05	0.00	0.05	33.55	0.00	33.55	0.00				
	1028[厨房]房间小计			170.56	0.0	0.0	0.0	298.71	0.0	191.11	0.0		
1033[卫生间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数						
			4.50	3.0	15.00	60.00	1.00						
	北外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数					
			1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0					
	负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00				
	北外墙 窗	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数			
		0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0				
负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00					
1033[卫生间]房间小计			87.70	0.0	0.0	0.0	147.54	0.0	96.47	0.0			
1034[书房]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数						
			10.87	3.0	18.00	60.00	1.00						
	西外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数					
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0					
	负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00				
	北外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数					
			3.25	3.0	9.75	7.05	0.4	1.0					
	负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00				
	北外墙 窗	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数			
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
	负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00				
	1034[书房]房间小计			211.10	0.0	0.0	0.0	381.43	0.0	239.83	0.0		
B户型小计			2222.32	0.0	0.0	0.0	3704.46	0.0	2174.08	0.0			
5层小计			8690.08	0.0	0.0	0.0	14487.6	0.0	8519.77	0.0			
	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数						
			53.00	3.0	18.00	60.00	1.00						
	南外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数					
			4.30	3.0	12.90	5.52	0.4	1.0					
负荷统计	51.45	-0.20	0.00	0.05	43.73	0.00	43.73	0.00					

6004[客厅]	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			4.10	1.800	7.38	2	13.6	0.3	0.70	1.0			
	负荷统计		343.91	-0.20	0.00	0.05	326.71	0.00	326.71	0.00			
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.70	3.0	5.10	3.66	0.4	1.0					
	负荷统计		34.11	-0.05	0.00	0.05	34.11	0.00	34.11	0.00			
	西外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			0.80	1.800	1.44	2	7.0	0.3	0.70	1.0			
	负荷统计		67.10	-0.05	0.00	0.05	67.10	0.00	67.10	0.00			
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			3.10	3.0	9.30	7.05	0.4	1.0					
	负荷统计		65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00			
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.50	1.500	2.25	2	7.5	0.3	0.90	1.0			
负荷统计		104.85	0.10	0.00	0.05	120.58	0.00	120.58	0.00				
6004[客厅]房间小计			667.13	0.0	0.0	0.0	1358.23	0.0	667.80	0.0			
6025[厨房]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			6.60	3.0	18.00	60.00	1.00						
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.95	3.0	5.85	4.35	0.4	1.0					
	负荷统计		40.54	0.10	0.00	0.0	44.60	0.00	44.60	0.00			
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0			
	负荷统计		69.90	0.10	0.00	0.0	76.89	0.00	76.89	0.00			
	6025[厨房]房间小计			110.44	0.0	0.0	0.0	207.47	0.0	121.49	0.0		
	6026[次卧]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			17.71	3.0	18.00	60.00	1.00						
东内墙(分户墙)		参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
			1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是				
负荷统计			15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00			
东内墙(分户墙)		参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
			3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是				
负荷统计			40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00			
南外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			2.60	3.0	7.80	3.66	0.4	1.0					
负荷统计			34.11	-0.20	0.00	0.0	27.29	0.00	27.29	0.00			
南外窗_嵌		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			2.30	1.800	4.14	2	10.0	0.3	0.60	1.0			
负荷统计			192.92	-0.20	0.00	0.0	173.63	0.00	173.63	0.00			
6026[次卧]房间小计			282.33	0.0	0.0	0.0	431.63	0.0	256.22	0.0			
6029[卫生间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			3.60	3.0	15.00	60.00	1.00						
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0					
	负荷统计		32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00			
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0			
	负荷统计		54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00			
	6029[卫生间]房间小			87.70	0.0	0.0	0.0	137.32	0.0	96.47	0.0		
	6030[书房]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
				9.99	3.0	18.00	60.00	1.00					
		北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
				3.00	3.0	9.00	6.30	0.4	1.0				
		负荷统计		58.72	0.10	0.00	0.05	67.52	0.00	67.52	0.00		
		北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
负荷统计			125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00			
西外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			3.70	3.0	11.10	11.10	0.4	1.0					
负荷统计			103.45	-0.05	0.00	0.05	103.45	0.00	103.45	0.00			
6030[书房]房间小计			287.99	0.0	0.0	0.0	445.81	0.0	315.67	0.0			
A户*3		房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
				15.63	3.0	18.00	60.00	1.00					
		西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			4.10	3.0	12.30	12.30	0.4	1.0					
	负荷统计		114.64	-0.05	0.00	0.05	114.64	0.00	114.64	0.00			

4号楼6层

6031[主卧]	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	55.36	-0.20	0.00	0.05	47.06	0.00	47.06	0.00			
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.60	0.60	1.0		
	东外墙_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00			
	西外墙_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00			
	南外墙_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.05	192.50	0.00	192.50	0.00			
	6031[主卧]房间小计		480.35	0.0	0.0	0.0	641.69	0.0	438.08	0.0			
	6032[卫生间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
		4.43	3.0	15.00	60.00	1.00							
西外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	58.46	-0.05	0.00	0.0	55.54	0.00	55.54	0.00			
西外墙_嵌		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	48.72	-0.05	0.00	0.0	46.28	0.00	46.28	0.00			
6032[卫生间]房间小计		107.18	0.0	0.0	0.0	152.10	0.0	101.82	0.0				
A户型小计		2023.12	0.0	0.0	0.0	3374.26	0.0	1997.54	0.0				
6002[客厅]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			49.95	3.0	18.00	60.00	1.00						
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	59.28	-0.20	0.00	0.05	50.38	0.00	50.38	0.00			
	南外墙_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	318.74	-0.20	0.00	0.05	302.81	0.00	302.81	0.00			
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.05	80.39	0.00	80.39	0.00			
	北外墙_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00			
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00			
	6002[客厅]房间小计		593.31	0.0	0.0	0.0	1248.54	0.0	597.84	0.0			
	6005[房间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
				16.50	3.0	18.00	60.00	1.00					
		东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			负荷统计	47.53	-0.05	0.00	0.05	47.53	0.00	47.53	0.00		
		南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
负荷统计			36.91	-0.20	0.00	0.05	31.37	0.00	31.37	0.00			
南外墙_嵌		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	234.86	-0.20	0.00	0.05	223.12	0.00	223.12	0.00			
6005[房间]房间小计		319.30	0.0	0.0	0.0	516.97	0.0	302.02	0.0				
6021[卫生间]		房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
				6.42	3.0	15.00	60.00	1.00					
		东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
	负荷统计		42.62	-0.05	0.00	0.0	42.62	0.00	42.62	0.00			
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	36.54	0.10	0.00	0.0	40.19	0.00	40.19	0.00			
	北外墙_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0			

	取	负荷统计	60.90	0.10	0.00	0.0	66.99	0.00	66.99	0.00					
6021	[卫生间]房间小		140.06	0.0	0.0	0.0	180.05	0.0	149.81	0.0					
6022	[主卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数								
			18.86	3.0	18.00	60.00	1.00								
	东外墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热						
			5.70	3.000	17.10	1.28	温差计算	6	是						
	东外墙	负荷统计								65.66	0.00	65.66	0.00		
			65.66	-0.05	0.00	0.0	65.66	0.00	65.66	0.00					
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
			3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0							
	南外墙	负荷统计								55.36	-0.20	0.00	0.0	44.29	0.00
			55.36	-0.20	0.00	0.0	44.29	0.00	44.29	0.00					
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.70	1.0				
	南凸窗_嵌	负荷统计								310.36	-0.20	0.00	0.0	260.87	0.00
			310.36	-0.20	0.00	0.0	260.87	0.00	260.87	0.00					
东外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数							
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0							
东外窗_子	负荷统计								41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	
		41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00						
西外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数							
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0							
西外窗_子	负荷统计								41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	
		41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00						
南外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数							
		2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0							
南外窗_子	负荷统计								226.48	-0.20	0.00	0.0	181.18	0.00	
		226.48	-0.20	0.00	0.0	181.18	0.00	181.18	0.00						
6022	[主卧]房间小计		431.38	0.0	0.0	0.0	550.85	0.0	370.82	0.0					
6023	[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数								
			3.34	3.0	15.00	60.00	1.00								
		西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热					
1.31	3.000			3.93	1.28	温差计算	6	是							
西内墙(分户墙)	负荷统计								15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	
		15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00						
6023	[卫生间]房间小		15.09	0.0	0.0	0.0	37.91	0.0	15.09	0.0					
6027	[次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数								
			13.17	3.0	18.00	60.00	1.00								
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
			2.60	3.0	7.80	4.02	0.4	1.0							
	南外墙	负荷统计								37.47	-0.20	0.00	0.0	29.97	0.00
			37.47	-0.20	0.00	0.0	29.97	0.00	29.97	0.00					
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
			2.10	1.800	3.78	2	9.6	0.3	0.60	1.0					
	南外窗_嵌	负荷统计								176.15	-0.20	0.00	0.0	140.92	0.00
			176.15	-0.20	0.00	0.0	140.92	0.00	140.92	0.00					
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热						
			3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是						
	西内墙(分户墙)	负荷统计								40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00
			40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00					
6027	[次卧]房间小计		253.82	0.0	0.0	0.0	342.46	0.0	211.10	0.0					
6028	[厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数								
			8.26	3.0	18.00	60.00	1.00								
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
			2.50	3.0	7.50	5.70	0.4	1.0							
	北外墙	负荷统计								53.12	0.10	0.00	0.05	61.09	0.00
			53.12	0.10	0.00	0.05	61.09	0.00	61.09	0.00					
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
			1.20	1.500	1.80	2	6.9	0.3	0.90	1.0					
	北外窗_嵌	负荷统计								83.88	0.10	0.00	0.05	96.46	0.00
			83.88	0.10	0.00	0.05	96.46	0.00	96.46	0.00					
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
			1.20	3.0	3.60	3.60	0.4	1.0							
	东外墙	负荷统计								33.55	-0.05	0.00	0.05	33.55	0.00
			33.55	-0.05	0.00	0.05	33.55	0.00	33.55	0.00					
6028	[厨房]房间小计		170.56	0.0	0.0	0.0	298.71	0.0	191.11	0.0					
6033	[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数								
			4.50	3.0	15.00	60.00	1.00								
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
			1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0							
	北外墙	负荷统计								32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00
			32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00					
北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数						
		0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0						
北外窗_嵌	负荷统计								54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	
		54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00						
6033	[卫生间]房间小		87.70	0.0	0.0	0.0	147.54	0.0	96.47	0.0					
	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数									
		10.87	3.0	18.00	60.00	1.00									
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
0.70			3.0	2.10	2.10	0.4	1.0								

6034[书房]	负荷统计		19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00		
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数				
		负荷统计	3.25	3.0	9.75	7.05	0.4	1.0				
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		负荷统计	1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0		
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00		
	6034[书房]房间小计			211.10	0.0	0.0	0.0	381.43	0.0	239.83	0.0	
	B户型小计			2222.32	0.0	0.0	0.0	3704.46	0.0	2174.08	0.0	
	6层小计			8291.68	0.0	0.0	0.0	13827.2	0.0	8166.69	0.0	
	7004[客厅]	房间参数		面积(m ²)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数				
参数		53.00	3.0	18.00	60.00	1.00						
南外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数				
		负荷统计	4.30	3.0	12.90	5.52	0.4	1.0				
南外窗_嵌		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		负荷统计	4.10	1.800	7.38	2	13.6	0.3	0.70	1.0		
		负荷统计	343.91	-0.20	0.00	0.05	326.71	0.00	326.71	0.00		
西外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数				
		负荷统计	1.70	3.0	5.10	3.66	0.4	1.0				
西外窗_嵌		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		负荷统计	0.80	1.800	1.44	2	7.0	0.3	0.70	1.0		
		负荷统计	67.10	-0.05	0.00	0.05	67.10	0.00	67.10	0.00		
北外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数				
		负荷统计	3.10	3.0	9.30	7.05	0.4	1.0				
北外窗_嵌		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		负荷统计	1.50	1.500	2.25	2	7.5	0.3	0.90	1.0		
		负荷统计	104.85	0.10	0.00	0.05	120.58	0.00	120.58	0.00		
7004[客厅]房间小计			667.13	0.0	0.0	0.0	1358.23	0.0	667.80	0.0		
7025[厨房]		房间参数		面积(m ²)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数				
		参数		6.60	3.0	18.00	60.00	1.00				
		北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数			
			负荷统计	1.95	3.0	5.85	4.35	0.4	1.0			
		北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
			负荷统计	1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0	
	负荷统计		69.90	0.10	0.00	0.0	76.89	0.00	76.89	0.00		
	7025[厨房]房间小计			110.44	0.0	0.0	0.0	207.47	0.0	121.49	0.0	
	7026[次卧]	房间参数		面积(m ²)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数				
		参数		17.71	3.0	18.00	60.00	1.00				
东内墙(分户墙)		参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m ²)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
		负荷统计	1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是			
东内墙(分户墙)		参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m ²)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
		负荷统计	3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是			
		负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00		
南外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数				
		负荷统计	2.60	3.0	7.80	3.66	0.4	1.0				
南外窗_嵌		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		负荷统计	2.30	1.800	4.14	2	10.0	0.3	0.60	1.0		
		负荷统计	192.92	-0.20	0.00	0.0	173.63	0.00	173.63	0.00		
7026[次卧]房间小计			282.33	0.0	0.0	0.0	431.63	0.0	256.22	0.0		
7029[卫生间]	房间参数		面积(m ²)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
	参数		3.60	3.0	15.00	60.00	1.00					
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数				
		负荷统计	1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0				
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		负荷统计	0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0		
		负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00		
	7029[卫生间]房间小			87.70	0.0	0.0	0.0	137.32	0.0	96.47	0.0	
	房间参数		面积(m ²)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
	参数		9.99	3.0	18.00	60.00	1.00					

7030[书房]	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		3.00	3.0	9.00	6.30	0.4	1.0						
	北外墙	负荷统计	58.72	0.10	0.00	0.05	67.52	0.00	67.52	0.00			
		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
	北外墙	参数	1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00			
西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
	3.70	3.0	11.10	11.10	0.4	1.0							
西外墙	负荷统计	103.45	-0.05	0.00	0.05	103.45	0.00	103.45	0.00				
	7030[书房]房间小计	287.99	0.0	0.0	0.0	445.81	0.0	315.67	0.0				
7031[主卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		15.63	3.0	18.00	60.00	1.00							
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		4.10	3.0	12.30	12.30	0.4	1.0						
	西外墙	负荷统计	114.64	-0.05	0.00	0.05	114.64	0.00	114.64	0.00			
		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
	南外墙	参数	3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0					
		负荷统计	55.36	-0.20	0.00	0.05	47.06	0.00	47.06	0.00			
	南凸窗-嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.60	1.0			
	南凸窗-嵌	负荷统计	310.36	-0.20	0.00	0.05	276.38	0.00	276.38	0.00			
		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
	东外墙	参数	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
		负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00			
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0					
	西外墙	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00			
		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
	南外墙	参数	2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0				
		负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.05	192.50	0.00	192.50	0.00			
	7031[主卧]房间小计	480.35	0.0	0.0	0.0	641.69	0.0	438.08	0.0				
	7032[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			4.43	3.0	15.00	60.00	1.00						
		西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
2.80			3.0	8.40	7.20	0.4	1.0						
西外墙		负荷统计	58.46	-0.05	0.00	0.0	55.54	0.00	55.54	0.00			
		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
西外墙	参数	0.80	1.500	1.20	2	6.1	0.3	0.90	1.0				
	负荷统计	48.72	-0.05	0.00	0.0	46.28	0.00	46.28	0.00				
7032[卫生间]房间小计	107.18	0.0	0.0	0.0	152.10	0.0	101.82	0.0					
A户型小计	2023.12	0.0	0.0	0.0	3374.26	0.0	1997.54	0.0					
7002[客厅]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		49.95	3.0	18.00	60.00	1.00							
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		4.40	3.0	13.20	6.36	0.4	1.0						
	南外墙	负荷统计	59.28	-0.20	0.00	0.05	50.38	0.00	50.38	0.00			
		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
	南外墙	参数	3.80	1.800	6.84	2	13.0	0.3	0.60	1.0			
		负荷统计	318.74	-0.20	0.00	0.05	302.81	0.00	302.81	0.00			
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		3.40	3.0	10.20	7.50	0.4	1.0						
	北外墙	负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.05	80.39	0.00	80.39	0.00			
		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
	北外墙	参数	1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00			
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0						
	东外墙	负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00			
		7002[客厅]房间小计	593.31	0.0	0.0	0.0	1248.54	0.0	597.84	0.0			
	7005[房间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			16.50	3.0	18.00	60.00	1.00						
		东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			1.70	3.0	5.10	5.10	0.4	1.0					
		东外墙	负荷统计	47.53	-0.05	0.00	0.05	47.53	0.00	47.53	0.00		
			参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
南外墙	参数	3.00	3.0	9.00	3.96	0.4	1.0						

		负荷统计	36.91	-0.20	0.00	0.05	31.37	0.00	31.37	0.00		
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			2.80	1.800	5.04	2	11.0	0.3	0.70	1.0		
		负荷统计	234.86	-0.20	0.00	0.05	223.12	0.00	223.12	0.00		
	7005[房间]房间小计		319.30	0.0	0.0	0.0	516.97	0.0	302.02	0.0		
7021[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		6.42	3.0	15.00	60.00	1.00						
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
			3.70	3.000	11.10	1.28	温差计算	6	是			
		负荷统计	42.62	-0.05	0.00	0.0	42.62	0.00	42.62	0.00		
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			2.00	3.0	6.00	4.50	0.4	1.0				
		负荷统计	36.54	0.10	0.00	0.0	40.19	0.00	40.19	0.00		
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0		
		负荷统计	60.90	0.10	0.00	0.0	66.99	0.00	66.99	0.00		
		7021[卫生间]房间小计		140.06	0.0	0.0	0.0	180.05	0.0	149.81	0.0	
7022[主卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		18.86	3.0	18.00	60.00	1.00						
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
			5.70	3.000	17.10	1.28	温差计算	6	是			
		负荷统计	65.66	-0.05	0.00	0.0	65.66	0.00	65.66	0.00		
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0				
		负荷统计	55.36	-0.20	0.00	0.0	44.29	0.00	44.29	0.00		
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
			矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.70	1.0	
		负荷统计	310.36	-0.20	0.00	0.0	260.87	0.00	260.87	0.00		
	东外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0			
		负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00		
	西外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0			
		负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00		
	南外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0				
	负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.0	181.18	0.00	181.18	0.00			
	7022[主卧]房间小计		431.38	0.0	0.0	0.0	550.85	0.0	370.82	0.0		
7023[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		3.34	3.0	15.00	60.00	1.00						
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
		1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是				
	负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00			
	7023[卫生间]房间小计		15.09	0.0	0.0	0.0	37.91	0.0	15.09	0.0		
7027[次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		13.17	3.0	18.00	60.00	1.00						
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			2.60	3.0	7.80	4.02	0.4	1.0				
		负荷统计	37.47	-0.20	0.00	0.0	29.97	0.00	29.97	0.00		
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			2.10	1.800	3.78	2	9.6	0.3	0.60	1.0		
		负荷统计	176.15	-0.20	0.00	0.0	140.92	0.00	140.92	0.00		
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
			3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是			
		负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00		
		7027[次卧]房间小计		253.82	0.0	0.0	0.0	342.46	0.0	211.10	0.0	
7028[厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		8.26	3.0	18.00	60.00	1.00						
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			2.50	3.0	7.50	5.70	0.4	1.0				
		负荷统计	53.12	0.10	0.00	0.05	61.09	0.00	61.09	0.00		
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			1.20	1.500	1.80	2	6.9	0.3	0.90	1.0		
		负荷统计	83.88	0.10	0.00	0.05	96.46	0.00	96.46	0.00		
东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		1.20	3.0	3.60	3.60	0.4	1.0					

B 户

		负荷统计	33.55	-0.05	0.00	0.05	33.55	0.00	33.55	0.00		
7028	厨房	房间小计	170.56	0.0	0.0	0.0	298.71	0.0	191.11	0.0		
7033	卫生间	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			4.50	3.0	15.00	60.00	1.00					
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0				
	北外墙	负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00		
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0		
	北外墙	负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00		
7033	卫生间	房间小计	87.70	0.0	0.0	0.0	147.54	0.0	96.47	0.0		
7034	书房	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			10.87	3.0	18.00	60.00	1.00					
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0				
	西外墙	负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00		
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			3.25	3.0	9.75	7.05	0.4	1.0				
	北外墙	负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00		
北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
北外墙	负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00			
7034	书房	房间小计	211.10	0.0	0.0	0.0	381.43	0.0	239.83	0.0		
		B户型小计	2222.32	0.0	0.0	0.0	3704.46	0.0	2174.08	0.0		
		7层小计	4245.44	0.0	0.0	0.0	7078.72	0.0	4171.61	0.0		
8004	客厅	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			53.00	3.0	18.00	60.00	1.00					
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			4.30	3.0	12.90	5.52	0.4	1.0				
	南外墙	负荷统计	51.45	-0.20	0.00	0.05	43.73	0.00	43.73	0.00		
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			4.10	1.800	7.38	2	13.6	0.3	0.70	1.0		
	南外墙	负荷统计	343.91	-0.20	0.00	0.05	326.71	0.00	326.71	0.00		
西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		1.70	3.0	5.10	3.66	0.4	1.0					
西外墙	负荷统计	34.11	-0.05	0.00	0.05	34.11	0.00	34.11	0.00			
西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		0.80	1.800	1.44	2	7.0	0.3	0.70	1.0			
西外墙	负荷统计	67.10	-0.05	0.00	0.05	67.10	0.00	67.10	0.00			
北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		3.10	3.0	9.30	7.05	0.4	1.0					
北外墙	负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00			
北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		1.50	1.500	2.25	2	7.5	0.3	0.90	1.0			
北外墙	负荷统计	104.85	0.10	0.00	0.05	120.58	0.00	120.58	0.00			
8004	客厅	房间小计	667.13	0.0	0.0	0.0	1358.23	0.0	667.80	0.0		
8025	厨房	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			6.60	3.0	18.00	60.00	1.00					
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			1.95	3.0	5.85	4.35	0.4	1.0				
	北外墙	负荷统计	40.54	0.10	0.00	0.0	44.60	0.00	44.60	0.00		
北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0			
北外墙	负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.0	76.89	0.00	76.89	0.00			
8025	厨房	房间小计	110.44	0.0	0.0	0.0	207.47	0.0	121.49	0.0		
8026	次卧	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			17.71	3.0	18.00	60.00	1.00					
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
			1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是			
	东内墙(分户墙)	负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00		
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
			3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是			
	东内墙(分户墙)	负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00		
南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		2.60	3.0	7.80	3.66	0.4	1.0					
南外墙	负荷统计	34.11	-0.20	0.00	0.0	27.29	0.00	27.29	0.00			

A 户

4 号楼 8 层

南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
	负荷统计	2.30	1.800	4.14	2	10.0	0.3	0.60	1.0	
		192.92	-0.20	0.00	0.0	173.63	0.00	173.63	0.00	
8026[主卧]房间小计		282.33	0.0	0.0	0.0	431.63	0.0	256.22	0.0	
8029[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数				
		3.60	3.0	15.00	60.00	1.00				
北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
	负荷统计	1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0			
		32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00	
北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
	负荷统计	0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0	
		54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00	
8029[卫生间]房间小计		87.70	0.0	0.0	0.0	137.32	0.0	96.47	0.0	
8030[书房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数				
		9.99	3.0	18.00	60.00	1.00				
北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
	负荷统计	3.00	3.0	9.00	6.30	0.4	1.0			
		58.72	0.10	0.00	0.05	67.52	0.00	67.52	0.00	
北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
	负荷统计	1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0	
		125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00	
西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
	负荷统计	3.70	3.0	11.10	11.10	0.4	1.0			
		103.45	-0.05	0.00	0.05	103.45	0.00	103.45	0.00	
8030[书房]房间小计		287.99	0.0	0.0	0.0	445.81	0.0	315.67	0.0	
8031[主卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数				
		15.63	3.0	18.00	60.00	1.00				
西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
	负荷统计	4.10	3.0	12.30	12.30	0.4	1.0			
		114.64	-0.05	0.00	0.05	114.64	0.00	114.64	0.00	
南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
	负荷统计	3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0			
		55.36	-0.20	0.00	0.05	47.06	0.00	47.06	0.00	
南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数
	负荷统计	矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.60	1.0
		310.36	-0.20	0.00	0.05	276.38	0.00	276.38	0.00	
东外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
	负荷统计	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0		
		41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00	
西外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
	负荷统计	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0		
		41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00	
南外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
	负荷统计	2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0		
		226.48	-0.20	0.00	0.05	192.50	0.00	192.50	0.00	
8031[主卧]房间小计		480.35	0.0	0.0	0.0	641.69	0.0	438.08	0.0	
8032[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数				
		4.43	3.0	15.00	60.00	1.00				
西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
	负荷统计	2.80	3.0	8.40	7.20	0.4	1.0			
		58.46	-0.05	0.00	0.0	55.54	0.00	55.54	0.00	
西外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
	负荷统计	0.80	1.500	1.20	2	6.1	0.3	0.90	1.0	
		48.72	-0.05	0.00	0.0	46.28	0.00	46.28	0.00	
8032[卫生间]房间小计		107.18	0.0	0.0	0.0	152.10	0.0	101.82	0.0	
A户型小计		2023.12	0.0	0.0	0.0	3374.26	0.0	1997.54	0.0	
8002[客厅]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数				
		49.95	3.0	18.00	60.00	1.00				
南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
	负荷统计	4.40	3.0	13.20	6.36	0.4	1.0			
		59.28	-0.20	0.00	0.05	50.38	0.00	50.38	0.00	
南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
	负荷统计	3.80	1.800	6.84	2	13.0	0.3	0.60	1.0	
		318.74	-0.20	0.00	0.05	302.81	0.00	302.81	0.00	
北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
		3.40	3.0	10.20	7.50	0.4	1.0			

		负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.05	80.39	0.00	80.39	0.00		
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0		
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00		
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0				
		负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00		
	8002[客厅]房间小计		593.31	0.0	0.0	0.0	1248.54	0.0	597.84	0.0		
8005[房间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		16.50	3.0	18.00	60.00	1.00						
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			1.70	3.0	5.10	5.10	0.4	1.0				
		负荷统计	47.53	-0.05	0.00	0.05	47.53	0.00	47.53	0.00		
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			3.00	3.0	9.00	3.96	0.4	1.0				
		负荷统计	36.91	-0.20	0.00	0.05	31.37	0.00	31.37	0.00		
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			2.80	1.800	5.04	2	11.0	0.3	0.70	1.0		
		负荷统计	234.86	-0.20	0.00	0.05	223.12	0.00	223.12	0.00		
	8005[房间]房间小计		319.30	0.0	0.0	0.0	516.97	0.0	302.02	0.0		
8021[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		6.42	3.0	15.00	60.00	1.00						
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
			3.70	3.000	11.10	1.28	温差计算	6	是			
		负荷统计	42.62	-0.05	0.00	0.0	42.62	0.00	42.62	0.00		
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			2.00	3.0	6.00	4.50	0.4	1.0				
		负荷统计	36.54	0.10	0.00	0.0	40.19	0.00	40.19	0.00		
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0		
		负荷统计	60.90	0.10	0.00	0.0	66.99	0.00	66.99	0.00		
	8021[卫生间]房间小		140.06	0.0	0.0	0.0	180.05	0.0	149.81	0.0		
8022[主卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		18.86	3.0	18.00	60.00	1.00						
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
			5.70	3.000	17.10	1.28	温差计算	6	是			
		负荷统计	65.66	-0.05	0.00	0.0	65.66	0.00	65.66	0.00		
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0				
		负荷统计	55.36	-0.20	0.00	0.0	44.29	0.00	44.29	0.00		
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
			矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.70	1.0	
		负荷统计	310.36	-0.20	0.00	0.0	260.87	0.00	260.87	0.00		
	东外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00			
西外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00			
南外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0				
	负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.0	181.18	0.00	181.18	0.00			
8022[主卧]房间小计		431.38	0.0	0.0	0.0	550.85	0.0	370.82	0.0			
8023[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		3.34	3.0	15.00	60.00	1.00						
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
		1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是				
	负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00			
8023[卫生间]房间小		15.09	0.0	0.0	0.0	37.91	0.0	15.09	0.0			
8027[次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		13.17	3.0	18.00	60.00	1.00						
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			2.60	3.0	7.80	4.02	0.4	1.0				
		负荷统计	37.47	-0.20	0.00	0.0	29.97	0.00	29.97	0.00		
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		2.10	1.800	3.78	2	9.6	0.3	0.60	1.0			

	取	负荷统计	176.15	-0.20	0.00	0.0	140.92	0.00	140.92	0.00				
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热					
			3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是					
		负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00				
	8027[次卧]房间小计		253.82	0.0	0.0	0.0	342.46	0.0	211.10	0.0				
8028[厨房]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
			8.26	3.0	18.00	60.00	1.00							
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			2.50	3.0	7.50	5.70	0.4	1.0						
		负荷统计	53.12	0.10	0.00	0.05	61.09	0.00	61.09	0.00				
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			1.20	1.500	1.80	2	6.9	0.3	0.90	1.0				
		负荷统计	83.88	0.10	0.00	0.05	96.46	0.00	96.46	0.00				
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			1.20	3.0	3.60	3.60	0.4	1.0						
		负荷统计	33.55	-0.05	0.00	0.05	33.55	0.00	33.55	0.00				
	8028[厨房]房间小计			170.56	0.0	0.0	0.0	298.71	0.0	191.11	0.0			
8033[卫生间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
			4.50	3.0	15.00	60.00	1.00							
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0						
		负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00				
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0				
		负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00				
	8033[卫生间]房间小			87.70	0.0	0.0	0.0	147.54	0.0	96.47	0.0			
	8034[书房]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
				10.87	3.0	18.00	60.00	1.00						
		西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0						
		负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00				
北外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			3.25	3.0	9.75	7.05	0.4	1.0						
		负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00				
北外窗_嵌		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0				
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00				
8034[书房]房间小计			211.10	0.0	0.0	0.0	381.43	0.0	239.83	0.0				
B户户型小计			2222.32	0.0	0.0	0.0	3704.46	0.0	2174.08	0.0				
8层小计			8690.08	0.0	0.0	0.0	14487.6	0.0	8519.77	0.0				
16004[客厅]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
			53.00	3.0	18.00	60.00	1.00							
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			4.30	3.0	12.90	5.52	0.4	1.0						
		负荷统计	51.45	-0.20	0.00	0.05	43.73	0.00	43.73	0.00				
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			4.10	1.800	7.38	2	13.6	0.3	0.70	1.0				
		负荷统计	343.91	-0.20	0.00	0.05	326.71	0.00	326.71	0.00				
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			1.70	3.0	5.10	3.66	0.4	1.0						
		负荷统计	34.11	-0.05	0.00	0.05	34.11	0.00	34.11	0.00				
	西外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			0.80	1.800	1.44	2	7.0	0.3	0.70	1.0				
		负荷统计	67.10	-0.05	0.00	0.05	67.10	0.00	67.10	0.00				
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			3.10	3.0	9.30	7.05	0.4	1.0						
		负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00				
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			1.50	1.500	2.25	2	7.5	0.3	0.90	1.0				
		负荷统计	104.85	0.10	0.00	0.05	120.58	0.00	120.58	0.00				
	16004[客厅]房间小计			667.13	0.0	0.0	0.0	1358.23	0.0	667.80	0.0			
	16025[厨房]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
				6.60	3.0	18.00	60.00	1.00						
		北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.95	3.0	5.85	4.35	0.4	1.0						
	负荷统计	40.54	0.10	0.00	0.0	44.60	0.00	44.60	0.00					

A 户	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0		
		负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.0	76.89	0.00	76.89	0.00		
	16025	厨房 房间小计	110.44	0.0	0.0	0.0	207.47	0.0	121.49	0.0		
	16026 [次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			17.71	3.0	18.00	60.00	1.00					
		东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热		
			1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是			
			负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00	
		东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热		
3.49			3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是				
		负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00		
南外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
		2.60	3.0	7.80	3.66	0.4	1.0					
	负荷统计	34.11	-0.20	0.00	0.0	27.29	0.00	27.29	0.00			
南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
	2.30	1.800	4.14	2	10.0	0.3	0.60	1.0				
	负荷统计	192.92	-0.20	0.00	0.0	173.63	0.00	173.63	0.00			
16026	次卧 房间小计	282.33	0.0	0.0	0.0	431.63	0.0	256.22	0.0			
16029 [卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		3.60	3.0	15.00	60.00	1.00						
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
		1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0					
		负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00		
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00		
	16029	卫生间 房间小计	87.70	0.0	0.0	0.0	137.32	0.0	96.47	0.0		
	16030 [书房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
9.99			3.0	18.00	60.00	1.00						
北外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
		3.00	3.0	9.00	6.30	0.4	1.0					
		负荷统计	58.72	0.10	0.00	0.05	67.52	0.00	67.52	0.00		
北外窗_嵌		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00		
西外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
		3.70	3.0	11.10	11.10	0.4	1.0					
	负荷统计	103.45	-0.05	0.00	0.05	103.45	0.00	103.45	0.00			
16030	书房 房间小计	287.99	0.0	0.0	0.0	445.81	0.0	315.67	0.0			
16031 [主卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		15.63	3.0	18.00	60.00	1.00						
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
		4.10	3.0	12.30	12.30	0.4	1.0					
		负荷统计	114.64	-0.05	0.00	0.05	114.64	0.00	114.64	0.00		
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
		3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0					
		负荷统计	55.36	-0.20	0.00	0.05	47.06	0.00	47.06	0.00		
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
		矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.60	1.0		
	负荷统计	310.36	-0.20	0.00	0.05	276.38	0.00	276.38	0.00			
东外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0					
	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00			
西外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0					
	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00			
南外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
	2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0					
	负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.05	192.50	0.00	192.50	0.00			
16031	主卧 房间小计	480.35	0.0	0.0	0.0	641.69	0.0	438.08	0.0			
16032 [卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		4.43	3.0	15.00	60.00	1.00						
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
2.80		3.0	8.40	7.20	0.4	1.0						
	负荷统计	58.46	-0.05	0.00	0.0	55.54	0.00	55.54	0.00			

4号楼9层

16032 [卫生间] 房间小计	西外墙_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
			0.80	1.500	1.20	2	6.1	0.3	0.90	1.0	
		负荷统计	48.72	-0.05	0.00	0.0	46.28	0.00	46.28	0.00	
		16032 [卫生间] 房间小	107.18	0.0	0.0	0.0	152.10	0.0	101.82	0.0	
		A户型小计	2023.12	0.0	0.0	0.0	3374.26	0.0	1997.54	0.0	
	16002 [客厅]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数				
				49.95	3.0	18.00	60.00	1.00			
		南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数		
				4.40	3.0	13.20	6.36	0.4	1.0		
			负荷统计	59.28	-0.20	0.00	0.05	50.38	0.00	50.38	0.00
南外墙_嵌		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
			3.80	1.800	6.84	2	13.0	0.3	0.60	1.0	
		负荷统计	318.74	-0.20	0.00	0.05	302.81	0.00	302.81	0.00	
北外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			3.40	3.0	10.20	7.50	0.4	1.0			
	负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.05	80.39	0.00	80.39	0.00		
北外墙_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0		
	负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00		
东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
		0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0				
	负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00		
	16002 [客厅] 房间小计	593.31	0.0	0.0	0.0	1248.54	0.0	597.84	0.0		
16005 [房间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			16.50	3.0	18.00	60.00	1.00				
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			1.70	3.0	5.10	5.10	0.4	1.0			
		负荷统计	47.53	-0.05	0.00	0.05	47.53	0.00	47.53	0.00	
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			3.00	3.0	9.00	3.96	0.4	1.0			
		负荷统计	36.91	-0.20	0.00	0.05	31.37	0.00	31.37	0.00	
	南外墙_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
			2.80	1.800	5.04	2	11.0	0.3	0.70	1.0	
	负荷统计	234.86	-0.20	0.00	0.05	223.12	0.00	223.12	0.00		
	16005 [房间] 房间小计	319.30	0.0	0.0	0.0	516.97	0.0	302.02	0.0		
16021 [卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			6.42	3.0	15.00	60.00	1.00				
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热		
			3.70	3.000	11.10	1.28	温差计算	6	是		
		负荷统计	42.62	-0.05	0.00	0.0	42.62	0.00	42.62	0.00	
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			2.00	3.0	6.00	4.50	0.4	1.0			
		负荷统计	36.54	0.10	0.00	0.0	40.19	0.00	40.19	0.00	
	北外墙_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
			1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0	
	负荷统计	60.90	0.10	0.00	0.0	66.99	0.00	66.99	0.00		
	16021 [卫生间] 房间小	140.06	0.0	0.0	0.0	180.05	0.0	149.81	0.0		
16022 [主卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			18.86	3.0	18.00	60.00	1.00				
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热		
			5.70	3.000	17.10	1.28	温差计算	6	是		
		负荷统计	65.66	-0.05	0.00	0.0	65.66	0.00	65.66	0.00	
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
			3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0			
		负荷统计	55.36	-0.20	0.00	0.0	44.29	0.00	44.29	0.00	
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数
			矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.70	1.0
	负荷统计	310.36	-0.20	0.00	0.0	260.87	0.00	260.87	0.00		
东外墙_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0			
	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00		
西外墙_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0			
	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00		
南外墙_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0			

B户*3

	丁	负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.0	181.18	0.00	181.18	0.00			
16022	主卧	房间小计	431.38	0.0	0.0	0.0	550.85	0.0	370.82	0.0			
16023	卫生间	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			3.34	3.0	15.00	60.00	1.00						
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
			1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是				
		负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00			
16023	卫生间	房间小	15.09	0.0	0.0	0.0	37.91	0.0	15.09	0.0			
16027	次卧	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
				13.17	3.0	18.00	60.00	1.00					
		南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
				2.60	3.0	7.80	4.02	0.4	1.0				
			负荷统计	37.47	-0.20	0.00	0.0	29.97	0.00	29.97	0.00		
	南外墙窗	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			2.10	1.800	3.78	2	9.6	0.3	0.60	1.0			
			负荷统计	176.15	-0.20	0.00	0.0	140.92	0.00	140.92	0.00		
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
			3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是				
			负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00		
	16027	次卧	房间小计	253.82	0.0	0.0	0.0	342.46	0.0	211.10	0.0		
16028	厨房	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
				8.26	3.0	18.00	60.00	1.00					
		北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
				2.50	3.0	7.50	5.70	0.4	1.0				
			负荷统计	53.12	0.10	0.00	0.05	61.09	0.00	61.09	0.00		
	北外墙窗	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.20	1.500	1.80	2	6.9	0.3	0.90	1.0			
			负荷统计	83.88	0.10	0.00	0.05	96.46	0.00	96.46	0.00		
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.20	3.0	3.60	3.60	0.4	1.0					
			负荷统计	33.55	-0.05	0.00	0.05	33.55	0.00	33.55	0.00		
	16028	厨房	房间小计	170.56	0.0	0.0	0.0	298.71	0.0	191.11	0.0		
16033	卫生间	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
				4.50	3.0	15.00	60.00	1.00					
		北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
				1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0				
			负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00		
	北外墙窗	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0			
			负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00		
	16033	卫生间	房间小	87.70	0.0	0.0	0.0	147.54	0.0	96.47	0.0		
	16034	书房	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
					10.87	3.0	18.00	60.00	1.00				
			西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数			
				0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0				
			负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00		
北外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			3.25	3.0	9.75	7.05	0.4	1.0					
			负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00		
北外墙窗		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
			负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00		
16034		书房	房间小计	211.10	0.0	0.0	0.0	381.43	0.0	239.83	0.0		
B户型小计			2222.32	0.0	0.0	0.0	3704.46	0.0	2174.08	0.0			
9层小计			8690.08	0.0	0.0	0.0	14487.6	0.0	8519.77	0.0			
10004	客厅	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
				53.00	3.0	18.00	60.00	1.00					
		南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
				4.30	3.0	12.90	5.52	0.4	1.0				
			负荷统计	51.45	-0.20	0.00	0.05	43.73	0.00	43.73	0.00		
	南外墙窗	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			4.10	1.800	7.38	2	13.6	0.3	0.70	1.0			
			负荷统计	343.91	-0.20	0.00	0.05	326.71	0.00	326.71	0.00		
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.70	3.0	5.10	3.66	0.4	1.0					
			负荷统计	34.11	-0.05	0.00	0.05	34.11	0.00	34.11	0.00		

A 户

西外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数
	负荷统计	0.80	1.800	1.44	2	7.0	0.3	0.70	1.0
北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数		
	负荷统计	3.10	3.0	9.30	7.05	0.4	1.0		
北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数
	负荷统计	1.50	1.500	2.25	2	7.5	0.3	0.90	1.0
10004 [客厅] 房间小计									
10025 [厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数			
	参数	6.60	3.0	18.00	60.00	1.00			
北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数		
	负荷统计	1.95	3.0	5.85	4.35	0.4	1.0		
北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数
	负荷统计	1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0
10025 [厨房] 房间小计									
10026 [次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数			
	参数	17.71	3.0	18.00	60.00	1.00			
东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热	
	负荷统计	1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是	15.09
东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热	
	负荷统计	3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是	40.20
南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数		
	负荷统计	2.60	3.0	7.80	3.66	0.4	1.0		
南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数
	负荷统计	2.30	1.800	4.14	2	10.0	0.3	0.60	1.0
10026 [次卧] 房间小计									
10029 [卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数			
	参数	3.60	3.0	15.00	60.00	1.00			
北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数		
	负荷统计	1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0		
北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数
	负荷统计	0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0
10029 [卫生间] 房间小计									
10030 [书房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数			
	参数	9.99	3.0	18.00	60.00	1.00			
北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数		
	负荷统计	3.00	3.0	9.00	6.30	0.4	1.0		
北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数
	负荷统计	1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0
西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数		
	负荷统计	3.70	3.0	11.10	11.10	0.4	1.0		
10030 [书房] 房间小计									
10031 [主卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数			
	参数	15.63	3.0	18.00	60.00	1.00			
西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数		
	负荷统计	4.10	3.0	12.30	12.30	0.4	1.0		
南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数		
	负荷统计	3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0		
南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)
	负荷统计	矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.60

4号楼10层

10031 [主卧] 房间	东外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0			
		负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00		
	西外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0			
		负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00		
南外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0				
	负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.05	192.50	0.00	192.50	0.00			
10031 [主卧] 房间小计			480.35	0.0	0.0	0.0	641.69	0.0	438.08	0.0		
10032 [卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		4.43	3.0	15.00	60.00	1.00						
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			2.80	3.0	8.40	7.20	0.4	1.0				
		负荷统计	58.46	-0.05	0.00	0.0	55.54	0.00	55.54	0.00		
	西外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		0.80	1.500	1.20	2	6.1	0.3	0.90	1.0			
	负荷统计	48.72	-0.05	0.00	0.0	46.28	0.00	46.28	0.00			
10032 [卫生间] 房间小计			107.18	0.0	0.0	0.0	152.10	0.0	101.82	0.0		
A户型小计			2023.12	0.0	0.0	0.0	3374.26	0.0	1997.54	0.0		
10002 [客厅]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		49.95	3.0	18.00	60.00	1.00						
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			4.40	3.0	13.20	6.36	0.4	1.0				
		负荷统计	59.28	-0.20	0.00	0.05	50.38	0.00	50.38	0.00		
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			3.80	1.800	6.84	2	13.0	0.3	0.60	1.0		
		负荷统计	318.74	-0.20	0.00	0.05	302.81	0.00	302.81	0.00		
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			3.40	3.0	10.20	7.50	0.4	1.0				
		负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.05	80.39	0.00	80.39	0.00		
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0		
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00		
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0				
		负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00		
	10002 [客厅] 房间小计			593.31	0.0	0.0	0.0	1248.54	0.0	597.84	0.0	
10005 [房间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		16.50	3.0	18.00	60.00	1.00						
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			1.70	3.0	5.10	5.10	0.4	1.0				
		负荷统计	47.53	-0.05	0.00	0.05	47.53	0.00	47.53	0.00		
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
		3.00	3.0	9.00	3.96	0.4	1.0					
	负荷统计	36.91	-0.20	0.00	0.05	31.37	0.00	31.37	0.00			
南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		2.80	1.800	5.04	2	11.0	0.3	0.70	1.0			
	负荷统计	234.86	-0.20	0.00	0.05	223.12	0.00	223.12	0.00			
10005 [房间] 房间小计			319.30	0.0	0.0	0.0	516.97	0.0	302.02	0.0		
10021 [卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		6.42	3.0	15.00	60.00	1.00						
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
			3.70	3.000	11.10	1.28	温差计算	6	是			
		负荷统计	42.62	-0.05	0.00	0.0	42.62	0.00	42.62	0.00		
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
		2.00	3.0	6.00	4.50	0.4	1.0					
	负荷统计	36.54	0.10	0.00	0.0	40.19	0.00	40.19	0.00			
北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0			
	负荷统计	60.90	0.10	0.00	0.0	66.99	0.00	66.99	0.00			
10021 [卫生间] 房间小计			140.06	0.0	0.0	0.0	180.05	0.0	149.81	0.0		
10021 [卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		18.86	3.0	18.00	60.00	1.00						
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
		5.70	3.000	17.10	1.28	温差计算	6	是				

B
户
*3

10022 [主卧]	墙	负荷统计	65.66	-0.05	0.00	0.0	65.66	0.00	65.66	0.00		
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
		负荷统计	3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0				
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度(m)	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
		矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.70	1.0		
	东外墙_窗子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0			
	西外墙_窗子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0			
	南外墙_窗子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0			
	10022 [主卧] 房间小计		431.38	0.0	0.0	0.0	550.85	0.0	370.82	0.0		
	10023 [卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
		西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热		
			负荷统计	1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是		
10023 [卫生间] 房间小计		15.09	0.0	0.0	0.0	37.91	0.0	15.09	0.0			
10027 [次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
		负荷统计	2.60	3.0	7.80	4.02	0.4	1.0				
	南外墙_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		负荷统计	2.10	1.800	3.78	2	9.6	0.3	0.60	1.0		
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
		负荷统计	3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是			
10027 [次卧] 房间小计		253.82	0.0	0.0	0.0	342.46	0.0	211.10	0.0			
10028 [厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
		负荷统计	2.50	3.0	7.50	5.70	0.4	1.0				
	北外墙_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		负荷统计	1.20	1.500	1.80	2	6.9	0.3	0.90	1.0		
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
		负荷统计	1.20	3.0	3.60	3.60	0.4	1.0				
10028 [厨房] 房间小计		170.56	0.0	0.0	0.0	298.71	0.0	191.11	0.0			
10033 [卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
		负荷统计	1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0				
	北外墙_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		负荷统计	0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0		
10033 [卫生间] 房间小计		87.70	0.0	0.0	0.0	147.54	0.0	96.47	0.0			
10034 [书房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
		负荷统计	0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0				
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
		负荷统计	3.25	3.0	9.75	7.05	0.4	1.0				
北外墙_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
	负荷统计	1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			

	取	负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00			
	10034	[书房]房间小计	211.10	0.0	0.0	0.0	381.43	0.0	239.83	0.0			
		B户型小计	2222.32	0.0	0.0	0.0	3704.46	0.0	2174.08	0.0			
		10层小计	8690.08	0.0	0.0	0.0	14487.6	0.0	8519.77	0.0			
11004	[客厅]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			53.00	3.0	18.00	60.00	1.00						
		南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
				4.30	3.0	12.90	5.52	0.4	1.0				
		南外墙	负荷统计	51.45	-0.20	0.00	0.05	43.73	0.00	43.73	0.00		
		南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
				4.10	1.800	7.38	2	13.6	0.3	0.70	1.0		
		南外窗_嵌	负荷统计	343.91	-0.20	0.00	0.05	326.71	0.00	326.71	0.00		
		西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
				1.70	3.0	5.10	3.66	0.4	1.0				
		西外墙	负荷统计	34.11	-0.05	0.00	0.05	34.11	0.00	34.11	0.00		
		西外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
				0.80	1.800	1.44	2	7.0	0.3	0.70	1.0		
		西外窗_嵌	负荷统计	67.10	-0.05	0.00	0.05	67.10	0.00	67.10	0.00		
		北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
				3.10	3.0	9.30	7.05	0.4	1.0				
		北外墙	负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00		
		北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
				1.50	1.500	2.25	2	7.5	0.3	0.90	1.0		
北外窗_嵌	负荷统计	104.85	0.10	0.00	0.05	120.58	0.00	120.58	0.00				
		11004	[客厅]房间小计	667.13	0.0	0.0	0.0	1358.23	0.0	667.80	0.0		
11025	[厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			6.60	3.0	18.00	60.00	1.00						
		北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
				1.95	3.0	5.85	4.35	0.4	1.0				
		北外墙	负荷统计	40.54	0.10	0.00	0.0	44.60	0.00	44.60	0.00		
		北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
				1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0		
		北外窗_嵌	负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.0	76.89	0.00	76.89	0.00		
		11025	[厨房]房间小计	110.44	0.0	0.0	0.0	207.47	0.0	121.49	0.0		
11026	[次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			17.71	3.0	18.00	60.00	1.00						
		东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
				1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是			
		东内墙(分户墙)	负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00		
		东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
				3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是			
		东内墙(分户墙)	负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00		
		南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
				2.60	3.0	7.80	3.66	0.4	1.0				
		南外墙	负荷统计	34.11	-0.20	0.00	0.0	27.29	0.00	27.29	0.00		
南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		2.30	1.800	4.14	2	10.0	0.3	0.60	1.0				
南外窗_嵌	负荷统计	192.92	-0.20	0.00	0.0	173.63	0.00	173.63	0.00				
		11026	[次卧]房间小计	282.33	0.0	0.0	0.0	431.63	0.0	256.22	0.0		
11029	[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			3.60	3.0	15.00	60.00	1.00						
		北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
				1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0				
		北外墙	负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00		
		北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
				0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0		
		北外窗_嵌	负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00		
		11029	[卫生间]房间小	87.70	0.0	0.0	0.0	137.32	0.0	96.47	0.0		
11030	[书房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			9.99	3.0	18.00	60.00	1.00						
		北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
				3.00	3.0	9.00	6.30	0.4	1.0				
		北外墙	负荷统计	58.72	0.10	0.00	0.05	67.52	0.00	67.52	0.00		
北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0				
北外窗_嵌	负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00				

4号楼11层

11030	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数					
			3.70	3.0	11.10	11.10	0.4	1.0					
	负荷统计	103.45	-0.05	0.00	0.05	103.45	0.00	103.45	0.00				
11030[书房]房间小计			287.99	0.0	0.0	0.0	445.81	0.0	315.67	0.0			
11031	房间参数	面积(m ²)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		15.63	3.0	18.00	60.00	1.00							
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数					
			4.10	3.0	12.30	12.30	0.4	1.0					
	负荷统计	114.64	-0.05	0.00	0.05	114.64	0.00	114.64	0.00				
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数					
			3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0					
	负荷统计	55.36	-0.20	0.00	0.05	47.06	0.00	47.06	0.00				
	南凸窗-嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.60	1.0		
	负荷统计	310.36	-0.20	0.00	0.05	276.38	0.00	276.38	0.00				
	东外窗-子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00				
	西外窗-子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00				
	南外窗-子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0				
	负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.05	192.50	0.00	192.50	0.00				
	11031[主卧]房间小计			480.35	0.0	0.0	0.0	641.69	0.0	438.08	0.0		
	11032	房间参数	面积(m ²)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			4.43	3.0	15.00	60.00	1.00						
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数					
		2.80	3.0	8.40	7.20	0.4	1.0						
负荷统计	58.46	-0.05	0.00	0.0	55.54	0.00	55.54	0.00					
西外窗-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		0.80	1.500	1.20	2	6.1	0.3	0.90	1.0				
负荷统计	48.72	-0.05	0.00	0.0	46.28	0.00	46.28	0.00					
11032[卫生间]房间小计			107.18	0.0	0.0	0.0	152.10	0.0	101.82	0.0			
A户型小计			2023.12	0.0	0.0	0.0	3374.26	0.0	1997.54	0.0			
11002	房间参数	面积(m ²)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		49.95	3.0	18.00	60.00	1.00							
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数					
			4.40	3.0	13.20	6.36	0.4	1.0					
	负荷统计	59.28	-0.20	0.00	0.05	50.38	0.00	50.38	0.00				
	南外窗-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			3.80	1.800	6.84	2	13.0	0.3	0.60	1.0			
	负荷统计	318.74	-0.20	0.00	0.05	302.81	0.00	302.81	0.00				
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数					
			3.40	3.0	10.20	7.50	0.4	1.0					
	负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.05	80.39	0.00	80.39	0.00				
	北外窗-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
	负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00				
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数					
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0					
	负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00				
	11002[客厅]房间小计			593.31	0.0	0.0	0.0	1248.54	0.0	597.84	0.0		
	11005	房间参数	面积(m ²)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			16.50	3.0	18.00	60.00	1.00						
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数					
			1.70	3.0	5.10	5.10	0.4	1.0					
	负荷统计	47.53	-0.05	0.00	0.05	47.53	0.00	47.53	0.00				
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数					
		3.00	3.0	9.00	3.96	0.4	1.0						
负荷统计	36.91	-0.20	0.00	0.05	31.37	0.00	31.37	0.00					
南外窗-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		2.80	1.800	5.04	2	11.0	0.3	0.70	1.0				
负荷统计	234.86	-0.20	0.00	0.05	223.12	0.00	223.12	0.00					
11005[房间]房间小计			319.30	0.0	0.0	0.0	516.97	0.0	302.02	0.0			
11005	房间参数	面积(m ²)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							

B 户 *3	11021 [卫生间]	东内墙 (分户墙)	参数	6.42	3.0	15.00	60.00	1.00							
				长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间 传热					
			负荷统计	3.70	3.000	11.10	1.28	温差计算	6	是					
		北外墙	参数	2.00	3.0	6.00	4.50	0.4	1.0						
				长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数						
			负荷统计	36.54	0.10	0.00	0.0	40.19	0.00	40.19	0.00				
	北外窗 _嵌	参数	1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0					
			长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数					
		负荷统计	60.90	0.10	0.00	0.0	66.99	0.00	66.99	0.00					
	11021 [卫生间] 房间小计		房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数							
				18.86	3.0	18.00	60.00	1.00							
	11022 [主卧]	东内墙 (分户墙)	参数	5.70	3.000	17.10	1.28	温差计算	6	是					
负荷统计			65.66	-0.05	0.00	0.0	65.66	0.00	65.66	0.00					
南外墙			参数	3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0						
			长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数							
		负荷统计	55.36	-0.20	0.00	0.0	44.29	0.00	44.29	0.00					
南凸窗 _嵌		参数	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.70	1.0					
			凸窗类型	近台长度 (m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热 系数	楼板传热 系数	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数				
		负荷统计	310.36	-0.20	0.00	0.0	260.87	0.00	260.87	0.00					
东外窗 _子		参数	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0						
			长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数						
		负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00					
西外窗 _子		参数	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0						
			长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数						
		负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00					
南外窗 _子		参数	2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0						
			长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数						
		负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.0	181.18	0.00	181.18	0.00					
11022 [主卧] 房间小计		房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数								
			431.38	0.0	0.0	0.0	550.85	0.0	370.82	0.0					
11023 [卫生间]	西内墙 (分户墙)	参数	3.34	3.0	15.00	60.00	1.00								
		负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00					
		11023 [卫生间] 房间小计		房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数						
				15.09	0.0	0.0	0.0	37.91	0.0	15.09	0.0				
11027 [次卧]	南外墙	参数	2.60	3.0	7.80	4.02	0.4	1.0							
			长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数							
		负荷统计	37.47	-0.20	0.00	0.0	29.97	0.00	29.97	0.00					
	南外窗 _嵌	参数	2.10	1.800	3.78	2	9.6	0.3	0.60	1.0					
			长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数					
		负荷统计	176.15	-0.20	0.00	0.0	140.92	0.00	140.92	0.00					
	西内墙 (分户墙)	参数	3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是						
		负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00					
		11027 [次卧] 房间小计		房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数						
				253.82	0.0	0.0	0.0	342.46	0.0	211.10	0.0				
	11028 [厨房]	北外墙	参数	2.50	3.0	7.50	5.70	0.4	1.0						
				长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数						
负荷统计			53.12	0.10	0.00	0.05	61.09	0.00	61.09	0.00					
北外窗 _嵌		参数	1.20	1.500	1.80	2	6.9	0.3	0.90	1.0					
			长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数					
		负荷统计	83.88	0.10	0.00	0.05	96.46	0.00	96.46	0.00					
东外墙		参数	1.20	3.0	3.60	3.60	0.4	1.0							
			长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数							
		负荷统计	33.55	-0.05	0.00	0.05	33.55	0.00	33.55	0.00					
11028 [厨房] 房间小计		房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数								
			170.56	0.0	0.0	0.0	298.71	0.0	191.11	0.0					
11033 [卫生间]		北外墙	参数	1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0						
			长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数							

A 户	12029 [卫生间]	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数					
				1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0					
			负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00			
		北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
				0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0			
			负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00			
	12029[卫生间]房间小计				87.70	0.0	0.0	0.0	137.32	0.0	96.47	0.0		
	12030 [书房]	房间参数	面积(m ²)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
				9.99	3.0	18.00	60.00	1.00						
			北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数				
				3.00	3.0	9.00	6.30	0.4	1.0					
			负荷统计	58.72	0.10	0.00	0.05	67.52	0.00	67.52	0.00			
北外窗_嵌		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
				1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00				
西外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数						
				3.70	3.0	11.10	11.10	0.4	1.0					
		负荷统计	103.45	-0.05	0.00	0.05	103.45	0.00	103.45	0.00				
12030[书房]房间小计				287.99	0.0	0.0	0.0	445.81	0.0	315.67	0.0			
12031 [主卧]	房间参数	面积(m ²)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数								
				15.63	3.0	18.00	60.00	1.00						
		西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数					
			4.10	3.0	12.30	12.30	0.4	1.0						
		负荷统计	114.64	-0.05	0.00	0.05	114.64	0.00	114.64	0.00				
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数						
				3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0					
		负荷统计	55.36	-0.20	0.00	0.05	47.06	0.00	47.06	0.00				
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.60	1.0			
		负荷统计	310.36	-0.20	0.00	0.05	276.38	0.00	276.38	0.00				
	东外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
			0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0					
负荷统计		41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00					
西外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数						
			0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0					
	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00					
南外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数						
			2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0					
	负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.05	192.50	0.00	192.50	0.00					
12031[主卧]房间小计				480.35	0.0	0.0	0.0	641.69	0.0	438.08	0.0			
12032 [卫生间]	房间参数	面积(m ²)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数								
				4.43	3.0	15.00	60.00	1.00						
		西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数					
			2.80	3.0	8.40	7.20	0.4	1.0						
		负荷统计	58.46	-0.05	0.00	0.0	55.54	0.00	55.54	0.00				
	西外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
				0.80	1.500	1.20	2	6.1	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计	48.72	-0.05	0.00	0.0	46.28	0.00	46.28	0.00				
	12032[卫生间]房间小计				107.18	0.0	0.0	0.0	152.10	0.0	101.82	0.0		
	A户型小计				2023.12	0.0	0.0	0.0	3374.26	0.0	1997.54	0.0		
	4 号楼 12 层	12002 [客厅]	房间参数	面积(m ²)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
						49.95	3.0	18.00	60.00	1.00				
南外墙				参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数				
				4.40	3.0	13.20	6.36	0.4	1.0					
			负荷统计	59.28	-0.20	0.00	0.05	50.38	0.00	50.38	0.00			
南外窗_嵌			参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
					3.80	1.800	6.84	2	13.0	0.3	0.60	1.0		
			负荷统计	318.74	-0.20	0.00	0.05	302.81	0.00	302.81	0.00			
北外墙			参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数					
					3.40	3.0	10.20	7.50	0.4	1.0				
			负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.05	80.39	0.00	80.39	0.00			
北外窗_嵌			参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m ²)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0				
	负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00					
东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m ²)	外墙净面积(m ²)	传热系数	温差修正系数							
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0						
	负荷统计													

		负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00											
12002	客厅 房间小计		593.31	0.0	0.0	0.0	1248.54	0.0	597.84	0.0											
12005	房间参数	面积(m2)	16.50	3.0	18.00	60.00	1.00														
		高度(m)																			
	东外墙	参数	长(m)	1.70	3.0	5.10	5.10	0.4	1.0												
		宽(高)(m)																			
	负荷统计		47.53	-0.05	0.00	0.05	47.53	0.00	47.53	0.00											
	南外墙	参数	长(m)	3.00	3.0	9.00	3.96	0.4	1.0												
		宽(高)(m)																			
	负荷统计		36.91	-0.20	0.00	0.05	31.37	0.00	31.37	0.00											
	南窗外_嵌	参数	长(m)	2.80	1.800	5.04	2	11.0	0.3	0.70	1.0										
		宽(高)(m)																			
负荷统计		234.86	-0.20	0.00	0.05	223.12	0.00	223.12	0.00												
12005	房间 房间小计		319.30	0.0	0.0	0.0	516.97	0.0	302.02	0.0											
12021	房间参数	面积(m2)	6.42	3.0	15.00	60.00	1.00														
		高度(m)																			
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	3.70	3.000	11.10	1.28	温差计算	6												
		宽度(m)																			
	负荷统计		42.62	-0.05	0.00	0.0	42.62	0.00	42.62	0.00											
	北外墙	参数	长(m)	2.00	3.0	6.00	4.50	0.4	1.0												
		宽(高)(m)																			
	负荷统计		36.54	0.10	0.00	0.0	40.19	0.00	40.19	0.00											
	北窗外_嵌	参数	长(m)	1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0										
		宽(高)(m)																			
负荷统计		60.90	0.10	0.00	0.0	66.99	0.00	66.99	0.00												
12021	卫生间 房间小		140.06	0.0	0.0	0.0	180.05	0.0	149.81	0.0											
12022	房间参数	面积(m2)	18.86	3.0	18.00	60.00	1.00														
		高度(m)																			
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	5.70	3.000	17.10	1.28	温差计算	6												
		宽度(m)																			
	负荷统计		65.66	-0.05	0.00	0.0	65.66	0.00	65.66	0.00											
	南外墙	参数	长(m)	3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0												
		宽(高)(m)																			
	负荷统计		55.36	-0.20	0.00	0.0	44.29	0.00	44.29	0.00											
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	矩形凸窗	近台长度(m)	2.70	挑出宽度	0.500	高度(m)	1.800	2	外窗传热系数	0.35	楼板传热系数	0.3	渗透系数	0.70	安装高度(m)	0.70	温差修正系数	1.0
		面积(m2)																			
负荷统计		310.36	-0.20	0.00	0.0	260.87	0.00	260.87	0.00												
东外窗_子	参数	长(m)	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0												
	宽(高)(m)																				
负荷统计		41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00	39.84	0.00										
西外窗_子	参数	长(m)	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0												
	宽(高)(m)																				
负荷统计		41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00	39.84	0.00										
南外窗_子	参数	长(m)	2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0												
	宽(高)(m)																				
负荷统计		226.48	-0.20	0.00	0.0	181.18	0.00	181.18	0.00	181.18	0.00										
12022	主卧 房间小计		431.38	0.0	0.0	0.0	550.85	0.0	370.82	0.0											
12023	房间参数	面积(m2)	3.34	3.0	15.00	60.00	1.00														
		高度(m)																			
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6												
		宽度(m)																			
	负荷统计		15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00											
	12023	卫生间 房间小		15.09	0.0	0.0	0.0	37.91	0.0	15.09	0.0										
	12027	房间参数	面积(m2)	13.17	3.0	18.00	60.00	1.00													
			高度(m)																		
		南外墙	参数	长(m)	2.60	3.0	7.80	4.02	0.4	1.0											
			宽(高)(m)																		
负荷统计			37.47	-0.20	0.00	0.0	29.97	0.00	29.97	0.00											
南窗外_嵌		参数	长(m)	2.10	1.800	3.78	2	9.6	0.3	0.60	1.0										
		宽(高)(m)																			
负荷统计			176.15	-0.20	0.00	0.0	140.92	0.00	140.92	0.00											
西内墙(分户墙)		参数	长度(m)	3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6												
		宽度(m)																			
负荷统计		40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00												
12027	次卧 房间小计		253.82	0.0	0.0	0.0	342.46	0.0	211.10	0.0											

B
户
*3

12028 [厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		8.26	3.0	18.00	60.00	1.00							
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			2.50	3.0	7.50	5.70	0.4	1.0					
		负荷统计	53.12	0.10	0.00	0.05	61.09	0.00	61.09	0.00			
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.20	1.500	1.80	2	6.9	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计	83.88	0.10	0.00	0.05	96.46	0.00	96.46	0.00			
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.20	3.0	3.60	3.60	0.4	1.0					
	负荷统计	33.55	-0.05	0.00	0.05	33.55	0.00	33.55	0.00				
12028[厨房]房间小计		170.56	0.0	0.0	0.0	298.71	0.0	191.11	0.0				
12033 [卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		4.50	3.0	15.00	60.00	1.00							
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0					
		负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00			
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00			
	12033[卫生间]房间小计		87.70	0.0	0.0	0.0	147.54	0.0	96.47	0.0			
	12034 [书房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		10.87	3.0	18.00	60.00	1.00							
西外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0					
		负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00			
北外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			3.25	3.0	9.75	7.05	0.4	1.0					
		负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00			
北外窗_嵌		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
	负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00				
12034[书房]房间小计		211.10	0.0	0.0	0.0	381.43	0.0	239.83	0.0				
B户型小计		2222.32	0.0	0.0	0.0	3704.46	0.0	2174.08	0.0				
12层小计		8690.08	0.0	0.0	0.0	14487.6	0.0	8519.77	0.0				
13004 [客厅]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		53.00	3.0	18.00	60.00	1.00							
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			4.30	3.0	12.90	5.52	0.4	1.0					
		负荷统计	51.45	-0.20	0.00	0.05	43.73	0.00	43.73	0.00			
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			4.10	1.800	7.38	2	13.6	0.3	0.70	1.0			
		负荷统计	343.91	-0.20	0.00	0.05	326.71	0.00	326.71	0.00			
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.70	3.0	5.10	3.66	0.4	1.0					
	负荷统计	34.11	-0.05	0.00	0.05	34.11	0.00	34.11	0.00				
西外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		0.80	1.800	1.44	2	7.0	0.3	0.70	1.0				
	负荷统计	67.10	-0.05	0.00	0.05	67.10	0.00	67.10	0.00				
北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
		3.10	3.0	9.30	7.05	0.4	1.0						
	负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00				
北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		1.50	1.500	2.25	2	7.5	0.3	0.90	1.0				
	负荷统计	104.85	0.10	0.00	0.05	120.58	0.00	120.58	0.00				
13004[客厅]房间小计		667.13	0.0	0.0	0.0	1358.23	0.0	667.80	0.0				
13025 [厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		6.60	3.0	18.00	60.00	1.00							
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.95	3.0	5.85	4.35	0.4	1.0					
		负荷统计	40.54	0.10	0.00	0.0	44.60	0.00	44.60	0.00			
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.0	76.89	0.00	76.89	0.00			
	13025[厨房]房间小计		110.44	0.0	0.0	0.0	207.47	0.0	121.49	0.0			
		房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						

13026 [次卧]	东内墙 (分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间 传热					
			1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是					
		负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00				
	东内墙 (分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间 传热					
			3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是					
		负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00				
	南外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数						
		负荷统计	2.60	3.0	7.80	3.66	0.4	1.0	0.00	27.29	0.00			
	南外墙 窗	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数				
			2.30	1.800	4.14	2	10.0	0.3	0.60	1.0				
		负荷统计	192.92	-0.20	0.00	0.0	173.63	0.00	173.63	0.00				
	13026 [次卧] 房间小计			282.33	0.0	0.0	0.0	431.63	0.0	256.22	0.0			
13029 [卫生间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数							
			3.60	3.0	15.00	60.00	1.00							
	北外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数						
		负荷统计	1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0						
	北外墙 窗	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数				
		负荷统计	0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0				
	13029 [卫生间] 房间小计			87.70	0.0	0.0	0.0	137.32	0.0	96.47	0.0			
	13030 [书房]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数						
				9.99	3.0	18.00	60.00	1.00						
		北外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数					
			负荷统计	3.00	3.0	9.00	6.30	0.4	1.0					
		北外墙 窗	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数			
负荷统计			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0				
西外墙		参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数						
		负荷统计	3.70	3.0	11.10	11.10	0.4	1.0						
13030 [书房] 房间小计			287.99	0.0	0.0	0.0	445.81	0.0	315.67	0.0				
13031 [主卧]		房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数						
				15.63	3.0	18.00	60.00	1.00						
		西外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数					
	负荷统计		4.10	3.0	12.30	12.30	0.4	1.0						
	南外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数						
		负荷统计	3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0						
	南凸窗 窗	参数	凸窗类型	近台长度 (m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热 系数	楼板传热 系数	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数			
		负荷统计	矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.60	1.0			
	东外墙 窗	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数					
		负荷统计	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0					
	西外墙 窗	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数					
		负荷统计	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0					
	南外墙 窗	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数					
		负荷统计	2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0					
	13031 [主卧] 房间小计			480.35	0.0	0.0	0.0	641.69	0.0	438.08	0.0			
	13032 [卫生间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数						
				4.43	3.0	15.00	60.00	1.00						
		西外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数					
			负荷统计	2.80	3.0	8.40	7.20	0.4	1.0					
		西外墙 窗	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数			
			负荷统计	0.80	1.500	1.20	2	6.1	0.3	0.90	1.0			
		13032 [卫生间] 房间小计			107.18	0.0	0.0	0.0	152.10	0.0	101.82	0.0		
		A户型小计			2023.12	0.0	0.0	0.0	3374.26	0.0	1997.54	0.0		

4号楼13层

13002 [客厅]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			49.95	3.0	18.00	60.00	1.00						
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			4.40	3.0	13.20	6.36	0.4	1.0					
		负荷统计	59.28	-0.20	0.00	0.05	50.38	0.00	50.38	0.00			
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			3.80	1.800	6.84	2	13.0	0.3	0.60	1.0			
		负荷统计	318.74	-0.20	0.00	0.05	302.81	0.00	302.81	0.00			
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			3.40	3.0	10.20	7.50	0.4	1.0					
		负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.05	80.39	0.00	80.39	0.00			
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00			
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0					
		负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00			
	13002[客厅]房间小计		593.31	0.0	0.0	0.0	1248.54	0.0	597.84	0.0			
13005 [房间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			16.50	3.0	18.00	60.00	1.00						
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			1.70	3.0	5.10	5.10	0.4	1.0					
		负荷统计	47.53	-0.05	0.00	0.05	47.53	0.00	47.53	0.00			
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			3.00	3.0	9.00	3.96	0.4	1.0					
		负荷统计	36.91	-0.20	0.00	0.05	31.37	0.00	31.37	0.00			
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			2.80	1.800	5.04	2	11.0	0.3	0.70	1.0			
	负荷统计	234.86	-0.20	0.00	0.05	223.12	0.00	223.12	0.00				
13005[房间]房间小计		319.30	0.0	0.0	0.0	516.97	0.0	302.02	0.0				
13021 [卫生间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			6.42	3.0	15.00	60.00	1.00						
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
			3.70	3.000	11.10	1.28	温差计算	6	是				
		负荷统计	42.62	-0.05	0.00	0.0	42.62	0.00	42.62	0.00			
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			2.00	3.0	6.00	4.50	0.4	1.0					
		负荷统计	36.54	0.10	0.00	0.0	40.19	0.00	40.19	0.00			
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0			
	负荷统计	60.90	0.10	0.00	0.0	66.99	0.00	66.99	0.00				
13021[卫生间]房间小计		140.06	0.0	0.0	0.0	180.05	0.0	149.81	0.0				
13022 [主卧]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			18.86	3.0	18.00	60.00	1.00						
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
			5.70	3.000	17.10	1.28	温差计算	6	是				
		负荷统计	65.66	-0.05	0.00	0.0	65.66	0.00	65.66	0.00			
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0					
		负荷统计	55.36	-0.20	0.00	0.0	44.29	0.00	44.29	0.00			
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.70	1.0		
		负荷统计	310.36	-0.20	0.00	0.0	260.87	0.00	260.87	0.00			
	东外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
		负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00			
	西外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
		负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00			
	南外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0					
	负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.0	181.18	0.00	181.18	0.00				
13022[主卧]房间小计		431.38	0.0	0.0	0.0	550.85	0.0	370.82	0.0				
13023	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			3.34	3.0	15.00	60.00	1.00						

B户*3

[卫生间]	西内墙 (分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间 传热			
			1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是			
		负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00		
13023	[卫生间]房间小计		15.09	0.0	0.0	0.0	37.91	0.0	15.09	0.0		
13027 [次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数						
			13.17	3.0	18.00	60.00	1.00					
		参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数				
			2.60	3.0	7.80	4.02	0.4	1.0				
	负荷统计	37.47	-0.20	0.00	0.0	29.97	0.00	29.97	0.00			
	南外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数		
				2.10	1.800	3.78	2	9.6	0.3	0.60	1.0	
		负荷统计	176.15	-0.20	0.00	0.0	140.92	0.00	140.92	0.00		
	南外窗 嵌	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数		
				2.10	1.800	3.78	2	9.6	0.3	0.60	1.0	
		负荷统计	176.15	-0.20	0.00	0.0	140.92	0.00	140.92	0.00		
	西内墙 (分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间 传热			
		3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是				
负荷统计		40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00			
13027	[次卧]房间小计		253.82	0.0	0.0	0.0	342.46	0.0	211.10	0.0		
13028 [厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数						
			8.26	3.0	18.00	60.00	1.00					
		参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数				
			2.50	3.0	7.50	5.70	0.4	1.0				
	负荷统计	53.12	0.10	0.00	0.05	61.09	0.00	61.09	0.00			
	北外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数		
				1.20	1.500	1.80	2	6.9	0.3	0.90	1.0	
		负荷统计	83.88	0.10	0.00	0.05	96.46	0.00	96.46	0.00		
	北外窗 嵌	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数		
				1.20	1.500	1.80	2	6.9	0.3	0.90	1.0	
		负荷统计	83.88	0.10	0.00	0.05	96.46	0.00	96.46	0.00		
	东外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	传热系数	温差修正 系数					
			1.20	3.0	3.60	3.60	0.4	1.0				
负荷统计		33.55	-0.05	0.00	0.05	33.55	0.00	33.55	0.00			
13028	[厨房]房间小计		170.56	0.0	0.0	0.0	298.71	0.0	191.11	0.0		
13033 [卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数						
			4.50	3.0	15.00	60.00	1.00					
		参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数				
			1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0				
	负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00			
	北外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数		
				0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0	
		负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00		
	北外窗 嵌	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数		
				1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0	
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00		
	13033	[卫生间]房间小计		87.70	0.0	0.0	0.0	147.54	0.0	96.47	0.0	
13034 [书房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数						
			10.87	3.0	18.00	60.00	1.00					
		参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数				
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0				
	负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00			
	西外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数		
				3.25	3.0	9.75	7.05	0.4	1.0			
		负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00		
	北外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数		
				1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0	
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00		
	13034	[书房]房间小计		211.10	0.0	0.0	0.0	381.43	0.0	239.83	0.0	
B户型小计			2222.32	0.0	0.0	0.0	3704.46	0.0	2174.08	0.0		
13层小计			8690.08	0.0	0.0	0.0	14487.6	0.0	8519.77	0.0		
14004 [客厅]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数						
			53.00	3.0	18.00	60.00	1.00					
		参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数				
			4.30	3.0	12.90	5.52	0.4	1.0				
	负荷统计	51.45	-0.20	0.00	0.05	43.73	0.00	43.73	0.00			
	南外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数		
				4.10	1.800	7.38	2	13.6	0.3	0.70	1.0	
		负荷统计	343.91	-0.20	0.00	0.05	326.71	0.00	326.71	0.00		
	南外窗 嵌	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数		
				4.10	1.800	7.38	2	13.6	0.3	0.70	1.0	
		负荷统计	343.91	-0.20	0.00	0.05	326.71	0.00	326.71	0.00		
	西外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	传热系数	温差修正 系数					
			1.70	3.0	5.10	3.66	0.4	1.0				
负荷统计		34.11	-0.05	0.00	0.05	34.11	0.00	34.11	0.00			
西外窗 嵌	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数			
			0.80	1.800	1.44	2	7.0	0.3	0.70	1.0		
	负荷统计	67.10	-0.05	0.00	0.05	67.10	0.00	67.10	0.00			
北外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	传热系数	温差修正 系数						
			3.10	3.0	9.30	7.05	0.4	1.0				
	负荷统计	34.11	-0.05	0.00	0.05	34.11	0.00	34.11	0.00			

		负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00		
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			1.50	1.500	2.25	2	7.5	0.3	0.90	1.0		
		负荷统计	104.85	0.10	0.00	0.05	120.58	0.00	120.58	0.00		
14004	[客厅]房间小计		667.13	0.0	0.0	0.0	1358.23	0.0	667.80	0.0		
14025	[厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			6.60	3.0	18.00	60.00	1.00					
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			1.95	3.0	5.85	4.35	0.4	1.0				
		负荷统计	40.54	0.10	0.00	0.0	44.60	0.00	44.60	0.00		
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0			
	负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.0	76.89	0.00	76.89	0.00			
14025	[厨房]房间小计		110.44	0.0	0.0	0.0	207.47	0.0	121.49	0.0		
14026	[次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			17.71	3.0	18.00	60.00	1.00					
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
			1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是			
		负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00		
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
			3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是			
		负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00		
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			2.60	3.0	7.80	3.66	0.4	1.0				
		负荷统计	34.11	-0.20	0.00	0.0	27.29	0.00	27.29	0.00		
	南外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		2.30	1.800	4.14	2	10.0	0.3	0.60	1.0			
	负荷统计	192.92	-0.20	0.00	0.0	173.63	0.00	173.63	0.00			
14026	[次卧]房间小计		282.33	0.0	0.0	0.0	431.63	0.0	256.22	0.0		
14029	[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			3.60	3.0	15.00	60.00	1.00					
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0				
		负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00		
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0			
	负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00			
14029	[卫生间]房间小计		87.70	0.0	0.0	0.0	137.32	0.0	96.47	0.0		
14030	[书房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			9.99	3.0	18.00	60.00	1.00					
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			3.00	3.0	9.00	6.30	0.4	1.0				
		负荷统计	58.72	0.10	0.00	0.05	67.52	0.00	67.52	0.00		
	北外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0		
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00		
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			3.70	3.0	11.10	11.10	0.4	1.0				
		负荷统计	103.45	-0.05	0.00	0.05	103.45	0.00	103.45	0.00		
	14030	[书房]房间小计		287.99	0.0	0.0	0.0	445.81	0.0	315.67	0.0	
14031	[主卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			15.63	3.0	18.00	60.00	1.00					
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			4.10	3.0	12.30	12.30	0.4	1.0				
		负荷统计	114.64	-0.05	0.00	0.05	114.64	0.00	114.64	0.00		
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0				
		负荷统计	55.36	-0.20	0.00	0.05	47.06	0.00	47.06	0.00		
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数	
			矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.60	1.0	
		负荷统计	310.36	-0.20	0.00	0.05	276.38	0.00	276.38	0.00		
	东外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00			
西外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				

4号楼14层

丁	负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00			
	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0				
负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.05	192.50	0.00	192.50	0.00				
14031[主卧]房间小计	480.35	0.0	0.0	0.0	641.69	0.0	438.08	0.0				
14032[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		4.43	3.0	15.00	60.00	1.00						
	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		2.80	3.0	8.40	7.20	0.4	1.0					
	负荷统计	58.46	-0.05	0.00	0.0	55.54	0.00	55.54	0.00			
	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		0.80	1.500	1.20	2	6.1	0.3	0.90	1.0			
	负荷统计	48.72	-0.05	0.00	0.0	46.28	0.00	46.28	0.00			
	14032[卫生间]房间小计	107.18	0.0	0.0	0.0	152.10	0.0	101.82	0.0			
	户型小计	2023.12	0.0	0.0	0.0	3374.26	0.0	1997.54	0.0			
14002[客厅]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		49.95	3.0	18.00	60.00	1.00						
	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		4.40	3.0	13.20	6.36	0.4	1.0					
	负荷统计	59.28	-0.20	0.00	0.05	50.38	0.00	50.38	0.00			
	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		3.80	1.800	6.84	2	13.0	0.3	0.60	1.0			
	负荷统计	318.74	-0.20	0.00	0.05	302.81	0.00	302.81	0.00			
	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		3.40	3.0	10.20	7.50	0.4	1.0					
负荷统计	69.90	0.10	0.00	0.05	80.39	0.00	80.39	0.00				
参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
	1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0				
负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00				
参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
	0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0						
负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00				
14002[客厅]房间小计	593.31	0.0	0.0	0.0	1248.54	0.0	597.84	0.0				
14005[房间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		16.50	3.0	18.00	60.00	1.00						
	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		1.70	3.0	5.10	5.10	0.4	1.0					
	负荷统计	47.53	-0.05	0.00	0.05	47.53	0.00	47.53	0.00			
	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		3.00	3.0	9.00	3.96	0.4	1.0					
	负荷统计	36.91	-0.20	0.00	0.05	31.37	0.00	31.37	0.00			
	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		2.80	1.800	5.04	2	11.0	0.3	0.70	1.0			
负荷统计	234.86	-0.20	0.00	0.05	223.12	0.00	223.12	0.00				
14005[房间]房间小计	319.30	0.0	0.0	0.0	516.97	0.0	302.02	0.0				
14021[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		6.42	3.0	15.00	60.00	1.00						
	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
		3.70	3.000	11.10	1.28	温差计算	6	是				
	负荷统计	42.62	-0.05	0.00	0.0	42.62	0.00	42.62	0.00			
	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		2.00	3.0	6.00	4.50	0.4	1.0					
	负荷统计	36.54	0.10	0.00	0.0	40.19	0.00	40.19	0.00			
	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0			
负荷统计	60.90	0.10	0.00	0.0	66.99	0.00	66.99	0.00				
14021[卫生间]房间小计	140.06	0.0	0.0	0.0	180.05	0.0	149.81	0.0				
14021[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
		18.86	3.0	18.00	60.00	1.00						
	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
		5.70	3.000	17.10	1.28	温差计算	6	是				
	负荷统计	65.66	-0.05	0.00	0.0	65.66	0.00	65.66	0.00			
	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0					
	负荷统计	55.36	-0.20	0.00	0.0	44.29	0.00	44.29	0.00			
	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		

B 户 *3	14022 [主卧]	洞口 嵌	矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.70	1.0			
			负荷统计	310.36	-0.20	0.00	0.0	260.87	0.00	260.87	0.00			
		东外窗 子	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数				
				0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
		西外窗 子	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数				
				0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
		南外窗 子	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数				
				2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0				
				负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.0	181.18	0.00	181.18	0.00		
				14022 [主卧] 房间小计	431.38	0.0	0.0	0.0	550.85	0.0	370.82	0.0		
		14023 [卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数						
				3.34	3.0	15.00	60.00	1.00						
			西内墙 (分户 墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间 传热			
					1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是			
		负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00				
		14023 [卫生间] 房间小计	15.09	0.0	0.0	0.0	37.91	0.0	15.09	0.0				
14027 [次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数								
		13.17	3.0	18.00	60.00	1.00								
	南外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数						
			2.60	3.0	7.80	4.02	0.4	1.0						
			负荷统计	37.47	-0.20	0.00	0.0	29.97	0.00	29.97	0.00			
	南外窗 嵌	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数				
			2.10	1.800	3.78	2	9.6	0.3	0.60	1.0				
			负荷统计	176.15	-0.20	0.00	0.0	140.92	0.00	140.92	0.00			
	西内墙 (分户 墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间 传热					
			3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是					
		负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00				
		14027 [次卧] 房间小计	253.82	0.0	0.0	0.0	342.46	0.0	211.10	0.0				
14028 [厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数								
		8.26	3.0	18.00	60.00	1.00								
	北外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数						
			2.50	3.0	7.50	5.70	0.4	1.0						
			负荷统计	53.12	0.10	0.00	0.05	61.09	0.00	61.09	0.00			
	北外窗 嵌	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数				
			1.20	1.500	1.80	2	6.9	0.3	0.90	1.0				
			负荷统计	83.88	0.10	0.00	0.05	96.46	0.00	96.46	0.00			
	东外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数						
			1.20	3.0	3.60	3.60	0.4	1.0						
		负荷统计	33.55	-0.05	0.00	0.05	33.55	0.00	33.55	0.00				
		14028 [厨房] 房间小计	170.56	0.0	0.0	0.0	298.71	0.0	191.11	0.0				
14033 [卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数								
		4.50	3.0	15.00	60.00	1.00								
	北外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数						
			1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0						
			负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00			
	北外窗 嵌	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数				
0.90			1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0					
		负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00				
		14033 [卫生间] 房间小计	87.70	0.0	0.0	0.0	147.54	0.0	96.47	0.0				
14034 [书房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数								
		10.87	3.0	18.00	60.00	1.00								
	西外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数						
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0						
			负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00			
	北外墙	参数	长(m)	宽 (高)(m)	外墙面积 (m2)	外墙净面 积(m2)	传热系数	温差修正 系数						
			3.25	3.0	9.75	7.05	0.4	1.0						
			负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00			
北外窗 嵌	参数	长(m)	宽 (高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度 (m)	渗透系数	安装高度 (m)	温差修正 系数					
		1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0					
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00				
		14034 [书房] 房间小计	211.10	0.0	0.0	0.0	381.43	0.0	239.83	0.0				
		B户型小计	2222.32	0.0	0.0	0.0	3704.46	0.0	2174.08	0.0				
		14层小计	8690.08	0.0	0.0	0.0	14487.6	0.0	8519.77	0.0				
		房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计 温度(℃)	室内设计 相对湿度 (%)	放大系数							
			53.00	3.0	18.00	60.00	1.00							

9004[客厅]	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	4.30	3.0	12.90	5.52	0.4	1.0					
	南外墙窗	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	4.10	1.800	7.38	2	13.6	0.3	0.70	1.0			
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	1.70	3.0	5.10	3.66	0.4	1.0					
	西外墙窗	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	0.80	1.800	1.44	2	7.0	0.3	0.70	1.0			
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	3.10	3.0	9.30	7.05	0.4	1.0					
	北外墙窗	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	1.50	1.500	2.25	2	7.5	0.3	0.90	1.0			
屋面	参数	长(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
	负荷统计	4.0	13.250	53.00	0.35	1.0							
9004[客厅]房间小计			1099.34	0.0	0.0	0.0	1790.45	0.0	1100.01	0.0			
9025[厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		6.60	3.0	18.00	60.00	1.00							
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	1.95	3.0	5.85	4.35	0.4	1.0					
	北外墙窗	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0			
	屋面	参数	长(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
		负荷统计	4.0	1.650	6.60	0.35	1.0						
	9025[厨房]房间小计			164.26	0.0	0.0	0.0	261.29	0.0	175.31	0.0		
	9026[次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			17.71	3.0	18.00	60.00	1.00						
		东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
负荷统计			1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是				
东内墙(分户墙)		参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热				
		负荷统计	3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是				
南外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	2.60	3.0	7.80	3.66	0.4	1.0					
南外墙窗		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	2.30	1.800	4.14	2	10.0	0.3	0.60	1.0			
屋面		参数	长(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
		负荷统计	4.0	4.428	17.71	0.35	1.0						
9026[次卧]房间小计			426.76	0.0	0.0	0.0	576.06	0.0	400.64	0.0			
9029[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		3.60	3.0	15.00	60.00	1.00							
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0					
	北外墙窗	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0			
	屋面	参数	长(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
		负荷统计	4.0	0.900	3.60	0.35	1.0						
	9029[卫生间]房间小计			113.27	0.0	0.0	0.0	162.90	0.0	122.04	0.0		
	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		9.99	3.0	18.00	60.00	1.00							

A 户

9030[书房]	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	3.00	3.0	9.00	6.30	0.4	1.0					
	北外窗-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	3.70	3.0	11.10	11.10	0.4	1.0					
	屋面	参数	长(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
		负荷统计	4.0	2.498	9.99	0.35	1.0						
	9030[书房]房间小计			369.46	0.0	0.0	0.0	527.28	0.0	397.14	0.0		
	9031[主卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
15.63			3.0	18.00	60.00	1.00							
西外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	4.10	3.0	12.30	12.30	0.4	1.0					
南外墙		参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0					
南凸窗-嵌		参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度(m)	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
		矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.60	1.0			
东外窗-子		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		负荷统计	0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0				
西外窗-子		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.05	41.94	0.00	41.94	0.00			
南外窗-子		参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
		负荷统计	2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0				
屋面		参数	长(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
		负荷统计	4.0	3.908	15.63	0.35	1.0						
9031[主卧]房间小计			607.82	0.0	0.0	0.0	769.15	0.0	565.54	0.0			
9032[卫生间]		房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数						
			4.43	3.0	15.00	60.00	1.00						
		西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
	负荷统计		2.80	3.0	8.40	7.20	0.4	1.0					
	西外窗-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	0.80	1.500	1.20	2	6.1	0.3	0.90	1.0			
	屋面	参数	长(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
		负荷统计	4.0	1.107	4.43	0.35	1.0						
	9032[卫生间]房间小计			138.66	0.0	0.0	0.0	183.58	0.0	133.30	0.0		
	A户型小计			2919.57	0.0	0.0	0.0	4270.70	0.0	2893.98	0.0		
9002[客厅]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
		49.95	3.0	18.00	60.00	1.00							
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	4.40	3.0	13.20	6.36	0.4	1.0					
	南外窗-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	3.80	1.800	6.84	2	13.0	0.3	0.60	1.0			
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
		负荷统计	3.40	3.0	10.20	7.50	0.4	1.0					
	北外窗-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
		负荷统计	1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0			
东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
	负荷统计	0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0						

	负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00					
屋面	参数	长(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	温差修正系数								
		4.0	12.488	49.95	0.35	1.0								
	负荷统计	407.34	0.00	0.00	0.0	407.34	0.00	407.34	0.00					
9002[客厅]房间小计		1000.65	0.0	0.0	0.0	1655.89	0.0	1005.18	0.0					
9005[房间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
			16.50	3.0	18.00	60.00	1.00							
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			1.70	3.0	5.10	5.10	0.4	1.0						
		负荷统计	47.53	-0.05	0.00	0.05	47.53	0.00	47.53	0.00				
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			3.00	3.0	9.00	3.96	0.4	1.0						
		负荷统计	36.91	-0.20	0.00	0.05	31.37	0.00	31.37	0.00			0.00	
	南窗外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			2.80	1.800	5.04	2	11.0	0.3	0.70	1.0				
		负荷统计	234.86	-0.20	0.00	0.05	223.12	0.00	223.12	0.00				
	屋面	参数	长(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
			4.0	4.125	16.50	0.35	1.0							
		负荷统计	134.56	0.00	0.00	0.0	134.56	0.00	134.56	0.00				
	9005[房间]房间小计		453.86	0.0	0.0	0.0	651.53	0.0	436.58	0.0				
9021[卫生间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
			6.42	3.0	15.00	60.00	1.00							
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热					
			3.70	3.000	11.10	1.28	温差计算	6	是					
		负荷统计	42.62	-0.05	0.00	0.0	42.62	0.00	42.62	0.00				
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			2.00	3.0	6.00	4.50	0.4	1.0						
		负荷统计	36.54	0.10	0.00	0.0	40.19	0.00	40.19	0.00				
	北窗外窗_嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数				
			1.00	1.500	1.50	2	6.5	0.3	0.90	1.0				
		负荷统计	60.90	0.10	0.00	0.0	66.99	0.00	66.99	0.00				
	屋面	参数	长(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
			4.0	1.605	6.42	0.35	1.0							
		负荷统计	45.61	0.00	0.00	0.0	45.61	0.00	45.61	0.00				
	9021[卫生间]房间小		185.68	0.0	0.0	0.0	225.66	0.0	195.42	0.0				
9022[主卧]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
			18.86	3.0	18.00	60.00	1.00							
	东内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热					
			5.70	3.000	17.10	1.28	温差计算	6	是					
		负荷统计	65.66	-0.05	0.00	0.0	65.66	0.00	65.66	0.00				
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数						
			3.60	3.0	10.80	5.94	0.4	1.0						
		负荷统计	55.36	-0.20	0.00	0.0	44.29	0.00	44.29	0.00				
	南凸窗_嵌	参数	凸窗类型	近台长度(m)	挑出宽度	高度(m)	外窗传热系数	楼板传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数			
			矩形凸窗	2.70	0.500	1.800	2	0.35	0.3	0.70	1.0			
		负荷统计	310.36	-0.20	0.00	0.0	260.87	0.00	260.87	0.00				
	东外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
			0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0					
		负荷统计	41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00				
	西外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数					
		0.50	1.800	0.90	2	0.3	1.0	1.0						
负荷统计		41.94	-0.05	0.00	0.0	39.84	0.00	39.84	0.00					
南外窗_子	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数						
		2.70	1.800	4.86	2	0.3	1.0	1.0						
	负荷统计	226.48	-0.20	0.00	0.0	181.18	0.00	181.18	0.00					
屋面	参数	长(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	温差修正系数								
		4.0	4.715	18.86	0.35	1.0								
	负荷统计	153.80	0.00	0.00	0.0	153.80	0.00	153.80	0.00					
9022[主卧]房间小计		585.18	0.0	0.0	0.0	704.65	0.0	524.62	0.0					
9023[卫生间]	房间参数		面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数							
			3.34	3.0	15.00	60.00	1.00							
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热					
			1.31	3.000	3.93	1.28	温差计算	6	是					
		负荷统计	15.09	-0.05	0.00	0.0	15.09	0.00	15.09	0.00				
	屋面	参数	长(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	温差修正系数							
		4.0	0.835	3.34	0.35	1.0								

		负荷统计	23.73	0.00	0.00	0.0	23.73	0.00	23.73	0.00		
9023	[卫生间]房间小		38.82	0.0	0.0	0.0	61.64	0.0	38.82	0.0		
9027	[次卧]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			13.17	3.0	18.00	60.00	1.00					
	南外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			2.60	3.0	7.80	4.02	0.4	1.0				
		负荷统计	37.47	-0.20	0.00	0.0	29.97	0.00	29.97	0.00		
	南外墙-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			2.10	1.800	3.78	2	9.6	0.3	0.60	1.0		
		负荷统计	176.15	-0.20	0.00	0.0	140.92	0.00	140.92	0.00		
	西内墙(分户墙)	参数	长度(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	计算方式	邻室温差	是否户间传热			
			3.49	3.000	10.47	1.28	温差计算	6	是			
		负荷统计	40.20	-0.05	0.00	0.0	40.20	0.00	40.20	0.00		
	屋面	参数	长(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			4.0	3.292	13.17	0.35	1.0					
		负荷统计	107.40	0.00	0.00	0.0	107.40	0.00	107.40	0.00		
9027	[次卧]房间小计		361.22	0.0	0.0	0.0	449.86	0.0	318.50	0.0		
9028	[厨房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			8.26	3.0	18.00	60.00	1.00					
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			2.50	3.0	7.50	5.70	0.4	1.0				
		负荷统计	53.12	0.10	0.00	0.05	61.09	0.00	61.09	0.00		
	北外墙-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			1.20	1.500	1.80	2	6.9	0.3	0.90	1.0		
		负荷统计	83.88	0.10	0.00	0.05	96.46	0.00	96.46	0.00		
	东外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			1.20	3.0	3.60	3.60	0.4	1.0				
		负荷统计	33.55	-0.05	0.00	0.05	33.55	0.00	33.55	0.00		
	屋面	参数	长(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			4.0	2.065	8.26	0.35	1.0					
		负荷统计	67.36	0.00	0.00	0.0	67.36	0.00	67.36	0.00		
9028	[厨房]房间小计		237.92	0.0	0.0	0.0	366.07	0.0	258.47	0.0		
9033	[卫生间]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			4.50	3.0	15.00	60.00	1.00					
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			1.80	3.0	5.40	4.05	0.4	1.0				
		负荷统计	32.89	0.10	0.00	0.0	36.17	0.00	36.17	0.00		
	北外墙-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			0.90	1.500	1.35	2	6.3	0.3	0.90	1.0		
		负荷统计	54.81	0.10	0.00	0.0	60.29	0.00	60.29	0.00		
	屋面	参数	长(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			4.0	1.125	4.50	0.35	1.0					
	负荷统计	31.97	0.00	0.00	0.0	31.97	0.00	31.97	0.00			
9033	[卫生间]房间小		119.67	0.0	0.0	0.0	179.51	0.0	128.44	0.0		
9034	[书房]	房间参数	面积(m2)	高度(m)	室内设计温度(℃)	室内设计相对湿度(%)	放大系数					
			10.87	3.0	18.00	60.00	1.00					
	西外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			0.70	3.0	2.10	2.10	0.4	1.0				
		负荷统计	19.57	-0.05	0.00	0.05	19.57	0.00	19.57	0.00		
	北外墙	参数	长(m)	宽(高)(m)	外墙面积(m2)	外墙净面积(m2)	传热系数	温差修正系数				
			3.25	3.0	9.75	7.05	0.4	1.0				
		负荷统计	65.71	0.10	0.00	0.05	75.56	0.00	75.56	0.00		
	北外墙-嵌	参数	长(m)	宽(高)(m)	面积(m2)	传热系数	缝隙长度(m)	渗透系数	安装高度(m)	温差修正系数		
			1.80	1.500	2.70	2	8.1	0.3	0.90	1.0		
		负荷统计	125.82	0.10	0.00	0.05	144.69	0.00	144.69	0.00		
	屋面	参数	长(m)	宽度(m)	面积(m2)	传热系数	温差修正系数					
			4.0	2.177	10.87	0.35	1.0					
		负荷统计	88.64	0.00	0.00	0.0	88.64	0.00	88.64	0.00		
9034	[书房]房间小计		299.74	0.0	0.0	0.0	470.08	0.0	328.47	0.0		
B户型小计			3282.75	0.0	0.0	0.0	4764.89	0.0	3234.51	0.0		
15层小计			6202.31	0.0	0.0	0.0	9035.59	0.0	6128.49	0.0		
4号楼小计			142476.67	0.0	0.0	0.0	234491.67	0.0	139907.43	0.0		
工程合计			435686.11	0.0	0.0	0.0	719879.05	0.0	428025.87	0.0		