



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10282

检验报告

No: 2022P090032



样品名称: 快开龙头
规格型号: DN15
委托单位: 福建金鹭星水暖有限公司
受检单位: /
生产单位: 福建金鹭星水暖有限公司

南安市质量计量检测所

国家水暖洁具产品质量检验检测中心（福建）



注 意 事 项

REMARKS

1.报告无本检验机构“检测报告专用章”无效。

This report is invalid if there is not the mark of special stamp for test report.

2.复制报告未重新加盖本检验机构“检测报告专用章”无效。

The copy of this report is invalid if there is not the new mark of special stamp for test report.

3.报告无编制、审核、批准人签章无效。

This report is invalid if there are not the marks of the stamps of editor, proofreader, and approver.

4.报告涂改无效。

This report is invalid if altered.

5.对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出。

If there is any objection for this report, please raise it to the inspection institution within 15 days after receiving this report.

6.对委托方送样的委托检验，本结果仅对来样负责。

The results of the entrusted inspection are only suitable for the samples given by clients.

地址1：福建省南安市成功街科技商贸大厦B幢

地址2：福建省南安市霞美镇光电信息产业基地创新路

电话：0595-68989191

传真：0595-68989197

邮编：362302

网址：www.ncpsfj.com

电子邮箱：nassnjj@163.com

南安市质量计量检测所
国家水暖洁具产品质量检验检测中心（福建）
检验报告

No: 2022P090032

共 3 页 第 1 页

委托单位	名称	福建金鹭星水暖有限公司	任务来源	/
	地址	福建省泉州市南安市仑苍镇高新技术园南路250号	检验性质	日常委托
	电话	0595-86870062	样品名称	快开龙头
受检单位	名称	/	商 标	金鹭星
	地址	/	规 格	DN15
	电话	/	型 号	
生产单位	名称	福建金鹭星水暖有限公司	等 级	合格品
	地址	福建省泉州市南安市仑苍镇高新技术园南路250号	出厂编号	/
	电话	0595-86870062	生产日期	2022/08/01
抽样概况	日期	/	抽样单位	/
	地点	/	抽样基数	/
	方法	/	抽样数量	/
样品概况	数量	1套	接样日期	2022-09-22
	说明	/		
检验日期	2022.09.27		检验地点	南安霞美
检验依据	GB 18145-2014			
检验结论	送样样品按照 GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准检验流量等5项指标。经检验，该样品5项指标均符合标准要求。			
备注	1、“/”表示此项无内容； 2、“N/A”表示该样品不适用此条款；			



签发日期: 2022.10.10

批准: 陈仁杰

审核: 邱易

编制: 蔡金叔

南安市质量计量检测所
国家水暖洁具产品质量检验检测中心（福建）
检验报告

No: 2022P090032

共 3 页

第 2 页

序号	检验项目	标准条款	技术要求	检验结果	判定
1	外观	7.1.1	镀层表面光泽均匀，不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点、毛刺等缺陷	光泽均匀，无缺陷	合格
2	螺纹	7.2.1	螺纹表面应光洁，不应有凹痕、断牙等明显缺陷	表面光洁，无缺陷	合格
		7.2.2	管螺纹精度应符合GB/T 7306、GB/T 7307的规定，外螺纹精度应不低于B级精度	通规通，止规止	合格
3	装配	7.3.1	手柄或手轮动作应轻便、平稳、无卡阻； 转换开关提拉平稳、轻便、无卡阻； 转换开关提拉部位与提拉杆件应连接牢固； 水嘴旋转出水管应旋转轻便、无卡阻	符合	合格
		7.3.3	单柄单控水嘴手柄或手轮逆时针转动为开启， 顺时针转动为关闭； 手轮控制的双柄双控水嘴热水端顺时针转动为 开启，逆时针转动为关闭；冷水端逆时针转动 为开启，顺时针转动为关闭； 手柄控制的双柄双控水嘴热水端逆时针转动为 开启，顺时针转动为关闭；冷水端顺时针转动 为开启，逆时针转动为关闭	符合	合格
4	密封性能	7.6.2	阀芯及阀芯上游：1.6MPa冷水中保持60s无渗漏	无渗漏	合格
			出水口能被堵住的水嘴阀芯下游：洗衣机水嘴 1.6MPa冷水中保持60s无渗漏。其他水嘴 0.4MPa冷水中保持60s无渗漏	无渗漏	合格
			出水口能被堵住的水嘴阀芯下游：0.05MPa冷水 中保持60s无渗漏	无渗漏	合格
5	流量Q (L/min)	7.6.3.1	普通洗涤水嘴、洗面器水嘴、厨房水嘴、净身 器水嘴普通型：动压0.1MPa， $3.0 \leq Q \leq 9.0$	7.4	合格
备注					

南安市质量计量检测所
国家水暖洁具产品质量检验检测中心（福建）
检验报告

No: 2022P090032

共 3 页

第 3 页

样品描述及照片

一、样品描述

单柄、单控、普通水嘴

二、样品照片：



以下空白