

室内装修统一做法表

编 号		1	2	3	4	5	6	7	8	9
顶棚 天花 ①	名称	□ 大白浆面	☑ 涂料面	☑石膏板饰面吊顶	□ 块材饰面吊顶	□ 木夹板吊顶	□纤维水泥加压板吊顶	□ 天花喷灰色漆	□ 墙纸吊顶(1)	□ 硅钙板饰面吊顶
	用料做法	• 9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 • 6厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆压光 • 喷大白浆三道	• 满刮腻子二道，砂纸磨平 A 内墙涂料二道 B/乳胶漆三道（一底二面） C 喷塑面（底油，骨料，面油，罩光） D 油漆面（一底一面）	• 轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨，间距不大于1000mm,C60次龙骨，间距600mm，Φ8吊筋，间距不大于1000mm) • 9. 5厚纸面石膏板 • 满刮腻子二道，砂纸磨平 • 饰面层 A 内墙涂料三道（一底二面） ☑ 乳胶漆三道（一底二面） C 喷塑面(底油，骨料，面油，罩光) D 油漆面（一底二面）	• 专配轻钢龙骨隐形骨架，Φ8吊筋，间距不大于1000mm • 饰面层： A 600*600防潮石膏板 B 铝扣饰面板 C 彩钢饰面板 D 矿棉饰面板 E 塑料条形板 F 铝合金格栅板 注：饰面层如需穿孔或上放吸音材料另注	• 木龙骨（30X40mm木枋，间距不大于300mm，防火处理） • 9厚夹板面 • 饰面层 A 内墙涂料三道（一底二面） B 乳胶漆三道（一底二面） C 木饰面(清漆4道) D 铝塑板(3mm厚) 注：1、木龙骨、夹板均须刷防火涂料，且符合防火要求，需防潮，防白蚁处理 2、夹板需符合环保要求	• 轻钢龙骨(C60型主龙骨间距不大于1000mm,C60次龙骨间距600mm，Φ8吊筋间距不大1000mm) • A 内墙涂料三道 B 乳胶漆三道(一底二面) C 喷塑面（底油，骨料，面油，罩光） D 油漆面（一底二面）	• 乳胶漆调灰色 • 使用喷涂工艺施工 • 一次性喷涂完成	A 轻钢龙骨标准骨架(C75型主龙骨，间距不大于1000mm,C75次龙骨，间距600mm，Φ8吊筋，间距不大于1000mm) • 9. 5厚纸面石膏 • 9厚夹板面 • 满刮腻子二道，砂纸磨平 • 墙纸(环保光油两道)	• 轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨，间距不大于1000mm,C60次龙骨，间距600mm，Φ8吊筋，间距不大于1000mm) • 9厚硅钙板 • 满刮腻子二道，砂纸磨平 • 饰面层 A 内墙涂料三道（一底二面） ☑ 乳胶漆三道（一底二面） C 喷塑面(底油，骨料，面油，罩光) D 油漆面（一底二面）
内墙 面 ②	名称	☑粉刷 涂料面	☑水泥砂浆面	☑面砖贴面	□石材贴面	☑干挂石材面	□石膏板饰面	☑木,石饰面	☑玻璃/镜/不锈钢饰面	☑防水内墙面
	用料做法	• 满刮腻子二道，砂纸磨平 • A 喷大白浆三道 B 内墙涂料三道（一底二面） C/乳胶漆三道（一底二面） D 多彩喷漆三道（一底二面） E 喷塑面(底油，骨料，面油，罩光) F 油漆面（一底二面）	• 面批5厚1:1水泥砂浆压实打毛（或压光） • 15厚1：3水泥砂浆打底	• 瓷砖胶粘合 A 白瓷片，填缝剂填缝 B 釉面砖，填缝剂填缝 C/抛光砖，填缝剂填缝，磨边处理 详见剖面大样图	• 板缝涂注中性密封胶一道 • 30厚1:2. 5低碱水泥砂浆分层灌浆 • 石材背面用16号双股铜丝与石材绑扎并与膨胀螺栓固定，石材离墙30 • 墙体按石材规格设固定点，固定点必须设在混凝土柱（梁）上 A 20厚磨光花岗石 B 20厚磨光大理石	• 板缝涂注中性密封胶一道 • 锚固墙内连接件与石材连接 • 石材背面用16号双股铜丝与石材绑扎并与墙内连接件固定 • 按石材规格设不锈钢连接件锚固在混凝土柱（梁）上，石材离墙50(石材规格内不少于两条纵向50X50X5mm镀锌角钢，纵向间距不大于1000mm横向间距不大于800mm) A 20厚磨光花岗石 B 20厚磨光大理石	• 板缝涂注中性密封胶一道 • 锚固墙内连接件与石材连接 • 石材背面用16号双股铜丝与石材绑扎并与墙内连接件固定 • 按石材规格设不锈钢连接件锚固在混凝土柱（梁）上，石材离墙50(石材规格内不少于两条纵向50X50X5mm镀锌角钢，纵向间距不大于1000mm横向间距不大于800mm) A 20厚磨光花岗石 B 20厚磨光大理石	• 轻钢龙骨标准骨架(U75型横骨。U75竖龙骨，间距不大于600mm) • 9. 5厚纸面石膏板墙厚度详建施 • 满刮腻子二道，砂纸磨平 A 内墙涂料三道（一底二面） B 乳胶漆三道（一底二面） C 多彩喷漆三道（一底二面） D 喷塑面（底油，骨料，面油，罩光，罩光） F 油漆面（一底二面）	• 木龙骨（30X40mm木枋，间距不大于300mm，防火处理） • 5厚夹板基层 • 饰面层 A 木饰面(清漆4道) B 石材饰面(A,B胶粘贴) 注：1、木龙骨、夹板均须刷防火涂料，且符合防火要求，需防潮，防白蚁处理 2、夹板需符合环保要求 3、石材饰面高度为3. 00米以下	A • 木龙骨（30X40mm木枋，间距不大于 300mm，防火处理），9. 5厚纸面石膏板 B • 镀锌角钢（50X50X5mm，间距不大于500mm，防火处理）9厚夹板面基层 C • 方钢（50X30X2. 5mm，40X20X2间距不大于500mm，防火处理）9厚夹板面基层 ☑中性玻璃胶粘贴，玻璃、镜磨安全边处理，四周打中性玻璃胶， • 面夹1. 2厚不锈钢
地面 面 ③	名称	□水泥砂浆面	□水磨石面	☑面砖面	☑木地板	□PVC地板胶	☑石材面	□地毯面	□防静电架空楼面	☑防水地面
	用料做法	• 素土夯实 • A 300厚C10混凝土垫层 B 120厚C10混凝土垫层 C 150厚C10混凝土垫层 • 素水泥浆结合层一道 • 20厚1：3水泥沙浆抹光 注：如各种类型地面要考虑防潮则在混凝土垫层上加做冷底子油一道，热沥青二道，面撒粗砂	• 素土夯实 • 100厚C10混凝土垫层 • 素水泥浆结合层一道 • 30厚1：3干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥(洒适量清水)(用于预制水磨石板) 18厚1：3水泥砂浆找平层 • A 25厚预制水磨石板（400*400*25)纯水泥浆擦缝 B 12厚1：2水泥石子磨光(普通水磨石) C 12厚1：2白水泥彩色石子或大理石石屑磨光(彩色水磨石) 注：组合图案者详建施，一般分格详建筑设计总说明	• 30厚1：3干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥(洒适量清水) • 素水泥浆结合层一道 • A 8厚釉面砖，填缝剂填缝 B 耐磨地砖，填缝剂填缝 C/8厚防滑面砖，填缝剂填缝 D 12厚抛光耐磨砖，填缝剂填缝 E 4厚陶瓷锦砖（马赛克），填缝剂填缝	• 素土夯实 • 100厚C10混凝土垫层 • 20厚1：3水泥砂浆找平 • 刷冷底子油一道，热沥青一道 • 9厘阻燃夹板垫层 • 12厚（50°100宽）硬木企口板格栅400中距，40*50横槽中距1000。钢筋混凝土板内预埋10号镀锌铅丝双股，中距纵向800，横400绑扎木格栅 ☑8°12厚高级组合木地板(复合板)2厚聚乙烯泡塑隔声垫 B 6°8厚木地板立时得粘剂剂粘贴 • 木板表面油漆另详建施	• 素土夯实 • 自流平施工 • 生摆、铺贴、裁割 • 刮胶、粘贴铺贴 • 排气、压辊 • 开槽、焊线 • 检查、清理除蜡	• 30厚1：3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥（洒适量清水） • 素水泥结合层一道 • A 18厚磨光花岗石，填缝剂填缝 B/18厚磨光大理石，填缝剂填缝 注：嵌铜条及组合图案者详建施	• 钢筋混凝土楼板 • 1. 5厚聚乙丙烯仑防水卷材，专业贴剂满贴 • C20细石混凝土找坡层（最薄处30mm） • 素水泥浆结合层一道 • 20mm厚WS M20水泥砂浆抹光 • 5mm橡胶海绵衬垫 • 满铺10mm厚手织工艺地毯	• 钢筋混凝土楼板 • 轻钢或铸铁骨架（高度或中距另详设计） • 成品防静电地板板	• ☑聚合物水泥防水涂料(JS-II)
踢脚 脚 ④	名称	□水泥砂浆面脚线	□水磨石面脚线	□面砖面脚线	□木踢脚脚线	□聚氯乙烯塑料脚线	□石材面脚线	☑阻燃不锈钢面脚线		
	用料做法	• 15厚1:3水泥沙浆打底 • 10厚1:2水泥沙浆抹光 注：踢脚高度见详图	• 10厚1：3水泥砂浆打底 • A 25厚预制水磨石板,纯水泥浆擦缝,3厚1:1水泥细砂掺2%乳胶粘贴 B 15厚1:1:5水泥石子浆 C 15厚1:1:5白水泥彩色石子浆	• 15厚1：3水泥砂浆打底 • 3-4厚水泥胶结合层 • A 8厚釉面砖，白水泥浆擦缝 B 5厚面砖，白水泥浆擦缝 C 12厚抛光耐磨砖，纯水泥浆擦缝	• 通长20*40木条上下各一条 • 墙内预埋40*40*60防腐木砖中距450 • A 18厚实木脚线 B 12厚实木脚线	• 20厚1：2水泥砂浆找平 • A 1. 5-2厚聚氯乙烯塑料板 B 配套胶剂	• 15厚1:3水泥砂浆 • 5厚1:1水泥砂浆掺2%乳胶粘贴 • A 20厚磨光花岗石 B 20厚磨光大理石	• 木龙骨（龙骨剖面及间距详图） 9厚夹板面基层 • 304不锈钢(成品不锈钢踢脚线) • 四周打透明玻璃胶		
木 门 ⑤	名称	☑木门								
	用料做法	• 详见材料表								
备 注		1、本工程设计有关顶棚、内墙面、地面、踢脚、墙裙、等做法选用上表在“建筑室内装修统一做法表”中相应位置填写所选用编号，面料，颜色，高度等，并在备注栏中注明顶棚选用明或暗骨架，板材等。 2、顶棚、内墙、等喷塑面，选用时在备注栏中注明是半点、中点或大点。 3、本项刮腻子二道，刷内墙漆二道，一底一面。 4、如设计人另行设计做法可在空白格内自行设计填写。 5、选用石材或幕墙的(内墙)面装修施工时，其固定点必须设在主体结构的柱或梁上，不得设在轻质墙体上。 6、本工程建筑内部各装修材料的燃烧性能等级，均不低于《建筑内部装修设计防火规范》表3.2. 1和表3. 4. 1的规定；								