



建筑留洞表(一)暖通

洞口编号	洞口尺寸(mm)	洞口标高	洞口性质
N1	350 350	±0.00	墙洞
N2	500 400	±0.00	墙洞
N3	900 500	±0.00	墙洞
N4	600 500	±0.00	墙洞
N5	500 400	±0.00	墙洞
N6	300 300	±0.00	墙洞
N7	700 300	±0.00	墙洞
N8	500 300	±0.00	墙洞
N9	800 600	±0.00	墙洞
N10	2400 1200	±0.00	墙洞
N11	2000 1200	±0.00	墙洞
N12	2000 1000	±0.00	墙洞
N13	1400 500	±0.00	墙洞
N14	1200 600	±0.00	墙洞
N15	1000 600	±0.00	墙洞
N16	600 300	±0.00	墙洞
N17	1700 600	±0.00	墙洞
N18	2000 600	±0.00	墙洞
N19	1000 900	±0.00	墙洞
N20	600 350	±0.00	墙洞
N21	1700 600	±0.00	墙洞
N22	1300 1200	±0.00	墙洞
N23	600 300	±0.00	墙洞
N24	2400 1000	±0.00	墙洞
N25	2400 1000	±0.00	墙洞

注: 表中尺寸单位为mm, 洞口标高为绝对标高, 洞口性质为墙洞, 具体颜色按图例。

建筑留洞表(二)给排水

洞口编号	洞口尺寸(mm)	洞口标高	洞口性质
水洞	S11720	1820	墙洞

注: 1. 本表中穿墙洞表中未列出的, 洞口尺寸按(图)中规定; 2. 表中尺寸单位为mm。

建筑留洞表(三)电气

洞口编号	洞口尺寸(mm)	洞口标高	洞口性质
电洞	D1	600 1200 200	下口标高: 1.0m
	D2	550 1000 200	下口标高: 1.0m

注: 表中所有洞口大小均按实际洞口大小, 实际施工时按图例中的标注进行洞口大小控制, 洞口标高按图例。

7.500m高南区平面留洞图 1:150

编制人	18610586
审核人	6102163-145
批准人	
设计人	25-033
校对	
审核	
审批	
日期	2025.16