


总图
建筑
结构
给排水



合作單位
COOPERATION



1. 本层结构板未注明板厚均为120mm。
2. 本层结构板板底设置Φ8@200双向拉通钢筋(图中未示出)。
若板底已示出钢筋则不再设双向板底通长钢筋。
3. 图中未注明板面钢筋为Φ8@200。
4. 图中卫生间(W.S.)板面设置Φ10@200双向拉通(图中未示出)。
5. 板面大柱钢筋下的数字表示该柱边起点的延伸长度。
6. 板内通长钢筋遇洞口自行截断,并插入梁内锚固。
若遇板面抬高降底,通长钢筋应折平锚入,并插入相邻梁内。
7. 板配筋应按图集中混凝土工程平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)。(16G101-1)施工。



2. 本层结构板板底面设置 $\Phi 8@150$ 双层双向拉通钢筋(图中未示出), 若板底已示出钢筋则不再设该方向板底通长钢筋。



1. 本层结构板未注明板厚均为150mm。
2. 本层结构板板底面设置 $\Phi 8@150$ 双层双向拉通钢筋(图中未示出), 若板底已示出钢筋则不再设该方向板底通长钢筋。

版本号 VER. NO.	1	日期 DATE	2025.04
编制人			