


北

- 10、密集书库、公共阅览室书架高2.5米，间距不大于0.6米。
- 11、电焊房间的耐火极限不低于一小时，电焊棚内部装修采用不燃材料。
- 12、工具间污水池用15ZJ512。
- 13、图例为消防栓，具体详见水施图。
- 14、栓心及泵罐的做法、尺寸等，详栓心及泵罐平面图。
- 15、各设备用房楼梯待设备运入后再行施工，各设备预留孔洞及预埋管请结合相关专业施工图进行施工。
- 16、图中预留各专业孔洞，预埋管线如有未详之处，请参见各专业施工图。
- 17、构造柱位置及做法详建施图。

