

<div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div>中国石油工程</div><div>建设有限公司</div><div>华北分公司</div></div><div><div>工程设计证书: A111017147 综甲</div><div>工程勘察证书: B111017147 综甲</div></div></div></div>		<div>设备表</div> <div>北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）塘燕复、津燕、安宇、百川燃气管线迁改项目勘察 设计采购施工总承包三标段（安宇线） 站场工程 安宇门站 综合办公楼</div>				项目号: DD23028		
						文件号: EQL-0201HV01-01		
						专业: 暖通		
						阶段: 施工图		
						日期: 2023.05.20		
						第 1 页 共 2 页		B 版
序号	设备位号	名称及规格	单位	数量	单台质量 (kg)	总质量 (kg)	备注 (或数据表号)	
1	机-1	分体壁挂式空调器 KFR-35GW	台	1				
		制冷量 3500W, 制热量 4000W						
		制冷(热)功率:1068W/1120W/220V						
		二级能效						
2	机-2	分体壁挂式空调器 KFR-50GW	台	21				
		制冷量 5000W, 制热量 6000W						
		制冷(热)功率:1480W/2080W/220V						
		二级能效						
3	机-3	分体柜式空调器 KFR-72LW	台	4				
		制冷量 7200W, 制热量 8000W						
		制冷(热)功率:2080W/2950W/220V						
		二级能效						
4	机-4	卫生间通风器 BLD-300	台	7				
		排风风量 300m³/h						
		电源:BC220V/50HZ 功率: 90W						
		配套防火通风管道、逆止阀及防雨百叶风口						
5	机-5	油烟净化一体机	套	1				
		净化风量 8550m³/h,						
		配电功率 3kW/220V,						
		配套油烟净化器（静电式），						
		配套排油烟低噪音风机，						
		配套排油烟烟罩及排风管路，						
		油烟净化整体效率不低于 90%，						
		产品符合当地环保验收标准						
6	机-6	防爆轴流风机 BT35-11N02.8	台	1				
		风量 1444m³/h, 配电 0.12kW/380V						
编 制		校 对	审 核	审 定				

[illegible]