

<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>中国石 油 工 程 建 设 有 限 公 司 华 北 分 公 司</div><div>工程设计证书: A111017147 综甲 工程勘察证书: B111017147 综甲</div></div></div></div> <div>设 备 表</div> <div>雄安新区燃气干线二期工程 1号门站 综合值班室</div>		项目号: DD20368					
		文件号: EQL-0202HV01-01					
		专业: 暖通					
		阶段: 施工图					
		日期: 2024.06.12					
		第 1 页 共 1 页		A 版			
序号	设备位号	名称及规格	单位	数量	单台质量 (kg)	总质量 (kg)	备注 (或数据表号)
1	机-1	多联式空调机组室内机（风管机侧出风）	台	6			
		制冷量: 3.6kW 制热量: 4kW 功率: 0.072kW/220V					
2	机-2	多联式空调机组室内机（风管机侧出风）	台	1			
		制冷量: 5.6kW 制热量: 6.3kW 功率: 0.08kW/220V					
3	机-3	多联式空调机组室内机（四面出风嵌入式）	台	4			
		制冷量: 3.6kW 制热量: 4kW 功率: 0.08kW/220V					
4	机-4	多联式空调机组室内机（四面出风嵌入式）	台	5			
		制冷量: 7.1kW 制热量: 8kW 功率: 0.1kW/220V					
5	机-5	多联式空调机组室内机（四面出风嵌入式）	台	2			
		制冷量: 9kW 制热量: 10kW 功率: 0.19kW/380V					
6	机-6	分体冷暖柜式空调器 KFRd-120LW	台	2			二级能效
		制冷量: 12000W 制热量: 13500W					
		制冷功率: 3659W 制热功率: 3960W					
		电压: 380V					
7	机-7	低噪声斜流管道风机 NO.3	台	1		1	安装底标高 2.8m
		风量: 2180m³/h; 风机全压 130Pa					二级能效
		功率:0.18kW/380V					
		室内侧接风管, 配套防火通风管道					
		配套防火止回阀					
8	机-8	轴流风机 T35-11NO.4.0 型	台	1			安装底标高 2.8m
		风量:3920m³/h 全压:90Pa					二级能效
		转速:1450r/min 叶片角度: 25°					
		功率:0.2kW 电压:380V					
9	机-9	防爆轴流风机 BT35-11NO.4 型	台	1			安装底标高 2.8m
		风量:3528m³/h 全压:74Pa					二级能效
		转速:1450r/min 叶片角度: 25°					
		功率:0.2kW 电压:380V					
		带防爆金属活动百叶窗					
		防爆等级 EXD IIB T4					
10	机-10	防爆轴流风机 BT35-11NO.4.5 型	台	1			安装底标高 2.8m
编 制		校 对	审 核	审 定			

[illegible]