



中国石油工程
建设有限公司
华北分公司
工程设计证书: A111017147 综甲
工程勘察证书: B111017147 综甲

材料表

项目号: DD23028

文件号: BML-0201EL02

专业: 电气

阶段: 施工图

日期: 2023.05.20

综合设备间

第 1 页 共 1 页

B 版

序号	名称、规格及标准号	单位	数量	单位质量 (kg)	总质量 (kg)	备注
1	管吊式铝合金双管 LED 灯 2×36W LED 光源 吊装	套	2			应急时间≥60min
2	管吊式铝合金双管荧光灯 2×36W LED 光源吊装	套	3			
3	嵌入式 LED 灯 36W LED 光源	套	1			
4	嵌入式应急 LED 灯 48W LED 光源	套	5			应急时间≥60min
5	LED 吸顶灯 220V 50W LED	套	5			
6	雨棚灯 18W LED 光源	套	6			
7	三联单控暗开关 250V 10A	只	5			
8	防爆照明开关 250V 10A	只	5			Exd II BT4 Gb
9	单联单控防水开关 250V 10A	只	7			
10	导线 BV-450/750 2.5mm ²	m	800			
11	导线 BV-450/750 4mm ²	m	1300			
12	导线 NH-RVS-300/500 2×2.5mm ²	m	150			
13	安全型单相五孔暗插座 250V 10A	只	9			
14	热镀锌焊接钢管 DN80	m	6			壁厚 4.0mm
15	热镀锌焊接钢管 DN50	m	6			壁厚 3.8mm
16	热镀锌焊接钢管 DN32	m	96			壁厚 3.5mm
17	热镀锌焊接钢管 DN25	m	500			壁厚 3.2mm
18	热镀锌圆钢Φ12 镀锌层厚度≥70 μ m	m	500			
19	热镀锌角钢∠40×40×4	m	20			
20	热镀锌接地扁钢-40×4 镀锌层厚度≥70 μ m	m	300			
21	黄绿相间软铜线 BVR-450/750 16mm ²	m	50			
22	防爆控制按钮箱 双按钮 一转换开关	个	4			防爆组别 d II BT4 Gb
23	引下线断接卡安装材料	套	8			
24	丙烯酸乳胶防火涂料	kg	20			
25	防爆密封胶泥	kg	10			
26	防爆接线盒 BHD51-C (三通平、适用于 DN20 钢管)	只	6			
27	柔性有机防火堵料	kg	15			
28	水性电缆防火涂料	kg	15			
29	防静电地板接地铜箔 宽 100mm 厚 0.35mm	m	200			
30	挡鼠板	个	1			成品外购

编 制

校 对

审 核

审 定

彭程

张建信

李浩然

赵东