



中国石油工程  
建设有限公司  
华北分公司  
工程设计证书: A111017147 综甲  
工程勘察证书: B111017147 综甲

### 材料表

北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)塘  
燕复、津燕、安宇、场区百川燃气管线迁  
改项目勘察设计采购施工总承包三标段  
(安宇线)  
安宇门站  
综合办公楼

项目号: DD23028

文件号: BML-0201EL03-01

专业: 电气

阶段: 施工图

日期: 2023.05.20

第 1 页 共 1 页

B 版

序号	名称、规格及标准号	单位	数量	单位质量 (kg)	总质量 (kg)	备注
1	嵌入式 LED 平板灯 48W LED 光源	套	95			
2	嵌入式 LED 筒灯 9W LED 光源	套	13			
3	嵌入式灯箱 LED 灯条 9W	套	3			灯箱样式需与业主确认
4	声控壁灯 18W LED 光源	套	6			
5	暗藏日光灯带 LED 光源 4W/m	m	30			
6	雨棚灯 18W LED 光源	套	7			
7	双联单控暗开关 250V 10A	只	50			
8	单联单控防水开关 250V 10A	只	10			
9	防水双联单控暗开关 250V 10A	只	6			
10	防水单联单控暗开关 250V 10A	只	3			
11	单极声光控暗开关 250V 10A	只	6			
12	导线 BV-450/750 2.5mm <sup>2</sup>	m	3000			
13	导线 BV-450/750 4mm <sup>2</sup>	m	2500			
14	导线 NH-RVS-300/500 2×2.5mm <sup>2</sup>	m	600			
15	安全型单相五孔暗插座 250V 10A	只	160			
16	安全型防水单相三孔暗插座 250V 16A	只	20			
17	安全型单相五孔地插 250V 10A	只	3			
18	热镀锌焊接钢管 DN20	m	2000			壁厚 2.8mm
19	热镀锌焊接钢管 DN25	m	1500			壁厚 3.2mm
20	热镀锌焊接钢管 DN50	m	36			壁厚 3.8mm
21	热镀锌圆钢Φ12 镀锌层厚度≥70 μ m	m	600			
22	热镀锌角钢∠40×40×4	m	20			
23	热镀锌接地扁钢-40×4 镀锌层厚度≥70 μ m	m	200			
24	黄绿相间软铜线 BVR-450/750 16mm <sup>2</sup>	m	30			
25	引下线断接卡安装材料	套	12			
26	柔性有机防火堵料	kg	30			
27	水性电缆防火涂料	kg	50			
28	防静电地板接地铜箔 宽 100mm 厚 0.35mm	m	120			

编 制	校 对	审 核	审 定		
彭程	张建信	李浩然	柳军		