

序号	电缆编号	电缆起点	电缆终点	电缆			保护管			备注
				型号规格	单位	数量	型号规格	单位	数量	
1	DL1	综合办公楼配电箱AP-1回路	综合办公楼配电箱AL11	YJV-0.6/1 5×16	m	10	DN50	m	6	
2	DL2	综合办公楼配电箱AP-2回路	综合办公楼配电箱AL12	YJV-0.6/1 5×16	m	20	DN50	m	6	
3	DL3	综合办公楼配电箱AP-3回路	综合办公楼配电箱AL13	YJV-0.6/1 4×25+1×16	m	25	DN80	m	6	
4	DL4	综合办公楼配电箱AP-4回路	综合办公楼配电箱AL21	YJV-0.6/1 5×16	m	35	DN50	m	6	
5	DL5	综合办公楼配电箱AP-5回路	综合办公楼配电箱AL22	YJV-0.6/1 5×16	m	40	DN50	m	6	
6	DL6	综合办公楼配电箱AP-6回路	综合办公楼配电箱AL31	YJV-0.6/1 5×16	m	55	DN50	m	6	
7	DL7	综合办公楼配电箱AP-7回路	综合办公楼配电箱AL32	YJV-0.6/1 5×16	m	60	DN50	m	6	
8	DL8	综合办公楼配电箱AL11-9回路	应急照明配电箱	NH-YJV-0.6/1 3×4	m	50	DN25	m	6	
编制	彭程	 CPECC	十四局建工 建设有限公司 华北分公司 工程设计证书: A111017147 综甲 工程勘察证书: B111017147 综甲	北京大兴国际机场临空经济区(廊坊) 塘燕复、津燕、安宇、场区百川燃气管 线迁改项目勘察设计采购施工总承包三 标段(安宇线) 安宇门站 综合办公楼	电力电缆表			项目号: DD23028		
校对	张建信							文件号: TAB-0201EL03-01		
审核	李培杰							专业: 电气		
审定	赵伟东							第 1 页 共 1 页	日期: 2023.05.20	阶段: 施工图

CADD号: DD23028-TAB-0201EL03-01-B