



中国石油工程  
建设有限公司  
华北分公司  
工程设计证书: A111017147 综甲  
工程勘察证书: B111017147 综甲

# 材 料 表

北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)塘燕复、津燕、安宇、百川  
燃气管线迁改项目勘察设计采购施工总承包三标段(安宇线)  
站场工程  
安宇门站  
安防系统

项目号: DD23028  
文件号: BML-0201C002-01  
专业: 通信  
阶段: 施工图  
日期: 2023, 05, 20

第 1 页 共 1 页 B 版

序号	名称、规格及标准号	单位	数量	单件质量 (kg)	总质量 (kg)	备注 (或数据表号)
一	通信管道部分					
1	有机复合手孔(含手孔盖)	座	2			全部配套
2	镀锌钢管 DN32	m	60			摄像机
3	镀锌钢管 DN50	m	30			外线引入套管
4	镀锌钢管 DN100	m	30			过路套管
5	镀锌铁线 D3.0	kg	2.5			
6	封堵胶泥	kg	2			
二	工业电视监控配线					
1	4芯单模铠装光缆 GYTA <sub>53</sub> -4B <sub>1</sub>	m	700			
2	六类屏蔽双绞线	m	250			
3	电源电缆 YJV <sub>22</sub> -0.6/1kV 3×2.5 mm <sup>2</sup>	m	700			
4	电源线 RVVP 3×1.5 mm <sup>2</sup>	m	250			
5	摄像机立柱(5.0m)	根	4			含基础、地笼、避雷针
6	摄像机安装辅助材料	套	14			含挠性管等
7	接地线 BV 16mm <sup>2</sup>	m	50			
8	尾纤 0.5m	根	40			
9	跳线 1m	根	20			
三	周界入侵报警配线					
1	铠装 485 控制线 KVVP <sub>22</sub> 4×1.5mm <sup>2</sup>	m	300			
2	铠装电源线 YJV <sub>22</sub> -0.6/1kV 3×2.5 mm <sup>2</sup>	m	350			
3	镀锌钢管 DN32	m	60			
4	安装支架	套	6			
5	接地线 BV 1×4mm <sup>2</sup>	m	60			
四	场区系统配线					
1	4芯单模铠装光缆 GYTA <sub>53</sub> -4B <sub>1</sub>	m	150			
2	10对铠装市话电缆 HYA <sub>23</sub> 10×10×0.5mm <sup>2</sup>	m	150			
3	铠装火灾电缆 ZRRVS <sub>22</sub> 4×1.5mm <sup>2</sup>	m	150			

编 制	校 对	审 核	审 定		