



注: 1. DN5 引至电梯井道在电梯井道距离最高点和最低点0.5m 以内各装一盏
 13W 节能灯(灯具带玻璃防护罩), 中网每层设, 照度不低于50lx。
 如达不到要求(因井道内壁粉刷差别较大, 以现场测量为准), 应在中间增设若干盏灯;
 在距电梯井道最低点1.5m 与电梯机房设置双控开关。
 2. DN6 引至电梯井道底坑在距电梯井道最低点1.5m 设一插座(IP54 型)。

消防水池液位信号: WDZB1N-KYJY-4X1.5 SC20 FC
 引至门卫消防液位显示装置

WDZB1N-KYJY-3X1.5/SC20 FC
 引至消防水泵控制箱

WDZB1N-KYJY-3X1.5/SC20 WC
 引至消防水泵控制箱

工程号 Pjt. No.	-	图号 Dwg. No.	-
专业 Dept.	电气	阶段 Stage	-
比例 Scale	-	日期 Date	-
版次 Ver.	-	备注 Remark	-