



排水系统原理图二

注：1. 伸顶通气帽选用成品。
 2. 检查口距地1.0米。
 3. 坐/蹲便器、小便器选用构造自带存水弯，且水封深度不小于50mm。

冷凝水系统原理图

注：1. 冷凝水排水支管接口安装高度在预留洞下15cm，图中位置仅为示意。
 2. 冷凝水排水支管与空调机连接口未使用时应封堵，需要时连接。
 3. 冷凝水管散水至楼面时应有防冲刷措施。
 4. 若空调立管一层为客厅，则其冷凝水管直接排室外地面，无支管接入空调立管。
 5. 冷凝水管上下管口均加设防虫网罩。

工程号 Pjt. No.	-	图号 Dwg. No.	-
专业 Dept.	给排水	阶段 Stage	-
比例 Scale	-	日期 Date	-
版次 Ver.	-	备注 Remark	-