

公共建筑换气次数 计算书

工程名称	昆明冶金高等专科学校安宁校区建设工程项目-体育用房及学生生活用房
工程地点	云南-昆明
建设单位	昆明冶金高等专科学校
设计单位	云南省设计院集团
设计人	周敏杰
校对 人	马庶平
审 定 人	罗文兵
设计日期	2018 年 3 月 26 日



采用软件	绿建斯维尔建筑通风 Vent2016
软件版本	20170606
研发单位	北京绿建软件有限公司 深圳市斯维尔科技有限公司
正版授权码	P2F819092

1 建筑概况

工程名称	昆明冶金高等专科学校安宁校区建设工程项目-体育用房及学生生活用房
工程地点	云南-昆明

2 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 相关建筑图纸

3 计算目的

本项目计算的最终目的是为了充分利用过渡季节自然通风，需满足以下绿标要求：

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014) 中 8.2.10 条款对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表规则评分，最高得 13 分。

表 1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

面积比例 RR	得分
$60\% \leq RR < 65\%$	6
$65\% \leq RR < 70\%$	7
$70\% \leq RR < 75\%$	8
$75\% \leq RR < 80\%$	9
$80\% \leq RR < 85\%$	10
$85\% \leq RR < 90\%$	11
$90\% \leq RR < 95\%$	12
$RR \geq 95\%$	13

4 计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

$$Q = C_d A \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}$$

Q ——房间体积流量 (m^3/s)

C_d ——流量系数, 对于大的建筑洞口, 取 0.5; 对于狭小的洞口取 0.65

A ——洞口面积 (m^2)

ρ ——空气密度 (kg/m^3)

通过上述方法获取一个房间的体积流量 Q 之后, 即可进行房间换气次数的计算:

$$Acr = \frac{Q * 3600}{V}$$

Q ——房间体积流量 (m^3/s)

Acr ——换气次数 (次/h);

V ——房间体积 (m^3);

5 门窗风压表

分类	编号	朝向	风压(Pa)				
○建筑				卜 1026[房间]	C1512	西	0.17
卜○第 1 层				卜 1026[房间]	C1912	西	0.19
卜 1007[房间]	C1932	南	2.3	卜 1026[房间]	C4419	西	0.17
卜 1007[房间]	C1932	南	0.24	卜 1002[办公-其它]	C1512	西	-0.31
卜 1007[房间]	M1524	南	2.3	卜 1002[办公-其它]	C3212	西	0.03
卜 1007[房间]	M1524	南	-0.23	卜 1002[办公-其它]	C4419	西	0
卜 1007[房间]	M1524	南	1.94	卜 1002[办公-其它]	C1512	西	-0.12
卜 1007[房间]	M1524	南	2.01	卜 1002[办公-其它]	C1912	西	-0.08
卜 1007[房间]	C2513	东	-1.4	卜 1055[办公-其它]	C2219	东	-0.98
卜 1005[房间]	C8238	东	-1.25	卜 1055[办公-其它]	C1512	东	-0.94
卜 1005[房间]	C8238	东	-1.62	卜 1054[办公-其它]	C2219	东	-1.39
卜 1005[房间]	C8238	东	-1.67	卜 1054[办公-其它]	C3212	东	-1.68
卜 1005[房间]	C8238	东	-1.45	卜 1043[办公-走廊]	C1512	东	-2.09
卜 1005[房间]	C8238	西	1.33	卜 1040[办公-走廊]	C2219	东	-2.03
卜 1005[房间]	C2513	西	1.51	卜 1040[办公-走廊]	C1512	东	-2.01
卜 1005[房间]	C8238	西	1.09	卜 1034[办公-其它]	C1512	东	-1.1
卜 1005[房间]	C8238	西	0.89	卜 1034[办公-其它]	C1512	东	-1.15
卜 1005[房间]	C8238	西	0.7	卜 1033[房间]	C1512	东	-1.87
卜 1005[房间]	C1206	西	0.19	卜 1033[房间]	C3212	东	-1.85
卜 1005[房间]	C8238	西	0.4	卜 1023[办公-其它]	C1524	西	-1.07
卜 1005[房间]	C1232	东	-0.47	卜 1023[办公-其它]	M1524	北	-1.42
卜 1005[房间]	C2513	东	-0.84	卜 1023[办公-其它]	M1524	北	-1.3
卜 1026[房间]	C1524	西	0.1	卜 1018[办公-走廊]	C4419	东	-1.92
				卜 1018[办公-走廊]	C1512	东	-1.96

卜 1015[办公-其它]	M1524	北	-1.35	卜 2003[办公-走廊]	DK2506	东	-2.11
卜 1015[办公-其它]	M1524	北	-1.35	卜 2003[办公-走廊]	DK3217	东	-1.75
卜 1014[办公-走廊]	C1512	西	-0.13	卜 2003[办公-走廊]	DK4519	东	-1.36
卜○第2层				卜 2002[办公-其它]	C8238	西	1.47
卜 2024[房间]	C8238	西	1.18	卜 2002[办公-其它]	C8238	西	1.01
卜 2019[办公-走廊]	C1512	西	0.18	卜 2002[办公-其它]	C8238	西	0.71
卜 2019[办公-走廊]	C2212	西	0.17	卜 2002[办公-其它]	C8238	西	0.53
卜 2015[房间]	C4412	西	0.06	卜 2002[办公-其它]	C8238	东	-1.66
卜 2015[房间]	C1512	西	0.06	卜 2002[办公-其它]	C8238	东	-1.54
卜 2013[办公-走廊]	C1512	西	0.15	卜 2002[办公-其它]	C8238	东	-1.49
卜 2013[办公-走廊]	C1912	西	0.19	卜○第3层			
卜 2008[办公-走廊]	C1912	西	0.08	卜 3011[房间]	C1932	南	-0.44
卜 2008[办公-走廊]	C1512	西	0.04	卜 3011[房间]	M1524	西	3.08
卜 2008[办公-走廊]	C1512	西	0.11	卜 3010[房间]	C1932	南	3.74
卜 2007[办公-走廊]	C1512	西	0.15	卜 3002[办公-其它]	C8259	东	-1.43
卜 2007[办公-走廊]	C4412	西	0.22	卜 3002[办公-其它]	M1524	南	2.96
卜 2007[办公-走廊]	C1912	西	0.22	卜 3002[办公-其它]	C8259	西	1.83
卜 2006[房间]	C3016	东	-1.15	卜 3002[办公-其它]	C8259	西	1.39
卜 2006[房间]	DK2535	东	-1.18	卜 3002[办公-其它]	C8259	西	1.19
卜 2005[房间]	C4412	西	0.03	卜 3002[办公-其它]	C8259	西	0.83
卜 2005[房间]	C1912	西	-0.23	卜 3002[办公-其它]	C8259	西	0.78
卜 2005[房间]	C2912	西	-0.26	卜 3002[办公-其它]	C1206	北	-1.37
卜 2004[房间]	DK1617	东	-0.98	卜 3002[办公-其它]	C1206	北	-1.23
卜 2004[房间]	C3016	东	-1.13	卜 3002[办公-其它]	C1206	北	-0.65
卜 2004[房间]	DK4519	东	-0.95	卜 3002[办公-其它]	C1206	北	-0.7
卜 2003[办公-走廊]	DK3035	东	-1.98	卜 3002[办公-其它]	C1206	北	-0.86
卜 2003[办公-走廊]	DK1235	东	-1.95	卜 3002[办公-其它]	C1206	北	-1.34
卜 2003[办公-走廊]	C3016	东	-1.98	卜 3002[办公-其它]	C1232	东	-1.08
卜 2003[办公-走廊]	C3016	东	-1.99	卜 3002[办公-其它]	DK1921	东	-1.12
卜 2003[办公-走廊]	DK4519	东	-2.05	卜 3002[办公-其它]	C8259	东	-1.59
卜 2003[办公-走廊]	DK1612	东	-2.11	卜 3002[办公-其它]	C8259	东	-1.67
卜 2003[办公-走廊]	C3016	东	-1.98	卜 3002[办公-其它]	M1022	东	-1.5

6 换气次数计算表

表 2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

换气次数大于 2/h 的面积比		
换气次数大于 2/h 的面积	17828.51	m ²
总面积	18682.29	m ²
面积比例 RR	95.43	%

分类	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次 数 (次/h)
○建筑			
└ 第-1层			
└○第1层			
└○1007[房间]	497.54	1270.57	84.52
└○1005[房间]	5965.77	1529.69	35.39
└○1026[房间]	788.74	202.24	9.32
└○1002[办公-其它]	881.92	226.13	19.05
└○1055[办公-其它]	245.20	62.87	3.54
└○1054[办公-其它]	140.23	35.96	30.42
└○1034[办公-其它]	104.81	26.87	7.42
└○1033[房间]	152.60	39.13	84.71
└○1032[办公-其它]	102.25	26.22	126.43
└○1023[办公-其它]	202.18	51.84	138.00

分类	体积 (m ³)	面积 (m ²)	换气次 数 (次/h)
└○1015[办公-其它]	257.97	66.15	44.69
└○1003[房间]	1168.16	299.53	9.87
└○1001[办公-其它]	11544.07	2960.02	0.57
└○第2层			
└○2005[房间]	981.19	380.20	6.62
└○2004[房间]	1029.87	1450.05	42.96
└○2002[办公-其它]	10975.40	1545.83	14.14
└○2001[办公-其它]	30210.83	4255.05	0.41
└○第3层			
└○3011[房间]	321.26	90.20	45.68
└○3002[办公-其它]	17443.56	1585.78	35.19
└○3001[办公-其它]	58618.64	5328.97	2.88
└ 第4层			

7 结论

该建筑主要功能房间换气次数大于 2/h 的面积比例为 95.43%，按照绿标 8.2.10 条款要求得 13 分。